sas
production eau glacée
existante
sous-station chauffage urbain
VH 25dm2
VH
atelier maintenance
ALIM. EN ATTENTE ECL.
ALIMENTATION VENTILO CONVECTEUR
sas
sas
local poubelles
CF/cf à déplacer
BOX
BOX
PLATEAU PAYSAGER MASTERS 95.30m2
ASC
SANIT. EX.
PHONING
BOX 15.00m2
habillage mélaminé 19mm à
RESERVE MOYENS GENERAUX
RESERVE MOYENS GENERAUX
218.84 haut batiment
211.53
211.44
211.40
ACCES LIVRAISONS
VH VH
SOS
A RACCORDER SUR CIRCUIT GARAGE EXISTANT
2000 W
1500 W
1500 W
ascenseurs sans machinerie 1000kg course 38m gaine CF1H30 portes PF1/2h
DEAMBULATOIRE
VB
reservation CF 50cmx15cm arase inf+290cm
caisson CF2H pour cheminement CF/CF
réservation cf 10cmx15cm arase inf+290cm
REMONTEE DANS DALLE POUR COLONNE MONTANTE
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
0.90
0.90
1.80
1.80
1.80
1.80
60
VOIE RESERVEE ENGIN DE SECOURS
ALIMENTATION ECRAN PROJECTION
ALIMENTATION VIDEO-PROJECTEUR
PLENUM
gaine vidéo 10volt
ALIMENTATION ECRAN PROJECTION
ALIMENTATION VIDEO-PROJECTEUR
gaine info
ALIMENTATION CLIMATISEUR LOCAL REGIE
LOCAL TRAITEMENT D'AIR
EP
Acces filtre
ALIMENTATIONS CLIMATISEURS LOCAL SERV.-S
Soufflage
Acc. ventil.
Soufflage env. 110x110H.cm
Rejet
Reprise
Compart. tech.
EP
Acces ventil
Acces ventil. Air neuf
ALIMENTATION CAISSON EXTRACTION N-2 & N-1
ALIMENTATION C.T.A.
ALIMENTATION EXTRACTEUR DESENFUMAGE
1300x700
211.70
212.11
VH
VH VB

LEGENDE

- LUMINAIRE LUM01
- LUMINAIRE LUM02
- LUMINAIRE LUM03
- LUMINAIRE LUM04
- LUMINAIRE LUM05
- LUMINAIRE LUM06
- LUMINAIRE LUM07
- LUMINAIRE LUM08
- LUMINAIRE LUM09
- LUMINAIRE LUM10
- LUMINAIRE LUM11
- LUMINAIRE LUM12
- LUMINAIRE LUM13
- LUMINAIRE LUM14
- LUMINAIRE LUM15
- LUMINAIRE LUM16
- LUMINAIRE LUM17
- LUMINAIRE LUM18
- S — BLOC D'ECLAIRAGE DE SECOURS
- A — BLOC D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE
- DETECTEUR DE PRESENCE 180°
- DETECTEUR DE PRESENCE 360°
- PRISE DE COURANT 2x10/16A+T
- PRISE DE COURANT 2x10/16A+T ETANCHE
- PRISE DE COURANT 2x20A+T
- INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
- INTERRUPTEUR VA ET VIENT
- BOUTON POUSSOIR ECLAIRAGE
- ALIMENTATION ELECTRIQUE EN ATTENTE
- BORNE NORMALE EQUIPEE DE 4 PRISES DE COURANTS
- LIAISON EQUIPOTENTIELLE
- DETECTEUR DE FUMMEE
- DECLENCHEUR MANUEL ALARME INCENDIE
- INDICATEUR D'ACTION
- SIRENE ALARME INCENDIE
- PORTE O — DEVERROUILLAGE DES PORTES
- VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE
- VB — VENTILATION BASSE
- VH — VENTILATION HAUTE
- CLAPET COUPE-FEU
- 1000 W — CONVECTEUR ELECTRIQUE

DEPARTEMENT_DE_L'ISERE
COMMUNE DE GRENOBLE

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
Projet pour la création d'un amphithéatre pédagogique surplombé d'un immeuble à usage administratif et pédagogique

PLAN DOE

SDEE
214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

Date_: 15 JAN 2007
Echelle_: 1/50 ème

NIVEAUX 0
LOT N°15 - COURANTS FORTS

EL03

15 | CF | 00 | D

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
D	29/01/08	MISE A JOUR DOE
C	13/11/07	COTATION ECLAIRAGE DALLE POMPIER
B	26/04/07	MISE A JOUR DIVERS
A	29/03/07	MODIFICATIONS SYMBOLE BLOCS SUR SOURCE CENTRALE

1-37-8

MAITRE D'OUVRAGE	CONTROLE TECHNIQUE	S.P.S	
C.C.I.G 1 Place André MALRAUX 38000 GRENOBLE T : 04.76.28.28.28 F : 04.76.28.27.47	Alpes Controles CENTR'ALP 166 Rue du Rocher de l'Orzier 38430 MOIRANS T : 04.76.91.37.90 F : 04.76.91.37.91	SOCOTEC 1 Rue Docteur Pascal 38130 ECHIROLLES T : 04.76.22.24.45 F : 04.76.09.09.50	OUEST COORDINATION 12 Chemin de Château d'Eau 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR T : 04.37.59.80.85 F : 04.72.17.88.12

MAITRISE D'OEUVRE	BC FLUIDES-thermique	BC FLUIDES - CF/cf	BC cf/VDI	BC STRUCTURE	BC ACOUSTIQUE
Atelier A architecture / urbanisme 177 cours de la libération 38100 GRENOBLE T : 04.76.70.04.06 F : 04.76.48.02.96 e-mail : atelier.a@wanadoo.fr	ECI 230 3d Docteur Valois 38140 RENAGE T : 04.76.65.37.31 F : 04.76.65.39.05 e-mail : ECI.BET@wanadoo.fr	ETEL ZI du Pelisson 38560 CHAMP SUR DRAC T : 04.76.68.69.66 F : 04.76.68.69.07 e-mail : ETEL.BET@wanadoo.fr	GLI 13 Rue EIFFEL 69100 VILLEURBANNE T : 04.72.35.23.40 F : 04.72.33.43.80 e-mail : jvillorens@gli.fr	GROUPE DELTA 24 Rue LAMARTINE 38320 EYBENS T : 04.76.24.02.50 F : 04.76.25.12.15 mail groupedelta@oyxar.fr	THERMIBEL 2 Chemin MARONNIERS 38100 GRENOBLE T : 04.38.12.15.70 F : 04.38.12.15.84 mail acoustique@thermibel.fr

Atelier_A__-__Dp_03.288