



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

CAFETERIA

NIVEAU 1


GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

12 , RUE PIERRE SEMARD


38000 GRENOBLE

Localisation: NIVEAU 1

INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES	LIBELLE														
A	24/01/08		MISE A JOUR														
B	06/02/08		MISE A JOUR DOE														
 Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94				TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3		ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO	1	PAGE
REG. NEUTRE	TNS	CAFETERIA	03/12/07		DOE			B									
ICC MAX																	



LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE		PUISSANCE			APPAREIL				REPERE
	TYPE	SECS (mm ²)	Ph1 (KVA)	Ph2 (KVA)	Ph3 (KVA)	SENS (mA)	CALIBRE (A)	COURBE	TYPE	
ECLAIRAGESPOTS BAR N° 8	BORNES						300mA	C	DT40	B
	R2V	361.5								
ECLAIRAGE SALLE N° 3	BORNES									6
	R2V	361.5								
ECLAIRAGE LOCAL RESERVE PLUS ESCALIER EXTERIEUR ET LAMPE EXTERIEUR	BORNES						300mA	C	DT40	
	R2V	361.5								
ECLAIRAGE CIRCULATION SALLE	BORNES								AL-A2	
	R2V	361.5								
BLOC SECOUR + AMBIANCE 1 ET SECOUR EXTERIEUR	BORNES									
	R2V	361.5								
TELECOMMANDE	BORNES									
	R2V	2X1.5								

[illegible]

