

AGENCE : TOURS
Votre interlocuteur Apave : Malick BALDE

Email : malick.balde@apave.com

Tél : 0698755099

UC IRSa
A l'attention de : Nicolas TOURNEMICHE

Email : NICOLAS.TOURNEMICHE@uc-irsa.fr

REFECTION ETANCHEITE TERRASSE DU SIEGE LA RICHE – LA RICHE

CONTROLE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + L + LE + P1 + SEI

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE Art. PE		
DESENFUMAGE (PE14)		
Dispositions applicables (PE14 §1)	F	N°E6 - 2 Exutoire d'escalier à remplacer : Prévu au CCTP : M1 Exigence : M1 Nota : Avant la réception des travaux, des essais de bon fonctionnement devront être prévus et le procès-verbal (PV) nous sera transmis.

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE	
	DESENFUMAGE	
n°E6-1	<i>Dispositions applicables</i>	Exutoire d'escalier à remplacer : Prévu au CCTP : M2 Exigence : M1 Nota : Avant la réception des travaux, des essais de bon fonctionnement devront être prévus et le procès-verbal (PV) nous sera transmis.

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		DCE - Version 2 de ECOBAT du 20/04/2026	20/04/2026

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

UC IRSA
NICOLAS TOURNEMICHE
NICOLAS.TOURNEMICHE@uc-irsa.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

ECOBAT
Emmanuel AUZILLEAU
emmanuel@ecobateconomiste.com

UC IRSA
Dos Santos
Sandrine.DOSSANTOS@uc-irsa.fr