

INTERVENANT

KUNC Nathalie
Tél. +33 7 88 05 44 37
Courriel : nathalie.kunc@socotec.com

DESTINATAIRE

INSERM
Delphine DE SARTIGES
246, rue Léo-Saignat
33077 BORDEAUX
Email : delphine.de-sartiges@inserm.fr

PESSAC - UMR 1034 - Reconstruction Locaux expérimentation

Pour les missions confiées **LE, L, STI**, ci-dessous nos avis :

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
Agressivité des sols Références: -C. EBc2021-01-390 Rapport G2PRO - ind C.pdf		Rappel de l'observation précédente : Analyse de l'agressivité à réaliser pour déterminer les bétons à mettre en oeuvre. L'étude de sol G2 PRO indice C ne fournit toujours pas cette agressivité.	14
Agressivité des eaux souterraines Références: -C. EBc2021-01-390 Rapport G2PRO - ind C.pdf		Rappel de l'observation précédente : Analyse de l'agressivité de l'eau à réaliser pour déterminer les bétons à mettre en oeuvre. L'étude de sol indice C fournit une agressivité XA3 due au CO agressif. Selon la norme FD P18-011, une étude particulière sera à prévoir ou une recommandation écrite de la centrale béton.	15

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
Matériaux - Semelles filantes et isolées selon plans - Béton et gros béton: XA2 - Béton: C25/30 - Gros béton: C16/20		Rappel de l'observation précédente : En l'absence des analyses d'agressivité des sols et de l'eau, nous ne pouvons nous prononcer sur la qualité des bétons. Voir les avis 14 et 15. Les bétons des fondations vont être à adapter.	42

* **D**: Défavorable , **F**: Favorable

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis suspendus ou défavorables, afin qu'ils ne soient pas repris dans notre Rapport Final de Contrôle technique au paragraphe 4 « avis non suivis d'effets ».

Date d'émission : 23/03/2026

N° d'affaire : 160812220000048

Référence du chrono: CT/12220/0326/0229

Responsable d'Affaire : Nathalie KUNC

Tél. +33 7 88 05 44 37

Courriel : nathalie.kunc@socotec.com

Copie(s) :

- delphine.de-sartiges@inserm.fr
- p.giles@audouin-lefeuvre.fr