

SURFACES			Equipements			Elec				Traitement d'air				Plomberie							
Pièce	Désignation	Superficie mesurée m²	Mobilier prévu au marché bâti	Equipement fourni et posé par maîtrise d'ouvrage	dimensions équipements	Equipement nécessitant alarme	Report d'alarme	Prises électriques	Prise RJ45	Température	Ventilation	Courant ondulé	Air comprimé	eau chaude	eau froide	eaux usées	Eau adoucie	Divers			
RDC																					
RDC - Activités																					
ANI 01 / Souris	Hébergement	44,97 m2		portoir 7 petites cages x3				5 blocs de 2 prises + 1 prise ondulée	1	22+/-2	6 x branchement des rejets d'air des unités ventilation au plafond							lumière : 3000 K, 15 W 230 V avec variateur et jour/nuit			
				portoir 8 petites cages				Au plafond : 2 blocs de (1 prise + 1 prise ondulée)										oculus rouge coté propre			
				portoir 4 grandes cages x2				2 blocs de 4 prises										report de la température et de l'hygrométrie			
				portoir 5 grandes cages x3																	
				unités ventilation x5				oui x6	oui x6			oui x6									
				portoir 6 petites cages																	
ANI 02 / Souris	Hébergement	29,54 m2		portoir 7 petites cages x2				5 blocs de 2 prises + 1 prise ondulée	1	22+/-2	5 x branchement des rejets d'air des unités ventilation au plafond							lumière : 3000 K, 15 W 230 V avec variateur et jour/nuit			
				portoir 8 petites cages				Au plafond : 1 bloc de (1 prise + 1 prise ondulée)										oculus rouge coté propre			
				unités ventilation x4														report de la température et de l'hygrométrie			
				portoir 5 grandes cages				1 blocs de 4 prises													
				portoir 6 petites cages				1 blocs de 2 prises													
ANI 04	Salle quarantaine	3,19 m2	RIEN-	portoir ouvert (simple étagère)	L 180 x P 90 x H190	non	non			22+/-2								oculus rouge, lumière : 3000 K, 15 W 230 V avec variateur et jour/nuit,			
ANI 05/A	Génotype	18,63 m2	1 pailleasse humide INOX 2 pailleasse sèche INOX 2x Placards sous pailleasse 1x placard toute hauteur 1 placard sous evier 1 x Placards sous pailleasse		P 75 cm			5 blocs de (4 prises + 1 prise ondulée)	3	22+/-2		2 2							oculus translucide		
					P 75 cm																
					L 60 cm x P 60 cm -																
					H200 x L 80 cm x P45																
					L 60 cm x P 60 cm -	non															
				L 40 cm x P 60 cm -																	
COMP 01/	Salle de comportement A	19,86 m2	1 pailleasse humide INOX 1 placard sous evier 1 x Placard sous pailleasse		P 75 cm			3 blocs de (4 prises + 1 prise ondulée)	3 murales	22+/-2		2						X	prévoir accroche caméra au plafond		
					L 60 cm x P 60 cm -			2 bloc de 4 prises en dessous de 70 cm													
				bassin	L80 cm x P 60 cm -	non	non	Au plafond :1 bloc de (1 prise + 1 prise ondulée)													
COMP 02/	Salle de comportement B	18,59 m2	1 pailleasse humide INOX 1 pailleasse sèche INOX 1 placard sous evier 4x Placards sous pailleasse 1 table roulante avec placard (centre piece)		P 75 cm			3 blocs de (4 prises + 1 prise ondulée)	4 murales	22+/-2		2							prévoir accroche caméra au plafond		
					P 75 cm			Au plafond :1 bloc de (1 prise + 1 prise ondulée)													
					L 60 cm x P 60 cm -			1 bloc de 4 prises (en dessous de 70 cm)													
					L 100 cm x P 60 cm -																
					L 120 cm x l120 cm -																
EXP 01	Labo Exp L2	12,04 m2		PSM type II	L180 x P80	non	non	3 blocs de (4 prises + 1 prise ondulée)	3	22+/-2		2 2 2						oculus translucide couloir			
				microscope "axiozoom" + ordinateur	L110 x P90 avec tablette sur pailleasse hauteur 20 cm, <i>profil 40 cm pour l'écran</i>			1 bloc de 4 prises (en dessous de 70 cm)													
				1 pailleasse sèche avec dossier	P 75 cm																
				1 pailleasse sèche	P 75 cm																
				1 x Placard sous pailleasse	L80 cm x P 60 cm -																
EXP 02/A		5,60 m2	1 pailleasse sèche INOX 1 x Placard sous pailleasse		P 75 cm	non	non	1 bloc de 4 prises				2 2									
					L 60 cm x P 60 cm -			1 bloc de 2 prises													
				Appareil Euthanasie	L130 x P 80																
				-	Congélateur			L80 x P70 x H70											non	non	
EXP02/B + EXP 04	Euthanasie / Prélèvt	34,04 m2	2X pailleasse sèche avec dossier 1X pailleasse humide avec dossier 1 pailleasse sèche Placards sous pailleasse sèche 6 x placards sous pailleasse 1 placard sous evier Sorbonne passe-plats		P 75 cm			4 blocs de (4 prises + 1 prise ondulée)	4	22+/-2		2 2 2				x	x	x			
					P 75 cm																
					P45			5 blocs de 4													
					Toute la longueur / P45			Branchement sorbonne													
					L 40 cm x P 60 cm -			Prevoir prises pour alimenter l'ayade de sorbonne (4 prises)													
					L 60 cm x P 60 cm -																
					L180 x P80																
					L 60 x P60 x H60																
				frigo-congélateur																	
EXP 03/05	Expérimentation / Salle Physio	25,07 m2	1X pailleasse humide avec dossier 1X pailleasse sèche avec dossier 1 pailleasse sèche 2 x Placards sous pailleasse 1x placard sous evier 1 x Placard sous pailleasse avec tiroir		P 75 cm			6 blocs de (4 prises + 1 prise ondulée)	7	22+/-2		2						x			
					P 75 cm																
					P 75 cm																
					L80 cm x P 60 cm -																
					L 60 cm x P 60 cm -																
					L80 cm x P 60 cm -																
				placard toute hauteur	L120 xP 60 cm x H 200 (ou 250 cm)																
LAV 01	Laverie	29,70 m2		Table Biberons Lave case 3 portoirs (étagères) séchage	L310 x P 90 x H 210 L 190 x P 150 x H 190 L 155 x P 60 x H 190			2x triphasé 32 A 3 blocs de 4	1	22+/-2			oui oui		x x	x x	X X				
LAV 02	Déchets	12,56 m2	-	Vide cage	H 120 x P 100 x H 190			2 blocs de 2													
STO 04 Remplissage		6,87 m2	1 pailleasse sèche en INOX 2 x Placards sous pailleasse		L 200x P 75 cm L80 cm x P 60 cm -			1 bloc de 4													
RDC - Logistique																					
LOG 01	Ménage	4,24 m2	EVIER PROFOND placard toute hauteur		L60 H200 x L 60 ou L 80 X P 60 cm (Largeur à verifier sur plan)			1 bloc de 4 prises 1 bloc de 2 prises branchement pour Machine à laver la linge et Machine sèche linge										branchement pour MAL et sèche linge			
RDC - Pièce humide																					
Vestiaires F		7,50 m2		Evier placard douche				2													
Vestiaires H		6,02 m2		Evier placard douche				2													
WC 01		2,23 m2		WC Lavabo																	
RDC - SAS																					
SAS 01	Entrée personnel	11,45 m2	petit lavabo (lave main) placard Banc incluant casiers pour chaussures coté propre Casiers Passe plat		H200x L120 xP60			1 bloc de 2 prises	1										porte principale ouverture vers ext. Badge		
						1 bloc de 4 prises															
					H200x L120 xP60																
					L60 x P 60																
SAS 02	ANI	2,64 m2	-	-				1 bloc de 2 prises													
SAS 03	SAS L2	4,60 m2		placard toute hauteur pailleasse humide avec placard en dessous toute longueur	-			L 150 xP 80													
SAS 04	SAS existant	10,05 m2		-	-																
RDC- Stockage																					
STO 01	Mat. Propre	16,54 m2		Placard				H200x L80 xP60													
STO 02	Nourritures & Litières	16,29 m2		-	-																
STO 03	Local Stockage CF	6,92 m2		-	-																
RDC- Circulation																					
Circulation		72,58 m2		placard																	
R+1																					
R+1 - Local technique																					
LT	Local Technique 01	60,36 m2		-	-																
LT	Plateforme CVC	13,67 m2		-	-																
Total		495,75 m2																			