

Dénomination	CTA / VMC	Dimensions	Dimension après travaux	Horizontale / Verticale	Bâtiment	Local	Emplacement	Situation	Accessibilité	Commentaire	Raison de la présence du clapet	Auto ou télé commandé	Clapet obligatoire après travaux ?
A01	7	400		H	A	Local CTA 6 & 7	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Facile		Traversée de dalle		Oui
A02	7	500		H	A	Local CTA 6 & 7	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Facile		Traversée de dalle		Oui
A03	6	600x400		H	A	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile		Traversée de dalle		Oui
A04	6	600x400		H	A	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile		Traversée de dalle		Oui
A05	6	355		H	A	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
A06	6	355		H	A	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
A07	6	500		H	A	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
A08	6	500		H	A	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
A081			400x600							CCF à créer			Nouveau
A082			400x600							CCF à créer			Nouveau
A083			450							CCF à créer			Nouveau
A084			450							CCF à créer			Nouveau
A09	7	250		V	A	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A10	7	250		V	A	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A11	6	250		H	A	Comble SDC A211	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
A12	6	250		H	A	Comble SDC A211	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
A13	6	250		V	A	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Limite de ZC et compartiment		Non
A14	6	400		V	A	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Limite de ZC et compartiment		Non
A141			450										Nouveau
A142			450										Nouveau
A143			355										Nouveau
A144			355										Nouveau
A15	7	400		V	A	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A16	7	400		V	A	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A17	6	200		V	A	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A18	6	200		V	A	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A19	7	355		V	A	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A20	7	355		V	A	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A21	6	450		V	A	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
A22	6	450		V	A	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
AA	VMC WC Bâtiment A	250		H	A	Local CTA 6 & 7	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Facile		Traversée de dalle		Non
AB	VMC WC Bâtiment A	200		V	A	WC Femme R+2	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire R+2	Facile		Traversée de GT		Non
AC	VMC WC Bâtiment A	200		V	A	WC Femme R+1	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire R+1	Facile		Traversée de GT		Non
AD	VMC WC Bâtiment A	200		V	A	WC Femme RDC	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire RDC	Facile		Traversée de GT		Non
B01	3 ou 8	355		H	B	Comble SDC B201	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
B02	3 ou 8	355		H	B	Comble SDC B201	Sur dalle	Dalle R+3/R+3	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
B03	3 ou 8	200		V	A	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Limite de compartiment ?		Non
B04	3 ou 8	355		H	B	Comble SDC B202	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
B05	3 ou 8	355		H	B	Comble SDC B202	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
B06	3 ou 8	355		H	B	Comble SDC B203	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
B07	3 ou 8	355		H	B	Comble SDC B203	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
B08	3 ou 8	630		H	B	Local CTA 3 & 8	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Facile		Traversée de dalle		Oui
B09	3 ou 8	630		H	B	Local CTA 3 & 8	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Facile		Traversée de dalle		Oui
B10	3 ou 8	560	560	H	B	GT Cage escalier R+2	Sur dalle	Dalle R+2/R+1	Moyenne	Porte mal axée	Traversée de dalle		Oui
B11	3 ou 8	560	560	H	B	GT Cage escalier R+2	Sur dalle	Dalle R+2/R+1	Facile		Traversée de dalle		Oui
B111			560							CCF à créer			Nouveau
B112			560							CCF à créer			Nouveau
B113			450							CCF à créer			Nouveau
B114			500							CCF à créer			Nouveau
B12	3 ou 8	500		V	B	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Difficile	Trappe d'accès faux plafond ?	Limite de ZC et compartiment		Non
B13	3 ou 8	500		V	B	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Difficile	Trappe d'accès faux plafond ?	Limite de ZC et compartiment		Non
B14	3 ou 8	560		V	B	Circulation R+1		GT / Circulation	Difficile	Trappe d'accès au plénum	Traversée de GT		Non
B15	3 ou 8	560		V	B	Circulation R+1		GT / Circulation	Difficile		Traversée de GT		Non
B16	3 ou 8	160		V	B	Circulation R+1		GT / Circulation	Difficile		Traversée de GT		Non
B17	3 ou 8	160		V	B	Circulation R+1		GT / Salle 105		CCF pas vu	Traversée de GT		Non
B18	3 ou 8	315		V	B	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Difficile		Traversée de GT		Non
B19	3 ou 8	315		V	B	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Difficile		Traversée de GT		Non
B20	3 ou 8	315		V	B	Circulation RDC	Plafond TRESPA	Circulation / Circulation	Difficile		Limite de compartiment ?		Non
B21	3 ou 8	315		V	B	Circulation RDC	Plafond TRESPA	Circulation / Circulation	Difficile		Limite de compartiment ?		Non
B22	3 ou 8	315		H	B	GT Cage escalier RDC	Sur dalle	Dalle RDC/SS	Moyenne	Trappe petite	Traversée de dalle		Oui
B23	3 ou 8	355		H	B	GT Cage escalier RDC	Sur dalle	Dalle RDC/SS	Moyenne	Trappe petite	Traversée de dalle		Oui
BA1	VMC WC H SOUS-SOL ?	250		H	B	Comble SDC B201	Sur dalle	Dalle R+3/R+2	Facile		Traversée de dalle		Non
BB1	VMC WC H SOUS-SOL ?	250		H	B	GT Cage escalier RDC	Sur dalle	Dalle RDC/SS	Difficile	CCF supposé... pas vu et pas repéré sur plan	Traversée de dalle		Non
BA2	VMC WC F SOUS-SOL ?	250		V	B	Local CTA 3 & 8	Dans le vide	Local CTA / GT	Facile	Pas de calfeutrement entre local CTA et GT	Local CTA / GT		Non
BB2	VMC WC F SOUS-SOL ?	250		H	B	GT Cage escalier RDC	Sur dalle	Dalle RDC/SS	Difficile	Trappe mais CCF pas accessible	Traversée de dalle		Non
C01	4 ou 5	630		H	C	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
C02	4 ou 5	630		H	C	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
C03	4 ou 5	250		H	C	Comble SDC C301	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
C04	4 ou 5	250		H	C	Comble SDC C301	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
C05	4 ou 5	250		H	C	Comble SDC C302	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
C06	4 ou 5	250		H	C	Comble SDC C302	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Difficile	Accès au comble perilleux sur échelle	Traversée de dalle		Oui
C07	4 ou 5	500		H	C	Local CTA 4 & 5	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Facile		Traversée de dalle		Oui
C08	4 ou 5	250		H	C	Local CTA 4 & 5	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Facile		Traversée de dalle		Oui
C09	4 ou 5	250		H	C	Local CTA 4 & 5	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Facile		Traversée de dalle		Oui
C10	4 ou 5	500		H	C	Local CTA 4 & 5	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Facile	CCF pas vu et pas repéré sur plan	Traversée de dalle		Oui
C11	4 ou 5	250		H	C	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Difficile		Traversée de dalle		Oui
C12	4 ou 5	250		H	C	Comble SDC C303	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Difficile ?	CCF pas vu et pas repéré sur plan	Traversée de dalle		Oui
C13	4 ou 5	650x500		H	C	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
C14	4 ou 5	650x500		H	C	Comble CTA	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Très Difficile		Traversée de dalle		Oui
C141			650x500							CCF à créer			Nouveau
C142			650x500							CCF à créer			Nouveau
C143			630							CCF à créer			Nouveau
C144			630							CCF à créer			Nouveau
C145			250							CCF à créer			Nouveau
C146			250							CCF à créer			Nouveau
C147			630							CCF à créer			Nouveau
C148			630							CCF à créer			Nouveau
C149			250							CCF à créer			Nouveau
C150			250							CCF à créer			Nouveau
C147			400							CCF à créer			Nouveau
C148			400							CCF à créer			Nouveau
C149			250							CCF à créer			Nouveau
C150			160							CCF à créer			Nouveau
C15	4 ou 5	355		V	C	Circulation R+3	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de porte de recoupement		Non
C16	4 ou 5	355		V	C	Circulation R+3	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de porte de recoupement		Non
C17	4 ou 5	630		V	C	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C18	4 ou 5	630		V	C	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Très Difficile	Mécanisme sur le dessus de la gaine	Traversée de GT		Non
C19	4 ou 5	560		V	C	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C20	4 ou 5	560		V	C	Circulation R+2	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C21	4 ou 5	200		V	C	Salle BDE 206	Faux plafond 600 x 600	GT / SDC 206	Moyenne		Traversée de GT		Non
C22	4 ou 5	200		V	C	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C23	4 ou 5	200		V	C	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C24	4 ou 5	500		V	C	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C25	4 ou 5	560		V	C	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C26	4 ou 5	500		V	C	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C27	4 ou 5	500		V	C	Circulation R+1	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C28	4 ou 5	355		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C29	4 ou 5	355		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C30	4 ou 5	200		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C31	4 ou 5	200		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	Circulation / Circulation	Moyenne		Traversée de compartiment		Non
C32	4 ou 5	355		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C33	4 ou 5	355		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C34	4 ou 5	200		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
C35	4 ou 5	200		V	C	Circulation RDC	Faux plafond lamelles	GT / Circulation	Moyenne		Traversée de GT		Non
CA	VMC WC Bâtiment C	250		H	C	Local CTA 4 & 5	Sur dalle	Dalle R+4/R+3	Facile		Traversée de dalle		Non
CB	VMC WC Bâtiment C	200		V	C	WC Femme R+3	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire R+3	Facile		Traversée de GT		Non
CC	VMC WC Bâtiment C	200		V	C	WC Femme R+2	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire R+2	Facile		Traversée de GT		Non
CD	VMC WC Bâtiment C	200		V	C	WC Femme R+1	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire R+1	Facile		Traversée de GT		Non
CE	VMC WC Bâtiment C	200		V	C	WC Femme RDC	Faux plafond 600 x 600	GT / Sanitaire RDC	Facile		Traversée de GT		Non
Z01	1 ou 2	750x650		V	AMPHI	Local CTA	Contre voile béton	Local CTA / Plafond Amphi	Facile		Pas le même compartiment ?		Non
Z02	1 ou 2	600x350		V	AMPHI	Local CTA	Contre voile béton	Local CTA / Plafond Amphi	Moyenne		Pas le même compartiment ?		Non
Z03	1 ou 2	650x											