

TYPE	NUMERO DU TOIT	ETAGE	PAVILLON	N°LOCAL	OCCUPANTS (sensibilité des utilisateurs)	PHOTOS	DIMENSIONS (en cm)	DESCRIPTION	RIDEAUX	VOLAGE	VOILETS INTERIEURS	STORE EXTERIEUR	GRILLE EXTERIEURE	TYPE DE FERMETURE (cristaux ou espagnolette)	Organe de rotation du démont	Organe de rotation de l'ensemble	Organe de rotation des vantaux	Organe de rotation des volets	Organe de rotation des panneaux des volets	Système de fermeture des volets	Reducteur d'ouverture	RADIATEUR SOUS LA FENÊTRE	TABLETTE SOUS LA FENÊTRE	AUTRES ELEMENTS REMARQUABLES	VOILETS	STORES DÉPOSÉS ET CHANGÉS	TYPE DE FERMETURE (cristaux ou espagnolette)	Organe de Rotation du démont	Organe de rotation de l'ensemble	Organe de rotation des vantaux	Organe de rotation des volets	Organe de rotation des panneaux des volets	Système de fermeture des volets	Reducteur d'ouverture	RADIATEUR SOUS LA FENÊTRE	TABLETTE SOUS LA FENÊTRE	AUTRES ELEMENTS REMARQUABLES	
E		9	2e ETAGE	Pav N.O	A0232	Bureau de Mme BLANC - Fenêtre Nord		Total L : 142 H : 213	Fenêtre	non	non	Volets intérieurs à deux pans pliables. 3 panneaux.	non	non	Espagnolette	Inconnu		Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	3 accroches	oui	Radiateur sous la fenêtre	non	anneaux sur volets à conserver	Volet à restaurer		Réemploi espagnolette	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de 3 accroches	Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Dépense radiateur (hors lot entreprise)	non	Anneaux sur volets à conserver
E		10	2e ETAGE	Pav N.O	A0232	Bureau de Mme BLANC - Fenêtre Ouest		Total L : 142 H : 213	Fenêtre	non	non	Volets intérieurs à deux pans pliables. 1 panneau.	store extérieur	non	Crémone	Inconnu		Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	3 accroches	oui	Radiateur sous la fenêtre	Tablette	anneaux sur volets à conserver création de volet	Création de volet	Fourniture et pose de nouveau store	Dépense de la crémone en conservation. Fourniture et pose espagnolette	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de 3 accroches	Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Dépense radiateur (hors lot entreprise)	Dépense tablette en démolition + reprise enduit	Anneaux sur volets à conserver + création de volet
E		11	2e ETAGE	Pav N.O	A0234	Bureau de Mr ROBEAU Julien - Fenêtre Est		Total L : 142 H : 213	Fenêtre	non	non	Volets intérieurs à deux pans pliables. 1 panneau.	store extérieur	non	Espagnolette	Inconnu		Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	3 accroches (la partie femelle est cassée)	oui	Radiateur sous la fenêtre	non	anneaux sur volets à conserver	Volet à restaurer	Fourniture et pose de nouveau store	Réemploi espagnolette	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de 3 accroches	Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Dépense radiateur (hors lot entreprise)	non	Anneaux sur volets à conserver
E		12	2e ETAGE	Pav N.O	A0231	Bureau de Mr HUSSON Jean- François - Fenêtre Est		Total L : 142 H : 213	Fenêtre	Vollages, Rideaux et Volets Intérieurs	Vollages Intérieurs	Volets intérieurs à deux pans pliables. 1 panneau.	store extérieur	non	Espagnolette	Inconnu		Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	Fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6	3 accroches	oui	Radiateur sous la fenêtre	non	ouverture dans vitrage pour faire passer la climatisation	Volet à restaurer	Fourniture et pose de nouveau store	Réemploi espagnolette	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de fiches à 5-6 noeuds : 3 par vantail : 6	Fourniture et pose de 3 accroches	Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Dépense radiateur (hors lot entreprise)	non	
F		1	3e ETAGE	Pav N.O	A0351	Bureau de Mr PISSAVY Cyril - Fenêtre Nord		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	non	non	Crémone	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6				oui	Radiateur sous la fenêtre	Tablette			Fourniture et pose de crémone modèle CCTP	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Radiateur sous la fenêtre	Dépense tablette en démolition + reprise enduit		
F		2	3e ETAGE	Pav N.O	A0353	Bureau de Mr Brunet Jérémie - Fenêtre Nord		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	non	non	Crémone	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6				oui	Radiateur sous la fenêtre	Tablette			Fourniture et pose de crémone modèle CCTP	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Radiateur sous la fenêtre	Dépense tablette en démolition + reprise enduit		
F		3	3e ETAGE	Pav N.O	A0353	Bureau de Mr Brunet Jérémie - Fenêtre Ouest		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	Store extérieur	non	Crémone	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6				oui	Radiateur sous la fenêtre	non			Fourniture et pose de crémone modèle CCTP	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Radiateur sous la fenêtre	non		
F		4	3e ETAGE	Pav N.O	A0358	Bureau de Mme LAVARDE Christine - Fenêtre Est		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	Store extérieur	non	Crémone	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6				oui	Radiateur sous la fenêtre	non	ouverture dans vitrage pour faire passer la climatisation		Repose du store conservé	Fourniture et pose de crémone modèle CCTP	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Radiateur sous la fenêtre	non	pas de reprise du système dans vitrage pour faire passer la climatisation.
F		5	3e ETAGE	Pav N.O	A0351	Bureau de Mr PISSAVY Cyril - Fenêtre Est		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	Store extérieur	non	Crémone	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6				oui	Radiateur sous la fenêtre	Tablette			Fourniture et pose de crémone modèle CCTP	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Radiateur sous la fenêtre	Dépense tablette en démolition + reprise enduit		
F		6	3e ETAGE	Pav N.E	A0342	Palier du Général - Fenêtre Est		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	non	non	Crémone avec canon fontaine sous combinaison pass B	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6					non	Tablette	Accès Pompiers toit tour générale			Fourniture et pose de crémone avec canon fontaine sous combinaison pass B	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	non	pas d'intervention sur la tablette	Accès Pompiers toit tour général
F		8	3e ETAGE	Pav N.O	A0358	Bureau de Mme LAVARDE Christine- Fenêtre Sud		Total L : 118 H : 136	Fenêtre	non	non	non	Store extérieur	non	Crémone	Inconnu		Paumelles picardes : 3 par vantail : 6				oui	Radiateur sous la fenêtre	non	ouverture dans vitrage pour faire passer la climatisation		Repose du store conservé	Fourniture et pose de crémone modèle CCTP	Prévoir quincaillerie		Fourniture et pose de fiches à 5 noeuds : 3 par vantail : 6				Intégré dans la menuiserie voir CCTP	Radiateur sous la fenêtre	non	pas de reprise du système dans vitrage pour faire passer la climatisation.