

# Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2510164917  
Rapport édité le : 12/11/2025

## DONNEUR D'ORDRE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AGEN - PUIMALY  
Sylvie  
47000 Agen

## OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul  
06 58 46 92 02  
Certification n° : CPDI7001  
Décernée par : ICERT

## PROPRIETAIRE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AGEN  
2 Rue Diderot  
47000 Agen

## LIEU D'INTERVENTION

2 Rue Diderot

CPAM Lot-et-Garonne  
47914 Agen  
Bat. CPAM



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



| Révision         | Date       | Objet                                   |
|------------------|------------|-----------------------------------------|
| Version initiale | 01/07/2025 | Établissement du rapport (MA2505081092) |
| Version 01       | 12/11/2025 | Complément du rapport                   |
|                  |            |                                         |
|                  |            |                                         |

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE                                                    | ADRESSE                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Donneur d'ordre | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE<br>MALADIE AGEN - PUIMALY Sylvie | 2 Rue Diderot<br>47000 Agen |
| Propriétaire    | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE<br>MALADIE AGEN                  | 2 Rue Diderot<br>47000 Agen |
| Accompagnateur  | Service technique : Mr TORTUL                              |                             |

### OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM           | ORGANISME<br>DE CERTIFICATION | NUMERO<br>DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION<br>DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE<br>DE LA CERTIFICATION |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| DELAUNAY paul | I.Cert                        | CPDI7001                   | 13/10/2023                              | 12/10/2030                              |

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|-----------|------------------|------------------|
| Axa       | 3912280604       | 01/01/2026       |

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



| LABORATOIRE | ACCREDITATION<br>COFRAC | ADRESSE                              |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|
| MYEASLAB    | 50503704400706          | 4 rue Maryse Bastié<br>44700 ORVAULT |

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

|    |                                                                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS        | 2   |
| 2. | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS                  | 4   |
| 3. | DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS  | 5   |
| 4. | CONCLUSIONS DU REPERAGE                                         | 21  |
| 5. | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE                           | 70  |
| 6. | PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 72  |
| 7. | RAPPORTS D'ANALYSES                                             | 544 |
| 8. | ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION                   | 703 |

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**

### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT



### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 2 Rue Diderot

CPAM Lot-et-Garonne  
47914 Agen

Numéro de mission : MA2510164917

Référence client : NC

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 04/11/2025

Numéro de lot : Bat. CPAM

| Documents demandés                                                                              | Documents remis                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Plan/Croquis du bâtiment                                                                        | Oui                                               |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Oui                                               |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier                                   | -                                                 |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier                           | -                                                 |
| Dernier rapport Amiante existant                                                                | Rapport amiante n°MA2505081092 daté du 01/07/2025 |

Observations :

- Après sondage intérieur et extérieur : aucun joint sous dormant (entre menuiseries/structures) n'a été trouvé.
- Double complexe d'étanchéité sur la toiture terrasse 9 du R+2.
- Une réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse 8 du R+2 a été réalisée en 2024 (partie plane bitumineuse + isolant + relevé), par conséquent aucun prélèvement n'a été fait sur ses éléments, sauf pour le pare-vapeur qui n'a pas été remplacé (devis liés à ces travaux en annexes du rapport).
- Les conduites de ventilation situées dans les pléniums sont en aluminium ou métal.
- Beaucoup d'éléments des CTA sont métalliques donc ne sont pas amiantés par nature.

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-2 :           | Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Remise 1, Remise 2, Remise 3, Dégagement 1, Rangement 1, Rangement 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R-1 :           | Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Economat, Atelier, Imprimerie, Local ventilation, Accès parking, Gaine technique, Chauffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RDC :           | Escalier principal, Affranchissement, Courrier, Accueil, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Sanitaire H, Sanitaire F, Dégagement, Rangement, Rangement 2, Gaine technique, Plénum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R+1 :           | Hall d'accueil, Escalier principal, Open Space 1, Open Space 2, Open Space 3, Open Space 4, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Sanitaire H, Sanitaire F, Sanitaire H 2, Sanitaire F 2, Rangement 1, Rangement 2, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau SM 1, Bureau SM 2, Bureau SM 3, Bureau SM 4, Bureau SM 5, Bureau SM 6, Bureau SM 7, Bureau SM 8, Bureau SM 9, Bureau SM 10, Bureau SM 11, Bureau SM 12, Salle de formation, Salle des serveurs, Archives, UGDR, Local ménage, Gaine technique, Plénum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R+2 :           | Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Rangement 1, Rangement 2, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Escalier principal, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Salle serveur, Responsable informatique, Service informatique, Développement, Bureau S 1, Bureau S 2, Bureau S 3, Bureau S 4, Bureau S 5, Bureau S 6, Bureau S 7, Bureau S 8, Hall, Sanitaire H 1, Sanitaire H 2, Sanitaire F 1, Sanitaire F 2, Local ménage, Infirmerie, DCF, Directeur adjoint, Secrétariat de direction, Rangement 3, Rangement 4, Sous direction, Attaché de direction, Local informatique, Salle copieur, Salle de réunion, Salle de direction, Gaine technique, Plénum |
| R+3 :           | Escalier principal, Cage d'escalier 1, Cage d'escalier 2, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Hall, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Sanitaire H 1, Sanitaire H 2, Sanitaire F 1, Sanitaire F 2, Gaine technique, Plénum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Extérieur R+3 : | Toiture 1, Toiture 2, Terrasse 1, Terrasse 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extérieur R+4 : | Toiture 4, Toiture 5, Toiture 6, Toiture 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extérieur R+2 : | Toiture 8, Toiture 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Extérieur :     | Façade 1, Façade 2, Façade 3, Façade 4, Voirie 1, Voirie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau | Pièce             | Zone        |
|--------|-------------------|-------------|
| R+1    | Sanitaire H       | Sol         |
|        | Sanitaire F       | Sol         |
|        | Sanitaire H 2     | Sol         |
|        | Sanitaire F 2     | Sol         |
| R+2    | Sanitaire H 1     | Sol         |
|        | Sanitaire H 2     | Sol         |
|        | Sanitaire F 1     | Sol         |
|        | Sanitaire F 2     | Sol         |
| R+3    | Sanitaire H 1     | Sol         |
|        | Sanitaire H 2     | Sol         |
|        | Sanitaire F 1     | Sol         |
|        | Sanitaire F 2     | Sol         |
| R+1    | Sanitaire H       | Mur porteur |
|        | Sanitaire F       | Mur porteur |
|        | Sanitaire H 2     | Mur porteur |
|        | Sanitaire F 2     | Mur porteur |
| R+2    | Sanitaire H 1     | Mur porteur |
|        | Sanitaire H 2     | Mur porteur |
|        | Sanitaire F 1     | Mur porteur |
|        | Sanitaire F 2     | Mur porteur |
| R+3    | Sanitaire H 1     | Mur porteur |
|        | Sanitaire H 2     | Mur porteur |
|        | Sanitaire F 1     | Mur porteur |
|        | Sanitaire F 2     | Mur porteur |
| R+1    | Sanitaire H       | Cloison     |
|        | Sanitaire F       | Cloison     |
|        | Sanitaire H 2     | Cloison     |
|        | Sanitaire F 2     | Cloison     |
| R+2    | Sanitaire H 1     | Cloison     |
|        | Sanitaire H 2     | Cloison     |
|        | Sanitaire F 1     | Cloison     |
|        | Sanitaire F 2     | Cloison     |
| R+3    | Sanitaire H 1     | Cloison     |
|        | Sanitaire H 2     | Cloison     |
|        | Sanitaire F 1     | Cloison     |
|        | Sanitaire F 2     | Cloison     |
|        | Sanitaire H 1     | Plafond     |
|        | Sanitaire H 2     | Plafond     |
|        | Sanitaire F 1     | Plafond     |
|        | Sanitaire F 2     | Plafond     |
| R+1    | Sanitaire H       | Faïences    |
|        | Sanitaire F       | Faïences    |
|        | Sanitaire H 2     | Faïences    |
|        | Sanitaire F 2     | Faïences    |
| R+2    | Sanitaire H 1     | Faïences    |
|        | Sanitaire H 2     | Faïences    |
|        | Sanitaire F 1     | Faïences    |
|        | Sanitaire F 2     | Faïences    |
| R+3    | Sanitaire H 1     | Faïences    |
|        | Sanitaire H 2     | Faïences    |
|        | Sanitaire F 1     | Faïences    |
|        | Sanitaire F 2     | Faïences    |
| R-1    | Economat          | Mur porteur |
|        | Atelier           | Mur porteur |
|        | Imprimerie        | Mur porteur |
|        | Local ventilation | Mur porteur |
| RDC    | Accueil           | Mur porteur |
|        | Rangement         | Mur porteur |
| R-1    | Chaudière         | Mur porteur |
| R-2    | Cage d'escalier 1 | Mur porteur |
|        | Cage d'escalier 2 | Mur porteur |
|        | Remise 1          | Mur porteur |

| Niveau | Pièce             | Zone        |
|--------|-------------------|-------------|
|        | Remise 2          | Mur porteur |
|        | Remise 3          | Mur porteur |
|        | Rangement 1       | Mur porteur |
|        | Rangement 2       | Mur porteur |
| R-1    | Cage d'escalier 1 | Mur porteur |
|        | Cage d'escalier 2 | Mur porteur |
| RDC    | Cage d'escalier 1 | Mur porteur |
|        | Cage d'escalier 2 | Mur porteur |
| R+1    | Cage d'escalier 1 | Mur porteur |
|        | Cage d'escalier 2 | Mur porteur |
|        | Dégagement 2      | Mur porteur |
| R+2    | Cage d'escalier 1 | Mur porteur |
|        | Cage d'escalier 2 | Mur porteur |
|        | Dégagement 1      | Mur porteur |
| R+3    | Cage d'escalier 1 | Mur porteur |
|        | Cage d'escalier 2 | Mur porteur |
|        | Dégagement 3      | Mur porteur |
| R-1    | Cage d'escalier 1 | Sol         |
| RDC    | Cage d'escalier 1 | Sol         |
|        | Cage d'escalier 2 | Sol         |
| R+1    | Cage d'escalier 2 | Sol         |
| R+2    | Cage d'escalier 2 | Sol         |
| R+3    | Cage d'escalier 2 | Sol         |
| R+1    | Dégagement 2      | Sol         |
| R+2    | Cage d'escalier 1 | Sol         |
|        | Dégagement 1      | Sol         |
| R+3    | Cage d'escalier 1 | Sol         |
|        | Dégagement 3      | Sol         |
| R-2    | Cage d'escalier 1 | Plafond     |
|        | Cage d'escalier 2 | Plafond     |
|        | Remise 2          | Plafond     |
|        | Remise 3          | Plafond     |
|        | Dégagement 1      | Plafond     |
| R-1    | Cage d'escalier 1 | Plafond     |
|        | Cage d'escalier 2 | Plafond     |
| RDC    | Cage d'escalier 1 | Plafond     |
|        | Cage d'escalier 2 | Plafond     |
| R+1    | Cage d'escalier 1 | Plafond     |
|        | Cage d'escalier 2 | Plafond     |
|        | Dégagement 1      | Plafond     |
|        | Dégagement 2      | Plafond     |
| R+2    | Cage d'escalier 1 | Plafond     |
|        | Cage d'escalier 2 | Plafond     |
|        | Dégagement 1      | Plafond     |
| R+3    | Cage d'escalier 1 | Plafond     |
|        | Cage d'escalier 2 | Plafond     |
|        | Dégagement 3      | Plafond     |
| R-1    | Cage d'escalier 1 | Cloison     |
|        | Cage d'escalier 2 | Cloison     |
| RDC    | Cage d'escalier 1 | Cloison     |
|        | Cage d'escalier 2 | Cloison     |
|        | Rangement         | Cloison     |
| R+1    | Cage d'escalier 1 | Cloison     |
|        | Cage d'escalier 2 | Cloison     |
|        | Dégagement 1      | Cloison     |
|        | Dégagement 2      | Cloison     |
| R+2    | Cage d'escalier 1 | Cloison     |
|        | Cage d'escalier 2 | Cloison     |
|        | Dégagement 1      | Cloison     |
| R+3    | Cage d'escalier 1 | Cloison     |
|        | Cage d'escalier 2 | Cloison     |
|        | Dégagement 3      | Cloison     |
| RDC    | Cage d'escalier 1 | Plinthes    |
| R+1    | Dégagement 2      | Plinthes    |

| Niveau | Pièce                    | Zone                      |
|--------|--------------------------|---------------------------|
| R+2    | Cage d'escalier 1        | Plinthes                  |
|        | Dégagement 1             | Plinthes                  |
| R+3    | Cage d'escalier 1        | Plinthes                  |
|        | Dégagement 3             | Plinthes                  |
| RDC    | Rangement                | Sol                       |
|        | Rangement 2              | Sol                       |
| R+1    | Dégagement 1             | Sol                       |
|        | Bureau SM 1              | Sol                       |
|        | Bureau SM 2              | Sol                       |
|        | Bureau SM 3              | Sol                       |
|        | Bureau SM 4              | Sol                       |
|        | Bureau SM 5              | Sol                       |
|        | Bureau SM 6              | Sol                       |
|        | Bureau SM 7              | Sol                       |
|        | Bureau SM 8              | Sol                       |
|        | Bureau SM 9              | Sol                       |
|        | Bureau SM 10             | Sol                       |
|        | Bureau SM 11             | Sol                       |
|        | Bureau SM 12             | Sol                       |
|        | Salle de formation       | Sol                       |
|        | Salle des serveurs       | Sol                       |
|        | Archives                 | Sol                       |
|        | UGDR                     | Sol                       |
| R+2    | Dégagement 2             | Sol                       |
|        | Dégagement 3             | Sol                       |
| R+3    | Dégagement 1             | Sol                       |
|        | Dégagement 2             | Sol                       |
|        | Hall                     | Sol                       |
|        | Bureau 12                | Sol                       |
|        | Bureau 13                | Sol                       |
| RDC    | Affranchissement         | Mur donnant sur extérieur |
|        | Courrier                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Accueil                  | Mur donnant sur extérieur |
| R+1    | Hall d'accueil           | Mur donnant sur extérieur |
|        | Open Space 1             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Open Space 2             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Open Space 3             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Open Space 4             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 1                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 2                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 3                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 4                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 5                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 6                 | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 1              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 2              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 3              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 4              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 5              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 6              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 7              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 8              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 9              | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 10             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 11             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau SM 12             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Salle de formation       | Mur donnant sur extérieur |
|        | UGDR                     | Mur donnant sur extérieur |
|        | Local ménage             | Mur donnant sur extérieur |
| R+2    | Bureau 27                | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 28                | Mur donnant sur extérieur |
|        | Responsable informatique | Mur donnant sur extérieur |
|        | Service informatique     | Mur donnant sur extérieur |
|        | Développement            | Mur donnant sur extérieur |

| Niveau | Pièce                    | Zone                      |
|--------|--------------------------|---------------------------|
|        | Bureau S 1               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 2               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 3               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 4               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 5               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 6               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 7               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau S 8               | Mur donnant sur extérieur |
|        | Hall                     | Mur donnant sur extérieur |
|        | Infirmierie              | Mur donnant sur extérieur |
|        | DCF                      | Mur donnant sur extérieur |
|        | Directeur adjoint        | Mur donnant sur extérieur |
|        | Secrétariat de direction | Mur donnant sur extérieur |
|        | Sous direction           | Mur donnant sur extérieur |
|        | Attaché de direction     | Mur donnant sur extérieur |
|        | Direction                | Mur donnant sur extérieur |
|        | Salle de réunion         | Mur donnant sur extérieur |
|        | Salle de direction       | Mur donnant sur extérieur |
| R+3    | Dégagement 1             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Dégagement 2             | Mur donnant sur extérieur |
|        | Hall                     | Mur donnant sur extérieur |
|        | Bureau 1                 | Mur donnant sur extérieur |
| RDC    | Escalier principal       | Mur porteur               |
|        | Affranchissement         | Mur porteur               |
|        | Courrier                 | Mur porteur               |
|        | Accueil                  | Mur porteur               |
| R+1    | Hall d'accueil           | Mur porteur               |
|        | Escalier principal       | Mur porteur               |
|        | Open Space 1             | Mur porteur               |
|        | Open Space 2             | Mur porteur               |
|        | Open Space 3             | Mur porteur               |
|        | Open Space 4             | Mur porteur               |
|        | Dégagement 1             | Mur porteur               |
|        | Dégagement 2             | Mur porteur               |
|        | Dégagement 3             | Mur porteur               |
|        | Rangement 1              | Mur porteur               |
|        | Rangement 2              | Mur porteur               |
|        | Bureau 1                 | Mur porteur               |
|        | Bureau 2                 | Mur porteur               |
|        | Bureau 3                 | Mur porteur               |
|        | Bureau 4                 | Mur porteur               |
|        | Bureau 5                 | Mur porteur               |
|        | Bureau 6                 | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 1              | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 4              | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 5              | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 6              | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 7              | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 10             | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 11             | Mur porteur               |
|        | Bureau SM 12             | Mur porteur               |
|        | Salle de formation       | Mur porteur               |
|        | Salle des serveurs       | Mur porteur               |
|        | UGDR                     | Mur porteur               |
|        | Local ménage             | Mur porteur               |
| R+2    | Bureau 26                | Mur porteur               |
|        | Bureau 27                | Mur porteur               |
|        | Bureau 28                | Mur porteur               |
|        | Rangement 1              | Mur porteur               |
|        | Rangement 2              | Mur porteur               |
|        | Escalier principal       | Mur porteur               |
|        | Dégagement 1             | Mur porteur               |
|        | Dégagement 2             | Mur porteur               |
|        | Dégagement 3             | Mur porteur               |

| Niveau | Pièce                    | Zone        |
|--------|--------------------------|-------------|
|        | Salle serveur            | Mur porteur |
|        | Bureau S 1               | Mur porteur |
|        | Bureau S 2               | Mur porteur |
|        | Bureau S 3               | Mur porteur |
|        | Bureau S 4               | Mur porteur |
|        | Bureau S 5               | Mur porteur |
|        | Bureau S 8               | Mur porteur |
|        | Hall                     | Mur porteur |
|        | Infirmierie              | Mur porteur |
|        | Directeur adjoint        | Mur porteur |
|        | Secrétariat de direction | Mur porteur |
|        | Rangement 3              | Mur porteur |
|        | Rangement 4              | Mur porteur |
|        | Direction                | Mur porteur |
|        | Salle copieur            | Mur porteur |
|        | Salle de réunion         | Mur porteur |
| R+3    | Escalier principal       | Mur porteur |
|        | Dégagement 1             | Mur porteur |
|        | Dégagement 2             | Mur porteur |
|        | Hall                     | Mur porteur |
|        | Bureau 1                 | Mur porteur |
|        | Bureau 2                 | Mur porteur |
|        | Bureau 3                 | Mur porteur |
|        | Bureau 4                 | Mur porteur |
|        | Bureau 5                 | Mur porteur |
|        | Bureau 7                 | Mur porteur |
|        | Bureau 11                | Mur porteur |
|        | Bureau 12                | Mur porteur |
|        | Bureau 13                | Mur porteur |
| RDC    | Affranchissement         | Cloison     |
|        | Courrier                 | Cloison     |
|        | Accueil                  | Cloison     |
| R+1    | Hall d'accueil           | Cloison     |
|        | Open Space 1             | Cloison     |
|        | Open Space 2             | Cloison     |
|        | Open Space 3             | Cloison     |
|        | Open Space 4             | Cloison     |
|        | Dégagement 1             | Cloison     |
|        | Dégagement 2             | Cloison     |
|        | Dégagement 3             | Cloison     |
|        | Rangement 1              | Cloison     |
|        | Rangement 2              | Cloison     |
|        | Bureau 1                 | Cloison     |
|        | Bureau 2                 | Cloison     |
|        | Bureau 3                 | Cloison     |
|        | Bureau 4                 | Cloison     |
|        | Bureau 5                 | Cloison     |
|        | Bureau 6                 | Cloison     |
|        | Bureau SM 1              | Cloison     |
|        | Bureau SM 2              | Cloison     |
|        | Bureau SM 3              | Cloison     |
|        | Bureau SM 4              | Cloison     |
|        | Bureau SM 5              | Cloison     |
|        | Bureau SM 6              | Cloison     |
|        | Bureau SM 7              | Cloison     |
|        | Bureau SM 8              | Cloison     |
|        | Bureau SM 9              | Cloison     |
|        | Bureau SM 10             | Cloison     |
|        | Bureau SM 11             | Cloison     |
|        | Bureau SM 12             | Cloison     |
|        | Salle de formation       | Cloison     |
|        | Salle des serveurs       | Cloison     |
|        | Archives                 | Cloison     |
|        | UGDR                     | Cloison     |

| Niveau | Pièce                    | Zone    |
|--------|--------------------------|---------|
| R+2    | Local ménage             | Cloison |
|        | Bureau 26                | Cloison |
|        | Bureau 27                | Cloison |
|        | Bureau 28                | Cloison |
|        | Rangement 1              | Cloison |
|        | Rangement 2              | Cloison |
|        | Escalier principal       | Cloison |
|        | Dégagement 2             | Cloison |
|        | Dégagement 3             | Cloison |
|        | Salle serveur            | Cloison |
|        | Responsable informatique | Cloison |
|        | Service informatique     | Cloison |
|        | Développement            | Cloison |
|        | Bureau S 1               | Cloison |
|        | Bureau S 2               | Cloison |
|        | Bureau S 3               | Cloison |
|        | Bureau S 4               | Cloison |
|        | Bureau S 5               | Cloison |
|        | Bureau S 6               | Cloison |
|        | Bureau S 7               | Cloison |
|        | Bureau S 8               | Cloison |
|        | Hall                     | Cloison |
|        | Local ménage             | Cloison |
|        | Infirmierie              | Cloison |
|        | DCF                      | Cloison |
|        | Directeur adjoint        | Cloison |
|        | Secrétariat de direction | Cloison |
|        | Rangement 3              | Cloison |
|        | Rangement 4              | Cloison |
|        | Sous direction           | Cloison |
|        | Attaché de direction     | Cloison |
|        | Local informatique       | Cloison |
|        | Direction                | Cloison |
|        | Salle copieur            | Cloison |
|        | Salle de réunion         | Cloison |
|        | Salle de direction       | Cloison |
| R+3    | Escalier principal       | Cloison |
|        | Dégagement 1             | Cloison |
|        | Dégagement 2             | Cloison |
|        | Hall                     | Cloison |
|        | Bureau 1                 | Cloison |
|        | Bureau 2                 | Cloison |
|        | Bureau 3                 | Cloison |
|        | Bureau 4                 | Cloison |
|        | Bureau 5                 | Cloison |
|        | Bureau 6                 | Cloison |
|        | Bureau 7                 | Cloison |
|        | Bureau 8                 | Cloison |
|        | Bureau 9                 | Cloison |
|        | Bureau 10                | Cloison |
|        | Bureau 11                | Cloison |
|        | Bureau 12                | Cloison |
|        | Bureau 13                | Cloison |
| RDC    | Courrier                 | Plafond |
|        | Accueil                  | Plafond |
| R+1    | Hall d'accueil           | Plafond |
|        | Open Space 1             | Plafond |
|        | Open Space 2             | Plafond |
|        | Open Space 3             | Plafond |
|        | Open Space 4             | Plafond |
|        | Dégagement 1             | Plafond |
|        | Dégagement 2             | Plafond |
|        | Dégagement 3             | Plafond |
|        | Bureau 1                 | Plafond |

| Niveau | Pièce                    | Zone    |
|--------|--------------------------|---------|
|        | Bureau 2                 | Plafond |
|        | Bureau 3                 | Plafond |
|        | Bureau 4                 | Plafond |
|        | Bureau 5                 | Plafond |
|        | Bureau 6                 | Plafond |
|        | Bureau SM 1              | Plafond |
|        | Bureau SM 2              | Plafond |
|        | Bureau SM 3              | Plafond |
|        | Bureau SM 4              | Plafond |
|        | Bureau SM 5              | Plafond |
|        | Bureau SM 6              | Plafond |
|        | Bureau SM 7              | Plafond |
|        | Bureau SM 8              | Plafond |
|        | Bureau SM 9              | Plafond |
|        | Bureau SM 10             | Plafond |
|        | Bureau SM 11             | Plafond |
|        | Bureau SM 12             | Plafond |
|        | Salle de formation       | Plafond |
|        | Salle des serveurs       | Plafond |
|        | Archives                 | Plafond |
|        | UGDR                     | Plafond |
|        | Local ménage             | Plafond |
| R+2    | Bureau 26                | Plafond |
|        | Bureau 27                | Plafond |
|        | Bureau 28                | Plafond |
|        | Dégagement 2             | Plafond |
|        | Dégagement 3             | Plafond |
|        | Salle serveur            | Plafond |
|        | Responsable informatique | Plafond |
|        | Service informatique     | Plafond |
|        | Développement            | Plafond |
|        | Bureau S 1               | Plafond |
|        | Bureau S 2               | Plafond |
|        | Bureau S 3               | Plafond |
|        | Bureau S 4               | Plafond |
|        | Bureau S 5               | Plafond |
|        | Bureau S 6               | Plafond |
|        | Bureau S 7               | Plafond |
|        | Bureau S 8               | Plafond |
|        | Hall                     | Plafond |
|        | DCF                      | Plafond |
|        | Directeur adjoint        | Plafond |
|        | Secrétariat de direction | Plafond |
|        | Sous direction           | Plafond |
|        | Attaché de direction     | Plafond |
|        | Local informatique       | Plafond |
|        | Direction                | Plafond |
|        | Salle copieur            | Plafond |
|        | Salle de réunion         | Plafond |
|        | Salle de direction       | Plafond |
| R+3    | Escalier principal       | Plafond |
|        | Bureau 1                 | Plafond |
|        | Bureau 2                 | Plafond |
|        | Bureau 3                 | Plafond |
|        | Bureau 4                 | Plafond |
|        | Bureau 5                 | Plafond |
|        | Bureau 6                 | Plafond |
|        | Bureau 8                 | Plafond |
|        | Bureau 9                 | Plafond |
|        | Bureau 10                | Plafond |
|        | Bureau 11                | Plafond |
|        | Bureau 12                | Plafond |
|        | Bureau 13                | Plafond |
| R+2    | Bureau 27                | Sol     |

| Niveau        | Pièce                    | Zone       |
|---------------|--------------------------|------------|
|               | Bureau 28                | Sol        |
|               | Dégagement 2             | Sol        |
|               | Dégagement 3             | Sol        |
|               | Salle serveur            | Sol        |
|               | Responsable informatique | Sol        |
|               | Service informatique     | Sol        |
|               | Développement            | Sol        |
|               | Bureau S 1               | Sol        |
|               | Bureau S 2               | Sol        |
|               | Bureau S 3               | Sol        |
|               | Bureau S 4               | Sol        |
|               | Bureau S 5               | Sol        |
|               | Bureau S 6               | Sol        |
|               | Bureau S 7               | Sol        |
|               | Bureau S 8               | Sol        |
|               | DCF                      | Sol        |
|               | Directeur adjoint        | Sol        |
|               | Secrétariat de direction | Sol        |
|               | Sous direction           | Sol        |
|               | Attaché de direction     | Sol        |
|               | Direction                | Sol        |
|               | Salle de réunion         | Sol        |
|               | Salle de direction       | Sol        |
| R+3           | Bureau 6                 | Sol        |
|               | Bureau 7                 | Sol        |
|               | Bureau 8                 | Sol        |
|               | Bureau 9                 | Sol        |
|               | Bureau 10                | Sol        |
| RDC           | Bureau 11                | Sol        |
|               | Affranchissement         | Sol        |
| R+2           | Courrier                 | Sol        |
|               | Rangement 1              | Sol        |
|               | Rangement 2              | Sol        |
|               | Local ménage             | Sol        |
|               | Infirmierie              | Sol        |
|               | Rangement 3              | Sol        |
|               | Rangement 4              | Sol        |
|               | Local informatique       | Sol        |
|               | Salle copieur            | Sol        |
|               | Rangement 1              | Plafond    |
|               | Rangement 2              | Plafond    |
|               | Local ménage             | Plafond    |
|               | Infirmierie              | Plafond    |
|               | Rangement 3              | Plafond    |
|               | Rangement 4              | Plafond    |
|               | Dégagement 3             | Faïences   |
| R+3           | Bureau 1                 | Sol        |
|               | Bureau 2                 | Sol        |
|               | Bureau 3                 | Sol        |
|               | Bureau 10                | Sol        |
| Extérieur R+4 | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 6                | Couverture |
|               | Toiture 7                | Couverture |
|               | Toiture 7                | Couverture |
|               | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 6                | Couverture |
|               | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 5                | Couverture |
|               | Toiture 6                | Couverture |
|               | Toiture 6                | Couverture |
|               | Toiture 7                | Couverture |
|               | Toiture 7                | Couverture |

| Niveau        | Pièce                    | Zone        |
|---------------|--------------------------|-------------|
|               | Toiture 6                | Couverture  |
|               | Toiture 6                | Couverture  |
|               | Toiture 5                | Couverture  |
|               | Toiture 5                | Couverture  |
|               | Toiture 5                | Couverture  |
|               | Toiture 7                | Couverture  |
|               | Toiture 7                | Couverture  |
|               | Toiture 6                | Couverture  |
|               | Toiture 6                | Couverture  |
|               | Toiture 5                | Acrotère    |
|               | Toiture 6                | Acrotère    |
|               | Toiture 7                | Acrotère    |
| Extérieur R+3 | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 2                | Couverture  |
| Extérieur R+4 | Toiture 4                | Couverture  |
| Extérieur R+3 | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 2                | Couverture  |
| Extérieur R+4 | Toiture 4                | Couverture  |
| Extérieur R+3 | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 2                | Couverture  |
| Extérieur R+4 | Toiture 4                | Couverture  |
| Extérieur R+3 | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 1                | Couverture  |
|               | Toiture 2                | Couverture  |
| Extérieur R+4 | Toiture 4                | Couverture  |
| Extérieur R+3 | Toiture 1                | Acrotère    |
|               | Toiture 2                | Acrotère    |
| Extérieur R+4 | Toiture 4                | Acrotère    |
| R+1           | Hall d'accueil           | Menuiseries |
|               | Open Space 1             | Menuiseries |
|               | Open Space 2             | Menuiseries |
|               | Open Space 3             | Menuiseries |
| R+2           | Bureau 26                | Menuiseries |
|               | Bureau 27                | Menuiseries |
|               | Bureau 28                | Menuiseries |
|               | Responsable informatique | Menuiseries |
|               | Service informatique     | Menuiseries |
|               | Développement            | Menuiseries |
|               | Bureau S 1               | Menuiseries |
|               | Bureau S 2               | Menuiseries |
|               | Bureau S 3               | Menuiseries |
|               | Bureau S 4               | Menuiseries |
|               | Bureau S 5               | Menuiseries |
|               | Bureau S 6               | Menuiseries |
|               | Bureau S 7               | Menuiseries |
|               | Bureau S 8               | Menuiseries |
|               | Hall                     | Menuiseries |
|               | Infirmierie              | Menuiseries |
|               | DCF                      | Menuiseries |
|               | Directeur adjoint        | Menuiseries |
|               | Secrétariat de direction | Menuiseries |
|               | Sous direction           | Menuiseries |
|               | Attaché de direction     | Menuiseries |
|               | Direction                | Menuiseries |
|               | Salle de réunion         | Menuiseries |
|               | Salle de direction       | Menuiseries |
| R+3           | Dégagement 1             | Menuiseries |
|               | Dégagement 2             | Menuiseries |
|               | Dégagement 3             | Menuiseries |
|               | Hall                     | Menuiseries |
|               | Bureau 1                 | Menuiseries |

| Niveau | Pièce                    | Zone                       |
|--------|--------------------------|----------------------------|
|        | Bureau 2                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 3                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 4                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 5                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 6                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 7                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 8                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 9                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 10                | Menuiseries                |
|        | Bureau 11                | Menuiseries                |
|        | Bureau 12                | Menuiseries                |
|        | Bureau 13                | Menuiseries                |
| R+1    | Hall d'accueil           | Menuiseries                |
|        | Open Space 1             | Menuiseries                |
|        | Bureau 4                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 5                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 6                 | Menuiseries                |
|        | Bureau SM 11             | Menuiseries                |
|        | Bureau SM 12             | Menuiseries                |
|        | Salle de formation       | Menuiseries                |
| R+2    | UGDR                     | Menuiseries                |
|        | Bureau 15                | Menuiseries                |
|        | Bureau 16                | Menuiseries                |
|        | Bureau 17                | Menuiseries                |
|        | Bureau 18                | Menuiseries                |
|        | Bureau 19                | Menuiseries                |
|        | Bureau 20                | Menuiseries                |
|        | Bureau 21                | Menuiseries                |
|        | Bureau 26                | Menuiseries                |
|        | Bureau 27                | Menuiseries                |
|        | Bureau 28                | Menuiseries                |
|        | Responsable informatique | Menuiseries                |
|        | Service informatique     | Menuiseries                |
|        | Développement            | Menuiseries                |
|        | Sous direction           | Menuiseries                |
| R+3    | Attaché de direction     | Menuiseries                |
|        | Direction                | Menuiseries                |
|        | Dégagement 2             | Menuiseries                |
|        | Dégagement 3             | Menuiseries                |
|        | Hall                     | Menuiseries                |
|        | Bureau 5                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 6                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 7                 | Menuiseries                |
| R-1    | Bureau 8                 | Menuiseries                |
|        | Bureau 9                 | Menuiseries                |
|        | Gaine technique          | Conduit                    |
| RDC    | Gaine technique          | Conduit                    |
| R+1    | Gaine technique          | Conduit                    |
| R+2    | Gaine technique          | Conduit                    |
| R+3    | Gaine technique          | Conduit                    |
| R-1    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| RDC    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+1    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+2    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+3    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R-1    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| RDC    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+1    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+2    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+3    | Gaine technique          | Mur porteur                |
| R+1    | Sanitaire F              | Mur donnant sur extérieur  |
| R+2    | Sanitaire F 1            | Mur donnant sur extérieur  |
| R+3    | Sanitaire F 1            | Mur donnant sur extérieur  |
| R+1    | Hall d'accueil           | Menuiseries côté extérieur |

| Niveau        | Pièce                    | Zone                       |
|---------------|--------------------------|----------------------------|
|               | Open Space 1             | Menuiseries côté extérieur |
|               | Open Space 3             | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 1                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 2                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 3                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 1              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 2              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 3              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 4              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 5              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 6              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 7              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 8              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 9              | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau SM 10             | Menuiseries côté extérieur |
| R+2           | Bureau 5                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 6                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 7                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 8                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 9                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 10                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 11                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 12                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 14                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 22                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 23                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 24                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 2               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 3               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 4               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 5               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 6               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 7               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau S 8               | Menuiseries côté extérieur |
|               | Hall                     | Menuiseries côté extérieur |
|               | Infirmierie              | Menuiseries côté extérieur |
|               | DCF                      | Menuiseries côté extérieur |
|               | Directeur adjoint        | Menuiseries côté extérieur |
|               | Secrétariat de direction | Menuiseries côté extérieur |
|               | Direction                | Menuiseries côté extérieur |
| R+3           | Hall                     | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 1                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 2                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 3                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 4                 | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 10                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 11                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 12                | Menuiseries côté extérieur |
|               | Bureau 13                | Menuiseries côté extérieur |
| Extérieur     | Façade 1                 | Façade                     |
|               | Façade 1                 | Façade                     |
|               | Façade 1                 | Façade                     |
|               | Façade 1                 | Façade                     |
|               | Façade 2                 | Poteaux                    |
|               | Façade 2                 | Poteaux                    |
|               | Façade 2                 | Poteaux                    |
|               | Façade 2                 | Poteaux                    |
|               | Façade 3                 | Façade                     |
|               | Façade 3                 | Façade                     |
| Extérieur R+3 | Terrasse 1               | Garde-corps                |
|               | Terrasse 1               | Garde-corps                |
|               | Terrasse 2               | Garde-corps                |
|               | Terrasse 2               | Garde-corps                |
| Extérieur     | Façade 3                 | Façade                     |

| Niveau        | Pièce              | Zone                      |
|---------------|--------------------|---------------------------|
|               | Façade 3           | Façade                    |
| R-1           | Accès parking      | Mur donnant sur extérieur |
|               | Accès parking      | Menuiserie                |
| R-2           | Remise 2           | Conduit                   |
| R-1           | Cage d'escalier 1  | Sol                       |
| RDC           | Dégagement         | Sol                       |
|               | Dégagement         | Cloison                   |
|               | Dégagement         | Plafond                   |
|               | Rangement          | Sol                       |
| R+1           | Open Space 1       | Sol                       |
|               | Open Space 2       | Sol                       |
|               | Open Space 3       | Sol                       |
|               | Open Space 4       | Sol                       |
|               | Sanitaire H 2      | Plafond                   |
|               | Sanitaire F 2      | Plafond                   |
| R+2           | Bureau 1           | Sol                       |
|               | Bureau 2           | Sol                       |
|               | Bureau 3           | Sol                       |
|               | Bureau 4           | Sol                       |
|               | Bureau 5           | Sol                       |
|               | Bureau 6           | Sol                       |
|               | Bureau 7           | Sol                       |
|               | Bureau 8           | Sol                       |
|               | Bureau 9           | Sol                       |
|               | Bureau 10          | Sol                       |
|               | Bureau 11          | Sol                       |
|               | Bureau 12          | Sol                       |
|               | Bureau 13          | Sol                       |
|               | Bureau 14          | Sol                       |
|               | Bureau 15          | Sol                       |
|               | Bureau 16          | Sol                       |
|               | Bureau 17          | Sol                       |
|               | Bureau 18          | Sol                       |
|               | Bureau 19          | Sol                       |
|               | Bureau 20          | Sol                       |
|               | Bureau 21          | Sol                       |
|               | Bureau 22          | Sol                       |
|               | Bureau 23          | Sol                       |
|               | Bureau 24          | Sol                       |
|               | Bureau 25          | Sol                       |
|               | Bureau 26          | Sol                       |
|               | Bureau 27          | Sol                       |
|               | Bureau 28          | Sol                       |
| R+1           | Dégagement 2       | Faïences                  |
| R+3           | Bureau 10          | Sol                       |
|               | Bureau 11          | Sol                       |
| RDC           | Rangement 2        | Sol                       |
|               | Escalier principal | Sol                       |
| R+1           | Escalier principal | Sol                       |
| R+2           | Escalier principal | Sol                       |
| R+3           | Escalier principal | Sol                       |
| R+1           | Hall d'accueil     | Sol                       |
| RDC           | Sanitaire H        | Plafond                   |
|               | Sanitaire F        | Plafond                   |
| Extérieur R+2 | Toiture 8          | Couverture                |
|               | Toiture 9          | Acrotère                  |
|               | Toiture 9          | Couverture                |
|               | Toiture 9          | Couverture                |
|               | Toiture 9          | Couverture                |
|               | Toiture 9          | Couverture                |
|               | Toiture 9          | Couverture                |
|               | Toiture 9          | Couverture                |
| R-1           | Local ventilation  | Mur donnant sur extérieur |
|               | Local ventilation  | CTA 1                     |

| Niveau        | Pièce             | Zone                                      |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------|
|               | Local ventilation | CTA 1                                     |
|               | Local ventilation | CTA 1                                     |
|               | Local ventilation | CTA 1                                     |
|               | Local ventilation | Conduit vertical                          |
|               | Local ventilation | Conduit horizontal                        |
|               | Local ventilation | Conduit de chauffage                      |
|               | Local ventilation | Jonction entre conduit de ventilation     |
| Extérieur R+3 | Toiture 1         | CTA 3                                     |
|               | Toiture 1         | CTA 4                                     |
| Extérieur R+4 | Toiture 5         | CTA 5                                     |
| Extérieur R+2 | Toiture 8         | CTA 2                                     |
| R-1           | Local ventilation | Bride sur pompe rouge                     |
| Extérieur R+3 | Toiture 1         | CTA 3                                     |
|               | Toiture 1         | CTA 4                                     |
| Extérieur R+4 | Toiture 5         | CTA 5                                     |
| Extérieur R+2 | Toiture 8         | CTA 2                                     |
| Extérieur R+3 | Toiture 1         | Support CTA 3                             |
|               | Toiture 1         | Support CTA 4                             |
| Extérieur R+4 | Toiture 5         | Support CTA 5                             |
| Extérieur R+2 | Toiture 8         | Support CTA 2                             |
| Extérieur R+3 | Toiture 1         | Jonction entre éléments CTA 3             |
|               | Toiture 1         | Jonction entre éléments CTA 4             |
| Extérieur R+4 | Toiture 5         | Jonction entre éléments CTA 5             |
| Extérieur R+2 | Toiture 8         | Jonction entre éléments CTA 2             |
| Extérieur R+4 | Toiture 5         | Jonction entre éléments CTA 5             |
| Extérieur R+3 | Toiture 1         | Jonction entre éléments CTA 4             |
| Extérieur R+4 | Toiture 5         | Mur extérieur fixation CTA 5              |
| RDC           | Plénum            | Conduit de ventilation                    |
| R+1           | Plénum            | Conduit de ventilation                    |
| R+2           | Plénum            | Conduit de ventilation                    |
| R+3           | Plénum            | Conduit de ventilation                    |
| R-1           | Gaine technique   | Conduit chauffage                         |
| RDC           | Gaine technique   | Conduit chauffage                         |
| R+1           | Gaine technique   | Conduit chauffage                         |
| R+2           | Gaine technique   | Conduit chauffage                         |
| R+3           | Gaine technique   | Conduit chauffage                         |
| RDC           | Plénum            | Conduit chauffage                         |
| R+1           | Plénum            | Conduit chauffage                         |
| R+2           | Plénum            | Conduit chauffage                         |
| R+3           | Plénum            | Conduit chauffage                         |
| Extérieur     | Façade 3          | Vitrage partie basse                      |
|               | Façade 4          | Vitrage partie basse                      |
|               | Façade 3          | Vitrage partie haute                      |
|               | Façade 4          | Vitrage partie haute                      |
|               | Façade 3          | Joint d'étanchéité entre vitrage et métal |
|               | Façade 4          | Joint d'étanchéité entre vitrage et métal |
|               | Façade 3          | Support vitrage bas                       |
|               | Façade 4          | Support vitrage bas                       |

### Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) sur le bâtiment précité en tête de rapport destiné à des futurs travaux.

Les investigations concernent les éléments suivants :

#### *- Les parties extérieures*

Réfection des façades

Dépose totale des menuiseries extérieures hors RDC

Changement de l'escalier extérieur de la façade EST (investigation en plus sur l'enrobé)

Dépose et pose d'un nouvel enrobé à l'entrée du parking souterrain en extérieur

#### *- R-2*

Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis

Investigations complémentaires sur le Mur et le tuyau enduit de la remise 2

#### *- R-1*

Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis

Changement des radiateurs uniquement dans les pièces Atelier, Economat et Imprimeries

Dans le local ventilation : remplacement de la CTA. Une expertise complémentaire sera nécessaire par la suite sur son enlèvement.

Dans la chaufferie, les tuyaux des vieux réseaux vont être remplacés.

#### *- RDC*

Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis. L'escalier à prendre en compte est celui dont le revêtement est PVC. Ne pas toucher au carrelage au sol

Les menuiseries ne seront pas changées

#### *- R+1*

Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis

Prendre en compte également la dépose totale des menuiseries donnant sur le patio

#### *- R+2*

Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis

Prendre en compte également la dépose totale des menuiseries donnant sur le patio

Réfection des toitures R+2 sauf celles où sont posés les groupes de ventilation (accès par le R+3)

#### *- R+3*

Réfection totale uniquement sur les pièces hachurées sur le plan fournis

Réfection totale des balcons terrasses extérieurs

Réfection des toitures R+3

Le local « accès conduit de cheminée » est concerné par les travaux (réfection totale). L'accès se fera à l'aide du technicien sur place.

#### *- R+4*

Réfection des couvertures des toitures terrasses

#### ***- Les éléments suivants ont été ajoutés au programme de travaux nécessitant un complément de repérage :***

Réalisation de sondage complémentaire suite à la dépose des baies vitrées sur toutes les façades du bâtiment.

Dépose totale des 5 CTA.

Investigation des gaines de ventilation et/ou conduits reliant les CTA à leur groupe de production.

**Important:**

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant        | -           |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**

| ZPSO    | Niveau                        | Localisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zone        | Description du prélèvement réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estimatif des quantités |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ZPSO005 | R+1<br>--<br>R+2<br>--<br>R+3 | Sanitaire H; Sanitaire F; Sanitaire H 2;<br>Sanitaire F 2<br>--<br>Sanitaire H 1; Sanitaire H 2; Sanitaire<br>F 1; Sanitaire F 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faïences    | <p><u>Analyse : P015</u><br/>- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante)<br/>- Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P016</u><br/>- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P017</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Absence d'amiante)<br/><u>Analyse : P018</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Présence d'amiante)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72m²                    |
| ZPSO056 | R+1<br>--<br>R+2<br>--<br>R+3 | Hall d'accueil; Open Space 1; Open<br>Space 2; Open Space 3<br>--<br>Bureau 26; Bureau 27; Bureau 28;<br>Responsable informatique; Service<br>informatique; Développement;<br>Bureau S 1; Bureau S 2; Bureau S 3;<br>Bureau S 4; Bureau S 5; Bureau S 6;<br>Bureau S 7; Bureau S 8; Hall;<br>Infirmerie; DCF; Directeur adjoint;<br>Secrétariat de direction; Sous<br>direction; Attaché de direction; Salle<br>de réunion; Salle de direction<br>--<br>Dégagement 1; Dégagement 2;<br>Dégagement 3; Hall; Bureau 1; Bureau<br>2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5;<br>Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau<br>9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12;<br>Bureau 13 | Menuiseries | <p><u>Analyse : P204</u><br/>- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P205</u><br/>- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P206</u><br/>- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P207</u><br/>- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P208</u><br/>- Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P209</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P210</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P211</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P212</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P213</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P214</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)<br/><u>Analyse : P215</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)</p> | 600ml                   |

| ZPSO    | Niveau                                                  | Localisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zone                       | Description du prélèvement réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estimatif des quantités |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ZPSO057 | R+1<br>--<br>R+2<br>--<br>R+3                           | Hall d'accueil; Open Space 1; Bureau 4; Bureau 5; Bureau 6; Bureau SM 11; Bureau SM 12; Salle de formation; UGDR<br>--<br>Bureau 15; Bureau 16; Bureau 17; Bureau 18; Bureau 19; Bureau 20; Bureau 21; Bureau 26; Bureau 27; Bureau 28; Responsable informatique; Service informatique; Développement; Sous direction; Attaché de direction<br>--<br>Dégagement 2; Dégagement 3; Hall; Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9                                                                                                                                                                      | Menuiseries                | <p><u>Analyse : P216</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P217</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P218</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P219</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P220</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P221</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P222</u><br/>- Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P223</u><br/>- Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P224</u><br/>- Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P225</u><br/>- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (vert) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P226</u><br/>- Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P227</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (Présence d'amiante)</p> | 100ml                   |
| ZPSO058 | R-1<br>--<br>RDC<br>--<br>R+1<br>--<br>R+2<br>--<br>R+3 | Gaine technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conduit                    | <p><u>Analyse : P228</u><br/>- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1U                      |
| ZPSO065 | R+1<br>--<br>R+2<br>--<br>R+3                           | Hall d'accueil; Open Space 1; Open Space 3; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau SM 1; Bureau SM 2; Bureau SM 3; Bureau SM 4; Bureau SM 5; Bureau SM 6; Bureau SM 7; Bureau SM 8; Bureau SM 9; Bureau SM 10<br>--<br>Bureau 5; Bureau 6; Bureau 7; Bureau 8; Bureau 9; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 14; Bureau 22; Bureau 23; Bureau 24; Bureau S 2; Bureau S 3; Bureau S 4; Bureau S 5; Bureau S 6; Bureau S 7; Bureau S 8; Hall; Infirmerie; DCF; Directeur adjoint; Secrétariat de direction<br>--<br>Hall; Bureau 1; Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 10; Bureau 11; Bureau 12; Bureau 13 | Menuiseries côté extérieur | <p><u>Analyse : P245</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P246</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P247</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P248</u><br/>- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P249</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P250</u><br/>- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P251</u><br/>- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P252</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P253</u><br/>- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P254</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (marron) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P255</u><br/>- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P256</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (Présence d'amiante)</p>                                       | 600ml                   |

| ZPSO    | Niveau                        | Localisation           | Zone        | Description du prélèvement réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estimatif des quantités |
|---------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ZPSO069 | Extérieur R+3                 | Terrasse 1; Terrasse 2 | Garde-corps | <p><u>Analyse : P269</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P270</u><br/>- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P271</u><br/>- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P272</u><br/>- Phase 2 Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple (fibreuse) (marron) (Présence d'amiante)</p> | 160ml                   |
| ZPSO072 | R-1                           | Accès parking          | Menuiserie  | <p><u>Analyse : P020</u><br/>- Phase 2 Matériau souple de type mastic (fibreuse) (noir) (Présence d'amiante)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3ml                     |
| ZPSO086 | R+1<br>--<br>R+2<br>--<br>R+3 | Escalier principal     | Sol         | <p><u>Analyse : P240</u><br/>- Phase 2 Matériau souple fibreuse de type moquette (marron) (Présence d'amiante)<br/>- Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Absence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P241</u><br/>- Phase 2 Matériau souple fibreuse de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) (Présence d'amiante)<br/>- Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante)</p>                                                                            | 11m²                    |