



VETAGRO SUP Bâtiment Central

Définition des zones et des arrêts techniques

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts techniques associés	
N° zone ZDa - ZDm	Localisation	Zones de désenfumage		Zones de compartimentage		Zones d'alarme		N° zone AT	Localisation
		N° de ZF	Localisation	N° de ZC	Localisation	N° de ZA	Localisation		
ZDA1001	RDC-Aile 1-Zone locaux 1	ZF01	Amphi 1	ZC01	Global bâtiment	ZA01	Global bâtiment	AT01	Marche forcé de l'éclairage de sécurité
ZDA1002	RDC-Aile 1-Zone Circulation 1	ZF02	Amphi 2					AT02	Arrêt ascenseur
ZDA1003	RDC-Aile 1-Zone locaux 2	ZF03	Amphi 3					AT03	Arrêt ventilation de confort
ZDA1004	RDC-Aile 1-Zone locaux 3	ZF04	Ampi d'honneur						
ZDA1005	RDC-Aile 1-Zone Circulation 2	ZF05	Bibliothèque						
ZDA1006	RDC-Aile 1-Zone locaux 4	ZF06	-						
ZDM1007	Globale Aile 1	ZF07	-						
ZDA1008	-	ZF08	-						
ZDA1009	R+1-Aile 1-Zone locaux 1	ZF09	Salle TP7						
ZDA1010	R+1-Aile 1-Zone Circulation 1	ZF10	Salle TD13						
ZDA1011	R+1-Aile 1-Zone locaux 2	ZF11	Salle TP d'anglais						
ZDA1012	R+1-Aile 1-Zone locaux 3	ZF12	Salle P1						
ZDA1013	R+1-Aile 1-Zone Circulation 2	ZF13	Salle Pièces anatomiques						
ZDA1014	R+1-Aile 1-Zone locaux 4	ZF14	Amphi 4						
ZDA1015	R+2-Aile 1-Zone locaux 1								
ZDA1016	R+2-Aile 1-Zone Circulation 1								
ZDA1017	R+2-Aile 1-Zone locaux 2								
ZDA1018	R+2-Aile 1-Zone locaux 3								
ZDA1019	R+2-Aile 1-Zone Circulation 2								
ZDA1020	R+2-Aile 1-Zone locaux 4								
ZDA1021	R+3-Aile 1-Zone locaux 1								
ZDA1022	R+3-Aile 1-Zone Circulation 1								
ZDA1023	R+3-Aile 1-Zone locaux 2								
ZDA1024	R+3-Aile 1-Zone locaux 3								
ZDA1025	R+3-Aile 1-Zone Circulation 2								
ZDA1026	R+3-Aile 1-Zone locaux 4								
ZDA1027	R+4-Aile 1-LT CTA								
ZDA1028	R+3-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 1								
ZDA1029	R+3-Bâtiment centrale 3-circulation1								
ZDA1030	-								
ZDA1031	R+2-Bâtiment centrale 3-circulation1								
ZDA1032	R+2-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 1								
ZDA1033	R+2-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 2								
ZDA1034	R+2-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 3								
ZDA1035	R+2-Bâtiment centrale 3-circulation2								
ZDA1036	R+1-Bâtiment centrale 3-circulation1								
ZDM1037	Globale Bâtiment centrale 3								
ZDA1038	R+1-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 1								
ZDA1039	R+1-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 2								
ZDA1040	RDC-Bâtiment centrale 3-circulation1								
ZDA1041	RDC-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 1								
ZDA1042	R+1-Bâtiment centrale 3-circulation2								
ZDA1043	RDC-Bâtiment centrale 3-Zone locaux 2								
ZDM1044	Globale Aile 2								
ZDA1045	RDC-Aile 2-Zone locaux 1								
ZDA1046	RDC-Aile 2-Zone Circulation 1								
ZDA1047	RDC-Aile 2-Zone locaux 2								
ZDA1048	RDC-Aile 2-Zone locaux 3								
ZDA1049	RDC-Aile 2-Zone Circulation 2								



VETAGRO SUP Bâtiment Central

Définition des zones et des arrêts techniques

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts techniques associés	
N° zone ZDa - ZDm	Localisation	Zones de désenfumage		Zones de compartimentage		Zones d'alarme		N° zone AT	Localisation
		N° de ZF	Localisation	N° de ZC	Localisation	N° de ZA	Localisation		
ZDA1050	RDC-Aile 2-Zone locaux 4								
ZDA1051	-								
ZDA1052	R+1-Aile 2-circulation 1								
ZDA1053	R+1-Aile 2-Zonelocaux 1								
ZDA1054	R+1-Aile 2-Zone locaux 2								
ZDA1055	R+1-Aile 2-circulation 2								
ZDA1056	R+1-Aile 2-Zone zone locaux 3								
ZDA1057	R+2-Aile 2-Zonelocaux 1								
ZDA1058	R+2-Aile 2-Zonelocaux 2								
ZDA1059	R+2-Aile 2-circulation 1								
ZDA1060	R+2-Aile 2-Zonelocaux 3								
ZDA1061	R+2-Aile 2-circulation 2								
ZDA1062	R+2-Aile 2-Zonelocaux 4								
ZDA1063	R+3-Aile 2-Zonelocaux 1								
ZDA1064	R+3-Aile 2-Zonelocaux 2								
ZDA1065	R+3-Aile 2-Zonelocaux 3								
ZDA1066	R+3-Aile 2-circulation 2								
ZDA1067	R+3-Aile 2-Zonelocaux 4								
ZDA1068	R+4-Aile 2-LT CTA								
ZDA1069	RDC-Aile 3-Zone Circulation 1								
ZDA1070	RDC-Aile 3-Zone locaux 1								
ZDA1071	RDC-Aile 3-Zone locaux 2								
ZDA1072	RDC-Aile 3-Zone locaux 3								
ZDA1073	RDC-Aile 3-Zone Circulation 2								
ZDM1074	Globale Aile 3								
ZDA1075	-								
ZDA1076	R+1-Aile 3-Zone locaux 1								
ZDA1077	R+1-Aile 3-Zone Circulation 1								
ZDA1078	R+1-Aile 3-Zone locaux 2								
ZDA1079	R+1-Aile 3-Zone Circulation 2								
ZDA1080	R+1-Aile 3-Zone locaux 3								
ZDA1081	R+1-Aile 3-Zone locaux 4								
ZDA1082	R+2-Aile 3-Zone locaux 1								
ZDA1083	R+2-Aile 3-Zone Circulation 1								
ZDA1084	R+2-Aile 3-Zone locaux 2								
ZDA1085	R+2-Aile 3-Zone locaux 3								
ZDA1086	R+2-Aile 3-Zone Circulation 2								
ZDA1087	R+3-Aile 3-Zone locaux 1								
ZDA1088	R+3-Aile 3-Zone Circulation 1								
ZDA1089	R+3-Aile 3-Zone locaux 2								
ZDA1090	-								
ZDA1091	R+1-Bât centrale 3-amphi d'honneur								
ZDA1092	R+3-Aile 3-Zone locaux 3								
ZDA1093	R+3-Aile 3-Zone Circulation 2								
ZDA1094	R+3-Aile 3-Zone locaux 4								
ZDA1095	-								
ZDA1096	-								
ZDA1097	-								
ZDA1098	-								



VETAGRO SUP Bâtiment Central

Définition des zones et des arrêts techniques

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts techniques associés	
N° zone ZDa - ZDm	Localisation	Zones de désenfumage		Zones de compartimentage		Zones d'alarme		N° zone AT	Localisation
		N° de ZF	Localisation	N° de ZC	Localisation	N° de ZA	Localisation		
ZDA1099	-								
ZDA1100	R+4-Bât centrale 2-circulation/esc								
ZDA1101	R+4-Bât centrale 2-Local archives								
ZDA1102	-								
ZDA1103	-								
ZDA1104	-								
ZDA1105	-								
ZDA1106	-								
ZDA1107	Globale Aile 4								
ZDA1108	-								
ZDA1109	-								
ZDA1110	-								
ZDA1111	-								
ZDA1112	-								
ZDA1113	-								
ZDA1114	-								
ZDA1115	-								
ZDA1116	-								
ZDA1117	-								
ZDA1118	R+4-Aile 3-LT CTA								
ZDA1119	R+2-Aile 3-Zone locaux 4								
ZDA1120	RDC-Aile 3-Zone locaux 4								
ZDA1121	RDC-Aile 3-Zone Circulation 1								
ZDA1122	R+1-Aile 2-Zone zone locaux 4								
ZDA1123	RDC-Bât centrale 3-Bibliothèque								
ZDA1124	R+1-Bât centrale 3-Zone locaux 3								
ZDA1125	R+1-Bât centrale 3-Zone locaux 4								
ZDA1126	R+1-Bât centrale 3-Zone locaux 5								
ZDA1127	R+3-Bât centrale 3-Zone locaux 1								
ZDA2001	R+1-Bât centrale 1-Amphi 4								
ZDA2002	-								
ZDA2003	R+2-Bât centrale 1-Circulation 1								
ZDA2004	R+2-Bât centrale 1-Zone locaux 1								
ZDA2005	R+2-Bât centrale 1-Zone locaux 2								
ZDA2006	R+2-Bât centrale 1-Circulation 2								
ZDM2007	Global Bât centrale Zone 3								
ZDA2008	R+1-Bât centrale 1-Zone Locaux 1								
ZDA2009	-								
ZDA2010	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 1								
ZDA2011	R+1-Bât centrale 1-Zone Locaux 2								
ZDA2012	R+1-Bât centrale 1-circulation								
ZDA2013	R+1-Bât centrale 1-Local rangement								
ZDA2014	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 2								
ZDA2015	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 3								
ZDA2016	RDC-Bât centrale 1-Circulation								
ZDA2017	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 3								
ZDA2018	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 4								
ZDA2019	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 5								
ZDA2020	RDC-Bât centrale 1-Zone locaux 6								



VETAGRO SUP Bâtiment Central

Définition des zones et des arrêts techniques

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts techniques associés	
N° zone ZDa - ZDm	Localisation	Zones de désenfumage		Zones de compartimentage		Zones d'alarme		N° zone AT	Localisation
		N° de ZF	Localisation	N° de ZC	Localisation	N° de ZA	Localisation		
ZDM2021	Globale Aile 5								
ZDA2022	RDC-Aile 5-Zone locaux 1								
ZDA2023	-								
ZDA2024	RDC-Aile 5-circulation 1								
ZDA2025	RDC-Aile 5-Zone locaux 2								
ZDA2026	-								
ZDA2027	RDC-Aile 5-circulation 2								
ZDA2028	R+1-Aile 5-Zone locaux 1								
ZDA2029	R+1-Aile 5-circulation 1								
ZDA2030	R+1-Aile 5-Zone locaux 2								
ZDA2031	R+1-Aile 5-circulation 2								
ZDA2032	R+1-Aile 5-Zone locaux 3								
ZDA2033	R+1-Aile 5-Zone locaux 4								
ZDA2034	-								
ZDA2035	-								
ZDA2036	-								
ZDA2037	R+2-Aile 5-Zone locaux 1								
ZDA2038	R+2-Aile 5-Zone locaux 2								
ZDA2039	R+2-Aile 5-circulation 1								
ZDA2040	R+3-Aile 5-Zone locaux 1								
ZDA2041	R+3-Aile 5-Zone locaux 2								
ZDA2042	R+3-Aile 5-circulation 1								
ZDA2043	R+3-Aile 5-Zone locaux 3								
ZDA2044	R+3-Aile 5-Zone locaux 4								
ZDA2045	-								
ZDA2046	R+4-Aile 5-LT CTA								
ZDA2047	-								
ZDA2048	-								
ZDA2049	-								
ZDA2050	-								
ZDA2051	-								
ZDA2052	-								
ZDA2053	-								
ZDA2054	-								
ZDA2055	-								
ZDA2056	-								
ZDA2057	-								
ZDA2058	R+1-Bât centrale 1-Caféteria								
ZDA2059	-								
ZDA2060	-								
ZDA2061	-								
ZDA2062	-								
ZDA2063	-								
ZDA2064	-								
ZDA2065	-								
ZDA2066	-								
ZDA2067	-								
ZDA2068	-								
ZDA2069	-								



VETAGRO SUP Bâtiment Central


Définition des zones et des arrêts techniques

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts techniques associés	
N° zone ZDa - ZDm	Localisation	Zones de désenfumage		Zones de compartimentage		Zones d'alarme		N° zone AT	Localisation
		N° de ZF	Localisation	N° de ZC	Localisation	N° de ZA	Localisation		
ZDA2070	-								
ZDA2071	-								
ZDA2072	-								
ZDA2073	-								
ZDA2074	R+3-Bât centrale 1-Circulation/esc2								
ZDA2075	R+3-Bât centrale 1-Zone locaux 1								
ZDA2076	-								
ZDA2077	-								
ZDA2078	-								
ZDA2079	-								
ZDA2080	RDC-Aile 4-Zone locaux 1								
ZDA2081	-								
ZDA2082	-								
ZDA2083	R+1-Bât centrale 3-Salle TP7								
ZDA2084	R+1-Bât centrale 1-Salle pièces anatomiques								
ZDA2085	R+1-Bât centrale 2-Zone locaux 1								
ZDA2086	-								
ZDA2087	R+2-Bât centrale 2-Salle TP4								
ZDA2088	R+2-Bât centrale 2-Salle TP Anglais								
ZDA2089	-								
ZDA2090	-								
ZDA2091	R+4-Bât centrale 1-criculation /esc								
ZDA2092	R+4-Bât centrale 1-local rangement								
ZDA2093	R+1-Bât centrale 2-Amphi 1								
ZDA2094	R+3-Bât centrale 2-LT CTA								
ZDM2095	Global Bât centrale Zone 2								
ZDA2096	R+2-Bât centrale 2-Circulation								
ZDA2097	R+2-Bât centrale 2-Zone locaux 1								
ZDA2098	-								
ZDA2099	R+1-Bât centrale 2-Circulation								
ZDA2100	-								
ZDA2101	-								
ZDA2102	R+1-Bât centrale 2-Zone locaux 2								
ZDA2103	RDC-Bât centrale 2-Circulation								
ZDA2104	-								
ZDA2105	RDC-Bât centrale 2-Zone locaux 1								
ZDA2106	RDC-Bât centrale 2-Zone locaux 2								
ZDM2107	Global aile 4								
ZDA2108	RDC-Aile 4-circulations								
ZDA2109	RDC-Aile 4-Zone locaux 2								
ZDA2110	RDC-Aile 4-Zone locaux 3								
ZDA2111	RDC-Aile 4-Zone locaux 4								
ZDA2112	R+1-Aile 4-Zone locaux 1								
ZDA2113	Salle TP d'anglais								
ZDA2114	R+1-Aile 4-Zone locaux 2								
ZDA2115	R+1-Aile 4-Circulation								
ZDA2116	R+2-Aile 4-Zone locaux 1								
ZDA2117	R+2-Aile 4-circulations								
ZDA2118	R+2-Aile 4-Zone locaux 2								

VETAGRO SUP Bâtiment Central

Définition des zones et des arrêts techniques

Zones de détection		Zones de mise en sécurité						Arrêts techniques associés	
N° zone ZDa - ZDm	Localisation	Zones de désenfumage		Zones de compartimentage		Zones d'alarme		N° zone AT	Localisation
		N° de ZF	Localisation	N° de ZC	Localisation	N° de ZA	Localisation		
ZDA2119	R+3-Bât centrale 2-Amphi 1 - plénum								
ZDA2120	R+3-Bât centrale 1-Amphi 2 - plénum								
ZDA2121	R+3-Bât centrale 1-Amphi 3 - plénnum								
ZDA2122	R+1-Bât centrale 1-Amphi 2								
ZDA2123	R+1-Bât centrale 1-Amphi 3								
ZDA2124	R+1-Bât centrale 2-Locaux SSI / Accueil								





VETAGRO SUP Bâtiment Central

Corrélations entre zones

Zones de détection	Zones de désenfumage								Zones de compartimentage					Zones d'alarme			
ZDA-ZDM	N° de ZF	interverro uillage	Volet sur conduit	Ouvrant	Exutoire (DENFC)	Coffret relayage	Volet de transfert	Arrêts techniques associés	N° de ZC	Clapet	Port/clap limite zone	Porte à ferm. auto	Arrêts techniques associés	N° de ZA	Signal sonore	Gestion des IS	Arrêts techniques associés
		O/N	61-937-10	61-937-8	61-937-7	61-937-9	61-937-11			61-937-5		61-937-2			T-I/G-S		
ZDA1001	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1002	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1003	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1004	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1005	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1006	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDM1007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1008																	
ZDA1009	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1010	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1011	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1012	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1013	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1014	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1015	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1016	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1017	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1018	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1019	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1020	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1022	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1023	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1024	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1025	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1026	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1027	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1028	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1029	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1030																	
ZDA1031	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1032	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1033	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1034	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1035	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1036	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDM1037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1038	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1039	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1040	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1041	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1042	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1043	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDM1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01

VETAGRO SUP Bâtiment Central

Corrélations entre zones

Zones de détection	Zones de désenfumage								Zones de compartimentage					Zones d'alarme			
ZDA-ZDM	N° de ZF	interverro uillage	Volet sur conduit	Ouvrant	Exutoire (DENFC)	Coffret relayage	Volet de transfert	Arrêts techniques associés	N° de ZC	Clapet	Port/clap limite zone	Porte à ferm. auto	Arrêts techniques associés	N° de ZA	Signal sonore	Gestion des IS	Arrêts techniques associés
		O/N	61-937-10	61-937-8	61-937-7	61-937-9	61-937-11			61-937-5		61-937-2			T-I/G-S		
ZDA1045	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1046	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1047	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1048	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1049	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1050	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1051																	
ZDA1052	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1053	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1054	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1055	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1056	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1057	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1058	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1059	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1060	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1061	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1062	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1063	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1064	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1065	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1066	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1067	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1068	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1069	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1070	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1071	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1072	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1073	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDM1074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1075																	
ZDA1076	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1077	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1078	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1079	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1080	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1081	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1082	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1083	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1084	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1085	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1086	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1087	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1088	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01

VETAGRO SUP Bâtiment Central

Corrélations entre zones

Zones de détection	Zones de désenfumage								Zones de compartimentage					Zones d'alarme			
ZDA-ZDM	N° de ZF	interverro uillage	Volet sur conduit	Ouvrant	Exutoire (DENFC)	Coffret relayage	Volet de transfert	Arrêts techniques associés	N° de ZC	Clapet	Port/clap limite zone	Porte à ferm. auto	Arrêts techniques associés	N° de ZA	Signal sonore	Gestion des IS	Arrêts techniques associés
		O/N	61-937-10	61-937-8	61-937-7	61-937-9	61-937-11			61-937-5		61-937-2			T-I/G-S		
ZDA1089	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1090	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1091	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1092	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1093	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1094	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1095																	
ZDA1096																	
ZDA1097																	
ZDA1098																	
ZDA1099																	
ZDA1100	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1101	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1102																	
ZDA1103																	
ZDA1104																	
ZDA1105																	
ZDA1106																	
ZDA1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1108																	
ZDA1109																	
ZDA1110																	
ZDA1111																	
ZDA1112																	
ZDA1113																	
ZDA1114																	
ZDA1115																	
ZDA1116																	
ZDA1117																	
ZDA1118	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1119	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1120	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1121	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1122	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1123	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1124	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1125	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1126	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA1127	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2001	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2002																	
ZDA2003	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2004	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2005	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01



VETAGRO SUP Bâtiment Central

Corrélations entre zones

Zones de détection	Zones de désenfumage								Zones de compartimentage					Zones d'alarme			
ZDA-ZDM	N° de ZF	interverrouillage	Volet sur conduit	Ouvrant	Exutoire (DENFC)	Coffret relayage	Volet de transfert	Arrêts techniques associés	N° de ZC	Clapet	Port/clap limite zone	Porte à ferm. auto	Arrêts techniques associés	N° de ZA	Signal sonore	Gestion des IS	Arrêts techniques associés
		O/N	61-937-10	61-937-8	61-937-7	61-937-9	61-937-11			61-937-5		61-937-2			T-I/G-S		
ZDA2050																	
ZDA2051																	
ZDA2052																	
ZDA2053																	
ZDA2054																	
ZDA2055																	
ZDA2056																	
ZDA2057																	
ZDA2058	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2059																	
ZDA2060																	
ZDA2061																	
ZDA2062																	
ZDA2063																	
ZDA2064																	
ZDA2065																	
ZDA2066																	
ZDA2067																	
ZDA2068																	
ZDA2069																	
ZDA2070																	
ZDA2071																	
ZDA2072																	
ZDA2073																	
ZDA2074	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2075	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2076																	
ZDA2077																	
ZDA2078																	
ZDA2079																	
ZDA2080	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2081																	
ZDA2082																	
ZDA2083	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2084	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2085	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2086	-	-	-	-	-	-	-	-									
ZDA2087	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2088	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2089																	
ZDA2090																	
ZDA2091	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2092	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2093	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01



VETAGRO SUP Bâtiment Central

Corrélations entre zones

Zones de détection	Zones de désenfumage								Zones de compartimentage					Zones d'alarme			
ZDA-ZDM	N° de ZF	interverro uillage	Volet sur conduit	Ouvrant	Exutoire (DENFC)	Coffret relayage	Volet de transfert	Arrêts techniques associés	N° de ZC	Clapet	Port/clap limite zone	Porte à ferm. auto	Arrêts techniques associés	N° de ZA	Signal sonore	Gestion des IS	Arrêts techniques associés
		O/N	61-937-10	61-937-8	61-937-7	61-937-9	61-937-11			61-937-5		61-937-2			T-I/G-S		
ZDA2094	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDM2095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2096	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2097	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2098																	
ZDA2099	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2100																	
ZDA2101																	
ZDA2102	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2103	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2104																	
ZDA2105	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2106	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDM2107	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2108	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2109	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2110	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2111	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2112	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2113																	
ZDA2114	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2115	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2116	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2117	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2118	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2119	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2120	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2121	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2122	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2123	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01
ZDA2124	-	-	-	-	-	-	-	-	ZC01	X	P/C	X	AT02	ZA01	T/G	OUI	AT01

Corrélations entre zones

[illegible]