Dalle beton
2.5x4.5m

PAC CHAUFFAGE
1815x3412m
1700kg

PAC EAU GLACEE
EXISTANTE

Local technique existant
à isoler

Collecteur hydraulique

500L

Réseaux hydrauliques
calorifugé + tracage electrique

Dn 80

Dn 65

Dn 50

Réseaux hydrauliques
calorifugé

Purge dépose et évacuation
armoire electrique HS existante

Remplacement batterie electrique
par batterie hydraulique 80kW

Purge armoire electrique CVC

Remplacement batterie electrique
par batterie hydraulique 40kW

NITAIRES
011

LOCAL DE STOCKAGE
012

UCHE DE SECURITE
rque : SECURIGAZ
ype : 4220-ABS

CTA 005

CTA 105

Registre CM2

Humidificateur vapeur

Armoire extracteurs

Armoire CVC

Armoire salles blanches

Gaine de reprise

BOUCLE

DEBALLAGE

STATION LAVAGE

SAS NETTOYAGE

STATION 2 CUVES

SALLE DE TRAITEMENT

STATION 3 CUVES

ENDUCTION

STATION NH3

STATION KDP

SAS PERSONNEL

PROD.ENTRETIEN

SALLE R&D

Paillasse sèche indépendante transportable

Paillasse humide

Paillasse sèche

Sorbonne

Trou bouchonné

Lavabo sas ø14

Cuivre 16

PCVø25

P1

P2

P3

P4

P5

P6

LABORATOIRE
010

VESTIAIRES
009

Phase **APD_Ind.1**	Date **Fevrier 2026**	Numéro **1896**	Plan P1
Echelle **1:100-A3**	**BET FLUIDES JF BEAUVOIR** 20 rue des Acieries 42 000 SAINT ETIENNE **T 04 77 93 57 87** Mail : accueil@bet-beauvoir.fr	**Université Jean Monnet** Rue Professeur Benoit Lauras 42000 SAINT-ETIENNE	
Type **plan**			

PAC LABO HUBERT CURIEN

PLAN CVC

LOT CHAUFFAGE