# REGULATION - ARCHITECTURE RESEAU v2

## BÂTIMENT J

« câble »
L1 O16
10056 @172.16.53.16
L20 O118
CTA AMPHI ET ENSEIGNEMENT

J-1-0-220
J-1-0-221
L1 O14
10054 @172.16.53.14
SST I&J

L1 O17
10057 @172.16.53.17
ECLAIRAGE

LOCAL CTAs (R+2) — SST I-J (RdC) — Salle serveur

CTA FOYER
L1 O15 10055
@172.16.53.15
« câble »
10101 10102 10103 10104
@172.16.53.19
L9 O126
3XTEND
BUREAU ACCUEIL

J202 L11 O25
J203 L11 O14
J204 L11 O26
J205 L11 O16
J206 L11 O27
J207 L11 O15
J208 L11 O22

## BÂTIMENT I

REUNION L11 O17

I002 L11 O23
I003 L11 O20
I004 L11 O12
I006 L11 O19
I011 L11 O21

@172.16.53.200
L1 O119
SALLE I004

« câble »
10051 L1 O11 @172.16.53.11
CTA ADMINISTRATION1
10052 L1 O12 @172.16.53.12
CTA LABO NEO ARM
SST COMBLES – BAT.I NORD

« câble »
10053 L1 O13 @172.16.53.13
CTA ADMINISTRATION2
SST COMBLES – BAT.I SUD

## BÂTIMENT F

TOITURE
0237
@172.16.53.20
10060 L1 O20
CTA1
@172.16.53.21
10061 L1 O21
CTA2/CTA3
@172.16.53.201
@172.16.53.26
10066 L1 O26
GR.FROID

SR4-282
SR4-283
10065 L20 O025
@172.16.53.25
SST F&G
SST F&G (R-1)

## BÂTIMENT G

SR5-0068
SR5-0069
GTC
L1 O22
10062 @172.16.53.10
BATTERIES TERMINALES CTA005
L1 O27
10067 @172.16.53.27
SALLE DE TRAITEMENT CTA005
L1 O28
10068 @172.16.53.28
ENDUCTION CTA105
GR.FROID
LOCAL SOLGEL

## BÂTIMENT A

SR1-0068
SR1-0069
10064 L20 O24
@172.16.53.24
SST A&B
SST A&B (RdC)

## BÂTIMENT C

L1 O18
10058 @172.16.53.18
CTA CONFERENCE

## BÂTIMENT D

R6-1103
R6-1104
R6-1105
10063
10062 L20 O23 @172.16.53.23
CHAUFFERIE

VLAN 353
UJM

RESEAU IP
BUS LON

UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE

MANUFACTURE

ENGIE Cofely

Date : ***10/07/2023***

Auteur : ***MONNET O.***