

Description	Bâtiment sur 5 niveaux d'environ 3546m ² composés de bureaux, salles d'attente et cabinets de consultation accessibles au public, de locaux sociaux, et d'un laboratoire d'analyses. Activité tertiaire (administration, soins), établissement recevant du public de 5ème Catégorie Type W (à faire vérifier).
--------------------	---

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Catégorie	Équipement Référence matériel	Quantité
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Unité extérieure SALLE SERVEUR FUJITSU AOYG24LAT3 T009354	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Unité extérieure split system SALLE DE REUNION FUJITSU AOYA45LBTL T009354	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Unité intérieure- CLIMATISATION FUJITSU AOYA45LBTL T009354	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Unité intérieure SALLE SERVEUR FUJITSU AOYG24LAT3 T036981	1
EAU CHAUDE SANITAIRE	MAINTENANCE ECS ATLANTIC	4
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	EXTRACTEUR VMC	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	CHAUDIERE A CONDENSATION DE DIETRICH C330-350 - Contrôle des dispositifs de chauffage de plus de 400kW et de moins de 20MW (2 chaudières de 327kW)	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	DISCONNECTEUR < 2 POUCES	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	NEUTRALISEUR DE CONDENSATS	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	POMPE DE CIRCULATION	3
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	VANNE DE REGULATION	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	VASE D'EXPANSION	3