

Description	Bâtiment à usage tertiaire (administration) sur 7 niveaux d'une superficie de 8664 m ² , recevant du public classé en 5ème catégorie type W. Ce bâtiment est composé principalement de bureaux, d'archives, de salles de réunions et de locaux techniques .
--------------------	--

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Catégorie	Équipement Référence matériel	Quantité
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Chaudière GAZ <400 Kw Modèle: GUILLOT MB23 M330	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Compteur d'eau	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Disconnecteur < 2 pouces Modèle: SOCLA BA2860	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Filtre désemboueur Modèle: SALMSON CLEASON	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Maintien de pression Modèle: FLAMCO FLEXCON M-K	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Neutraliseur de condensats	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Pompe de Circulation Modèle: GRUNDFOSS MGE90SB2-FT115-D1 6017	4
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Pompe de Circulation Modèle: MAGNA D40-100F 240	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Pompe de relevage	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Unité extérieur détente directe- *Salle serveur R+2 Modèle: MITSUBISHI	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Unité extérieur détente directe- *Salle serveur R+2 Modèle: CARRIER	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim 1 HITACCHI ZONE MEDICAL Modèle: HITACHI RAS-6FSNME	1

CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim 2 HITACCHI ZONE MEDICAL Modèle: HITACHI RAS-6FSNME	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim HITACHI BOX PRINCIPAL ACCUEIL Modèle: HITACHI RAS-2HVRC3	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim HITACHI CARSAT Modèle: HITACHI RAS-4HNC1E RAS-4HNC1E	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim HITACHI SALLE DE REUNION R+522 Modèle: HITACHI RAS-6HNC2E	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim1- LOCAL ONDULEUR Modèle: DAIKIN RR100B8W1B	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim4- LOCAL ONDULEUR Modèle: DAIKIN RR100B8W1B	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE 164 Modèle: HITACHI RAM-55QH4	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE 168 Modèle: HITACHI RAM-55QH4	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE 170-168-164 Unité intérieure	3
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE 170 Modèle: HITACHI RAM-55QH4 0532408892	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE CAMPO SANTO Modèle: DAIKIN RZQS100B 0532408892	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE CAMPO SANTO Modèle: DAIKIN RZQS100B 0532408892	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE COTIGNAC Modèle: DAIKIN RXS50L2V1B J004093	1

CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE DE RECOUVRANCE Modèle: HITACHI RAM-G68N3HAE	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clím-SALLE INFORMATIQUE Modèle: DAIKIN RXS50L2V1B J036083	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clím-SALLE INFORMATIQUE Modèle: MITSUBISHI PUHZ-RP100YKA PUHZ-RP100YKA	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE MARTROI Modèle: HITACHI RAS-4HNC1E 4PE37058	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE NOUVELLE ORLEANS Modèle: DAIKIN	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Clim-SALLE ST PAUL Modèle: DAIKIN RXS60F2V1B JO21247	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	VRV 1 HITACHI ACCUEIL ET BOX RAS-16FSXNE 4PE25679	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	VRV 2 HITACHI ACCUEIL ET BOX RAS-18FSXNSE	2
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	BALLON ECS CUISINE R+4 DE DIETRICH	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	BALLON ECS DOUCHE RDCBAS	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	BALLON ECS REFECTOIRE R+5 ARISTON AC15S	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	BALLON ECS SALLE 522 ALTECH	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	1ER ETAGE BAT B- Caisson d'insufflation d'air	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	CTA LOCAL CSE- Centrale de traitement d'air	1

CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	CTA SALLE DE REUNION 930 Centrale de traitement d'air VIM CAD HR DUO E15 VD EVCO 24POEO92429-002	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	CTA VIM BAT A RDC HAUT- VMC DOUBLE FLUX2 CAD O INTEGRAL RC 45VT	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	CTA VIM BAT B RDC BAS- VMC DOUBLE FLUX1	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	CUISINE DE DIRECTION CAISSON VMC EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	Extraction 1er étage BAT B- EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	EXTRACTION SALLE MARTROI EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	EXTRACTION SALLE ST PAUL EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	SALLE CAMPO SANTO- Caisson d'insufflation d'air	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	SALLE CAMPO SANTO- EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	SALLE MARTROI- Caisson d'insufflation d'air	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	SALLE ST PAUL- Caisson d'insufflation d'air	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	TOITURE 2EME- Centrale de récupération d'air- VMC DOUBLE FLUX	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	TOITURE 5EME- EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	VMC 3E BAT D- EXTRACTEUR VMC	1
CVC (chauffage-ventilation-climatisation)	VMC 5E - EXTRACTEUR VMC	1

CVC (chauffage- ventilation- climatisation)	VMC (toiture bat b) - EXTRACTEUR VMC	3
CVC (chauffage- ventilation- climatisation)	VMC WC FEMMES 1ER ETAGE- EXTRACTEUR VMC	1