



**MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSa »)
(Affaire n° 26A0026)**

**Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz
pour le CHU de Montpellier**

Lot 2 - Annexes au Cahier des Clauses Techniques et Particulières

- Annexe 0 - Liste des bâtiments
- Annexe 1 - Synthèse des équipements
- Annexe 2 - Synthèse des parcs
- Annexe 21 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Site 1
- Annexe 22 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Site La Colombière
- Annexe 23 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Site 2
- Annexe 24 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Sites 3 & 4
- Annexe 25 - Listing des matériels IFEAG (uniquement)
- Annexe 26 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Structures extra-hospitalières
- Annexe 3 - Listing des matériels de désenfumage à commande manuelle
- Annexe 31 - Extraction des équipements de désenfumage à commande manuelle
- Annexe 4 - Listing des détecteurs devant être reconditionnés sur la période 2027-2030
- Annexe 41 - Extraction des détecteurs à reconditionner sur la période 2027-2030
- Annexe 5 - Listing des batteries devant être remplacées sur la période 2027-2030
- Annexe 51 - Extraction des batteries à remplacer sur la période 2027-2030
- Annexe 6 - Listing des équipements IFEAG devant être remplacés sur la période 2027-2030
- Annexe 61 - Extraction des équipements IFEAG à remplacer sur la période 2027-2030



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSa »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 0 - Liste des bâtiments

CHU MONTPELLIER

191, avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER Cedex 5

Site 1	Hôpital Lapeyronie	HLC
Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve + extension à venir	HLC
Site 1	Centre Administratif André Benech	HLC
Site 1	Regroupement des laboratoires SUB	HLC
Site 1	CMLS Antonin Balmes	HLC
Site 1	Balmes 2 : en cours	HLC
Site 1	Centrale de Secours LAP	HLC
Site 1	Centrale de Secours COL	HLC
Site 1	Chaufferie	HLC
Site 1	Médecine du travail ex Laboratoire de Parasitologie	HLC
Site 1	Hôpital Lapeyronie Hélicoptère	HLC
Site 1	Hôpital Lapeyronie Hélicoptère	HLC
Site 1	Stockage radio protection	HLC
Site 1	Bâtiment MIT	HLC
IFMS	Institut de Formation aux Métiers de Santé IFMS - Bâtiment 24	HLC
IFMS	Institut de Formation aux Métiers de Santé IFMS/IFA - Bâtiment 24 bis - école des cadres	HLC
Site 2	Hôpital Saint-Eloi	HLC
Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	HLC
Site 2	Centre Paul Lamarque	HLC
Site 2	Bat 7	HLC
Site 2	Institut de Recherches Biologiques	HLC
Site 2	Laboratoire Thérapie Cellulaire	SEH
Site 2	Pharmacie- HAD	SEH
Site 2	Bâtiment 10 - CAMSP	SEH
Site 2	Bâtiment 13	SEH
Site 2	Bâtiment 22	SEH
Site 2	Internat	SEH
Site 2	Chapelle	SEH
Site 2	Centrale de Secours	SEH
Site 2	Centrale de cogénération	SEH
Site 2	DHH	SEH
Site 2	Plateforme Déchets	SEH
Site 3	CSPA Bellevue	SEH
Site 3	Chambres d'hôtes	SEH
Site 4	Euromédecine- UCPA	SEH
Site 4	Euromédecine- Blanchisserie	SEH
Site 4	Euromédecine - Bat CLE	SEH
Site 4	Ancienne cuisine	SEH
HLC	Hôpital de La Colombière - Bât A	SEH
HLC	Hôpital de La Colombière - Bât B1	SEH
HLC	Hôpital de La Colombière - Bât B2	SEH
HLC	Hôpital de La Colombière - Bât B3	SEH
HLC	Hôpital de La Colombière - Bât C	SEH

Hôpital de La Colombière - Bât D1
Hôpital de La Colombière - Bât D2
Hôpital de La Colombière-Pavillon 1 - (Lingerie)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 3
Hôpital de La Colombière - Pavillon 7
Hôpital de La Colombière - Pavillon 9
Hôpital de La Colombière - Pavillon 21 (ASCH)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 29 A (UTTD)
Hôpital de la Colombière - Pavillon 29 B/ Bungalow DIM/SUPRA
Hôpital de La Colombière - Pavillon 32 (Administration)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 34 (Salle du CA)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 37 (Salle d'Exposition)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 41 (CESU)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 42
Hôpital de La Colombière - Pavillon 43 - Addictologie
Hôpital de La Colombière - Pavillon 44 - Addictologie
Hôpital de La Colombière - Pavillon 45 (internat)
Hôpital de La Colombière - Pavillon 52
Hôpital de La Colombière - Clinique Peyre Plantade
Hôpital de La Colombière - Polyclinique
Hôpital de La Colombière - Transport sanitaire
CMP - CATTP Les Hauts de Massane
CMP Champollion (ex: St Exupéry)
CMP Grand Chemin
CMP - HDJ Mèze
CMP Jean-Baptiste Pussin
CMP La Chicane
CMP Villa Saint Georges
CSERD
HDJ Gignac
HDJ La Clarté
HDJ Les Hauts de Massane
HDJ-CMP Mas Besson
La Ferrade
La Maire
La Pompignane
L'Oyals desls Pichonets (CAPE)
UFEA LES 2 RUISSEAUX
Camps Lunel
Mas Julien



**MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON »
(GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)**

**Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations
Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier**

Annexe 1 - Synthèse des équipements

Lot 2	Etablissements	Système de Sécurité Incendie	Installation Fixe d'Extinction Automatique à Gaz	Equipement de désenfumage à commande manuelle
	CHU MONTPELLIER	X	X	X



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 2 - Synthèse des parcs

DESIGNATION		Site 1	Site la Colombière	Site 2	Sites 3 & 4	Structures Extra-Hospitalière	TOTAL
DETECTION INCENDIE							
Equipement de Contrôle et de Signalisation	ECS	27	22	22	6	3	80
Unité d'Aide à l'Exploitation	UAE	6	3	5	0	0	14
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	28	9	23	2	1	63
Tableau Répétiteur		110	61	164	6	3	344
Equipement d'Alarme - Type 4	EA 4	4	26	4	2	18	54
Transmetteur téléphonique	TT	7	16	8	4	3	38
Détecteur Automatique d'Incendie	Optique	8 298	2 228	4 641	505	150	15 822
Détecteur Automatique par aspiration		9		6			15
Détecteur Automatique d'Incendie	Autres	117	100	81	21	0	319
Déclencheur Manuel	DM	441	275	336	67	76	1 195
Indicateur d'Action	IA	5 094	1 266	2 746	238	95	9 439
Interface radio		31		16			47
Détecteur optique à liaison radio	Optique	497		289			786
Indicateur d'action à liaison radio	IA	323		163			486
Déclencheur Manuel à liaison radio	DM	11		4			15
Module adressable		32	4	78	3	0	117
SOUS-TOTAL		15 035	4 010	8 586	854	349	28 834
MISE EN SECURITE INCENDIE							
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	CMSI	25	15	11	2	2	55
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	108	13	33	4	0	158
Tableau de report CMSI		3					3
Moteur de désenfumage		187	12	89	8	1	297
Coffret de Relayage	CR	187	12	67	8	1	275
Volet de désenfumage		605	129	507	34	2	1 277
Clapet coupe-feu	CCF	1 159	255	298	4	58	1 774
Porte coupe-feu	PCF	644	124	403	16	0	1 187
Porte automatique		100	4	28	13	0	145
Ventouse électromagnétique	VEM	886	248	676	20	22	1 852
Non-Stop Ascenseur	NSA	228	13	164	13	0	418
Arrêt CTA		210	15	24	7	0	256
Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur	DENFC	122	101	39	38	0	300
Module déporté		457	121	273	8	0	859
SOUS-TOTAL		4 921	1 062	2 612	175	86	8 856
EQUIPEMENT ALARME							
Dispositif Sonore Non Autonome	DSNA	343	81	142	82	57	705
Alarme Générale Sélective	AGS	670	335	406	36	0	1 447
Diffuseur lumineux	DL	207	4	46	4	3	264
SOUS-TOTAL		1 220	420	594	122	60	2 416
EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ							
Centrale extinction		14		5			19
Diffuseur sonore + lumineux		35		30			65
Détecteur de fumée par aspiration		9		2			11
Indicateur d'action		14		7			21
Dispositif Sonore Non Autonome		27		5			32
Report sur SSI du bâtiment		16		3			19
Déclencheur pyrotechnique		49		13			62
Bouteille		49		13			62
Affiche lumineuse		40		6			46
Clapet télécommandé		46		23			69
Event surppression		8		6			14
Arrêt climatisation		13		7			20
SOUS-TOTAL		320	0	120	0	0	440
TOTAL GENERAL		21 496	5 492	11 912	1 151	495	40 546



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 21 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Site 1

DESIGNATION	Hôpital Lapeyronie (Chubb 2022)	Hôpital Arnaud de Villeneuve + extension à venir	Regroupement des laboratoires SUB	CMLS Antonin Balmes (2016)	Balmes 2	Hélistation	Centre Administratif André Benech (2021)	Laboratoire de Parasitologie (2021)	CHAUFFERIE ex CENTRALE DE COGENERATION	Centrale de secours COL	Centrale de Secours	IFMS bat-24	IFMS 2	IFMS / IFA Bâtiment 24- 24bis CATT / CMP	Stockage radio protection	BATIMENT MIT (fin 2020)	TOTAL
Marque d'installation	CHUBB	Chubb + TYPE 4 IRM	Chubb	Siemens	A venir	Chubb	Chubb	Chubb	Siemens	Siemens	Chubb	Chubb	A venir	Chubb	Siemens (déposé en 2022) + CHUBB = IDEM LAP	Siemens	
Série	5 UTI.COM 4 ECS CI1141 1 ECS 2040 1 ECS 2060 5 CMSI STT11 1 CMSI STT20 5 CMSI.COM	UTI.COM	UTI.COM	FC2060R		UTI.COM	UTI.COM	UTI.COM	FC2020	FC2020	UTC.PACK	UTI.COM		Type 4		FC2020R	
Date de mise en service	2022	2018	2024	2016		2025	2021	2021	2018	2022	2008	2018		2020	2022	2020	

DETECTION INCENDIE																	
Equipement de Contrôle et de Signalisation	ECS	7	6	2	2		1	1	1	1	1	1			1	2	27
Unité d'Aide à l'Exploitation	UAE	1	2	1	1										1 (partagée)		6
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	13	7	1	2				1	1		1			1	1	28
Tableau Répétiteur		43	50		8		1					1			1	6	110
Equipement d'Alarme - Type 4	EA 4													4			4
Transmetteur téléphonique	TT							1	1	1	1	1		1			7
Détecteur Automatique d'Incendie	Optique	3 442	2 609	1 264	404		64	66	114	23	16	8	99		1	185	8 298
Détecteur Automatique par aspiration	Optique	5	4														9
Détecteur Automatique d'Incendie	Autres	32	32	8	3		3			18	9	4	4			4	117
Déclencheur Manuel	DM	153	91	51	37		22	16	13	6	7	3	23		5	1	441
Indicateur d'Action	IA	2 012	1 652	836	262		42	38	56		18	2	44			4	5 094
Interface radio		22	9														31
Détecteur optique à liaison radio	Optique	328	169														497
Indicateur d'action à liaison radio	IA	258	65														323
Déclencheur Manuel à liaison radio	DM	9	2														11
Module adressable		22	10														32
SOUS-TOTAL		6 347	4 708	2 163	719	0	133	122	185	50	53	19	174	0	10	12	340
MISE EN SECURITE INCENDIE																	
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	CMSI	5	9	1	2		1		1	1	1	1				2	25
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	62	26	1	8			1		1		1				7	108
Tableau de report CMSI							1									3	4
Moteur de désenfumage		110	51	4	16											6	187
Coffret de Relayage	CR	110	51	4	16											6	187
Volet de désenfumage		284	219	8	77											17	605
Clapet coupe-feu	CCF	551	473	18	53											64	1 159
Porte coupe-feu	PCF	234	225	132	37								8			8	644
Porte automatique		6	33	49	2								2			6	100
Ventouse électromagnétique	VEM	312	420	42	74		10	2					12			16	886
Non-Stop Ascenseur	NSA	97	117		3											11	228
Arrêt CTA		152	37		6			1					2			12	210
Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur	DENFC	53	38	6	19			2					2			2	122
Module déporté		242	153	29			3									30	457
SOUS-TOTAL		2 218	1 852	294	313	0	5	11	7	1	2	1	28	0	0	0	190
EQUIPEMENT ALARME																	
Dispositif Sonore Non Autonome	DSNA	1	18	224			10	18	12	7	10	2	30		4	5	2
Alarme Générale Sélective	AGS	377	238		30											25	343
Diffuseur lumineux	DL	1	8	143			15				7		6		4	23	670
SOUS-TOTAL		379	264	367	30	0	25	18	12	7	17	2	36	0	4	9	50
EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ																	
Centrale extinction		5	2	4			1									2	14
Détecteur Optique		13	9	8			1									4	35
Détecteur de fumée par aspiration		5	4	0			0									0	9
Indicateur d'action		1	9	4			0									0	14
Dispositif Sonore Non Autonome		10	6	8			1									2	27
Report sur SSI du bâtiment		5	4	4			1									2	16
Déclencheur pyrotechnique		17	10	18			2									2	49
Bouteille		17	10	18			2									2	49
Affiche lumineuse		16	9	8			2									2	40
Clapet télécommandé		21	17	8												0	46
Event surpression		0	2	4												2	8
Arrêt climatisation		5	8	0												0	13
SOUS-TOTAL		115	90	84	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18
TOTAL GENERAL		9 059	6 914	2 908	1 062	0	173	151	204	58	72	22	238	0	14	24	598

21 497

[illegible]



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 23 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Site 2

DESIGNATION	Hopital Saint-Elloi	Hopital Gui de Chauliac	Centre Paul Lamarque	Bat 7	Institut de Recherches Biologique	Laboratoire Thérapie Cellulaire	Pharmacie-HAD	Bâtiment 10 - CAMSP	Bat 13	Bat 22	Internat	Chapelle	Centrale de Secours	Centrale de cogénération	Plate forme dechet	DHH	TOTAL
Marque d'installation	Chubb	Chubb	Chubb	Chubb	Chubb	Siemens	Siemens	Chubb	Siemens	Chubb	Schneider	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens	
Série	UTI.Com	UTI.Com	UTI.Com	UTI.PACK	UTI.Com	CI1145	FC20	Type 4	BC11-06	UTI.Com	Type 4	BC11-06	BC11	BC1106	BC11	FC2020	
Année de mise en service	2006	2018	2019	2016	2007	2002	2012	2012	2015	2008	2015	2012	1999	2019	2015	2013	

DETECTION INCENDIE																	
Equipement de Contrôle et de Signalisation	ECS	4	4	3	1	2	1	1		1	1		1	1	1		1
Unité d'Aide à l'Exploitation	UAE	1	1	1		1					1						
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	0	19		1						2	1					
Tableau Répétiteur		104	41	5	1	4	1	4			2	1				1	
Equipement d'Alarme - Type 4	EA 4							3			1						
Transmetteur téléphonique	TT				1		1		1			1	1		1	1	
Détecteur Automatique d'Incendie	Optique	1 727	1 971	404	69	274	53	55	6	22		4	10	5	6	35	
Détecteur Automatique par aspiration	Optique		6														
Détecteur Automatique d'Incendie	Autres	45	8	21		3		1		3							
Déclencheur Manuel	DM	121	86	40	5	19	17	11	3	2	7	5	8	3	1	4	4
Indicateur d'Action	IA	991	1 193	254	46	146	39	30	6	17					4	20	
Interface radio			16														
Détecteur optique à liaison radio	Optique		289														
Indicateur d'action à liaison radio	IA		163														
Déclencheur Manuel à liaison radio	DM		4														
Module adressable		69	6							3							
SOUS-TOTAL		3 062	3 807	728	124	449	112	103	6	16	58	6	16	15	7	15	62

MISE EN SECURITE INCENDIE																	
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	CMSI	4	2	3		2											
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	11	16	2	1	2		1									
Moteur de désenfumage		46	29	14													
Coffret de Relayage	CR	24	29	14													
Volet de désenfumage		253	206	48													
Clapet coupe-feu	CCF	224	50	24													
Porte coupe-feu	PCF	231	132	21	3	15										1	
Porte automatique		6	22			0											
Ventouse électromagnétique	VEM	464	132	42	6	30										2	
Non-Stop Ascenseur	NSA	14	138	8	3		1										
Arrêt CTA		7	4	1		10	2										
Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur	DENFC	23		3		4	1			3	2					3	
Module déporté		85	114	71		3											
SOUS-TOTAL		1 392	874	251	13	66	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	6

EQUIPEMENT ALARME																	
Dispositif Sonore Non Autonome	DSNA	47		3	1	52	16	1		2	5	4	5	3		1	2
Alarme Générale Sélective	AGS	83	268	42	5	3		5									
Diffuseur sonore + lumineux	DL	10	16			14				1				1		4	
SOUS-TOTAL		140	284	45	6	69	16	6	0	2	6	4	5	3	1	1	6

EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ																	
Centrale extinction		2	3														
Détecteur Optique		9	21														
Détecteur de fumée par aspiration		2															
Indicateur d'action		4	3														
Dispositif Sonore Non Autonome		4	1														
Report sur SSI du bâtiment		1	2														
Déclencheur pyrotechnique		4	9														
Bouteille		4	9														
Affiche lumineuse		3	3														
Clapet télécommandé		2	21														
Event suppression		3	3														
Arrêt climatisation		4	3														
SOUS-TOTAL		42	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL		4 636	5 043	1 024	143	584	132	110	6	18	67	12	21	18	8	16	74
---------------	--	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	---	----	----	----	----	----	---	----	----



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT
« EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes
d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 24 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Sites 3 & 4

DESIGNATION	site 3 CSPA Bellevue	site 3 Chambres d'hôtes	site 4 EUROMEDECINE Bat CLE	site 4 EUROMEDECINE BLANCHISSERIE	site 4 EUROMEDECINE UNITE CENTRALE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE	site 4 ANCIENNE CUISINE	TOTAL
Marque d'installation	Chubb + Nugelec	Siemens	Chubb	Siemens	Siemens	Merlin gerin	
Série	UTI.COM+ Type 4	BC11-06	UTI.PACK	FC2020	FC2020	BAAS	
Année de mise en service	2020	2005	2020	2025	2014	1996	

DETECTION INCENDIE							
Equipement de Contrôle et de Signalisation	ECS	1	1	1	1	2	6
Unité d'Aide à l'Exploitation	UAE						0
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	1	1				2
Tableau Répétiteur		4		1	1		6
Equipement d'Alarme - Type 4	EA 4	1				1	2
Transmetteur téléphonique	TT	1	1	1	1		4
Détecteur Automatique d'Incendie	Optique	271	32	34	70	98	505
Détecteur Automatique d'Incendie	Autres	8	2	3	7	1	21
Déclencheur Manuel	DM	18	2	8	14	15	67
Indicateur d'Action	IA	163	17	29	29		238
Module adressable				3			3
SOUS-TOTAL		468	56	80	122	117	854

MISE EN SECURITE INCENDIE							
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	CMSI	1			1		2
Alimentation Electrique de Sécurité	AES	2		1	1		4
Moteur de désenfumage		8					8
Coffret de Relayage	CR	8					8
Volet de désenfumage		34					34
Clapet coupe-feu	CCF	4					4
Porte coupe-feu	PCF	16					16
Porte automatique		4			9		13
Ventouse électromagnétique	VEM	20					20
Non-Stop Ascenseur	NSA	10		0	3		13
Arrêt CTA				0	1	6	7
Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur	DENFC	3		15	6	7	38
Module déporté					8		8
SOUS-TOTAL		110	0	16	10	32	175

EQUIPEMENT ALARME							
Dispositif Sonore Non Autonome	DSNA	8		9	17	38	82
Alarme Générale Sélective	AGS	34	2				36
Diffuseur lumineux	DL					4	4
SOUS-TOTAL		42	2	9	17	42	122

TOTAL GENERAL		620	58	105	149	191	28	1 151
---------------	--	-----	----	-----	-----	-----	----	-------



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
« EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSa »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 25 - Listing des matériels IFEAG (uniquement)

DESIGNATION		Site 1										Site 2					
		Lapeyronie					Arnaud de Villeneuve		MIT	SUB	Hélistation	GDC			site 4	Saint Eloi	
		Poste HTA / BT n°1	Poste HTA / BT n°2	Poste HTA / BT n°3	Poste HTA / BT n°5	Poste HTA / BT n°6	Poste HTA / BT n°8	Poste HTA / BT n°10	Poste HTA / BT	Poste HTA / BT	LAP//EL/92/86 AGBT 1&2	Poste HTA / BT n°1	Poste HTA / BT n°2	Poste HTA / BT n°3	LIN	Poste HTA / BT n°4	Poste HTA / BT n°3
		2008	2008	2013	2008	2006	2015	2015	2020	2024		2021	2022	2023	2026	2021	2015
		2008	2008	2013	2008	2006	2015	2015	2020	2024		2021	2022	2023	2026	2021	2015
Utex Pack	Chubb	1	1	1	1	1				4	1	1	1	1	1	1	1
Détecteur Optique ISCAN + O	Chubb	3	3	3	2	2				8	1	9	9	9	2	9	9
Vesda VSC	Chubb	1	1	1	1	1											2
Indicateur d'action	Chubb					1				4		5	5	5	2	5	5
Dispositif Sonore Non Autonome	Chubb	3	2	2	2	1				8	1	2	2	2	2	2	4
Report sur SSI du bâtiment	Chubb	1	1	1	1	1				4	1	1	1	1	1	1	1
Déclencheur pyrotechnique	Chubb	4	5	4	4	S/O				18	2	3	3	3	3	3	4
Bouteille	Chubb	4	5	4	4	S/O				18	2	3	3	3	3	3	4
Affiche lumineuse	Chubb	3	6	4	3	S/O				8	2	2	2	2	1	2	3
XC1005 A	Siemens						1	1	2								
Détecteur FDOOT241	Siemens						5	4	4								
Titanus Prosens	Siemens						2	2									
Indicateur d'action	Siemens						4	5									
Dispositif Sonore Non Autonome	Siemens						5	1	2								
Report sur SSI du bâtiment	Siemens						2	2	2								
Déclencheur pyrotechnique	Siemens						6	4	2								
Bouteille	Siemens						6	4	2								
Affiche lumineuse	Siemens						6	3	2								
Clapet télécommandé		4	5	4	4	4	10	7		8		7	7	7	1	3	2
Event surpression							1	1	2	4		1	1	1	1	1	3
Arrêt climatisation		1	1	1	1	1	4	4				1	1	1	1	1	4
Totaux par bâtiment																	
		Lapeyronie					Arnaud de Villeneuve		MIT	SUB	Hélistation	GDC			site 4	Saint Eloi	
Centrale extinction		5					2		2	4	1	1	1	1	1	1	1
Détecteur Optique		13					9		4	8	1	9	9	9	2	9	9
Détecteur de fumée par aspiration		5					4				0	0	0	0	0	0	2
Indicateur d'action		1					9			4	0	5	5	5	2	5	5
Dispositif Sonore Non Autonome		10					6		2	8	1	2	2	2	2	2	4
Report sur SSI du bâtiment		5					4		2	4	1	1	1	1	1	1	1
Déclencheur pyrotechnique		17					10		2	18	2	3	3	3	3	3	4
Bouteille		17					10		2	18	2	3	3	3	3	3	4
Affiche lumineuse		16					9		2	8	2	2	2	2	1	2	3
Clapet télécommandé		21					17			8		7	7	7	1	3	2
Event surpression		0					2		2	4		1	1	1	1	1	3
Arrêt climatisation		5					8					1	1	1	1	1	4
TOTAL		115					90		18	84	10	35	35	35	18	31	42



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 26 - Listing des matériels SSI - IFEAG - Structures extra-hospitalières

DESIGNATION	CMP-CATTP LES HAUTS DE MASSANE	CMP CHAMPOLLION	CMP LE GRAND CHEMIN	CMP-HDJ MEZE	CMP Jean-Baptiste Pussin	CMP La Chicane	CMP Villa Saint Georges	CSERD	HDJ GIGNAC	HDJ La Clarté	HDJ Les Hauts de Massane	HDJ-CMP Mas Besson	La Ferrade	La Maire	La Pompi gnane	L'Oyals desls Pichonets (CAPE)	Mas Julien	UFA LES 2 RUISSEAUX	Camps LUNEL	TOTAL
Marque d'installation	URA	Siemens	Legrand	URA	URA	Legrand	Chubb	Chubb	Neutronic	Chubb	URA	Esser	Chubb	Esser	Neutronic	Siemens	URA	URA	Nugelec	
Série	Type 4	BC11-06	Type 4	Type 4	Type 4	Type 4	BAAS	UTI.COM	Type 4	BAAS	Type 4	Type 4	BAAS	Type 4	Type 4	FC020	Type 4	Type 4	Type 4	
Année de mise en service	2019	2014	NC	2021	2021	NC	2020	2022	NC	NC	NC	NC	2020	NC	NC	2009	NC	2020	NC	

DETECTION INCENDIE																					
Equipement de Contrôle et de Signalisation	ECS		1						1							1		0		3	
Unité d'Aide à l'Exploitation	UAE																			0	
Alimentation Electrique de Sécurité	AES								1											1	
Tableau Répétiteur									3											3	
Equipement d'Alarme - Type 4	EA 4	1		1	1	1	1	1		1	1	1	2	3	1	1		1		18	
Transmetteur téléphonique	TT								1							1		1		3	
Détecteur Automatique d'Incendie	Optique								126							24				150	
Détecteur Automatique d'Incendie	Autres																			0	
Déclencheur Manuel	DM	2	3	2	3	2	2	3	17	3	3	6	4	3	2	3	11		3	4	76
Indicateur d'Action	IA								93									2	0		95
Module adressable																				0	
SOUS-TOTAL		3	4	3	4	3	3	4	242	4	4	7	6	6	3	4	37	3	4	5	349

MISE EN SECURITE INCENDIE																				
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	CMSI							1								1				2
Alimentation Electrique de Sécurité	AES																			0
Moteur de désenfumage								1												1
Coffret de Relayage	CR							1												1
Volet de désenfumage								2												2
Clapet coupe-feu	CCF		16					19								23				58
Porte coupe-feu	PCF																			0
Porte automatique																				0
Ventouse électromagnétique	VEM							12								10				22
Non-Stop Ascenseur	NSA																			0
Arrêt CTA																				0
Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur	DENFC																			0
Module déporté																				0
SOUS-TOTAL		0	16	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	86

EQUIPEMENT ALARME																				
Dispositif Sonore Non Autonome	DSNA	1	1					24	4		4					16		2	5	57
Alarme Générale Sélective	AGS																			0
Diffuseur lumineux	DL								3											3
SOUS-TOTAL		1	1	0	0	0	0	24	7	0	4	0	0	0	0	16	0	2	5	60
TOTAL GENERAL		4	21	3	4	3	3	302	11	4	11	6	6	3	4	87	3	6	10	495

Maintenance des Moyens de Secours et Prestations Annexes pour le CHU de Montpellier, Etablissement Support du Groupement Hospitalier de Territoire « Est-Hérault et Sud-Aveyron » (GHT « EHSa »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 3 - Listing des matériels de désenfumage à commande manuelle

ETABLISSEMENT	Adresse	Site	BATIMENT	Batiment ou N° immeuble	Emplacement	N° GMAO	Type d'équipement	N° sur plan	Type de Commande ouverture	Type de Commande de fermeture	Type d'ouvrant	Observations
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL21	MAD et-éloi	SEL01187	désenfumage	P	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL21	MAD et-éloi	SEL01197	désenfumage	Q	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL23	Plateau technique	SEL03116	désenfumage	R	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL22	Pole médecine	SEL022	désenfumage	V	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	19	Thérapie cellulaire	SEL022	désenfumage	AC	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL22	Pole médecine	SEL022	désenfumage	AD	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL04329	MAD et-éloi	SEL04329	désenfumage	MAD et-éloi	CO2	CO2	ouvrant facade	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL21	MAD et-éloi	SEL014	désenfumage	O	CO2	CO2	ouvrant facade	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL24	MAD et-éloi	SEL143	désenfumage	N	Tirez-lâché	Manuel	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL23	Plateau technique	SEL03023	désenfumage	S	Tirez-lâché	Manuel	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	SEL22	Pole médecine	SEL02003	désenfumage	U	Tirez-lâché + CO2	Manuel	ouvrant facade	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC800	Escalier N°7	GDC07004	désenfumage	I	Tirez-lâché	Manuel	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC150	SELF	GDC0150176	désenfumage	K	Tirez-lâché	Manuel	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC150	SELF	GDC0150176	désenfumage	L	Tirez-lâché	Manuel	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	HALL127	Escalier N°2	??	désenfumage	C	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC1	Escalier N°1	??	désenfumage	D	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	HALL234	Escalier N°4	??	désenfumage	E	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC300	Escalier N°3	GDC030083	désenfumage	F	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	HALL456	Escalier N°5	GDC04231	désenfumage	G	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC700	??	GDC15016	désenfumage	J	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	GDC300	Escalier N°6	GDC0150176	désenfumage	H	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	1 Place Jean Baume	Site 3	CSPA Bellevue	A1	??	??	désenfumage	??	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	2 Place Jean Baume	Site 3	CSPA Bellevue	A2	??	??	désenfumage	??	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	3 Place Jean Baume	Site 3	CSPA Bellevue	A3	??	??	désenfumage	??	CO2	CO2	Eutextire	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081161	ESCALIER DE SECOURS	??	désenfumage	??	1 X 20 gr CO²	Manuel	Eutextire	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081181	ZF 01	??	désenfumage	DAC 0.20	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081181	ZF 02	??	désenfumage	DAC 0.22	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081176	ZF 03	??	désenfumage	DAC 0.24	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081176	ZF 04	??	désenfumage	DAC 0.28	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081153	ZF 05	??	désenfumage	DAC 0.16	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081166	ZF 06	??	désenfumage	DAC 0.14	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081098	ZF 07	??	désenfumage	DAC 0.12	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081085	ZF 08	??	désenfumage	DAC 0.08	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081094	ZF 09	??	désenfumage	DAC 0.06	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081099	ZF 10	??	désenfumage	DAC 0.04	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B1	COL081101	ZF 11	??	désenfumage	DAC 1.01	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082161	ESCALIER DE SECOURS	??	désenfumage	??	1 X 20 gr CO²	Manuel	Eutextire	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082181	ZF 01	??	désenfumage	DAC 0.20	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082176	ZF 02	??	désenfumage	DAC 0.22	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082176	ZF 03	??	désenfumage	DAC 0.24	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082153	ZF 05	??	désenfumage	DAC 0.17	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082056	ZF 06	??	désenfumage	DAC 0.14	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082068	ZF 07	??	désenfumage	DAC 0.12	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082085	ZF 08	??	désenfumage	DAC 0.08	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082094	ZF 09	??	désenfumage	DAC 0.06	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL082099	ZF 10	??	désenfumage	DAC 0.04	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B2	COL182001	ZF 11	??	désenfumage	DAC 1.01	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083161	ESCALIER DE SECOURS	??	désenfumage	??	1 X 20 gr CO²	Manuel	Eutextire	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083190	ZF 01	??	désenfumage	DAC 0.20	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083181	ZF 02	??	désenfumage	DAC 0.22	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083176	ZF 03	??	désenfumage	DAC 0.24	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083175	ZF 04	??	désenfumage	DAC 0.28	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083153	ZF 05	??	désenfumage	DAC 0.15	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083056	ZF 06	??	désenfumage	DAC 0.14	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083068	ZF 07	??	désenfumage	DAC 0.12	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083065	ZF 08	??	désenfumage	DAC 0.08	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083094	ZF 09	??	désenfumage	DAC 0.06	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL083099	ZF 10	??	désenfumage	DAC 0.04	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat B3	COL183001	ZF 11	??	désenfumage	DAC 1.01	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08144	ESCALIER DE SECOURS	??	désenfumage	1	1 X 20 gr CO²	Manuel	Eutextire	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08098	ZF 01	??	désenfumage	DAC 0.01	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08087	ZF 02	??	désenfumage	DAC 0.02	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08080	ZF 03	??	désenfumage	DAC 0.03	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08069	ZF 04	??	désenfumage	DAC 0.04	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	2 ouvrants / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08043	ZF 05	??	désenfumage	DAC 0.05	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colomière	Hôpital de La Colomière - Bat C	COL08044	ZF 06	??	désenfumage	DAC 0.06	1 X 60 gr CO²	1 X 60 gr CO²	Eutextire - asservis	1 ouvrant / commande
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles											



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSa »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz
pour le CHU de Montpellier

Annexe 31 - Extraction des équipements de désenfumage à commande manuelle

Étiquettes de lignes	Nombre de Type de Commande ouverture
Tirez-laché	
Manuel	
??	2
1 EXUTOIRE + 1 VOLET	1
Exutoire	30
Exutoire - asservis	4
ouvrant facade	3
Total Manuel	40
Total Tirez-laché	40
Tirez-laché + CO2	
Manuel	
Exutoire	6
ouvrant facade	1
Total Manuel	7
Total Tirez-laché + CO2	7
CO2	
exulame	1
Exutoire	15
ouvrant facade	2
Total CO2	18
Total CO2	18
1 X 80 gr CO²	
1 X 80 gr CO²	
Exutoire	1
Exutoire - asservis	2
ouvrant facade	1
ouvrant facade - asservis	2
Total 1 X 80 gr CO²	6
Total 1 X 80 gr CO²	6
1 X 60 gr CO²	
1 X 60 gr CO²	
Exutoire - asservis	47
Total 1 X 60 gr CO²	47
Total 1 X 60 gr CO²	47
CO² 20 gr	
Manuel	
Exutoire	2
Total Manuel	2
Total CO² 20 gr	2
CO² 1x20 GR	
Manuel	
Exutoire	1
Total Manuel	1
Total CO² 1x20 GR	1
1 X CO² 80 GR	
COMPRESSEUR	
Exutoire	6
Total COMPRESSEUR	6
Total 1 X CO² 80 GR	6
1 X CO² 100GR	
1 X CO² 100GR	
2 EXUTOIRE + 4 VOLET	1
Total 1 X CO² 100GR	1
Total 1 X CO² 100GR	1
2 X 80 gr CO²	
2 X 80 gr CO²	
ouvrant facade - asservis	1
Total 2 X 80 gr CO²	1
3 X 80 GR CO²	
Exutoire	1
Total 3 X 80 GR CO²	1
Total 2 X 80 gr CO²	2
1 X 20 gr CO²	
Manuel	
Exutoire	13
ouvrant facade	1
Total Manuel	14
Total 1 X 20 gr CO²	14
cde électrique	
cde électrique	
ouvrant facade	1
ouvrant facade - asservis	1
Total cde électrique	2
Manuel	
Exutoire - asservis	1
Total Manuel	1
Total cde électrique	3
UCMC	
Manuel	
Exutoire	1
Total Manuel	1
Total UCMC	1
1 X CO² 150 GR	
1 X CO² 200 GR	
Exutoire	3
Total 1 X CO² 200 GR	3
Total 1 X CO² 150 GR	3
1 X 150 gr CO²	
1 X 150 gr CO²	
Exutoire - asservis	1
Total 1 X 150 gr CO²	1
Total 1 X 150 gr CO²	1
1 X 300 gr CO²	
1 X 300 gr CO²	
Exutoire - asservis	1
Total 1 X 300 gr CO²	1
Total 1 X 300 gr CO²	1
2 x 80 gr CO²	
80 gr CO²	
Exutoire - asservis	1
Total 80 gr CO²	1
Total 2 x 80 gr CO²	1
150 gr CO²	
150 gr CO²	
Exutoire	1
Exutoire asservis	1
Total 150 gr CO²	2
Total 150 gr CO²	2
2 X Tirez-laché	
Manuel	
Exutoire	4
Total Manuel	4
Total 2 X Tirez-laché	4
3 X Tirez-laché	
Manuel	
Exutoire	3
Total Manuel	3
Total 3 X Tirez-laché	3
20 gr CO²	
Manuel	
Exutoire	8
Total Manuel	8
Total 20 gr CO²	8
30 gr CO²	
30 gr CO²	
Ouvrant	2
Total 30 gr CO²	2
Total 30 gr CO²	2
60 gr CO²	
60 gr CO²	
Ouvrant	2
Total 60 gr CO²	2
Total 60 gr CO²	2
2 X 300gr CO2	
1 X 300gr CO2	
Exutoire	1
Total 1 X 300gr CO2	1
Total 2 X 300gr CO2	1
1 X 300gr CO2	
1 X 300gr CO2	
Exutoire	1
Total 1 X 300gr CO2	1
Total 1 X 300gr CO2	1
2 X 20 gr CO²	
Manuel	
Exutoire	4
Total Manuel	4
Total 2 X 20 gr CO²	4
Total général	181



**MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)**

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 4 - Listing des détecteurs devant être reconditionnés sur la période 2027-2030

Etablissement	Adresse	Site	Nom du bâtiment	Quantité	Caractéristiques	Année de remplacement (conformément au rapport établi par la société titulaire du contrat de maintenance jusqu'en 2026)				2031 et après	Observations
						2027	2028	2029	2030		
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat A	178	I Scan O			178			OK
CHU de Montpellier	40 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat A	4	I Scan TV			4			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat B1	242	I Scan O		242				OK
CHU de Montpellier	40 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat B1	17	I Scan TV		17				OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat B2	255	I Scan O		255				OK
CHU de Montpellier	40 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat B2	17	I Scan TV		17				OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat B3	263	I Scan O		263				OK
CHU de Montpellier	40 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat B3	17	I Scan TV		17				OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat C	474	I Scan O			474			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat C	22	I Scan TV			22			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat D1 / D2	92	I Scan O					92	OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bat D1 / D2	2	I Scan TV						OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 7	17	I Scan O			17			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 43	148	I Scan O			148			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 45	4	C Scan O						OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Bungalow Dim Supra	12	C Scan O			9		12	OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Clinique Peyre Plantade	51	FDO221					51	OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Clinique Peyre Plantade	1	thermiq						OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Polyclinique	251	FDO221			251			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Polyclinique	3	thermiq			3			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière- Transport sanitaire	12	FDO221				12		OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière- Transport sanitaire	1	thermiq						OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	3442	I Scan O						
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	328	Radio						
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	25	thermiq						
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2 609	I Scan O						OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	21	thermiq						OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	9	FDO221						OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	404	FDO221		404				OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Centre Administratif André Benech	66	I Scan O					52	OK

CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Laboratoire de Parasitologie	114	OT blues				114		OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Chaufferie (ex cogénération)	23	FDO221		23				
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Chaufferie	18	ATEX		18				
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Centrale de secours - Site 1	16	C Scan O	16				8	OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	IFMS	99	I Scan O		99				OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	IFMS bât 24 bis	0	0						OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Stockage radio protection	4	DO1101A	4					OK
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	1496	I Scan O	1496					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi (poste HTA/BT)	4	I Scan O	4					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Gui de Chauliac	1976	I Scan O		1976				
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centre Paul Lamarque	298	DO1131A			298			
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Maladies Infectieuses et Tropicales/ adictologie	61	I Scan O	61					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Institut de Recherche Biologique	231	I Scan o	231					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Institut de Recherche Biologique	3	I Scan TV	3					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Laboratoire de Thérapie Cellulaire	53	DO1131A			53			
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Pharmacie - HAD	52	FDO221	52					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Pharmacie - HAD	11	FDT221	11					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Bâtiment 13	S/0	S/0			6			
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Bâtiment 22	S/0	S/0				25		
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Chapelle	2	FDO221	2					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centrale de Secours	25	I Scan o	25					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centrale de cogénération	3	FDO221	3					
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	DHH	35	FDO221		35				
CHU de Montpellier	1 Place jean Baumel	Site 3	Chambres d'hôtes	2	DO1101A	2					
CHU de Montpellier	1 Place jean Baumel	Site 3	Chambres d'hôtes	32	DO1102A			32			
CHU de Montpellier	Rue du Caducée	Site 4	Euromédecine- Bat CLE	36	I Scan + O ICC					36	
CHU de Montpellier	Rue du Caducée	Site 4	Euromédecine- Blanchisserie	73	DO1131A		73				
CHU de Montpellier	Rue Viala	Str-extra-Hosp	Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires (CSERD)	101	DO1151			101			OK
CHU de Montpellier	Rue Viala	Str-extra-Hosp	Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires (CSERD)	101	DO1152			24			OK
CHU de Montpellier	Rue Viala	Str-extra-Hosp	Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires (CSERD)	101	DO1152A			1			OK
CHU de Montpellier	20 Rue de Forcrand	Str-extra-Hosp	L'Oyals desls Pichonets (CAPE)	24	FDO221			24			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Maladies Infectieuses et Tropicales	185	FDO221						OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Maladies Infectieuses et Tropicales	4	FDOOT241						OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 3	26	I Scan O			26			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 9	24	I Scan O			24			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 9	3	thermiq			3			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 37	48	I Scan O			48			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 44	113	I Scan O			113			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 44	1	I Scan TV			1			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 52	18	I Scan O			18			OK
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Hôpital de La Colombière - Pavillon 29	12	I Scan O			12			OK
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires SUB	1264	I Scan O						
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires SUB	8	I Scan M						
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hélistation	64	I Scan O						




MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 41 - Extraction des détecteurs à reconditionner sur la période 2027-2030

Étiquettes de lignes	Somme de 2027	Somme de 2028	Somme de 2029	Somme de 2030
CHU de Montpellier				
DO1101A	6			
DO1102A			32	
DO1131A		73	351	
DO1151			101	
DO1152			24	
DO1152A			1	
FDO221	57	462	275	12
FDT221	11			
I Scan O	1817	2835	1058	
I Scan TV	3	51	27	
OT blues				114
C Scan O	16		9	
O				
S/O			6	25
I Scan + O ICC				
thermiq			6	
Radio				
ATEX		18		
FDOOT241				
I Scan M				
Total CHU de Montpellier	1910	3439	1890	151
Total général	1910	3439	1890	151



Annexe 5 - Listing des batteries devant être remplacées sur la période 2027-2030

Etablissement	Adresse	Site	Nom du bâtiment	Nombre de batteries	Tension	Capacité	Mise en service	Remplacement à prévoir pour	Type d'alimentation	Observations
---------------	---------	------	-----------------	---------------------	---------	----------	-----------------	-----------------------------	---------------------	--------------

Adresse	Site	Nom du bâtiment	Nombre de batteries	Tension	Capacité	Mise en service	remplacement à prévoir pour	Type d'alimentation	Observations
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	IFMS bâtiment 24 bis	1	12 V	0,6 Ah	2026	2030	EA4	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	CMP Villa Saint-Georges	4	Pile lithium 9V	1,2 Ah	2023	2027	EA4	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 1 (Lingerie)	1	12 V	7 Ah	2023	2027	EA4	T4 installée en 2025 De-25-10001704494
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 9	2	12 V	4 Ah	2023	2027	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 9	2	12 V	2,1 Ah	2023	2027	CMSI	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 21	2	12 V	4 Ah	2023	2027	ECS	Utc.Pack Chubb en 2024
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 37	2	12 V	4 Ah	2023	2027	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 37	2	12 V	2,1 Ah	2023	2027	CMSI	Travaux réaménagement en 2023
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste 8	2	12 V	12 Ah	2023	2027	ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste 10	2	12 V	12 Ah	2023	2027	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Batiment 13 mutuelle	2	12 V	12 Ah	2023	2027	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Batiment 22	2	12 V	12 Ah	2023	2027	ECS	
Rue du Caducée	Site 4	Unité Centrale de Production Alimentaire (UCPA)	2	12 V	12 Ah	2023	2027	CMSI	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 7	1	12 V	7 Ah	2023	2027	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 43	2	12 V	17 Ah	2023	2027	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 43	2	12 V	17 Ah	2023	2027	CMSI	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	2	12 V	17 Ah	2023	2027	ECS 1	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	2	12 V	12 Ah	2023	2027	ECS PC LAP	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	IFMS bâtiment 24	2	12 V	38 Ah	2023	2027	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi Poste 3	2	12 V	17 Ah	2023	2027	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi - HOM	2	12 V	17 Ah	2023	2027	SDI DEPORTER	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Batiment 13 mutuelle	2	12 V	17 Ah	2023	2027	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Batiment 22	2	12 V	17 Ah	2023	2027	AES	
Rue du Caducée	Site 4	Euromédecine Blanchisserie	2	12 V	17 Ah	2023	2027	ECS	
Rue du Caducée	Site 4	Unité Centrale de Production Alimentaire (UCPA)	2	12 V	17 Ah	2023	2027	ECS	
Rue du Caducée	Site 4	Unité Centrale de Production Alimentaire (UCPA)	4	12 V	17 Ah	2023	2027	AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Laboratoire de Parasitologie	2	12 V	2,1 Ah	2023	2027	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Batiment 10 - CAMPS	2	Pile lithium 9V	2,1 Ah	2023	2027	Chorus type 4	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	2	12 V	17 Ah	2024	2028	CMSI	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2024	2028	Poste 1 - AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2024	2028	Poste 2 - AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2024	2028	Poste 3 - AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2024	2028	Poste 5 - AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2024	2028	Poste 6	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	24 Ah	2024	2028	ECS 131	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	24 Ah	2024	2028	ECS 132	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	4	12 V	24 Ah	2024	2028	AES 17	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi - HOM	2	12 V	24 Ah	2024	2028	CMSI DEPORTER	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centre Paul Lamarque	2	12 V	24 Ah	2024	2028	CMSI	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B3	4	12 V	26 Ah	2024	2028	AES	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	2	12 V	24 Ah	2024	2028	ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Laboratoire de Parasitologie	1	12 V	26 Ah	2024	2028	ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	IFMS bâtiment 24	2	12 V	4 Ah	2024	2028	ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	IFMS bâtiment 24	2	12 V	2,1 Ah	2024	2028	CMSI	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	26 Ah	2024	2028	AES csmi 132	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi - HOM	4	12 V	26 Ah	2024	2028	AES 1	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi - HOM	4	12 V	26 Ah	2024	2028	AES 2	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	2	12 V	12 Ah	2024	2028	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	38 Ah	2024	2028	AES 13	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	38 Ah	2024	2028	AES 12	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	4	12 V	38 Ah	2024	2028	CMSI A	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi Poste 3	2	12 V	38 Ah	2024	2028	AES	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 7	1	12 V	7 Ah	2024	2028	CMSI	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste 8	2	12 V	4,5 Ah	2024	2028	AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste 10	2	12 V	4,5 Ah	2024	2028	ECS	
16 Impasse des 2 Ruisseaux	Str-extra-Hosp	UFEA Les 2 Ruisseaux	1	Pile lithium 9V	1,2 Ah	2024	2028	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	2	12 V	12 Ah	2025	2029	AES 2	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	7 Ah	2025	2029	Poste 1 - ESC	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	7 Ah	2025	2029	Poste 2 - ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	7 Ah	2025	2029	Poste 3 - ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	7 Ah	2025	2029	Poste 5 - ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	7 Ah	2025	2029	Poste 6	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Laboratoire de Parasitologie	1	12 V	7 Ah	2025	2029	CMSI	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Stockage radio protection	1	12 V	7 Ah	2025	2029	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centrale de secours - Site 2	1	12 V	7 Ah	2025	2029	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centrale de cogénération - Site 2	1	12 V	7 Ah	2025	2029	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Batiment 10 - CAMPS	1	Pile lithium 9V	2,1 Ah	2025	2029	Merlin Gerin type 4	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 41 (CESU)	2	Pile lithium 9V	0,2 Ah	2025	2029	EA3	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 52	2	12 V	4,5 Ah	2025	2029	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 52	2	12 V	2,1 Ah	2025	2029	UGA	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Clinique Peyre Plantade	2	12 V	12 Ah	2025	2029	CMSI	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Clinique Peyre Plantade	2	12 V	12 Ah	2025	2029	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	2	12 V	12 Ah	2025	2029	AES 3	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	2	12 V	24 Ah	2025	2029	ECS PC LAP	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	2	12 V	12 Ah	2025	2029	ECS PC LAP	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Polyclinique	4	12 V	17 Ah	2025	2029	AES 1	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Pharmacie - HAD	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	DHH	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS	
55 rue du Mistral	Str-extra-Hosp	CMP Champollion (ex : Saint-Exupéry)	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS	
55 rue du Mistral	Str-extra-Hosp	CMP Champollion (ex : Saint-Exupéry)	2	12 V	12 Ah	2026	2030	AES	
20 Rue de Forcrand	Str-extra-Hosp	L'Oyaïs desIs Pichonets (CAPE)	2	12 V	12 Ah	2026	2030	CMSI	
20 Rue de Forcrand	Str-extra-Hosp	L'Oyaïs desIs Pichonets (CAPE)	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B1	2	12 V	17 Ah	2026	2030	ECS	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS + Polyclinique	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS CMSI PC LAP	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS + Polyclinique	2	12 V	24 Ah	2026	2030	ECS CMSI PC LAP	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	2	12 V	24 Ah	2026	2030	AES PC LAP	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	4	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	4	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi - HOM	2	12 V	17 Ah	2026	2030	ECS	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi - HOM	2	12 V	17 Ah	2026	2030	CMSI	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centre Paul Lamarque	2	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Maladies Infectieuses et Tropicales	2	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Laboratoire de Thérapie Cellulaire	2	12 V	17 Ah	2026	2030	ECS/CMSI	
20 Rue de Forcrand	Str-extra-Hosp	L'Oyaïs desIs Pichonets (CAPE)	4	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Maladies Infectieuses et Tropicales/adictologie	2	12 V	2,1 Ah	2026	2030	UGA	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment A	4	12 V	38 Ah	2026	2030	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centre Paul Lamarque	2	12 V	24 Ah	2026	2030	ECS	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B1	2	12 V	24 Ah	2026	2030	CMSI	
191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	CMLS Antonin Balmès	4	12 V	24 Ah	2026	2030	AES	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	26 Ah	2026	2030	AES csmi 131	
80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	26 Ah	2026	2030	AES csmi 131	
1 Place jean Baumei	Site 3	CSPA Bellevue	2	12 V	26 Ah	2026	2030	ECS	
1 Place jean Baumei	Site 3	CSPA Bellevue	2	12 V	26 Ah	2026	2030	CMSI	
1 Place jean Baumei	Site 3	CSPA Bellevue	2	12 V	26 Ah	2026	2030	AES	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B3	4	12 V	38 Ah	2026	2030	AES	
39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 43	4	12 V	38 Ah	2024	2028	AES	

CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	4	12 V	38 Ah	2024	2028	AES 16	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	4	12 V	38 Ah	2024	2028	AES 16	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Maladies Infectieuses et Tropicales	2	12 V	4 Ah	2024	2028	ECS	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	4,5 Ah		2028	SDI . UCPA . Cuisine	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B1	4	12 V	65 Ah	2024	2028	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	65 Ah	2024	2028	AES 15	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	65 Ah	2024	2028	AES 15	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment A	2	12 V	7 Ah	2024	2028	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment C	2	12 V	17 Ah	2024	2028	ECS	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Centrale de secours - Site 1	1	12 V	7 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	1 Place Jean Baumei	Site 3	CSPA Bellevue	2	12 V	7 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	54 rue de la Ferrade	Str-extra-Hosp	La Ferrade	4	12 V	7 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	Avenue de la Gare	Str-extra-Hosp	La Maire	4	12 V	7 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	502 Rue Louise Michel	Str-extra-Hosp	La Pompiagnane	4	12 V	7 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bungalow DIM / SUPRA	1	12 V	2,1 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 32 (Administration)	1	12 V	3,2 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	38 Rue Arnaud Peyre	Str-extra-Hosp	CMP - CATTP Les Hauts de Massane	2	9 V	0,6 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	36 Rue Arnaud Peyre	Str-extra-Hosp	HDJ Les Hauts de Massane	2	9 V	0,6 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 32 (Administration)	1	12 V	3,2 Ah	2025	2029	CMSI	
CHU de Montpellier	1181 Avenue du père Soulas	Str-extra-Hosp	CMP Grand Chemin	1	12 V	0,6 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	23 rue de L'artisan Luneland	Str-extra-Hosp	HDJ-CMP Mas Besson	1	12 V	0,6 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	30 Rue de la Chicane	Str-extra-Hosp	CMP La Chicane	1	12 V	0,6 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 3	2	12 V	2,1 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 3	2	12 V	4 Ah	2025	2029	CMSI	
CHU de Montpellier	Avenue du maréchal Leclerc	Str-extra-Hosp	CMP- HDJ Meze	2	Pile lithium 9V	0,2 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	397 Rue des Genets	Str-extra-Hosp	CMP Jean-Baptiste Pussin	1	Pile lithium 9V	0,2 Ah	2025	2029	EA4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Centre Administratif André Benech	2	12 V	17 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Institut de Recherche Biologique	4	12 V	12 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Pharmacie - HAD	4	12 V	12 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Chapelle	2	12 V	12 Ah	2025	2029	BC 11	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Chapelle	2	12 V	12 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment A	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B2	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B3	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B3	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiments D1-D2	2	12 V	7 Ah	2025	2029	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiments D1-D2	4	12 V	17 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS 1	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS 2	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS 3	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS 4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI 5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI 6	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI 7	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI 8	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	17 Ah	2025	2029	Baie 20 PCS Lap	Baie 20 PCS Lap
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	17 Ah	2025	2029	AES sdi 132	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Institut de Recherche Biologique	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	Rue du Caducée	Site 4	Euromédecine bât CLE	2	12 V	4 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	Rue du Caducée	Site 4	Euromédecine bât CLE	2	12 V	2,1 Ah	2025	2029	CMSI	
CHU de Montpellier	Rue du Caducée	Site 4	Euromédecine bât CLE	2	12 V	17 Ah	2025	2029	AES	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 45 (Internat)	1	12 V	3,2 Ah	2025	2029	UGA	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment C	2	12 V	24 Ah	2025	2029	CMSI	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	24 Ah	2025	2029	VTP 0A ECS 1	SI/00/06 baie 5
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	24 Ah	2025	2029	VTP 2A ECS 2	SI/02/03 baie 8
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	38 Ah	2025	2029	VTP 2D ECS 4	SI/02/01 baie 17
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Institut de Recherche Biologique	2	12 V	24 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B2	2	12 V	24 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	26 Ah	2026	2030	AES SDI 131	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint-Eloi	2	12 V	26 Ah	2026	2030	AES SDI 131	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment C	4	12 V	65 Ah	2026	2030	AES	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 0A CMSI 5 Baie 6	SI/00/06 baie 6
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 1A CMSI 5	SI/01/04 AES 1A n°1
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 1A CMSI 5	SI/01/04 AES 1A n°2
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 2A CMSI 5	SI/02/03 AES 2A
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 3A Baie 9 CMSI 5	SI/03/02 baie 9
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 4A CMSI 6	SI/04/08 AES 4A
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 0D Baie 16 CMSI 7	SI/00/03 baie 16
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 0D Baie 16 CMSI 7	SI/00/03 baie 16
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 2D CMSI 7	SI/02/01 baie 18
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 3D CMSI 7	SI/03/01 AES 3D
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP 4D CMSI 7	SI/04/07 AES 4D
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	4 Ah	2026	2030	Baie 19 PCS Lap	Baie 19 PCS Lap
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Centre Administratif André Benech	2	12 V	2,1 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Centre Administratif André Benech	2	12 V	4,5 Ah	2026	2030	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiment B2	4	12 V	65 Ah	2026	2030	AES	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 0A CMSI 5 Baie 7	SI/00/06 baie 7
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 0D CMSI 7	SI/00/03 baie 17
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 0C1 CMSI 5&6	SI/00/05 baie 11
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 0C2 CMSI 6	SI/00/04 baie 12-13
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP 2C2 CMSI 6	SI/02/02 baie 14
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP -1 E CMSI 8	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centrale Energie	2	12 V	7 Ah	2026	2030	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bâtiments D1-D2	2	12 V	17 Ah	2026	2030	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 45 (Internat)	1	12 V	3,2 Ah	2026	2030	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Bungalow DIM / SUPRA	2	12 V	4 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Transport sanitaire	2	12 V	12 Ah	2025	2029	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Transport sanitaire	2	12 V	24 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Transport sanitaire	4	12 V	12 Ah	2026	2030	AES	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	7 Ah	2025	2029	Baie 19 PCS Lap	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	24 Ah	2024	2028	AES ADV PCS Lap	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	2	12 V	26 Ah	2024	2028		AES UAE ADV PCS LAP
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Pharmacie - HAD	1	12 V	7 Ah	2025	2029	Transmetteur	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	648	Pile lithium 3V	Pile lithium 3V	2026	2030	Détecteur communication radio	4 piles par appareil
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	8	Pile lithium 3V	Pile lithium 3V	2026	2030	DM communicant par radio	4 piles par appareil
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	222	Pile lithium 3V	Pile lithium 3V	2026	2030	IA communicant par radio	2 piles par appareil
CHU de Montpellier	13 Route de Montpellier	Str-extra-Hosp	HDJ Gignac	2	8,4 V	0,6 Ah	2026	2030	EA4	
CHU de Montpellier	1065 Avenue de la Pompiagnane	Str-extra-Hosp	HDJ La Clarté	2	8,4 V	0,6 Ah	2026	2030	EA4	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 29 (UTT CRES)	1	Pile 12V	0,6 Ah	2026	2030	EA4	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 42	18	Pile lithium 9V	0,2 Ah	2026	2030	EA4	
CHU de Montpellier	1 Place Jean Baumei	Site 3	Chambres d'hôtes	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS	
CHU de Montpellier	1 Place Jean Baumei	Site 3	Chambres d'hôtes	2	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	6	12 V	17 Ah	2026	2030	poste de sécurité baie 1	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	6	12 V	17 Ah	2026	2030	poste de sécurité baie 2	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	DHH	4	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Internat	1	Pile lithium 9V	1,8 Ah	2026	2030	ECS	Pile
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 34 (Salle du CA)	1	Pile 12V	2,1 Ah	2026	2030	EA4	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Centrale Energie	2	12 V	2,1 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	24 Ah	2026	2030	VTP GDC 41 (sdi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	24 Ah	2026	2030	VTP GDC -11 (sdi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	24 Ah	2026	2030	VTP GDC 42 (sdi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	24 Ah	2026	2030	VTP GDC 02 (sdi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	24 Ah	2026	2030	poste de sécurité baie 3	
CHU de Montpellier	Rue Viala	Str-extra-Hosp	Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires (CSERD)	2	12 V	26 Ah	2026	2030	ECS	
CHU de Montpellier	Rue Viala	Str-extra-Hosp	Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires (CSERD)	2	12 V	26 Ah	2026	2030	CMSI	
CHU de Montpellier	Rue Viala	Str-extra-Hosp	Centre de Soins, d'Enseignement et de Recherche Dentaires (CSERD)	4	12 V	26 Ah	2026	2030	AES	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP GDC 42 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP GDC 51 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	2	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP GDC 52 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	4	12 V	38 Ah	2026	2030	VTP GDC 12 (cmsi)	

CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP GDC 41 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP GDC 21 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP GDC -11 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP GDC 22 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	4	12 V	65 Ah	2026	2030	VTP GDC 02 (cmsi)	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	1156	Pile lithium 3V	Pile lithium 3V	2026	2030	Détecteur communication radio	4 piles par appareil
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	16	Pile lithium 3V	Pile lithium 3V	2026	2030	DM communicant par radio	4 piles par appareil
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Gui de Chauliac	326	Pile lithium 3V	Pile lithium 3V	2026	2030	IA communicant par radio	2 piles par appareil
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	17 Ah	2024	2028	ECS 1	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	17 Ah	2024	2028	ECS 2	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	4	12 V	65 Ah	2024	2028	AES 1	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	4	12 V	65 Ah	2024	2028	AES 2	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	17 Ah	2024	2028	CMSI	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	24 Ah	2024	2028	AES 3	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	24 Ah	2024	2028	AES 4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	24 Ah	2024	2028	AES 5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	7 Ah	2024	2028	UTEX TGBT 12A	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	7 Ah	2024	2028	UTEX TGBT 11B	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	7 Ah	2024	2028	UTEX TGBT 11A	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Regroupement des Laboratoires - SUB	2	12 V	7 Ah	2024	2028	UTEX TGBT 12B	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	17 Ah	2025	2029	VTP 3A	SI/03/02 AES 3A
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	24 Ah	2025	2029	VTP 0C1 CMSI 6	SI/00/05 cmsi 6
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	17 Ah	2026	2030	VTP 2C2	SI/02/02 AES 2C
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	17 Ah	2026	2030	VTP 2D	SI/02/01 AES 2D
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve	4	12 V	17 Ah	2026	2030	VTP 2D	SI/02/01 AES 4D
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 1	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 2	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	CMSI 8	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 3	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	38 Ah	2026	2030	CMSI 9	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 4	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 5	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	CMSI 10	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 6	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	UTI 7	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	CMSI 11	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	CMSI 12	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2026	2030	Linéaire Hall	PC
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	8	12 V	38 Ah	2026	2030	Baie 26	LAP/SI/02/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 25	LAP/SI/01/02
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 24	LAP/SI/01/02
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 23	LAP/SI/00/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 22	LAP/SI/91/05
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 21	LAP/SI/91/05
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 20	LAP/SI/92/03
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 14	LAP/SI/92/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2024	2028	Baie 15	LAP/SI/92/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 6	LAP/SI/92/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	LAP/SI/92/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 16	LAP/SI/91/03
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 17	LAP/SI/91/03
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 27	LAP/SI/91/03
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 19	LAP/SI/00/05
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 18	LAP/SI/00/05
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	8	12 V	38 Ah	2026	2030	Baie 13	LAP/SI/02/02
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 12	LAP/SI/01/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 11	LAP/SI/01/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	38 Ah	2026	2030	Baie 10	LAP/SI/00/04
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 09	LAP/SI/91/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	17 Ah	2026	2030	AES	LAP/SI/91/01
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	24 Ah	2026	2030	Baie 7	LAP/SI/92/04
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	65 Ah	2026	2030	Baie 8	LAP/SI/92/04
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	4	12 V	26 Ah	2023	2027	AES DRENCHER	PC LAP
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	2,1 Ah	2025	2029	TRE Hélistation	PC LAP
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2023	2027	VESDA	LAP/ST/0021
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie	2	12 V	17 Ah	2023	2027	VESDA	LAP/FR/91/11
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	La Colombière	Centrale secours (bât 31)	2	12 V	4 Ah	2026	2030	ECS	Bât 31
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	La Colombière	Centrale secours (bât 31)	2	12 V	12 Ah	2026	2030	CMSI	Bât 31
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	La Colombière	Centrale secours (bât 31)	4	12 V	12 Ah	2026	2030	AES	Bât 31
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	La Colombière	Chaufferie (bât 36)	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS CMSI	Bât 36
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	La Colombière	Chaufferie (bât 36)	4	12 V	12 Ah	2025	2029	AES 1	Bât 36
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	La Colombière	Chaufferie (bât 36)	2	12 V	12 Ah	2025	2029	AES 2	Bât 36
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 44	2	12 V	7 Ah	2023	2027	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Pavillon 44	4	12 V	24 Ah	2023	2027	AES	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	12 Ah	2024	2028	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	17 Ah	2024	2028	CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	12 Ah	2024	2028	AES PC LAP	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	12 Ah	2024	2028	AES PC LAP	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	12 Ah	2026	2030	ECS-CMSI PC LAP	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	4	12 V	26 Ah	2024	2028	AES 1	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	4	12 V	26 Ah	2024	2028	AES 2	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	12 Ah	2023	2027	AES TRE/CMSI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	4	12 V	26 Ah	2024	2028	AES	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	MIT	2	12 V	12 Ah	2026	2030	AES PC LAP SDI	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	TGBT poste 6	2	12 V	7 Ah	2023	2027	ECS	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	TGBT poste 6	2	12 V	12 Ah	2023	2027	AES	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Regroupement Bât COL	2	12 V	4 Ah	2026	2030	EC SI PC LAP	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Regroupement Bât COL	4	12 V	7 Ah	2026	2030	CMSI PC LAP	
CHU de Montpellier	39 Avenue Charles Flahaut	La Colombière	Regroupement Bât COL	2	12 V	26 Ah	2026	2030	AES UAE COL PC LAP	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hélistation	2	12 V	17 Ah	2025	2029	ECS	LAP/2S21007
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hélistation	2	12 V	17 Ah	2025	2029	CMSI	LAP/2S21007
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hélistation	2	12 V	17 Ah	2025	2029	AES ECS	LAP/2S21007
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hélistation	4	12 V	18 Ah	2025	2029	AES CMSI	LAP/2S21007



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT
« EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes
d’Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 51 - Extraction des batteries à remplacer sur la période 2027-2030

Somme de Nombre de batteries	Étiquettes de colonnes				
Étiquettes de lignes	2027	2028	2029	2030	Total général
CHU de Montpellier					
12 V					
0,6 Ah			3	1	4
12 Ah	14	8	30	34	86
17 Ah	26	12	54	86	178
2,1 Ah	6	2	9	6	23
24 Ah	4	32	12	42	90
26 Ah	4	29		24	57
38 Ah	2	22	2	82	108
4 Ah	6	4	4	8	22
4,5 Ah		6	2	2	10
65 Ah		20		104	124
7 Ah	6	11	34	6	57
18 Ah			4		4
3,2 Ah			3	1	4
Total 12 V	68	146	157	396	767
8,4 V					
0,6 Ah				4	4
Total 8,4 V				4	4
Pile lithium 3V					
Pile lithium 3V				2376	2376
Total Pile lithium 3V				2376	2376
Pile lithium 9V					
1,2 Ah	4	1			5
2,1 Ah	2		1		3
1,8 Ah				1	1
0,2 Ah			5	18	23
Total Pile lithium 9V	6	1	6	19	32
9 V					
0,6 Ah			4		4
Total 9 V			4		4
Pile 12V					
0,6 Ah				1	1
2,1 Ah				1	1
Total Pile 12V				2	2
Total CHU de Montpellier	74	147	167	2797	3185
(vide)					
12 V					
12 Ah	2				2
Total 12 V	2				2
Total (vide)	2				2
Total général	76	147	167	2797	3187



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHS »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 6 - Listing des équipements IFEAG devant être remplacés sur la période 2027-2030

Etablissement	Adresse	Site	Nom du bâtiment	Nature d'équipement	Quantité d'équipements	Caractéristiques			Année de remplacement (conformément au rapport établi par la société titulaire du contrat de maintenance jusqu'en 2026)					Observations
						Volume	Capacité	Mise en service	2027	2028	2029	2030	2031 et après	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste P10	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2015			4			
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste P10	Réservoir 300 bars	4	80L	300b	2015			4			
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste P8	Déclencheur pyrotechnique	6	S/O	S/O	2019					6	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Arnaud de Villeneuve poste P8	Réservoir 300 bars	6	80L	300b	2019					6	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 1	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2019					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 1	Réservoir 300 bars	4	80L	300b	2019					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 2	Déclencheur pyrotechnique	5	S/O	S/O	2019					5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 2	Réservoir 300 bars	5	80L	300b	2019					5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 3	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2013					1	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 3	Réservoir 300 bars	4	80L	300b	2013					1	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 5	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2019					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	Hôpital Lapeyronie- poste 5	Réservoir 300 bars	4	80L	300b	2019					4	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital GDC poste 1	Déclencheur pyrotechnique	3	S/O	S/O	2021					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital GDC poste 1	Réservoir 300 bars	3	S/O	S/O	2021					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital GDC poste 2	Déclencheur pyrotechnique	3	S/O	S/O	2022					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital GDC poste 2	Réservoir 300 bars	3	S/O	S/O	2022					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital GDC poste 3	Déclencheur pyrotechnique	3	S/O	S/O	2023					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital GDC poste 3	Réservoir 300 bars	3	S/O	S/O	2023					3	
CHU de Montpellier	499 rue du caducée 34790 grabels	Site 4	lingerie	Déclencheur pyrotechnique	3	S/O	S/O	2026					3	
CHU de Montpellier	499 rue du caducée 34790 grabels	Site 4	lingerie	Réservoir 300 bars	3	S/O	S/O	2026					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint Eloi poste 4	Déclencheur pyrotechnique	3	S/O	S/O	2021					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint Eloi poste 4	Réservoir 300 bars	3	S/O	S/O	2021					3	
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint Eloi poste 3	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2015			3			
CHU de Montpellier	80 Avenue Augustin Fliche	Site 2	Hôpital Saint Eloi poste 3	Réservoir 300 bars	4	S/O	S/O	2015			3			
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	MIT	Déclencheur pyrotechnique	2	S/O	S/O	2025					2	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	MIT	Réservoir 300 bars	2	80L	300b	2025					2	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 11A	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2023					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 11A	Réservoir 300 bars	4	80L	300b	2023					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 11B	Déclencheur pyrotechnique	4	S/O	S/O	2023					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 11B	Réservoir 300 bars	4	80L	300b	2023					4	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 12A	Déclencheur pyrotechnique	5	S/O	S/O	2023					5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 12A	Réservoir 300 bars	5	80L	300b	2023					5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 12B	Déclencheur pyrotechnique	5	S/O	S/O	2023					5	
CHU de Montpellier	191 avenue du Doyen Gaston Giraud	Site 1	SUB - TGBT 12B	Réservoir 300 bars	5	80L	300b	2023					5	



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 2 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d’Extinction Automatiques à Gaz pour le CHU de Montpellier

Annexe 61 - Extraction des équipements IFEAG à remplacer sur la période 2027-2030

Étiquettes de lignes	Somme de 2029
Déclencheur pyrotechnique	
(vide)	7
(vide)	7
3	3
(vide)	3
4	4
(vide)	4
(vide)	
(vide)	
Total Déclencheur pyrotechnique	7
Réservoir 300 bars	
(vide)	7
(vide)	7
3	3
(vide)	3
4	4
(vide)	4
(vide)	
(vide)	
Total Réservoir 300 bars	7
Total général	14