



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l'EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac d'Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau

Lot 3 - Annexes au Cahier des Clauses Techniques et Particulières pour les Etablissements de l'Aveyron

- Annexe 0 - Liste des bâtiments par établissement
- Annexe 1 - Synthèse des équipements par établissement
- Annexe 2 - Listing des matériels SSI - IFEAG
- Annexe 3 - Listing des détecteurs devant être reconditionnés sur la période 2027-2030
- Annexe 31 - Extraction des détecteurs à reconditionner sur la période 2027-2030
- Annexe 4 - Listing des batteries devant être remplacées sur la période 2027-2030
- Annexe 41 - Extraction des batteries à remplacer sur la période 2027-2030



**MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON »
(GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)**

**Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations
Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l'EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac
d'Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau**

Annexe 0 - Liste des bâtiments par établissement	
CH MILLAU	
265, boulevard Achille Souques 12 100 MILLAU	EHPAD Sainte-Anne CSM CH général Clinique Saint Côme Consultations Psychiatrie Archives CATTP Chrysalis CMP Millau CMP Saint Affrique Cuisine centrale Hôpital de jour Millau Pédo-psychiatrie Millau Pédo-psychiatrie Saint Affrique Hôpital de jour Saint Affrique
EHPAD MILLAU	
4, rue Jean Moulin 12 100 MILLAU	EHPAD Les Terrasses des Causses
CH SAINT-AFFRIQUE	
88, avenue du Docteur Lucien Galtier 12 400 SAINT-AFFRIQUE	Centre Hospitalier Emile Borel : Bâtiment principal Bâtiment long et moyen séjour EHPAD la Sorgue
CH SEVERAC D'AVEYRON	
Engayresque - Commune de Verrières 12 150 SEVERAC D'AVEYRON	Centre Hospitalier Maurice Fenaille




MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT
SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes
d’Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l’EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac d’Aveyron et les
Hôpitaux du Bassin de Thau

Annexe 1 - Synthèse des équipements par établissement

Lot 3	Etablissements	Système de Sécurité Incendie	Installation Fixe d'Extinction Automatique à Gaz	Equipement de désenfumage à commande manuelle
	CH MILLAU	SIEMENS	S/O	OUI
	EHPAD MILLAU	SIEMENS	S/O	OUI
	CH SAINT-AFFRIQUE	SIEMENS	S/O	OUI
	CH SEVERAC D'AVEYRON	ESSER	S/O	OUI



Annexe 2 - Listing des matériels SSI - IFEAG																					
FAMILLE	TYPE	CH MILLAU															EHPAD MILLAU	CH SAINT-AFFRIQUE		CH SEVERAC D'AVEYRON	TOTAL
		CH général	EHPAD Sainte-Anne	CSM	Clinique Saint Côte	Hôpital de jour Saint Afrique	Archives	CATTP	Chrysalis	CMP Millau	CMP Saint Afrique	Cuisine centrale	Hôpital de jour Millau	Pédo-psychiatrie Millau	Pédo-psychiatrie Saint Afrique	Consultations Psychiatrie		EHPAD Les Terrasses des Causses	CH Emile Borel : Bâtiment principal et Bâtiment long et moyen séjour		
Année de mise en service		1985		2012	2018	Ces établissements sont de 5ème catégorie sans hébergement, équipés d'alarme de type 4 vérifiée en interne par les services techniques du CH de Millau										2023					
Marque du SSI		Siemens	Siemens	Siemens	Siemens											Siemens	Siemens	Siemens	Esser		
ALIM	AES SLAT ATLAS 48V		1																	1	
ALIM	ALIM		1		1												1			3	
ALIM	AES 56V 4A	4																		4	
ALIM	AES48 4B																3	1		4	
ALIM	AES 24V-4A	1															4			5	
ALIM	AES48 4B S	2		2	1												2	4		11	
BATTERIES	BATTERIES 12V 12Ah	2		4	2												2	4	4	22	
BATTERIES	BATTERIES 12V 17Ah	10	2	4	4												2	14	4	44	
BATTERIES	BATTERIES 12V 26Ah	18	10		2												8	6	4	49	
BATTERIES	BATTERIES 12V 36Ah																	2		2	
BATTERIES	BATTERIES 12V 38Ah		2															2		6	
BATTERIES	BATTERIES 12V 4,5Ah				2														2	2	
BATTERIES	BATTERIES 12V 7,5Ah																14			14	
SDI Siemens	FC2020																		1	1	
SDI Siemens	FC2040R			1	1												1			3	
SDI Siemens	FC2060R	1	1															1		3	
SDI Siemens	DM1131		25															19		44	
SDI Siemens	DT1131A		4															2		6	
SDI Siemens	FDT221			4	1													9		14	
SDI Siemens	FDM221	10																3	3	16	
SDI Siemens	FDO241																		1	1	
SDI Siemens	FDM225	55		22	8												41	70	17	213	
SDI Siemens	FDO221	94		190	230												457	510	196	1677	
SDI Siemens	FDOOT221																26			26	
SDI Siemens	FDOOT241-A3	562	236															201		999	
SDI Siemens	FDOOT241-A9	15			10												1	2		28	
SDI Siemens	INDICATEUR ACTION	535	175	113	108															931	
REPORT Siemens	TR110																	1		1	
REPORT Siemens	TR31																	3		3	
REPORT Siemens	FT2011	12	2	2	2												13	4	3	38	
REPORT Siemens	BIP		1																	1	
Diffuseur d'alarme Siemens	DIF48																	3		3	
Diffuseur d'alarme Siemens	AGS 48	5																			



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSa »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l'EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac d'Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau

Annexe 2 - Listing des matériels SSI - IFEAG

SDI Esser	OT Optique IQ8																		91	91
SDI Esser	OT Thermique IQ8																		10	10
SDI Esser	OT Thermostatique IQ8																		1	1
SDI Esser	OI																		1	1
SDI Esser	IA																		219	219
SDI Esser	DM																		46	46
SDI Esser	Report alarme																		5	5
SDI Esser	DGAS																		38	38
CMSI Siemens	CMSI STT20	1	1	1	1											1	1	1		7
CMSI Siemens	CMSI MD20	2	1	1	1												2	1		8
CMSI Siemens	CMSI MD30	1																		1
CMSI Siemens	MEA20			24	9												50	17		100
CMSI Siemens	MEA20M	19																		19
CMSI Siemens	MEA20A		37																	37
CMSI Siemens	ME2404																38			38
CMSI Siemens	MEA20I	8	5		2												1			16
CMSI Siemens	MEA20AT	7	3		2												3			15
DAS	PCF	175	38	31	42											122	123	17	65	613
DAS	CCF	8	2	7												45	50		3	115
DAS	EXUTOIRE ASSERVI AU SSI	5																	3	8
DAS	OUVRANT EN FACADE		5	5															1	11
DAS	VOLET DE DESENFUMAGE	32	45	20	18											92	95		39	341
DAS	Coffret de relavage	8	5	8	2											14	6		13	56
Moteur de désenfumage	TOURELLE DESENFUMAGE	8	5	8	2											14	11		13	61
DAS	DEVERROUILLAGE IS	12	6	20	4											4	13	1	8	68
DAS	NON STOP ASCENSEUR	20		2	8											16	15		12	73
DAS	ARRET CTA	1		1	1														4	7
DAS	ARRET VANNE GAZ	2																		2
DAS	ARRET MOTEUR DF	14														1			4	19
AUTRE	PANNEAU ENTREE INTERDITE															1				1
Diffuseur d'alarme	NEXUS PULSE 105 Fsh Rouge															4				4
DAS	Commande message panneaux dynamiques																		1	1
SDI Siemens	FDM226															5				5
REPORT Siemens	FT1001-F1				1											1				2
DAS	COUPE SONORISATION															1				1
DAS	PCF (DAS Commun)			4												16				20
DAS	VERROU ELECTROMAGNETIQUE															5				5
Diffuseur d'alarme Siemens	SY/C/L/CIsB/10-60V		5	3												8				16
ALIM	KINGSPAN 000791-79180															7				7
TOTAL		1672	648	497	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010	1297	282	881	6786



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d’Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l’EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac d’Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau

Annexe 3 - Listing des détecteurs devant être reconditionnés sur la période 2027-2030

Etablissement	Adresse	Site	Nom du bâtiment	Caractéristiques	Année de remplacement (conformément au rapport établi par la société titulaire du contrat de maintenance jusqu'en 2026)				2031 et après	Observations
					2027	2028	2029	2030		
CH Millau	2, avenue Pierre Semard	Sainte Anne	Sainte-Anne	FDOOT241-A3					236	ECHEANCIER 2032
CH Millau	148, rue du printemps	S/O	CSM	FDO221				190		
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	FDOOT241-A3					562	ECHEANCIER 2032
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	FDO221					94	ECHEANCIER 2031
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	FDOOT241-A9					15	ECHEANCIER 2032
CH Millau	251, rue du Général Cossé	Saint Côme	Saint Côme	FDO221				230		
CH Millau	251, rue du Général Cossé	Saint Côme	Saint Côme	FDOOT241-9	10					
EHPAD Millau	4 rue jean moulin	millau	LES TERRASSES DES CAUSSES	FD0221			457			
EHPAD Millau	4 rue jean moulin	millau	LES TERRASSES DES CAUSSES	FD00T221			26			
EHPAD Millau	4 rue jean moulin	millau	LES TERRASSES DES CAUSSES	FD00T241-A9					1	
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bat long et moyen séjour	FDOOT241-A3					201	
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bat long et moyen séjour	FDT221			9			
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bat long et moyen séjour	FDO221			510			
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	EHPAD la Sorgue	FDO221				196		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	EHPAD la Sorgue	FDO241				1		
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	OT Blue IQ8	72	72	72	72	288	
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	OT Optique IQ8	22	22	22	22	91	
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	OT Thermostatique IQ8	1	0	0	0	1	
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	OT Thermique IQ8	10	0	0	0	10	



**MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER,
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-
AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)**

**Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des
Installations Fixes d'Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l'EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le
CH de Séverac d'Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau**

Annexe 31 - Extraction des détecteurs à reconditionner sur la période 2027-2030

Étiquettes de lignes	Somme de 2027	Somme de 2028	Somme de 2029	Somme de 2030
CH Millau	10			420
FDO221				420
FDOOT241-9	10			
FDOOT241-A3				
FDOOT241-A9				
CH Saint-Affrique			519	197
FDO221			510	196
FDO241				1
FDOOT241-A3				
FDT221			9	
EHPAD Millau			483	
FD0221			457	
FD00T221			26	
FD00T241-A9				
CH Séverac d'Aveyron	105	94	94	94
OT Blue IQ8	72	72	72	72
OT Optique IQ8	22	22	22	22
OT Thermostatique IQ8	1	0	0	0
OT Thermique IQ8	10	0	0	0
Total général	115	94	1096	711



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d’Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l’EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac d’Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau

Annexe 4 - Listing des batteries devant être remplacées sur la période 2027-2030

ETABLISSEMENT	Adresse	Site	Nom du bâtiment	Nombre de batteries	Tension	Capacité	Mise en service	Remplacement à prévoir pour	Type d'alimentation	Observations
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	4 Rue jean moulin	Millau	EHPAD Les Terrasses des Causse	2	12 V	12 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	4 Rue jean moulin	Millau	EHPAD Les Terrasses des Causse	8	12 V	26 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	4 Rue jean moulin	Millau	EHPAD Les Terrasses des Causse	2	12 V	17 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	4 Rue jean moulin	Millau	EHPAD Les Terrasses des Causse	14	12 V	7,5 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Millau	148, rue du printemps	S/O	CSM	4	12 V	12 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Millau	148, rue du printemps	S/O	CSM	2	12 V	17 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Millau	148, rue du printemps	S/O	CSM	2	12 V	17 Ah	2024	2028	batterie au plomb étanche	
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	2	12 V	12 Ah	2024	2028	batterie au plomb étanche	
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	4	12 V	17 Ah	2025	2029	batterie au plomb étanche	
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	6	12 V	17 Ah	2022	2030	batterie au plomb étanche	
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Puits de Calès	CH général	18	12 V	26 Ah	2024	2028	batterie au plomb étanche	
CH Millau	251, rue du Général Cossé	Saint Côme	Clinique Saint Côme	2	12 V	4,5 Ah	2022	2030	batterie au plomb étanche	
CH Millau	251, rue du Général Cossé	Saint Côme	Clinique Saint Côme	2	12 V	12 Ah	2022	2030	batterie au plomb étanche	
CH Millau	251, rue du Général Cossé	Saint Côme	Clinique Saint Côme	4	12 V	17Ah	2022	2030	batterie au plomb étanche	
CH Millau	251, rue du Général Cossé	Saint Côme	Clinique Saint Côme	2	12 V	26 Ah	2022	2030	batterie au plomb étanche	
CH Millau	2, avenue Pierre Semard	Sainte Anne	Sainte-Anne	2	12 V	17 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Millau	2, avenue Pierre Semard	Sainte Anne	Sainte-Anne	10	12 V	26 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Millau	2, avenue Pierre Semard	Sainte Anne	Sainte-Anne	2	12 V	38 Ah	2024	2028	batterie au plomb étanche	
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	EHPAD la Sorgue	2	12 V	12 Ah	2026	2030		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	EHPAD la Sorgue	2	12 V	12 Ah	2024	2028		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	EHPAD la Sorgue	4	12 V	17 Ah	2023	2027		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	8	12 V	17 Ah	2023	2027		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	6	12 V	17 Ah	2024	2028		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	2	12 V	26 Ah	2023	2027		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	2	12 V	36 Ah	2025	2029		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	4	12 V	12 Ah	2024	2028		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	4	12 V	26 Ah	2024	2028		
CH Saint-Affrique	88, avenue du Docteur Lucien Galtier	S/O	Bâtiment principal et bâtiment long et moyen séjour	2	12 V	38 Ah	2026	2030		
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	4	12 V	12 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	4	12 V	17 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	5	12 V	26 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	
CH Séverac d'Aveyron	Engayresque - Commune de Verrières	Engayresque	CH Maurice Fenaille	2	12 V	38 Ah	2023	2027	batterie au plomb étanche	

CH Millau	Bd Ernest Cavaillé	St Afrique	Consultations Psychiatrie St-Affrique	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	type 4 / EATON - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	Impasse du champ du prieur	Millau	CATTP	1	12 V	7Ah			batterie	type 4 - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	265, avenue Maurice Fournol	st Afrique	Hôpital de jour	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	Type 4 - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	Avenue Jean Jaures	Millau	Chrysalyde	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	TYPE 4 / NUGELEC - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	65, bd de Verdun	St Afrique	CMP Saint-Affrique	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	type 4 / EATON - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	265, boulevard Achille Souques	Millau	Cuisine centrale	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	TYPE 4 / NUGELEC - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	4, rue Pierre Semard	Millau	Hôpital de jour Millau	1	12 V	6 Ah			Batterie au plomb étanche	Type 4 / CMSI DEF - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	4, rue Pierre Semard	Millau	Hôpital de jour Millau	2	12 V	12 Ah			Batterie au plomb étanche	Type 4 / CMSI DEF - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	9, place Maréchal Leclerc	St Afrique	Pédo-psychiatrie Millau	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	Type 4 /EATON - remplacement géré par le CH de Millau
CH Millau	14, rue Mathieu Prevost	Millau	Pédo-psychiatrie Millau	1	12 V	700mAh			Accu-NI Cd	Type 4/NUGELEC - remplacement géré par le CH de Millau



MAINTENANCE DES MOYENS DE SECOURS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
(Affaire n° 26A0026)

Lot 3 - Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie, des équipements de désenfumage naturel et des Installations Fixes d’Extinction Automatiques à Gaz pour le CH et l’EHPAD de Millau, le CH de Saint-Affrique, le CH de Séverac d’Aveyron et les Hôpitaux du Bassin de Thau

Annexe 41 - Extraction des batteries à remplacer sur la période 2027-2030

Somme de Nombre de batteries	Étiquettes de colonnes				
Étiquettes de lignes	2027	2028	2029	2030	Total général
CH Millau					
12 V					
12 Ah	4	2		2	8
17 Ah	4	2	4	6	16
26 Ah	10	18		2	30
38 Ah		2			2
4,5 Ah				2	2
17Ah				4	4
Total 12 V	18	24	4	16	62
Total CH Millau	18	24	4	16	62
CH Saint-Affrique					
12 V					
12 Ah		6		2	8
17 Ah	12	6			18
26 Ah	2	4			6
38 Ah				2	2
36 Ah			2		2
Total 12 V	14	16	2	4	36
Total CH Saint-Affrique	14	16	2	4	36
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES					
12 V					
12 Ah	2				2
17 Ah	2				2
26 Ah	8				8
7,5 Ah	14				14
Total 12 V	26				26
Total EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	26				26
CH Séverac d'Aveyron					
12 V					
12 Ah	4				4
17 Ah	4				4
26 Ah	5				5
38 Ah	2				2
Total 12 V	15				15
Total CH Séverac d'Aveyron	15				15
Total général	73	40	6	20	139