

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-ARMOIRE B0.1
NIVEAU 0

Date	DOE	Modifications	Indice
03/05/2005	MISE A JOUR DEPARTS Q53P Q23DN Q7DN		A
22/04/2009	MISE A JOUR INED		B
02/06/2010	MISE A JOUR INED		C
10/01/2017	MISE A JOUR SUITE TRAVAUX TELEBAC	SEGMA	D
25/09/2019	MISE A JOUR-77/LABD/15060	SEGMA	E

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingenieur en chef :


Date : 03/05/2005

Echelle : S.D.


N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :


01 14 11 01 10 02 01



DESIGNATION	DEPUIS DEPART Q18 DU TGBT.B.P NIVEAU -1	GENERAL PRIORITAIRE	GENERAL EQL. PUBLIC	TELECOMMANDE BAES +/-	CIRCULATION OBC1 20spots	BP1 (qte 6) SUR TELERUPTEUR	ECLAIRAGE SECURITE CIRCULATION OBC1		
REPÈRE DEPART BORNIER				BUS TCDE +/-	B01PE1 1-2	B01PBP1 3-4	B01PES1 5-6 (+/-)		
PUISSANCE NOMINALE (VA)		40KVA	4.9KW		1.3KW				
COURANT D'EMPLOI IB (A)		58A	20A		10A				
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		INS 63	C60N/C		DT40/C	TL BI 16A			
PROTECTION SURCHARGES		4x63A	4x32A		PH+N 10A-300mA				
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 5G16				U1000R2V 3G1.5				
LONGUEUR	25m								
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3. ICC1. ID. (KA)									
A 03/05/05					1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3				
					Utilisateur				
					INE-013-B-13203				
					Créateur				
					PAR: M.A				
					DESSINE LE: 08/03/04				
					AGENCE DE CLERMONT-FERRAND				
					21 de Ladoix - Rue Orange - 63118 CEBAZAT				
					Tél : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 64				
					INED				
					INED PRODIGE AUVERGNE				
					ARMOIRE N° B.0.1.P				
					ECLAIRAGE				
					FORMAT A3				
					FOLIO 1				




DESIGNATION													GESTION TELECOMMANDE		SALLE OB12 2lums 2x58w	SALLE OB11-13-25 11lums	ECLAIRAGE SECURITE SALLE OB13	SALLE OB48-49-50 51-52-53-54	SALLES OB55-56 57-58-59	ECLAIRAGE SECURITE SALLE OB57	ECLAIRAGE CAGE ESCALIER NIV.1 ? 6	BP4	ECLAIRAGE SECURITE CAGE ESCALIER
REPERE DEPART BORNIER													B01PF13 25-26	B01PE7 29-30	B01PES4 31-32 ; +/-	B01PE9 33-34	B01PE10 35-36	B01PES5 37-38 ; +/-	B01PE11 39-40	B01PBP8 41-42	B01PES6 43-44 ; +/-		
PUISSANCE NOMINALE (VA)													0.31KW	1.11KW		1KW	1.32KW		2KW				
COURANT D'EMPLOI IB (A)													10A	10A		10A	10A		10A				
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE													DT40/C	DT40/C		DT40/C	DT40/C		C60N/C	TL BI 16A			
PROTECTION SURCHARGES													PH+N 10A-300mA	PH+N 10A-300mA		PH+N 10A-300mA	PH+N 10A-300mA		2x16A-300mA				
PROTECTION COURT CIRCUIT																							
AUXILIAIRES																							
CABLE NATURE-SECTION													UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 5G1.5	UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 5G1.5	UT000R2V 5G1.5	UT000R2V 5G1.5			
LONGUEUR																							
CHUTE DE TENSION (%)																							
ICC3. IOC1. ID. (kA)																							
A 03/05/05																							




DESIGNATION	GENERAL PUBLIC	4 PC + 1 BP1 SALLES OB03-OB04 OB05	3 BP1+1PC SALLE OB01	GENERAL NON-PUBLIC	1 BP1 SALLE OB59	5 PC + 1 BP1 SALLES OB12 OB13-OB14-OB15	9 PC SALLES OB50 OB53-OB54		
REPÈRE DEPART BORNIER									
PUISSANCE NOMINALE (VA)	4.42KVA	B01PPC1 45-46 1.4KVA	B01PPC2 47-48 2KVA	5.2KVA	B01PPC3 49-50 1KVA	B01PPC4 51-52 1.6KVA	B01PPC5 53-54 1.8KVA		
COURANT D'EMPLOI IB (A)	32A	16A	16A	32A	16A	16A	16A		
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	C60N/C	DT40/C	DT40/C	C60N/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C		
PROTECTION SURCHARGES	4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA		
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILAIRES									
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5		
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC1. ID. (kA)									
A 03/05/05									
B 22/04/09									
C 02/06/10									
ARMOIRE N° B.0.1.P								FORMAT A3	
PC-FM								FOLIO 4	
INE-013-B-13203								UTILISATEUR	
PAR: M.A								DATE	
DESSINE LE:08/03/04								DATE	



AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zl de Ludeux - Rue Grégoire - 63118 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84




A	03/05/05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




CARACTERISTIQUES

RESEAU : NON PRIORITAIRE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.NP
REGIME DE NEUTRE : TT
Icc3 : 3.98 KA
Icc2 : 3.45 KA
Icc1 : 2.04 KA
Chute de tension % : 1.77



DESIGNATION	DEPUIS DEPART Q9 DU TGBT.B.NP NIVEAU -1	VERS ARMOIRE B.0.2 NP NIVEAU 0	GENERAL NON PRIORITAIRE	GENERAL PC	4 PC SERVICE 0B01-03-04-05	5 PC SERVICE circulation B01NPPC2 3-4	4 PC SERVICE 0B14-25-11-13	6 PC SERVICE 0B54-55-56 57-58-59	1 COFFRET LABOS L.O.0
REPERE DEPART BORNIER					B01NPPC1 1-2	B01NPPC2 3-4	B01NPPC3 5-6	B01NPPC4 7-8	B01NPF1 9-10
PUISSANCE NOMINALE (VA)			10KVA	3.6KVA	1KVA	0.8KVA	0.8KVA	1KVA	2.34KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)			63A	32A	16A	16A	16A	16A	20A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			INS 63	C60N/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	C60N/C
PROTECTION SURCHARGES			4x63A	4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	2x20A
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	4x1x50Alu+ 1x35Alu	4x1x50Alu+ 1x35Alu			U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G4
LONGUEUR	25m	65m							
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3, ICC1, ID, (KA)									
A 03/05/05									
				ARMOIRE N° B.0.1.NP					FORMAT A3
				PC-FM					FOLIO 16
				Utilisateur					
				INE-013-B-13203					
				Createur					
				PAR: M.A					
				DESSINE LE: 08/03/04					
				AGENCE DE CLERMONT-FERRAND					
				Z.I. de Ladoix - Rue Orange - 43118 CEBAZAT					
				Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84					
				INEO					
				NEOPHONE AUVERGNE					


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



- BO1NPPC1 3G2, 5 U1000R2V 4 PC SERVICES SALLES 0B01-0B03-0B04-0B05
- BO1NPPC2 3G2, 5 U1000R2V 5 PC SERVICES CIRCULATION
- BO1NPPC3 3G2, 5 U1000R2V 4 PC SERVICES SALLES 0B14-0B25-0B11-0B13
- BO1NPPC4 3G2, 5 U1000R2V 6 PC SERVICES SALLES 0B54-0B55-0B56-0B57-0B58-0B59
- BO1NPF1 3G4 U1000R2V COFFRET LABOS L.0.0
- BO1NPPC4 3G2, 5 U1000R2V 6 PC SERVICES SALLES 0B54-0B55-0B56-0B57-0B58-0B59

CARACTERISTIQUES

RESEAU : ONDULE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.ON
REGIME DE NEUTRE : TN
Icc3 : 0.74KA
Icc2 : 0.74KA
Icc1 : 0.74KA
Chute de tension % : 1.60



DESIGNATION	DEPUIS DEPART Q2 TGBT-B-ON NIVEAU -1	VERS ARMOIRES B.O.2 ON et B.O.3 ON NIVEAU 0	GENERAL ONDULE	GENERAL PUBLIC	3 BP1 SALLE OB01 6PC ONDULEES B01ONPC1 1-2	1 BP1 SALLE OB04 2PC ONDULEES B01ONPC2 3-4	4 PC SALLE OB14 B01ONPC5 15-16	Contrôle d'accès Intrusion + UTL	
REPÈRE DEPART BORNIER									
PUISSANCE NOMINALE (VA)				2KVA	1.2KVA	0.4KVA	0.8KVA		
COURANT D'EMPLOI IB (A)			63A	32A	16A	16A	16A	10A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			INS 63	C60N/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	
PROTECTION SURCHARGES			4x63A	2x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 10A-30mA	
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 5G16	U1000R2V 2x5G16			U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	
LONGUEUR		75m							
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3, ICC1, ID, (KA)									
A 03/05/05									
B 22/04/09									
C 02/06/10									
ARMOIRE N° B.O.1.ON									FORMAT A3
PC-FM									FOLIO 26
INEO									
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND									
Zi de Ladoux - Rue Ormip - 63110 CEMAZAT									
Tél. : 04 73 24 45 81 - Fax : 04 73 24 71 84									
DESSINE LE:08/03/04									
PAR: M.A									
INEO RHONE AUVERGNE									
Utilisateur									
INE-013-B-13203									
Créateur									

[illegible]

[illegible][illegible]