

ANNEXE 2 - VALEURS CONTRACTUELLES

Usage du bâtiment	Température contractuelle
Bureaux	19 °C
Salles de cours	19 °C
Internat	19 °C
Salles de sports	16 °C
Vestiaires	19 °C