

Annexe 4 - Inventaire des équipements et travaux réalisés

Équipement	Modèle	Année	Observations
POSTE LIVRAISON APEE BATIMENT P (gymnase Pouillon)			
Disconnecteur contrôlable			
Echangeur réseau chaleur		2018	
Circuit réseau de chaleur bât. squash et salle d'armes			
Pompe charge circuit secondaire	WILO YONOS MAXO 100 /O,5 – 12	2018	
Circuit réseau de chaleur bât. Accueil et Pouillon			
Pompe LOWARA	XL D 50 120 F	2019	
Circuit réseau de chaleur bât. H / I / L			
Pompe LOWARA	XL D 65 120 F	2019	
Circuit réseau de chaleur bât. B			
Pompe LOWARA	XL D 50 120 F	2019	
Régulateur WITT		2019	
Vanne 3 voies avec servomoteur SAUTER		2019	
Vanne 3 voies avec servomoteur SAUTER		2020	
Vase expansion GITRAL x 2	300L membrane	2015	
Désemboueur à barreaux magnétiques	EWT	2019	
Pompe LOWARA	XL 40 120 F	2019	
BATIMENT P (gymnase Pouillon)			
Aérotherme a eau chaude (X5)		2020	
Pompe primaire échangeur Circulateur Domestique Chauffage Yonos Pico 25 / 1 - 6 Réf 4215515		2025	
Filtre magnétique		2023	
Pompe circulateur réseau secondaire échangeur		2018	

SOUS-STATION BATIMENT L (Halle, gymnase)			
circuit radiateurs			
2 pompes simples GRUNDFOS	UPS 21-40F120		
Vanne 3 voies SIEMENS Landis et Staefa	SQS35	1992	
circuit plancher chauffant			
Pompe GRUNDFOS double	UPS 40-60		
Vanne 3 voies SIEMENS Landis et Staefa	SQS35	1992	

Équipement	Modèle	Année	Observations
circuit aérothermes escalade			
Pompe GRUNDFOS double	UPSD 32-50 F		
Régulation Siemens Landis et Staefa	RVL55	1992	
Compteur de calories WATEAU			
aérothermes en salle d'escalade avec V3V x2			
Filtre à boue série FPI	FPI 40	2022	
Pompe wilo	YOROS PARA HF 25/-C	2022	

SOUS-STATION BÂTIMENT H (MEDICAL)			
Circulateur radiateur	EVO plus	2020	
Circulateur CTA	EVO plus	2020	
Circulateur ECS	EVO plus	2020	
Vase d'expansion 25 litre			
Ballon bi énergie thermador	500 LITRES	2020	
Circulateur de bouclage ECS		2020	
Vase d'expansion sanitaire 18 litres		2020	
Disconnecteur EA		2020	
Déshumidificateur avec batterie a eau	DANTHERM	2020	
Régulateur	WIT	2020	
V3V CTA		2020	
V3V radiateurs		2020	
Extracteur VMC	CALADAIR	2020	

SOUS-STATION BÂTIMENT I (Préparation physique)			
aérothermes recyclage salle CIAT x 3			
aérotherme air neuf avec V3V CIAT x 1			
Chauffe-eau bi-énergie CHAROT	750 LITRES	2008	

	SOUS-STATION BATIMENT B (GUIRAMANDE)		
Circuit Locaux communs			
Circulateur WILO	STAR RS 25/4		
Vanne 3 voies SIEMENS	ACVATIX SQS 85		
Circuit 1^{ère} Tranche Sud			
Circulateur SALMSON	PRIUX HOME 6025/180		
Vanne 3 voies SIEMENS			

Circuit 1^{ère} Tranche Nord			
Circulateur DAB	VA 55/180		
Vanne 3 voies SIEMENS			
Circuit 2^{ième} Tranche Sud			
Circulateur SALMSON	PRIUX HOME 6025/180		
Vanne 3 voies SIEMENS			
Circuit 2^{ième} Tranche Nord			
Circulateur SALMSON	PRIUX HOME 6025/180		
Vanne 3 voies SIEMENS			
VMC CAIROX	BTSA 125-5		
Régulateur Wit	AUTOMATE REDY 4G INTRAVISION MODEM 3G/4G	2022	
Production ECS :			
Echangeur à plaque LACAZE ENERGIE	PLAKEO NG PKA	2016	
Pompes simples primaires GRUNDFOS x2	UPM XM25/105-180P	2016	
Ballon de stockage ECS LACAZE x2	300 l et 500 l	2016	
Pompe secondaire LAWARA			
Pompe bouclage GRUNDFOS	MG 71A2-14	2016	
Adoucisseur AQUAPROX	30AB00017	2022	
Pompe de relevage			
Circuit alimentation sous station PAGNOL			
Pompe LOWARA	XL D 50 120 F	2019	
V3V avec servomoteur SAUTER		2019	
Caisson VMC			
Disconnecteur			
Autres bâtiment B			

BATIMENT B (GUIRAMANDE)-COMBLES			
Ventilation hygiénique (en combles)			
VMC 1 NATHER	VMC M12/12	1995	
VMC 2 NATHER	VMC M10/10	1995	

CHAUFFERIE BATIMENT C (MONTAIGUET)			
Chaudière gaz - DE DIETRICH	C230 – 170 ECO – 166 KW	2012	
Pompe de charge SALMSON	DOUBLE DCX50-50	2012	

Chaudière gaz – DE DIETRICH	C230 – 170 ECO – 166 KW	2012	
Pompe de charge SALMSON	DOUBLE DCX50-50	2012	
Circuit Aile Sud			
Pompe de Circulation SALMSON	DOUBLE DCX32-80		
Vanne 3 voies SIEMENS	VBI 61.32		
Servomoteur siemens GBD341.9E			
Circuit Aile Nord			
Pompe de Circulation SALMSON	DOUBLE DCX32-80		
Vanne 3 voies SIEMENS	VBI 61.25		
Servomoteur siemens GBD341.9E			
Circuit Administration			
Pompe de circulation SALMSON	DOUBLE DCX 32-80		
Vanne 3 voies SIEMENS	VBI 61.25	2022	
Servomoteur siemens GBD341.9E			
Circuit Logements			
Pompe de Circulation SALMSON	DOUBLE DCX32-80		
Vanne 3 voies SIEMENS	VBI 61.25		
Servomoteur siemens GBD341.9E			
Régulateur Wit	AUTOMATE REDY 4G INTRAVISION MODEM 3G/4G	2022	
Vase expansion GITRAL	MB 150		
Production ECS :			
Echangeur à plaque ECS LACAZE	Plakeo V4.0		
Pompe double primaire ECS Lowara	XLD 32-80	2021	
Pompe double secondaire ECS GRUNDFOS	UPSD 32-80		
vanne 3 voies SAUTER	AVM105		
Pompe bouclage SALMSON	LRL 403-11/025		
Ballon ECS	1500 L		
Adoucisseur BWT PERMO	ALCYO		
Disconnecteur			
Sonde de temperature			
BATIMENT C (MONTAIGUET) - en toiture terrasse			
caisson AVIV'AIR	VM 12-400°C	2012	
caisson AVIV'AIR	ODYSSEE 700H-C4	2012	
caisson AVIV'AIR	ODYSSEE 2500H-C4	2012	

POSTE DE LIVRAISON APEE BATIMENT D (CEZANNE)			
Echangeur réseau de chaleur		2018	
Pompe de charge	WILLO YONOS MAXO 50/0,5-12	2018	
Extracteur d'air VMC		2022	
Pompe de charge chaudière GRUNDFOS	UPS 65-60/2F		
circuit cuisine			
Pompe CUENOD double			
circuit conférence			
Pompe GRUNDFOS	DOUBLE UPSD 40-60		
circuit salle à manger			
Pompe GRUNDFOS	D 40-120 F	2019	
Vanne 3 voies générale SIEMENS	SAL 31		
PRODUCTION ECS :			
Ballon ECS CHAROT bi-énergie échangeur tubulaire / résistance électrique	750 L CH8114 N	2011	
Ballon ECS CHAROT bi-énergie échangeur tubulaire / résistance électrique	750 L SERIE + E	2022	
Pompe GRUNDFOS	MAGNA 1		
Pompe de bouclage Wilo	STRATOS PICO-Z	2022	
Vase expansion PNEUMATEX	STATICO SV200-3		
Adoucisseur			
Remplissage automatique			
CTA air neuf 1 er étage			
X 6 ventilos-convecteurs salle restauration			

Sous station MAISON DES ENTRAINEURS			
Bouteille de mélange Ballon Thermador	FT BMEL12	2022	
Pompe Wilo-yonos PICO		2022	
Circulateur Yonos Pico	42115516		
Compteur d'énergie ref 1730		2022	
Vanne 3 voies Mouvlvs			

CHAUFFERIE BATIMENT K (SALLE D'ARMES)			
Raccordé sur échangeur réseau POUILLON		2018	
Pompe en chaufferie GRUNDFOS	MAGNA 1 40-120F	2018	
circuit réseau de chauffage			

Pompe LOWARA			
Vanne 3 voies			
Régulateur WITT			
Caisson VMC ATLANTIC	CRITAIR BC500 C4		

CHAUFFERIE BATIMENT S			
Chaudière BOSCH condensat 5000w ZBR 70-3 G20 N° 3290-175-000006-77367011 Pompe GRUNDFOS TF 50-60/2			
1 pompe lowara : ecocir S 24-4/180 230v 50/60hz			
1 pompe lowara : ecocirc XL 25-60 230v 50/60hz			
Vase d'expansion 30L membrane : VAREM EXTRAVAREM LR	30L membrane		
1 Aérotherme CIAT air neuf avec V3V V3V : SIEMENS SAX61 V3V : SIEMENS SAS61		2021	
2 aérothermes CIAT en recyclage		2021	
Régulateur WIT		2021	
2 POT A BOUE : DIRTMAG CALEFFI BI DIRECTION			
Electrovanne gaz : tecno control VR 630 MR NC 1"1/4			
Disconnecteur			

CHAUFFERIE BATIMENT O (DOJANG)			
PAC LENNOX rooftop	BAH 035 SNM		
CTA FRANCE AIR	MODULYS DP12/12		
CLIM réversible vestiaires DAIKIN	EBHQ006BAV3	2011	
caisson VMC vestiaires FRANCE AIR	SIRIUS 1200 DP		
Chauffe-eau électrique ATLANTIC-5000 W	500 L – 94VS		

SOUS STATION BATIMENT A (ACCUEIL)			
Pompe GRUNDFOS	ALFA 2L		
Vanne 3 voies SIEMENS	AQUATIX SQS8SQ815		
Régulateur LANDIS ET GYR	RVL470		
Pompe WILO	STRATOS PICO		
Vanne 3 voies SIEMENS	SQ81		
Régulateur LANDIS ET GYR	RVL470		

CTA Circuit club france			
-------------------------	--	--	--

CHAUFFERIE BATIMENT Q (STAND DE TIR)

Néant			
-------	--	--	--

CHAUFFERIE BATIMENT F (PAGNOL)

Disconnecteur contrôlable			
Circuit Bastide			
Pompe LOWARA	XL D 50 120 F	2019	
Vanne 3 voies avec servomoteur SAUTER	SQK33	2019	
Circuit Salle de danse et bureau ouest			
Pompe LOWARA	XL D 50 120 F	2019	
Vanne 3 voies avec servomoteur SAUTER	SQK33	2019	
Circuit Bastide			
Pompe LOWARA	XL D 50 120 F	2019	
Régulateur WITT		2019	
Production ECS			
Préparateur gaz	AO SMITH – 60 KW	2020	
Circulateur de bouclage		2020	
Clapet EA contrôlable		2020	
Adoucisseur		2020	
Filtre à poche	MODELE FPI33		
Circulateur wilo			

SOUS STATION BATIMENT E (BASTIDE)

Circuit Bureaux			
Pompe SALMSON	DCX 40/40		
Vanne 3 voies SIEMENS	ACVATIX SKD 32.51		
Régulateur SIEMENS	RVL470		
circuit logements			
Pompe SALMSON	DCX 50/50		
Vanne 3 voies SIEMENS	ACVATIX SKD 32.51		
Régulateur LANDIS ET GYR	SIGMAGYR RVL46		

CHAUFFERIE BATIMENT J (SQUASH)

RVL 470 SIEMENS		2018	
Circulateur simple SAMSON		2018	
Disconnecteur			
Vanne trois voies siemens	SAS31		

LOGEMENT BATIMENT T chem. du Viaduc			
Chaudière murale ELM LEBLANC	23kW		

CLIMATISATION :			
BATIMENT B Local formation DAIKIN			
BATIMENT H Salle de réunion DAIKIN			
BATIMENT L (Bureaux) DAIKIN			
BATIMENT D RDC (foyer HN) DAIKIN			
BATIMENT D (salle Sainte Victoire)			
Bâtiment D amphithéâtre Fujitsu (x6)	DC INVERTER		
Bâtiment A (local serveurs) MITSUBISHI			

Nota :

La présente annexe est disponible auprès de l'établissement en version modifiable pour mise à jour par le prestataire