



CHEVALIER NORD

Depuis 1988

REPÉRAGE DES SONDAGES MUR TRIBUNAL SAINT OMER





Sondage n°1 :

Mur en maçonnerie brique en 0,22 très abimées
70 cm de remplissage – pierre très altérées
Maçonnerie en 0.22



Sondage n°2 :

Mur en maçonnerie brique en 0,22 plus récentes.

70 cm de remplissage – pierre à peu près propre

Maçonnerie en 0.22



Sondage n°3 :

Mur en maçonnerie brique en 0,35

55 cm de remplissage – pierre très propres (pierre avec badigeon)

Maçonnerie en 0.22