

Cabinet de toilette des chambres

Fonction et organisation générale

Il s'agit du cabinet de toilette des chambres des patients ou résidents. Il est conçu aux normes handicapés, accessibles aux fauteuils roulants avec la présence d'un aidant.

Il est équipé d'un plan de toilette avec vasque encastrée d'un sanitaire (cuvette suspendue), d'une douche sans bac (sol en pente avec siphon de sol). La porte d'accès a une ouverture vers l'extérieur. Les gaines techniques des sanitaires sont accessibles depuis l'extérieur de la salle de bains.

* N = nombre d'appareils sanitaires

Contraintes architecturales

Occupation :	1	patient + possibilité aidant	Accès :		0,90 m	ouverture extérieure
Surcharge sol :		selon norme NFP 06-001	Hauteur :			-
Eclair. naturel :	non	-	Largeur :			rotation d'un fauteuil roulant

Alimentations en fluides, courants forts et faibles et fluides médicaux

Plomberie sanitaire :

Eau :	EF+EC	mitigeur vasque + douche	Evacuation :	oui	sur équipements prévus
Eau :	EF	WC	Siphon de sol :	oui	douche sans bac

Alimentation électrique :

PC 10/16 A+T :	1	séchoir ou rasoir	PC autre :		-
PC 10/16 A+T :	1	entretien	Alimentation :		-
PC 10/16 A+T :		-	Autre :		-

Courants faibles :

Téléphone :		-	☐ Informatique :		-
Appel malade :	1	à proximité des WC	Télévision :		-
Interphone :		-	Autre :		-

Niveaux de prestations requis

Acoustique	Type	Performances
Isolation / autres loc. :		-
Isolation / circul. :		-
Temps réverb. maxi :		-

Chauffage ventilation climatisation	Performances
T° hiver :	23°C minimum
T° été :	
Traitement d'air :	ventil. méca. - hygro. NC taux de renouvellement : (30+15N) m3/h*

Eclairage artificiel	Type	Performances
Eclairage général :		200 lux
Eclairage ponctuel :	spots sur plan de toilette	350 lux

Revêtements parois	Type	Performances
Revêtement de sol :	plastique soudé étanche	U3P3E2C2 - antidérapant - plinthe à gorge
Revêtement de mur :	plastique soudé	-
Autre :		-
Plafond :		lavable étanche

Sécurité	Type	Performances
Dispositif :		-

Equipements immobiliers et mobiliers (compris opération = X)

Description	Nbr	Description	Mobilier	Nbr	Description
X Plan de toilette	1	1 vasque intégrée / ch. 1 lit	Accessoires	oui	distribution papiers, porte serviettes
X		2 vasques intégrées / ch. 2 lits	-	-	-
X WC suspendu	1	2 barres relevage escamotables	-	-	-
X Miroir	1	inclinaison au dessus plan toilette	-	-	-
X Siphon de sol	1	douche	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

Chambre MAS

Fonction et organisation générale

Les chambres sont toutes aux normes handicapées. Pour une meilleure évolutivité, les chambres doivent être conçues sur le même modèle et être adaptées à tout type de dépendance. Les résidents doivent avoir vue sur l'extérieur depuis leur lit. La conception des chambres doit permettre l'utilisation d'un lève malade ou le passage aisé d'un chariot douche. Toutes les chambres sont équipées d'un lit médicalisé à hauteur variable, électrique. Un placard intégré fermant à clés est prévu avec une partie lingerie et une partie penderie. Un chemin lumineux en leds s'allume automatiquement quand le patient descend de son lit. Passage libre autour du lit : 1,20 m de part et d'autre, 0,90 m au pied du lit pour les chambres de 20 m² et passage de 1,20 m en pied de lit avec 0,90 m de part et d'autre pour chambres de 17 m².

Contraintes architecturales

Occupation :	1	patient	Accès :	1,20 m	largeur passage 1 lit
Surcharge sol :		selon norme NFP 06-001	Hauteur :		-
Eclair. naturel :	oui	occultation volets roulants	Largeur :		-

Alimentations en fluides, courants forts et faibles et fluides médicaux

Plomberie sanitaire :

Eau :			Evacuation :		
Eau :			Siphon de sol :		-

Alimentation électrique :

PC 10/16 A+T :	6	gaine tête de lit	PC autre :	1	lit électrique
PC 10/16 A+T :	1	entretien à l'entrée du local	Alimentation :		-
PC 10/16 A+T :	1	télévision en hauteur	Autre :	1	commande volet roulant

Courants faibles :

Téléphone :	1	prise	Informatique :	2	
Appel malade :	1	sur gaine tête du lit	Télévision :	1	en hauteur
Interphone :		-	Autre :		-

Fluides médicaux :

O2 :			Vide :		/ gaine tête de lit
N2O :			Air :		/ gaine tête de lit

Niveaux de prestations requis

Acoustique	Type	Performances
Isolation / autres loc. :		42 dB(A)
Isolation / circul. :		27 dB(A)
Temps réverb. maxi :		< 0,8 secondes

Chauffage ventilation climatisation

	Performances
T° hiver :	23°C minimum
T° été :	Rafrachissement - 6°C
Traitement d'air :	taux de renouvellement : 18 m3/heure/ lit

Eclairage artificiel

Type	Performances
Eclairage général :	général 100/ 150 lux
Eclairage ponctuel :	lecture/soins traitement/veille 300/ 1000 / 5 lux + chemin lumineux leds vers cabinet toilette

Revêtements parois

Type	Performances
Revêtement de sol :	plast. lés soudés plinthes à gorge U3P3E2C2 - plinthes hauteur 12 cm
Revêtement de mur :	lavable
Autre :	lisse haute derrière lit
Plafond :	lavable

Sûreté

Type	Performances
Dispositif :	-

Equipements immobiliers et mobiliers (compris opération = X)

Immobiliers	Nbr	Description	Mobiliers	Nbr	Description
X Gaine tête de lit	1	avec éclairage soins + lecture	Lit électrique	1	
X Volet roulant	1	électrique commande fixe	Mobiliers de chambres	oui	table de chevet, fauteuil, ...
X Limitateur ouvert.	1	fenêtre			-
X Commande VR	1	à côté du lit			-
X Placard intégré	1	L 1,20m x P 0,55m tte hauteur			-
X Lisses	oui	zone d'accès + arrière lit			-
X Support télévision	1	en hauteur			-
					-
					-