



Jérémie BRÉAUD

Maire de Bron

Conseiller Régional

délégué aux Grands Evènements

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC

Ligne directe : 04.72.36.13.89

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

CH LE VINATIER

Monsieur Pascal MARIOTTI

Directeur

95 Boulevard Pinel

69500 BRON



Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité

Réf : IMB/ND

Bron, le — 8 AOUT 2023

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 4A 206 177 53511

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 15 juin 2023 concernant votre établissement.

Le Directeur de l'établissement CH LE VINATIER BAT. 406 P. DENIKER de type U classé en 4ème catégorie sis 95 Boulevard Pinel est autorisé à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation de la prescription notée dans le rapport.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Jérémie BRÉAUD



P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

20

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 01/08/2023

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900104-000	N° Rapport : 2023-003960
Établissement : CHS Vinatier - bâtiment 406 "Deniker"	Visite périodique du 15/06/2023
Type : U - Catégorie : 4 Effectif : 63	Préventionniste : Commandant FARRUGIA Georges
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON	
Exploitant : M. MARIOTTI	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-002195.

Avis de la commission


Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.


La prescription mentionnée au rapport devra être prise en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Four la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonne Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : GF/ED

Lyon, le 16/06/2023

RAPPORT

destiné à la
**sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900104-000 Désignation : CHS Vinatier - bâtiment 406 "Deniker" Type : U - Catégorie : 4 Effectif : 63 Commune : BRON Adresse : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON Exploitant : M. MARIOTTI	N° Rapport : 2023-002195 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 15/06/2023 Préventionniste : Commandant Georges FARRUGIA Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

VP du 18/06/2020 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Madame Évelyne BRUNET : adjointe au maire,
- Commandant Georges FARRUGIA : rapporteur.

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- Madame Mélie MICHEL : directrice adjointe,
- Monsieur Pascal REHEL : responsable service sécurité incendie,
- Monsieur Michaël LAIGNEAU : responsable adjoint service sécurité incendie,
- Monsieur Hervé CHALONY : maintenance électricité CH le Vinatier,
- Monsieur Ivan-Michel BLANC : service technique ville de Bron.

DOCUMENTS PRESENTES

- Registre de sécurité
- Voir document ci-joint
- Attestation à la manipulation des moyens de secours 15/11/2022 service sécurité incendie CHV

PRESENTATION SOMMAIRE

Le bâtiment en R+1 est composé au RdC d'une plateforme d'accueil téléphonique « plateforme live » ouverture 7 jours / 7 de 08 h 00 à 20 h 00 « dédiée à la prévention contre le suicide » et au R + 1 des bureaux administratifs et pour la consultation psychiatrique. Il n'y a plus de locaux à sommeil.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

Aucune

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

Aucune


PRESCRIPTIONS NOUVELLES

1. déposer un dossier d'autorisation auprès de la commission départementale, afin de régulariser le classement et l'activité actuels.

OBSERVATIONS

- Essais effectués : alarme par DI au R+1 : satisfaisant.
- Commentaires : un dossier de demande d'autorisation de travaux sera réalisé par l'exploitant lorsque les locaux seront tous affectés et exploités (l'unité hospitalisation très courte durée désaffectée à l'heure actuelle).

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,



Commandant Georges FARRUGIA