

Maintenance des systèmes et équipements de sécurité incendie pour le groupement régional constitué par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie, une Caisse d'Allocations Familiales et des Unions Immobilières des Organismes de Sécurité Sociale de Bourgogne Franche Comté
Marché MBFC2025-3

Annexe 4 au CCTP - Lot 4

Recensement des installation d'extinction incendie

I - Recensement Cpm de Côte d'Or

CLEMENCEAU - DIJON - Surface : 8941 m²

Marque de la centrale	Type de centrale	Nombre de détecteurs	Type de détecteurs	Nombre de déclencheurs manuels	Type de déclencheurs manuels	Nombre de sirènes	Type de sirènes	Commentaire
CHUBB	UTEX.PACK	9	C-SCAN+O/ CSCAN+M	1	CHUBB EXTINCTION	2	Non connu	3 têtes électriques 2 panneaux évacuation et 1 panneau entrée interdite

II - Recensement Cpm de la Nièvre

SIEGE NEVERS - Surface : 3672 m²

Marque de la centrale	Type de centrale	Nombre de détecteurs	Type de détecteurs	Nombre de déclencheurs manuels	Type de déclencheurs manuels	Nombre de sirènes	Type de sirènes	Commentaire
SIEMENS	XC1005-A	4	SIEMENS	1	SIEMENS EXTINCTION	1 sirène et 1 panneau entrée interdite	SIEMENS	1 commande pour les bouteilles

III - Recensement Cpm de Saône-et-Loire

MACON SIEGE - Surface : 5995 m²

Marque de la centrale	Type de centrale	Nombre de détecteurs	Type de détecteurs	Nombre de déclencheurs manuels	Type de déclencheurs manuels	Nombre de sirènes	Type de sirènes	Commentaire
CHUBB	UTEX.PACK	10	C SCAN+O	1	CHUBB EXTINCTION	1 panneau évacuation + 1 panneau entrée interdite	CHUBB	1 commande pour les bouteilles et 1 event de suppression