

Liste des points GTB Bâtiment T5 SOLEIL SYNCHROTRON

Désignation	TA/TS	TM	TC	TR	Cpt	Bus de com	Information
3 groupes froids + 2 CTA + équipements de régulation							
1 Alarme incendie							
CTA (pour les 2CTA)							
Marche / Arrêt	1		1				Signal 0-10V
Défaut	1						Contact sec
Défaut tension	1						Contact sec
Défaut filtres	1						Contact sec
Défaut antigél	1						Contact sec
Température de soufflage			1				Sonde dans gaine
Température départ réseau CTA			1				Sonde applique
Température retour réseau CTA			1				Sonde applique
Débit d'air neuf			1				Capteur de pression
Débit d'air recyclé			1				Capteur de pression
Débit d'air soufflé				1			Capteur de pression
Vitesse d'air soufflé							Sonde dans gaine
Compteur temps fonctionnement ventilateurs					1		Mbus filaire
Groupes froids (pour les 3 groupes)							
Marche / arrêt	1		1				Signal 0-10V
Défaut	1						Contact sec
Défaut manque de gaz réfrigérant	1						Contact sec
Température extérieure			1				Sonde extérieure
Température départ réseau groupe			1				Sonde applique
Température retour réseau groupe			1				Sonde applique
Défaut antigél	1						Contact sec
Equipements de régulation							
Sonde de température (pour les 10 sondes)			1				Sonde intérieure
Sonde de vitesse d'air (pour les 10 sondes)			1				Sonde intérieure
Registre motorisé				1			Capteur de pression
Contrôle d'accès							
Défaut (pour chaque lecteur de badge)	1						Contact sec
Electricité (tableaux)							
Disjonction	1						Contact sec