LEGENDE

LA LISIBILITE DES SYMBOLES NECESSITE UNE IMPRESSION A l'ECHELLE 1:50 ème

COURANTS FORTS

- INTER S.A.
- INTER A VOYANT
- BOUTON POUSSOIR
- VARIATEUR
- VA ET VIENT
- DETECTEUR DE PRESENCE
- DETECTEUR DE PRESENCE
- PC 10/16+T Hauteur 1,2m
- PC SUR CIRCUIT SPECIALISE Hauteur 1,2m
- PC SUR CIRCUIT SPECIALISE ONDULE Hauteur 1,2m
- PC TRIPHASEE
- PC 32A
- PC SUR RESEAU ONDULE
- TRANSFORMATEUR 230V/24V HORS PRESTATION
- PC SUR RESEAU ONDULE SUR PAILLASSE
- BLOC D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE

LUMINAIRES

- type 1 : SPOT ENCASTRE 18W
- type 2 : SPOT ENCASTRE 20W
- type 3 : SPOT ENCASTRE 30W
- type 4 : SPOT ENCASTRE 2X18W IP64
- type 5 : SPOT ENCASTRE 2X18W
- type 6 : HUBLOT ETANCHE 2X18W
- type 7 : SPOT ENCASTRE 18W
- type 8 : SPOT A LED 13W
- type 9 : SPOT ENCASTRE 2X13W
- type 10 : PROJECTEUR CYLINDRIQUE 35W
- type 11 : PROJECTEUR CYLINDRIQUE 70W
- type 12 : VEILLEUSE ENCASTREE EN PLAFOND 6W
- type 13 : PANE ENCASTRE AVEC DIFFUSEUR 22W
- type 14 : PANE ENCASTRE ETANCHE 4X14W
- type 15 : TUBULAIRE ETANCHE 35W
- type 16 : TUBULAIRE ETANCHE 54W
- type 17 : TUBULAIRE ETANCHE 80W
- type 18 : PLAFONNIER ENCASTRE AVEC VASQUE 21W
- type 19 : SAINE OBJET
- type 20 : REGLETTE 36W
- type 21 : Saine objet
- type 22 : PANE ENCASTRE 431x90 GRADABLE AVEC VERRE DE PROTECTION
- type 23 : PANE ENCASTRE 2X28W GRADABLE AVEC VERRE DE PROTECTION
- type 24 : REGLETTE ETANCHE 18W
- type 25 : REGLETTE ETANCHE 28W
- type 26 : REGLETTE ETANCHE 35W
- type 27 : REGLETTE ETANCHE 49W
- type 28 : REGLETTE ETANCHE 36W SPECIAL FROID
- type 29 : PANE ENCASTRE 2X28W
- type 30 : PANE ENCASTRE GRADABLE 431x90
- type 31 : PANE ENCASTRE 431x90
- type 32 : PANE ENCASTRE 311x90
- type 33 : PANE ENCASTRE GRADABLE 311x90
- type 34 : GAINE TETE DE LIT (EQUIPEE DE 6PC ET 2KL)
- type 35 : PROJECTEUR 250W
- type 36 : PROJECTEUR 150W
- type 37 : HUBLOT 2X28W
- type 38 : APPLIQUE ENCASTRE 24W

COURANTS FAIBLES

- PRISE RJ45 Hauteur 1,2m
- 2 RJ45
- PRISE COAXIALE
- 1 RJ45 POUR BORNE DE COMMUNICATION
- INTERPHONE
- CAMERA VIDEO
- HORLOGE
- HAUT-PARLEUR
- PLATINE TELEPHONIQUE A CODE
- APPEL URGENCE/ASSISTANCE
- TIRETTE APPEL MALADE
- BLOC APPEL MALADE
- VOYANT APPEL MALADE
- CENTRALE APPEL MALADE
- CAMERA VIDEO DOME
- BAIE INFORMATIQUE
- PRISE CASQUE
- AVERTISSEUR SONORE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- DETECTEUR INCENDIE
- DETECTEUR INCENDIE (Faux plafond)
- DETECTEUR INCENDIE (Faux plancher)
- INDICATEUR D'ACTION
- REPORT INCENDIE
- DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE
- BOUTEILLE EXTINCTION INCENDIE
- SIBI : EMPRISE INTRINSEQUE
- ASSERVISSEMENT Contact de Position et Ribernement CCF

LEGENDE CLOISONNEMENT

- Doublage périphérique "salle blanche"
- Cloison CF1h toute hauteur
- Gaine technique toute hauteur

CREATION D'UNE UNITE DE MEDICAMENT DE THERAPIE INNOVANTE
CHU Besançon (25000)

Architecte CSI Besançon - 25000	Bureau d'Etudes Techniques CSI Besançon - 25000		
Mr Didier BOUCON	Economiste	Mr Eric BOURDIN	Mr Sylvain de Vecchis
Tél. 03.81.88.25.25	Mr Eric BOURDIN	Tél. 03.81.88.25.25	CSI 2000 Besançon
Fax 03.81.88.25.26	Tél. 03.81.88.25.25		
Architecte mandataire	BET Fluides	Ing. Structure	Ing. Sécurité
Mr Didier BOUCON	Mr Eric BOURDIN	Mr Eric BOURDIN	Mr Sylvain de Vecchis
Tél. 03.81.88.25.25	Tél. 03.81.88.25.25	CSI 2000 Besançon	CSI 2000 Besançon
Mr Christophe	Fax 03.81.88.25.26		
Tél. 03.81.61.61.44	Acoustique	Thermique - Thermique	Ing. Géotechnique
Fax 03.81.61.61.45	Mr Eric BOURDIN	Mr Eric BOURDIN	Mr Eric BOURDIN
	Tél. 03.81.88.25.25	Tél. 03.81.88.25.25	CSI 2000 Besançon
AVP			3 Tableaux BBS

DE.01.S1 — Détail de l'habillage des conduits en façade — Ech: 1:50

Habillage latéral constitué de 2 profil UPE 240 laqué gris 9005 dito existant
Rejet tabo cellulaire 400x250 + calorifuge 25mm
Ossature métallique porteuse fixée sur la façade (patte de report à prévoir à travers lardage)
Rejet tabo OGM 700x350 + calorifuge 25mm
Façade démontable constitué d'une ossature métallique et fermeture par bardage métallique (Tôle "Argaun" anstromittal laqué gris dito existant)
Rejets isolateurs PVC 160 calorifugé 32mm
Plat acier en fond de coffre pour fixation sur façade via patte de report (A définir).

Détail de l'habillage des conduits installés en façades

Depuis TGBT SS1.01.G
Depuis TDN SS1.02.G
Depuis TDOS.SS1.01.R