



## Bureau Veritas Exploitation SAS

BRECH  
ESPACE TERTIAIRE  
Porte Océane 3  
2 rue de Suède  
BP 90404  
56404 AURAY Cedex France  
Téléphone : 02 97 37 25 99  
Mail : alain.naveos@bureauveritas.com

## A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
INSPE VANNES  
32 AVENUE ROOSEVEL  
56000 VANNES

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 Récapitulatif des observations

BAT A



Intervention du 20/08/2025 au 22/08/2025 ( 0.1 jour )

### Coordonnées du site :

Nom du site : INSPE VANNES  
Latitude : 47.6591  
Longitude : -2.7696



Lieu d'intervention : BAT ESPE VANNES - A  
INSPE VANNES  
32 AVENUE ROOSEVEL  
56000 VANNES

Numéro d'affaire : 8192627

Référence du rapport : 8192627/17.8.1.SE

Rédigé le : 22/08/2025

Par : Alain NAVEOS

Ce document a été validé par son auteur

### Observations

Nouvelles : 15  
Maintenues : 5  
Levées : 20

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

INSPE - VANNES - BATIMENT A OBJ (BAT A ACCUEIL ET SALLES DE COURS / 32 AVENUE ROOSEVELT 56000 VANNES)

## Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > PREMIER ETAGE > AUDIOVISUELLE: AUDIOVISUEL

### AUDIOVISUEL : D2

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA.**

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/200825/142351/0

20/08/2025 **NOUVEAU**



Aucune image  
disponible

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > PREMIER ETAGE > BUREAUX/CIRCULATION: AD4

### AD4 : D16 PC

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/210825/144416/0

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > PREMIER ETAGE > BUREAUX/CIRCULATION: Armoire (local fournitures)

### Armoire (local fournitures) : D3

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/200825/153020/0

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > RDC > Circulation lingerie > LOCAL LINGERIE: BUANDERIE

### BUANDERIE : D4

## Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/200825/150622/0

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > RDC > Circulation lingerie > **ZONE BUANDERIE/ VESTIAIRE: TGBT**

**TGBT : LUM PC TGBT**

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/301024/075621/0

29/10/2024

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

**TGBT : TEL ELC EXT**

Dispositifs bt

**Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/200825/151630/1

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > DEUXIEME ETAGE > **SALLE 204**

**Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation**

Recepteurs / points lumineux / prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/220825/114908/0

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > PREMIER ETAGE > **CIRCULATION AUDIOVISUELLE/INFO**

**Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation**

## Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/220825/115209/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité a coté salle 104.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

20/08/2025 **NOUVEAU**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > PREMIER ETAGE > MEDIATHEQUE (2 niveaux)

### Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/220825/113752/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité ambiance.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

20/08/2025 **NOUVEAU**

### Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/220825/115057/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Apposer le pictogramme sur l'appareil  
d'éclairage de sécurité.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

20/08/2025 **NOUVEAU**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > RDC > CIRCULATION CUISINE VERS SAM

### Prises de courant

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/200825/092209/1

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Améliorer ou réaliser la continuité de la  
liaison au conducteur de protection (valeur  
maximale de 2 Ohms).**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

20/08/2025 **NOUVEAU**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > RDC > HALL/ACCUEIL

### Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité au plafond a coté de  
l'accueil.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/291024/130404/0

29/10/2024

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

## Eclairage de sécurité IS entrée

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité au niveau des deux  
portes IS entrée principale.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/220825/112950/0

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > RDC > **SALLE A MANGER**

## Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Apposer le pictogramme sur l'appareil  
d'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/220825/115359/0

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > RDC > **SANITAIRES CUISINE**

## Prises de courant noir

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Améliorer ou réaliser la continuité de la  
liaison au conducteur de protection (valeur  
maximale de 2 Ohms).**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/200825/091854/1

20/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > SOUS SOL/SOUS-STAION > **SOUS STATION/LOCAL ASCENSEUR**

## Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/210825/090340/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

20/08/2025 **NOUVEAU**

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > TROISIEME ETAGE > CIRCULATION CHAMBRES

## Eclairage de sécurité fond de couloir

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/301024/183835/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité au fond du couloir au  
dessus de la porte.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > TROISIEME ETAGE > ESCALIER CENTRAL

## Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/301024/184035/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité palier étage 1.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

## Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/301024/184133/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité escalier vers niveau 4.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES > TROISIEME ETAGE > ESCALIER EST

## Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

## Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/220825/114310/0

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

20/08/2025 **NOUVEAU**

**INSPE - VANNES - BATIMENT A GEN (BAT A ACCUEIL ET SALLES DE COURS / 32 AVENUE ROOSEVELT 56000  
VANNES)**

### Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

# Récapitulatif des observations

## Levées

INSPE - VANNES - BATIMENT A OBJ (BAT A ACCUEIL ET SALLES DE COURS / 32 AVENUE ROOSEVELT 56000 VANNES)

### Installations Basse et Très Basse Tension

#### D2

Dispositifs bt

**Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :

AN/301024/075745/1

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



#### D3

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA sur le circuit prise de courant.**

Code Obs. :

AN/301024/080055/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

#### EL 3

Dispositifs bt

**Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :

AN/301024/154609/1

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

#### GENERAL ECL et pc

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA sur le circuit prise de courant.**

Code Obs. :

AN/301024/075243/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

#### PC

Dispositifs bt

**Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA sur le circuit prise de courant.**

Code Obs. :

AN/301024/080508/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES

#### / Anti-panique (Ambiance)

Eclairage de securite :  
caracteristiques

**Remettre en état de fonctionnement deux blocs ambiance au réfectoire RDC.**

Code Obs. :

PH/250823/072721/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

21/08/2023

#### / Evacuation (balisage)



# Récapitulatif des observations

## Levées

Eclairage de securite :  
caracteristiques

**Remettre en état de fonctionnement un bloc autonome au foyer, petite salle côté extincteur 12.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

PH/250823/072557/0

21/08/2023

### / Evacuation (balisage)

Eclairage de securite :  
caracteristiques

**Remettre en état de fonctionnement le bloc autonome circulation près de la salle 203.(Plafond)**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

PH/250823/072415/0

21/08/2023

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>DEUXIEME ETAGE >CIRCULATION SALLE 201 à 210

### Eclairage de sécurité a coté assenseur

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/301024/183715/0

29/10/2024

### Eclairage de sécurité devant td

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/301024/183439/0

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>PREMIER ETAGE >MEDIATHEQUE (2 niveaux)

### Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité ambiance plafond étage 1**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/301024/182416/0

29/10/2024

### Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité ambiance plafond.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/301024/182653/0

29/10/2024

### Bloc escalier

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

**Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité ambiance étage 2.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

AN/301024/182534/0

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>RDC >Circulation lingerie

### Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

# Récapitulatif des observations

## Levées

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/291024/130646/0

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>RDC >Grande salle refectoire étudiants

### Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/291024/131104/0

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité deux blocs ambiance.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>RDC >REFECTOIRE AGENT

### Eclairage de sécurité

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/291024/130826/0

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>RDC >SALLE A MANGER

### Eclairage de sécurité

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/291024/130944/0

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité du sas.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>RDC >SANITAIRES CUISINE

### Prises de courant

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

Code Obs. :

AN/291024/131259/0

**Reposer le capot de protection sur la prise  
de courant.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

29/10/2024

Point vérifié

Observation(s)

IUFM DE VANNES>TROISIEME ETAGE >SALLE 301 à 306

Locaux et recepteurs electriques

**Salle 305 : Refaire l'entrée de câble du  
rétroprojecteur et relier la carcasse au circuit  
de protection**

Code Obs. :

GB/150920/122042/17

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

14/09/2020

Point vérifié

Observation(s)

SALLES 106 à 105-PREMIER ETAGE-IUFM DE VANNES

/ Prise de courant

## Récapitulatif des observations Levées

Recepteurs / points lumineux /  
prises de courant

***Améliorer ou réaliser la continuité de la  
liaison au conducteur de protection (valeur  
maximale de 2 Ohms). SALLE 104 2 prises  
marqué d'une croix rouge***

*Code Obs. :*

*Date de 1<sup>er</sup> signalement :*

AN/301024/183206/1

29/10/2024

**INSPE - VANNES - BATIMENT A GEN (BAT A ACCUEIL ET SALLES DE COURS / 32 AVENUE ROOSEVELT 56000  
VANNES)**