



Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST

26 rue de l'eau blanche

29200 BREST France

Téléphone : 02 98 47 72 82

Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

A l'attention de M. GLEYZES Loic

IUT QUIMPER

2 RUE DE L'UNIVERSITE

29000 QUIMPER

Rapport mis à disposition sur le site BVLink

<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 Récapitulatif des observations

Bâtiment F



Intervention du 22/08/2025 (1.0 jour)

Coordonnées du site : IQ IUT QUIMPER

Nom du site : IQ IUT QUIMPER

Latitude : 47.9804

Longitude : -4.0965



Lieu d'intervention : BAT IUT QUIMPER - AN

IQ IUT QUIMPER

2 RUE DE L'UNIVERSITE

29000 QUIMPER

Numéro d'affaire : 8192502

Référence du rapport : 8192502/195.8.1.SE

Rédigé le : 26/08/2025

Par : David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

Observations

| | |
|------------|-----|
| Nouvelles | : 4 |
| Maintenues | : 0 |
| Levées | : 0 |

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

BÂTIMENT F (IUT QUIMPER)

Installations Basse et Très Basse Tension

| Point vérifié | Observation(s) |
|------------------------------------|----------------|
| IUT - BATIMENT F > HALL ANIMALERIE | |

ARMOIRE ANIMALERIE

Coffrets et armoires electriques

Reposer les obturateurs afin de respecter les conditions d'influences externes initiales prévues par le constructeur du matériel.

Code Obs. :

DS/250825/105907/0

Date de 1^{er} signalement :

22/08/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

ARMOIRE ANIMALERIE

Coffrets et armoires electriques

Fixer l'interrupteur

Code Obs. :

DS/250825/110136/0

Date de 1^{er} signalement :

22/08/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : **protection des biens**

| Point vérifié | Observation(s) |
|---|----------------|
| IUT - BATIMENT F > Atelier > Bureau atelier | |

Locaux et recepteurs electriques

Remettre en état la pénétration du câble de la rallonge blanche.

Code Obs. :

DS/250825/113141/0

Date de 1^{er} signalement :

22/08/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

| Point vérifié | Observation(s) |
|--------------------------------------|----------------|
| IUT - BATIMENT F > Atelier > Atelier | |

CHAUDIERE

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Recepteurs / points lumineux /
prises de courant

Code Obs. :

DS/250825/113416/0

**Relier au conducteur de protection la masse
métallique des canalisation de chauffage et
de gaz .**

Date de 1^{er} signalement :

22/08/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

BÂTIMENT F (IUT QUIMPER)

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.