



Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST

26 rue de l'eau blanche

29200 BREST France

Téléphone : 02 98 47 72 82

Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

A l'attention de M. GLEYZES Loic

IUT QUIMPER

2 RUE DE L'UNIVERSITE

29000 QUIMPER

Rapport mis à disposition sur le site BVLink

<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 Récapitulatif des observations

Bâtiment B



Intervention du 25/08/2025 au 26/08/2025 (1.5 jours)

Coordonnées du site : IQ IUT QUIMPER

Nom du site : IQ IUT QUIMPER

Latitude : 47.9804

Longitude : -4.0965



Lieu d'intervention : BAT IUT QUIMPER - B

IQ IUT QUIMPER

2 RUE DE L'UNIVERSITE

29000 QUIMPER

Numéro d'affaire : 8192502

Référence du rapport : 8192502/197.9.1.SE

Rédigé le : 26/08/2025

Par : David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

Observations

Nouvelles	: 1
Maintenues	: 0
Levées	: 0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

BÂTIMENT B (IUT QUIMPER)

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

BÂTIMENT B (IUT QUIMPER)

Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié	Observation(s)
IUT - BATIMENT B > 3EME ETAGE > B220 Repos: TABLEAU SALLE DE PAUSE 410 b220	
TABLEAU SALLE DE PAUSE 410 b220 : PC2	
Dispositifs bt	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :
DS/200825/125942/0	25/08/2025 NOUVEAU
Critère(s) :	
CRITERE : <i>protection des personnes</i>	