



## Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST

26 rue de l'eau blanche

29200 BREST France

Téléphone : 02 98 47 72 82

Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

## A l'attention de M. GLEYZES Loïc

IUT QUIMPER

2 RUE DE L'UNIVERSITE

29000 QUIMPER

Rapport mis à disposition sur le site BVLink

<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 Récapitulatif des observations

Bâtiment E



Intervention du 26/08/2025 ( 0.5 jour )

### Coordonnées du site :

Nom du site : IQ IUT QUIMPER

Latitude : 47.9804

Longitude : -4.0965



Lieu d'intervention : BATIMENT E-HALL DE FABRICATION

IQ IUT QUIMPER

2 RUE DE L'UNIVERSITE

29000 QUIMPER

Numéro d'affaire : 8192502

Référence du rapport : 8192502/431.1.2.SE

Rédigé le : 26/08/2025

Par : David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

### Observations

Nouvelles	: 1
Maintenues	: 0
Levées	: 0

UBO IUT QUIMPER BATIMENT E HALLE DE FABRICATION (2 rue de l'université / 29000 QUIMPER)

## Installations Basse et Très Basse Tension

Circuit de protection

***Raccorder à la liaison équipotentielle principale dans le bâtiment l'ensemble des éléments conducteurs, notamment les canalisations métalliques de gaz.***

Code Obs. :

DS/250825/100202/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

26/08/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

UBO IUT QUIMPER BATIMENT E HALLE DE FABRICATION (2 rue de l'université / 29000 QUIMPER)

## Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.