

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

BREST  
26 rue de l'eau blanche  
29200 BREST France  
Téléphone : 02 98 47 72 82  
Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

**A l'attention de Mme BOUCHER**

UBO  
UFR MEDECINE  
22 AV C DESMOULIN  
29200 BREST

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 Récapitulatif des observations

AILE A



**Intervention du 11/04/2025 au 14/04/2025 ( 1.5 jours )**

**Coordonnées du site :**

**Nom du site :** QU-POLE JAKEZ HELIAS QUIMPER  
**Latitude :** 47.9728  
**Longitude :** -4.0927

**Lieu d'intervention :** BATIMENT A

18 AVENUE DE LA PLAGE DES GUEUX  
29000 QUIMPER

**Numéro d'affaire :** 8192502

**Référence du rapport :** 8192502/48.10.1.SE

**Rédigé le :** 15/04/2025

**Par :** David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

**Observations**

**Nouvelles** : 17  
**Maintenues** : 0  
**Levées** : 0

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

## Installations Basse et Très Basse Tension

Conditions de mise hors tension

**Organiser la planification avec Bureau Veritas de l'intervention complémentaire permettant la mise hors tension totale de votre installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. Les mises hors tension ont été partielles lors de la présente vérification.**

Code Obs. :

DS/150425/080636/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : protection des personnes

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

## Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS

Evacuation (balisage)

Eclairage de securite :  
caracteristiques

**Remettre en état de fonctionnement  
l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

DS/150425/080743/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : protection des personnes



Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS > Rez-de-chaussée > Secteur Amphithéâtre > Régie A001

coffret TS1

Coffrets et armoires electriques

**Reposer un obturateur.**

Code Obs. :

DS/150425/080743/3

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : protection des personnes

Coffret TD.2E

## Liste récapitulative des observations issues de la vérification

### Coffrets et armoires électriques

Code Obs. :

DS/150425/080743/5

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

### **Reposer un obturateur.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

### Coffret TD.2E

### Coffrets et armoires électriques

Code Obs. :

DS/150425/080743/4

Critère(s) :

CRITERE : *protection des biens*

### **Obturer les traversées des parois par les canalisations électriques par un matériau de même degré coupe-feu.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

### TD Chauffage

### Coffrets et armoires électriques

Code Obs. :

DS/150425/080743/6

Critère(s) :

CRITERE : *autre*

### **Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

### Coffret TDE

### Coffrets et armoires électriques

Code Obs. :

DS/150425/080743/1

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

### **Reposer des obturateurs.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

### Coffret Régie Grand ampli TDA1

### Coffrets et armoires électriques

Code Obs. :

DS/150425/080743/2

Critère(s) :

CRITERE : *protection des personnes*

### **Reposer un obturateur.**

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

11/04/2025 **NOUVEAU**

Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS > Rez-de-chaussée > Hall entrée > Local alarmes B005: TDH

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

## Coffret A111 : D 20

Dispositifs bt

**Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/11

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

## coffret TS1 : protection ARU

Dispositifs bt

**Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/9

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

## Coffret TSL.3 : D 20

Dispositifs bt

**Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/10

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

## Coffret TD.2E : D41 D42

Dispositifs bt

**Compléter l'identification d'un départ.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/12

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **autre**

## TD Chaufferie : Secondaire 24V F11

Dispositifs bt

**Calibrer à 6 A le dispositif de protection contre les surintensités du circuit**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/13

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des biens**

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

## TGBT : PROT SECONDAIRE

Dispositifs bt

**Calibrer à 25 A le dispositif de protection  
contre les surintensités du circuit**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/7

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des biens**

## TD CTA Amphi : Secondaire 24V F11

Dispositifs bt

**Calibrer à 6 A le dispositif de protection  
contre les surintensités du circuit**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/15

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des biens**

## TDH : D26

Dispositifs bt

**Remplacer le dispositif différentiel  
défectueux : afin d'assurer la protection des  
personnes contre les risques  
d'électrocution.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/8

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**



Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS > 1er étage > Hall

Locaux et recepteurs electriques

**Remplacer la prise détérioré située à droite  
de la porte du couloir car risque de présence  
de pièce nue sous tension.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement :

DS/150425/080743/14

11/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

