

Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST
26 rue de l'eau blanche
29200 BREST France
Téléphone : 02 98 47 72 82
Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

A l'attention de Mme BOUCHER

UBO
UFR MEDECINE
22 AV C DESMOULIN
29200 BREST

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18

Récapitulatif des observations

Aile B



Intervention du 14/04/2025 (1.0 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : QU-POLE JAKEZ HELIAS QUIMPER
Latitude : 47.9728
Longitude : -4.0927

**Lieu d'intervention :** BATIMENT B

18 AVENUE DE LA PLAGE DES GUEUX
29000 QUIMPER

Numéro d'affaire : 8192502

Référence du rapport : 8192502/49.10.1.SE

Rédigé le : 15/04/2025

Par : David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

Observations

Nouvelles : 10
Maintenues : 0
Levées : 0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Installations Basse et Très Basse Tension

Conditions de mise hors tension

Organiser la planification avec Bureau Veritas de l'intervention complémentaire permettant la mise hors tension totale de votre installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. Les mises hors tension ont été partielles lors de la présente vérification.

Code Obs. :

DS/150425/082758/0

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > **Circulation**

Coffret TDG.2

Coffrets et armoires électriques

Reposer des obturateurs.

Code Obs. :

DS/150425/082826/0

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > **Circulation B014-B030: Coffret extension TDG.0**

Coffret TDG 1 : Coupure Urgence

Dispositifs bt

Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.

Code Obs. :

DS/150425/082826/4

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

TD CTA : Secondaire 24V D3

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Dispositifs bt

Calibrer à 5 A le dispositif de protection contre les surintensités du circuit

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/150425/082826/6

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des biens**

Coffret TDG.2 : Coupure urgence

Dispositifs bt

Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/150425/082826/5

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Coffret Bibliothèque TDO.0 : Protection Mx

Dispositifs bt

Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/150425/082826/1

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Coffret TD 1.0 : D41

Dispositifs bt

Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/150425/082826/3

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Coffret extension TDG.0 : Arrêt d'urgence

Dispositifs bt

Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/150425/082826/2

14/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Observation(s)

JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Toilettes

BAPI

Recepteurs / points lumineux /
prises de courant

Code Obs. :

DS/150425/082826/8

**Remettre en état de fonctionnement
l'éclairage de sécurité.**

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : autre

chauffe-eau

Recepteurs / points lumineux /
prises de courant

Code Obs. :

DS/150425/082826/7

**Protéger contre les contacts directs les
pièces nues sous tension accessibles sous
le chauffe eau.**

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : protection des personnes