

Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST
26 rue de l'eau blanche
29200 BREST France
Téléphone : 02 98 47 72 82
Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

A l'attention de Mme BOUCHER

UBO
UFR MEDECINE
22 AV C DESMOULIN
29200 BREST

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 Récapitulatif des observations



Intervention du 15/04/2025 (0.5 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : QU-POLE JAKEZ HELIAS QUIMPER
Latitude : 47.9728
Longitude : -4.0927



Lieu d'intervention : BATIMENT C CVE
18 AVENUE DE LA PLAGE DES GUEUX
29000 QUIMPER

Numéro d'affaire : 8192502

Référence du rapport : 8192502/54.10.1.SE

Rédigé le : 15/04/2025

Par : David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

Observations

Nouvelles	: 6
Maintenues	: 0
Levées	: 0

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

CENTRE DE VIE ÉTUDIANT (GYMNASSE POLE JAKES HELIAS / 18 AVENUE PLACE DES GUEUX / 29000 QUIMPER)

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CENTRE DE VIE ÉTUDIANT (GYMNASSE POLE JAKES HELIAS / 18 AVENUE PLAGE DES GUEUX)

Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié

Observation(s)

Centre vie étudiant

Anti-panique (Ambiance)

Eclairage de securite :
caracteristiques


Remettre en état de fonctionnement 2 éclairages de sécurité ambiance dans le gymnase (type bloc phare) situé proche du mur d'escalade et celui d'en face

Code Obs. :

DS/140425/125628/1

Date de 1^{er} signalement :

15/04/2025 **NOUVEAU**



Evacuation (balisage)

Eclairage de securite :
caracteristiques

Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.

Code Obs. :

DS/140425/125628/0

Date de 1^{er} signalement :

15/04/2025 **NOUVEAU**



Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

Centre vie étudiant > Hall d'accueil

TGBT

Coffrets et armoires electriques

Raccorder individuellement les conducteurs de protection.

Code Obs. :

DS/140425/125628/2

Date de 1^{er} signalement :

15/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

TD Bureau

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Coffrets et armoires électriques

**Raccorder individuellement les conducteurs
de protection.**

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/140425/125628/3

15/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des personnes**

Point vérifié

Observation(s)

Centre vie étudiant > Extérieur > **Chaufferie: TD Chaufferie**

TD Chaufferie : Secondaire 24V D6

Dispositifs bt

**Calibrer à 1 A le dispositif de protection
contre les surintensités du circuit**

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/140425/125628/4

15/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **protection des biens**

Point vérifié

Observation(s)

Centre vie étudiant > **Extérieur**

Coupure chaufferie

Recepteurs / points lumineux /
prises de courant

**Identifier les deux dispositifs de coupure
omnipolaire force et éclairage.**

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement :

DS/140425/125628/5

15/04/2025 **NOUVEAU**

Critère(s) :

CRITERE : **autre**