

6. Bac Acier - simple peau - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 4.2 - Toitures en pente (tuiles, ardoises, etc) – Bacs acier

Quantité totale : 63.8 m2

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.51 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.41 t

Quantité proposée au réemploi : 51.04 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique	5.5m * 8m	Ondulation 3u/1m	44	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	5.5m * 3.6m	Ondulation 3u/1m	19.8	1

9. Bardage Acier - simple peau - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 4.2 - Toitures en pente (tuiles, ardoises, etc) – Bacs acier

Quantité totale : 73.2 m2

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.59 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	70 %	0 %	30 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 80 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.47 t

Quantité proposée au réemploi : 58.56 m2

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique	8m * 2.4m	Ondulation 13u/m. Longueurs panneau variables' max 4m. Largeur 1m.	19.2	1
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	15m * 3.6m	Ondulation 13u/m. Longueurs panneau variables' max 4m. Largeur 1m.	54	1

24. Chaudière gaz - individuelle - standard -



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 8.1 - Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, etc) – Chaudières

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC		Elm Leblanc Gaz condensation	1	1

37. Escalier - bois- droit + quart - largeur 0,85 m + rambarde



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 3.6 - Escaliers et rampes maçonnées – Escaliers

Quantité totale : 4.5 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.16 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.16 t

Quantité proposée au réemploi : 4.5 m

Modes d'assemblage : Complexe (plusieurs types)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	4.5m		4.5	1

40. Evier inox cuisine double bac + égouttoir - type 01



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 11.3 - Equipement – Autres équipements

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Complexe (plusieurs types)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC		120*60*20cm	1	1

46. Garde-corps - bois - H : 1 m



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 5.6 - Métallerie et quincaillerie – Garde-corps

Quantité totale : 4 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.03 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.03 t

Quantité proposée au réemploi : 4 m

Modes d'assemblage :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - R+1	4m		4	1

74. Ossature acier divers profilés - Ensemble pour garage



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 3.5 - Poteaux – Autres poteaux

Quantité totale : 250 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 1.23 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 1.23 t

Quantité proposée au réemploi : 250 m

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment B - Logement & garage - - RDC	250m	Emprise 8*5.5m Hauteur sablière 3m, faitage 3,25m. 4 poteaux tube diam 11cm : 10ml. 2 portiques IPE 160 : 11ml. 4 pannes IPE 160 : 16ml Profils tubes acier 12*6cm poteaux et pannes. Env 64ml. Profils secondaires tubes 6*6cm. Env. 25ml. Ensemble des éléments fixes mécaniquement. Excepté scellement poteaux en pied.	250	1

76. Ossature acier divers profilés - Ensemble pour stockage



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 3.5 - Poteaux – Autres poteaux

Quantité totale : 320 m

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 1.57 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 1.57 t

Quantité proposée au réemploi : 320 m

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique	320m	Emprise 6*4m. Hauteur 4m. 7 portiques. 1 appui au sol, 1 appui latéral sur mur. Profiles tubes acier 18*6cm poteaux et pannes. Env 50ml. Profiles secondaires tubes 6*6cm. Env. 60ml. Pannes tubes 10*4cm. Env. 25ml. Ensemble des éléments fixes mécaniquement.	320	1

96. Réfrigérateur Top - tous types



Caractéristiques du gisement

Catégorie : 11.3 - Equipement – Equipements technique de RIE

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Modes d'assemblage : Gravité

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment A - Principal - RDC - Logistique			1	1