

Froid	Postes à refroidir	L	P	H	T° C	Volume à refroidir en m3		Besoin puissance frigo calculée	Gaz	Puissanc e frigo groupe proposé	Puissance électrique du groupe	Référence équipement	Encombrement en mm	Qv (m3/h) besoin ventil	Poids	dB(A)
+	Chambre BOF et Viande t° évap -10	1,79	2,1	2,4	0-2	9,02	Groupe									
							Evaporateur									
+	Chambre Légumes t° d'évap -8	1,4	1,9	2,4	4	6,38	Groupe									
							Evaporateur									
+	Chambre froide MEP t° d'évap -10	1,2	1,8	2,4	2	5,18	Groupe									
							Evaporateur									
+	Zone préparations froides t° d'évap 0	5,4	2,7	2,7	10	39,37	Groupe									
							Evaporateur									
-	Chambre négative t° dévap -30	1,37	2,1	2,4	-20	6,90	Groupe									
							Evaporateur									
-	Cellule				-35		Groupe									