

NOM DU POINT SERVICE CLIMAVENETA 785 + L. LEROY	CLIENT / INSTALLATEUR ENGIE	RÉFÉRENCE INTERNE CLIMAVENETA
---	---------------------------------------	-------------------------------

INFORMATIONS CLIENT		INFORMATION MACHINE	
SOCIÉTÉ / Mr IRS 2	Type de l'unité Ras2 / R.C.H.E n° de série 32057689	Confirm. de CDE (OA) 39552000	Repérage machine sur site PAC 1
RUE Gaullin	Réfrigérant / quantité 134A / 1x14	Réf. huile BSSE 170	
VILLE NANTES			
REPRÉSENTÉ PAR M. _____ TEL _____			
CLIMAVENETA Intervention demander par Mr ENDRANA		CLIENT Intervention demander par Mr _____	

Motif de l'intervention :
 mise en service ☒ visite d'inspection ☐ travaux ☐ visite constructeur ☐ formation ☐ dépannage ☐

Heures de fonctionnement compresseur	C1 5h	C2 1613	C3	C4	heures de fonctionnement pompe 1 5
	0811	0811	C7	C8	

Circuit en défaut : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

1) Description de la procédure de dépannage et de réparation : **fixe en service variation Vitesse Pompe**

- Colage consigne DS mode ENTREES - 34PASS à 0,5 K
- Variation Vitesse MAX 100% et MIN 60%
- Contrôle variation sur variation de charge
- Temps accélération Pompe Boscacards
- Température contacte Delay : 30 secondes
- Vitesse 0,5

Reglage IDENTIQUE sur les deux machines

Matériel utilisé	Référence Climaveneta	Composants défectueux		Nouveau composant		Quantité	Commandée	Provenant du stock
		Numéro de série	Fabriquant	Numéro de série	Fabriquant			

Boîte noire téléchargée? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> (si OUI envoyer le fichier à CLIMAVENETA)		Liste des alarmes imprimée OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> (si OUI envoyer le fichier à CLIMAVENETA)	
Nom	date	Heure début d'intervention	Heure de fin d'intervention
SOLU	13.09	8h30	17h30
Technicien <input type="checkbox"/> Assistant <input type="checkbox"/>		Pause / n° repas 1h	Temps de trajet 2+2
Technicien <input type="checkbox"/> Assistant <input type="checkbox"/>		Km parcouru 280	
Autre RAS			
L'unité fonctionne correctement Sinon expliquez au point 1		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	
Signature et nom du technicien CLIMAVENETA (en majuscule)		Date 13.09.16	
Signature du client pour acceptation		Nom du client (en majuscule)	
POUR USAGE INTERNE: GAR(O/N)		CNTC (O/N)	