

Affaire 26A0123 - Maintenance multi-technique des équipements des Etablissements Parties du Groupement Hospitalier de Territoire "Est-Hérault et Sud-Aveyron" (GHT EHSA)

situés dans l'Hérault

Annexe 2 CCTP - Liste des équipements des Etablissements

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2)
				Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CLERMONT L'HERAULT	LOCAL ECS BENECH	Adoucisseur Springwater (2005)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	LOCAL ECS GÉNÉRAL	Adoucisseur Springwater (2010)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Armoire Electrique (TG8T)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Armoire Electrique (TD, TS, CF)	60	1
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Onduleur 1KVA	4	1
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Onduleur 1,5KVA	1	1
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Onduleur 3KVA	2	1
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Onduleur 4KVA	1	1
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Onduleur 5KVA	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Armoires Electriques Chaufferies (2013)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Brûleur WEISHAUP T WM-G10/3-A ZM-LN (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Brûleur WEISHAUP T WM-G10/3-A ZM-LN (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	POSTE HT-BT	Cellule HT MERLIN GERIN CELLULE IM-QM SM6 24kv (2007)	3	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Chaudière Gaz VIESSMANN VITOCROSSAL 300 CR3B 742 kW (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Chaudière Gaz VIESSMANN VITOROND 200 Fonte 380 kW (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	BUREAU DIRECTION	Clim bureau directrise RAS-13I2AVSG-EI SHORAI	1	2
CLERMONT L'HERAULT	BUREAU DIRECTION	Clim salle de reunion direction RAS-13E2AVG-E YUKAI 3.5	1	2
CLERMONT L'HERAULT	COUR BLANCHISSERIE	Clim pharmacie SMUR YUKAI 2.5/3.2 Kw R32	1	1
CLERMONT L'HERAULT	COUR BLANCHISSERIE	Clim pharmacie medecine YUKAI 2.5/3.2 Kw R32	1	1
CLERMONT L'HERAULT	COUR BLANCHISSERIE	Clim Générale AERMEC NRL1000 P2 R 410A 107kW/195A (2013) / Groupe Eau Glacée	1	1
CLERMONT L'HERAULT	COUR BLANCHISSERIE	Clim Pharmacie TECHNIBEL CHGV 50 R 407C 25 kW/47A (2007)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	PHARMACIE-SSR	Clim réversible Hitachi RAC-18WEC R410A 2kW/2,5kW (2014)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	ADMINISTRATION SALLE BAUDILLE	Clim réversible MITSUBISHI MUH-24RV R22 6,0kW/6,2kW (2003)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	APPT DIRECTION	Clim réversible MITSUBISHI MXZ-18TV R22 5,3kW/6,6kW (2003)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	APPT DIRECTION	Clim réversible MITSUBISHI MXZ-32SV R22 8,0kW/9,3kW (2003)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE RENOVATION	CTA KOMFOVENT VERSO R40L (2010)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Disconnecteur SOCLA BA 2760 LD118867 (2013)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	MAGASIN	Disconnecteur WATTS BA 009 11035 (2013)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	CH.	Eau Froide/Réseau (2013)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION BENECH	Echangeur ECS I THERM DUNE 4125 C1312-0914 Inclus deux pompes (2014)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	ECS GÉNÉRALE	Echangeur ECS I THERM DUNE 8625 C1208-0771 Inclus deux pompes (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE BENECH	Extracteur ALDES Type T VEC2 (2013)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE V120	Extracteur VIM JBHB 12 (2011)	3	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE ADM	Extracteur VIM JBHB 12 (2011)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE ADM	Extracteur VIM JBHB 12 (2011)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE MED/SSR	Extracteur VIM JBHB 12 (2011)	2	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE V120	Extracteur Jbrb ecowat 22 hl	1	2
CLERMONT L'HERAULT	TOITURE EXTENSION	Extracteur Jbrb ecowat 30 hl	1	2
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Filtre gaz WEISHAUP T 507/1 (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Filtre gaz WEISHAUP T 510/1 (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	EHPAD BENECH	Groupe électrogène AMAN SDMO 400KVA 23398 400kva (1993)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION V120	Pompe Circulation Grundfoss MAGNA D40-100F 96281021 (2012)	4	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION V120	Pompe Circulation Grundfoss UPSD 32-80 180 95906455 (2012)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION BENECH	Pompe Circulation Grundfoss UPSD 40-120/F 96408903 (2012)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson BM SIRIUX 50-80 2092261 (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION BENECH	Pompe Circulation Salmson NSB15-15B 14W26 008084 (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION GÉNÉRALE	Pompe Circulation Salmson NSB25-20B 12W41 013936 (2012)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION GÉNÉRALE	Pompe Circulation Salmson NSB30-25B 12W42 016689 (2012)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION BENECH	Pompe Circulation Salmson PRIUX MASTER D32-55 2120698/13W50 (2012)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SCX50-50N 2080106 (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SCX80-25N 2080113 (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SIRIUX D32-60 2091537 (2012)	4	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SIRIUX D32-70 2091538 (2012)	4	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SIRIUX D40-80 2091540 (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe de circulation stratos Maxo D40	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe de circulation stratos Maxo D50	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SIRIUX D50-80 2091543 (2012)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Pompe Circulation Salmson SIRIUX D65-90 2091544 (2012)	4	1
CLERMONT L'HERAULT	VIDE SANITAIRE			
CLERMONT L'HERAULT	RÉNOVATION	Pompes relevage Pompe immergées JETLY Polyfoss 1800 2P (2010)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Régulateur de pression gaz DUNGS FRS 507 (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Régulateur de pression gaz DUNGS FRS 510 640 677 (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION BENECH	Régulation Satchwell Liberty Red (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Régulation Siemens RVL 479 (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION V120	Régulation Siemens RVL 479 (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Régulation Siemens RVL 480 (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION V120	Régulation Siemens RVL 480 (2011)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Régulation Siemens RVL 482 (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Soupape de sécurité SYR 6115 440 kW (2003)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Soupape de sécurité SYR 6115 440 kW (2011)	2	1
CLERMONT L'HERAULT	BUREAU SECRET.ADM	Split (2005)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	COURS DE LA CHICANE	Transformateur France Transfo MINERVA 33635B)-1 630kVA/887A (2007)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Vanne régulation Siemens ACVATIX SQS 35 (2003)	3	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION V120	Vanne Régulation Siemens ACVATIX SQS 35 (2011)	3	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Vase Expansion Pneumatex SU 600.3 7 101 014 600 Litres (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	VEM GAZ DUNGS DMVD 807/1 216903 (2003)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	VEM GAZ DUNGS W-MF 512CO1 (2011)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION BENECH	Ventiloconvecteurs (1999)	2	2
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION EHPAD	Ventiloconvecteurs (2010)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	SOUS-STATION ECS	Ventiloconvecteurs (2013)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	CH CLERMONT L'HLT	Ventiloconvecteurs Capote/gainable TRANE FVC (1999)	14	2
CLERMONT L'HERAULT	CH CLERMONT L'HLT	Ventiloconvecteurs Cassette Effet Coanda AERMEC VEC 6191102-00 (2010)	28	2
CLERMONT L'HERAULT	CH CLERMONT L'HLT	Ventiloconvecteurs Vent. Conv Gainable AERMEC FCX22P 5074503-01 (2010)	12	2
CLERMONT L'HERAULT	Base repli samu / ex BAT FORMATION	Ballon électrique Atlantic 300 litres code 022330 /96 vas 300 tc	1	2
CLERMONT L'HERAULT	CUISINE	Chambre froide salle de preparation cuisine R449A	1	1
CLERMONT L'HERAULT	MAGASIN	Chambre froide BOF R452A R404A VINTSYS	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CUISINE	Chambre froide stockage salle de preparation R449A 1,4 Kg	1	1
CLERMONT L'HERAULT	Base repli samu / ex BAT FORMATION	Multisplit chambre 1,2,3 = Daikin model 3mxs68g3v1b2 série j048434 R410 A charge initiale 2,59 kg + 100 gr de complément = 2,69kg	1	2
CLERMONT L'HERAULT	Base repli samu / ex BAT FORMATION	Bisplit rdc =Daikin model 2mxs50h3v1b2 série j069332 R410A=1,6 kg sans charge complémentaire	1	2
CLERMONT L'HERAULT	Base repli samu / ex BAT FORMATION	Clim pharmacie = Daikin model rxs25i3v1b série j079809 R410A= 1 kg sans charge complémentaire	1	2
CLERMONT L'HERAULT	CHAUFFERIE	Compteur d'appoint d'eau réseau fermé	1	1
CLERMONT L'HERAULT	KINE	Split / Marque : DAIKIN RXS50L2V1B - R410 (2017)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	SERVEUR	Split / Marque : DAIKIN RKS60F3V1B - R410 (2010)	1	1
CLERMONT L'HERAULT	KINE 2	Bi-split / Marque : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 (2017)	1	2
CLERMONT L'HERAULT	EXTENSION	Pompe de bouclage ECS / Marque : SALMSON NSB30 25B	1	1
CLERMONT L'HERAULT	MEDECINE SSR	Pompe de bouclage ECS / Marque : SALMSON NSB 25 20 B	1	1
CLERMONT L'HERAULT	Local baie de brassage sous-sol	Split / Marque : Hitachi RAS25WPA	1	1
CLERMONT L'HERAULT	CH.	Ventilo-convecteurs	64	2
CLERMONT L'HERAULT	CUISINE	Chambre froide / Marque : SILENSIS - R404	1	1
CLERMONT L'HERAULT	R+3 aile B	DRV	1	2
CLERMONT L'HERAULT	R+3 aile B	Unités intérieures DRV	12	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	3 CHAUDIERES GUILLOT TYPE LD 581 KW (1980)	3	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 BRULEURS WEISHAUP TYPE G3 11E (1989)	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 BRULEUR WEISHAUP VM - D90/90 - 2/1K5	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	3 VANNES PAPILLON CASCADE CHAUDIERES SOCLA AE11587 (2015)	3	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 VASES D'EXPANSION VAREM MAXI LR 400L (2013)	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 SERVO-MOTEURS : 1 SOCLA ET 1 VALPOS LR187,00	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 REGULATEUR TREND IQE3Xcite AVEC AFFICHEUR	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 REGULATEUR PROMINENT D2CAW (PH ET CHLORE)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	REGULATEUR TREND IQE VIEW 4	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 PREPARATEUR ECS URANUS P137 (2011)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 BALLON STOCKAGE ECS LACAZE ENERGIE 1000L	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 ADOUCISSEUR PERMO 6000/7000 CONTROL	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 ADOUCISSEUR ORIZON V125 CIDME-M08 (2022)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 PREPARATEUR ECS URANUS USV247D (2007)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 BALLON STOCKAGE ECS LACAZE 1000L	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 ECHANGEUR PISCINE CIAT PWB 30 (2007)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	DISCONNECTEUR CONTROLABLE SOCLA BA2760	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	DISCONNECTEUR CONTROLABLE SOCLA BA4760	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	DISCONNECTEUR CONTROLABLE WATTS BA D09 DN25	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 KOOK RECUPERATEUR DE CHALEUR TERRASSE CUISINE	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 BATTERIE D'APPOINT	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 VMC TOIT CUISINE	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 SPLIT MONO MITSUBISHI MUH - AOYV BUNGALOW	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 SPLIT MONO FUJITSU COTE DE LA CHAUFFERIE	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 SPLIT MONO MITSUBISHI MUZ-HR35 03-2021	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE DE RECYCLAGE MASTER	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPES DE RECYCLAGE SALMSON MA 185/4	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE DOUBLE ECS B GRUNDFOS UPSD 32/50	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE CUISINE GRUNDFOS UPS 40/120F	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE DOUBLE RDC GRUNDFOS UPSD 65/60 2F	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 POMPES WILO YONOS MAXO D50	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE DOUBLE PISCINE GRUNDFOS UPSD 65/120F	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE DOUBLE 2*ETAGE GRUNDFOS UPSD 50/120F	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	CIRCULATEUR TYPE PRIX MASSER 65-90	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	CIRCULATEURS RESEAU BASSINS LOWARA HS/54	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE BOUCLAGE ECS 1 : WILO TOP Z25/10	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE BOUCLAGE ECS 2 : GRUNDFOS UP 20-45	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPES ECHANGEUR ECS GRUNDFOS D50-120F	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE DE CHARGE BALLON ECS GRUNDFOS MAGNA 1	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE DE CHARGE ECHANGEUR BASSIN SALMSON SCX50-25	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPES BOUCLAGE ECS GRUNDFOS UPS 25/55	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE PRIMAIRE ECHANGEUR GRUNDFOS MAGNA 1	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE DE CHARGE BALLON ECS UPSD 32-80	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	POMPE DOUBLE GRUNDFOS D65-120F	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 FILTRES A SABLE PENTAIR TRITON TR140 (2010)	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	ANALYSE EAU BASSIN	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 POMPE DOSEUSE PROMINENT CNTA (2015)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 CTA PISCINE WESPER WTA 40	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 V3V AVEC SERVO-MOTEUR TREND AL 0620 PK	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	V3V AVEC SERVO MOTEUR ECHANGEUR BASSIN SIEMENS MXG 461 40-20	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	V3V AVEC SERVO MOTEUR ECHANGEUR ECS SIEMENS SAX61	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 BALLON ECS LACAZE 1000L (2009)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 ADOUCISSEUR PENTAIR VC7700 (2016)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 PAC CARRIER 30RQ262 (2013)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 CLIMATISATION INFIRMERIE 3A MITSUBISHI PUHZ-ZRP50(2017) + CTA CUISINES CTA NOVATYS NEO 10000 FRANCE AIR	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	CLIM LOCAL AUTOCOM MITSUBISHI MUZ-SF25E 2 VMC VIM JBHB30L	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	CLIM RADIO MITSUBISHI PUHZ-RP50V	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	4 CLIMATISATIONS DAIKIN MULTI-SPLITS MEZZANINE ET SALLE INFORMATIQUE	4	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 CLIMATISATION LOCAL SERVEUR 18 MITSUBISHI SUZ-KA25	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	RESTAURATION : 1 CLIMATISATION BISPLIT TOSHIBA Réf: QTCO4427B (2025)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	4 CLIMATISATIONS RESTAURANT PERS MITSUBISHI MUHA 18WV	4	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 CLIMATISATION DIETETICIENNE AIRWELL GC18	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	PHYSIOTHERAPIE : 1 CLIMATISATION BISPLIT TOSHIBA Modèle RAS-4M27G3AVG-E	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 CTA GYMNASSE AERMEC TDA374 (2016)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	140 VENTILLO-CONVECTEURS - maintenance semestrielle	140	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	23 SPLITS	23	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 VMC FRANCE AIR VLI C/2 AILE A	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	3 VMC FRANCE AIR VENTILLO-GROUPE TYPE GAINÉ T10	3	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	2 VMC FRANCE AIR VLI C/2 AILE B	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 EXTRACTEUR GE SNP TYPE HXBR/4	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	CHAMBRES FROIDES	8	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	1 GROUPE ELECTROGENE AMAN 405NT 280KVA (1992)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	3 CELLULES 20KV SM6 SCHNEIDER	3	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	ONDULEURS	3	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON LEROY	TABLEAUX ELECTRIQUES	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	DISCONNECTEUR HONEYWELL BA295	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 CHAUDIERE GUILLOT CONDENSAGAZ G174 (2011)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 CHAUDIERE GUILLOT OPTIMAGAZ 232 (2009)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 PREPARATEUR ECS AVEC ECHANGEUR A PLAQUES(2017) ET BALLON INOX CIAT	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	ADOUCISSEUR ECS RDC (2021)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	2 POMPES DE BOUCLAGE ECS GRUNDFOS MAGNA1	2	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DE BOUCLAGE ECS SALMSON NEC 2T25	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOUBLE PISCINE SALMSON RL450-2	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOUBLE CIRCUIT SUD SALMSON DCX40-80	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOUBLE CIRCUIT NORD SALMSON DCX50-90	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOUBLE ECS WILO TOP S/SD40/7	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOUBLE RECYCLAGE WILO TOP SD50/7	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	2 POMPES RECYCLAGE CHAUDIERE GRUNDFOS UPS40-60/2F	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 REGULATION SIEMENS NRUB/A	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOUBLE CTA GRUNDFOS UPD32-80F	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	2 VASES D'EXPANSION VAREM 200 (2009)	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 BALLON TAMPON 500 L	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	3 SERVO-MOTEURS SIEMENS SQL33	3	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 CTA DOUBLE FLUX PISCINE CALADAIK CMH20 3 CAISSONS	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 CTA GYMNASIUM	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 PAC CARRIER 30RQ240 (2017)	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	POMPES DISTRIBUTION PAC	2	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	93 VENTILLO CONVECTEURS CIAT CFL 32D - maintenance semestrielle	93	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	2 VMC BAHCO	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	2 FILTRES A SABLE PENTAIR TRITON TR140	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	2 POMPES KRIPSOL KS300	2	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 ECHANGEUR TUBULAIRE CIAT	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 STATION TRAITEMENT HYPOMIX GR-10BS4/20 (2017)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 REGULATEUR PROMINENT D2CAW (PH ET CHLORE)	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 SERVOMOTEUR SIEMENS SQL33	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 DESHUMIDIFICATEUR ZODIAC OMEGA TRI 14	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 POMPE DOSEUSE LMI	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	95 VENTILLO-CONVECTEURS - maintenance semestrielle	95	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	1 GROUPE ELECTROGENE 150KVA	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	3 CELLULES HT 20KV ALSTHOM	3	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	ONDULEUR	1	1
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	TABLEAUX ELECTRIQUES	1	2
LAMALOU LES BAINS	PAVILLON JEANNE D'ARC	ANALYSE EAU BASSIN	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LODEVE	ACCES POMPIERS	CLIM MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	1
LODEVE	ACCES POMPIERS	CLIM MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	1
LODEVE	ACCES POMPIERS	CLIM MITSUBISHI PUZH-ZRP71VHA	1	1
LODEVE	ACCES POMPIERS	CLIM MITSUBISHI MWZ-3A54VA	1	1
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	ADOUCCISSEUR TAC RT-1865-A3ET	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	ARMOIRE ELECTRIQUE ALIMENTANT CHAUFFERIE USLD	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	BALLON SOLAIRE AO SMITH IT	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	10 PANNEAUX SOLAIRES 150	10	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	BALLONS AO SMITH BCF 80F5906/7028 480 LITRES	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	BALLONS AO SMITH BCF 80F5906/7029 480 LITRES	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	COMPTEUR DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	DESEMBOUEUR TAC CPM30	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	DISCONNECTEUR DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	FILTRE CINTROPUR DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	MITIGEUR ECS CALEFI	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	POMPE BOUCLAGE SALMSON DSB 33/25 B	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE SALMSON SIRIUS DN 32-60	2	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	REDUCTEUR DE PRESSION DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	VANNE 3 VOIES SAUTER AVM 115SF132	2	2
LODEVE	BATIMENT USLD CHAUFFERIE	POMPE DE RELEVAGE LIFTSON M-L 2V208/5,3 t4	1	2
LODEVE	BATIMENT BD PASTEUR	CLIM AIRWELL	4	2
LODEVE	SOUS STATION BATIMENT BD PASTEUR	POMPE JUMEEE GRUNDFOS UPSD CLASSE F 40/60 400V	1	2
LODEVE	SOUS STATION BATIMENT BD PASTEUR	TABLEAU ELECTRIQUE	1	2
LODEVE	SOUS STATION BATIMENT BD PASTEUR	VANNE 3 VOIES HONEY WELL VMK 10-3	1	2
LODEVE	BATIMENT BD PASTEUR	GTC SAUTER SUPERVISION NOVAPRO SUITE	1	2
LODEVE	BATIMENT BD PASTEUR LOCAL POUBELLE	CLIM FREIGA BOHN	1	1
LODEVE	BATIMENT BUANDERIE TOITURE	CLIM MITSUBISHI MU-07NV	1	1
LODEVE	BATIMENT BUANDERIE TOITURE	CLIM MITSUBISHI PU-2UJA	1	1
LODEVE	BATIMENT CUISINE TOITURE	CLIM MITSUBISHI MXZ-2A52VA	2	1
LODEVE	BATIMENT CUISINE TOITURE	CLIM CARRIER B9-R0031FCZCC	1	1
LODEVE	BATIMENT EHPAD	UNITES INTERIEURES - maintenance semestrielle	49	1
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	ADOUCCISSEUR TAC WAVE CYBER	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	ARMOIRE ELECTRIQUE ALIMENTANT CHAUFFERIE EHPAD	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	BALLON SOLAIRE AO SMITH IT 1500	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	10 PANNEAUX SOLAIRES 150	10	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	BALLONS AO SMITH BCF 80F5906/7028 480 LITRES	1	1
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	BALLONS AO SMITH BCF 80F5906/7029 480 LITRES	1	1
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	COMPTEUR DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	DESEMBOUEUR TAC CPM30	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	DISCONNECTEUR DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	FILTRE CINTROPUR DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	MITIGEUR ECS CALEFI	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	POMPE BOUCLAGE SALMSON DSB 33/25 B	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE SALMSON SIRIUS DN 32-60	3	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	REDUCTEUR DE PRESSION DN 50	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	POMPE DE RELEVAGE LIFTSON M-L 2V208/5,3 t4	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	VANNE 3 VOIES CALEFI AVM 115SF132	2	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD CHAUFFERIE	CTA S/P VENTILATEUR DE SOUFFLAGE ET EXTRACTION	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD ESPACE TECHNIQUE	CTA ATLANTIC DUOTECH3300VDA	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD ESPACE TECHNIQUE	VMC VIM KSTD35NU	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD ESPACE TECHNIQUE	VMC VIM JBEB052	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD ESPACE TECHNIQUE	VMC S&P CATBN038/DI	1	2
LODEVE	BATIMENT EHPAD ESPACE TECHNIQUE	VRV HITACHI RAS-12FSXN - maintenance semestrielle	3	1
LODEVE	BATIMENT EHPAD ESPACE TECHNIQUE	VRV HITACHI RAS-18FSXN - maintenance semestrielle	1	1
LODEVE	BATIMENT GENERAL SOUS SOL	ADOUCCISSEUR STRUCTURAL 250 LITRES	1	2
LODEVE	BATIMENT GENERAL SOUS SOL	DISCONNECTEUR WATTS BA009	1	2
LODEVE	BATIMENT GENERAL TOITURE	POMPE JUMEEE SALMSON JR220612/1,5	1	2
LODEVE	BATIMENT GENERAL TOITURE	REFROIDISSEUR D AIR TRANE ECGAE207A2 150 KW PRODUCTION FROID	1	1
LODEVE	BATIMENT GENERAL REZ DE CHAUSSEE	CELLULE 20 000 V FLUOKIT M26 M00 022/001	1	1
LODEVE	BATIMENT GENERAL REZ DE CHAUSSEE	TRANSFORMATEUR 400 V RTHA	1	1
LODEVE	BATIMENT USLD	UNITES INTERIEURES 1ER ETAGE - maintenance semestrielle	16	1
LODEVE	BATIMENT USLD	UNITES INTERIEURES REZ DE CHAUSSEE - maintenance semestrielle	22	1
LODEVE	BATIMENT USLD ESPACE TECHNIQUE	ARMOIRE ELECTRIQUE	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD ESPACE TECHNIQUE	CAISSON DE VMC VIM KSTD28NV	4	2
LODEVE	BATIMENT USLD ESPACE TECHNIQUE	CAISSON DE VMC VIM JBHBC607C	1	2
LODEVE	BATIMENT USLD ESPACE TECHNIQUE	CTA ATLANTIC DUCTECH700VDAI	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LODEVE	BATIMENT USLD ESPACE TECHNIQUE	SPUT PHARMACIE HITACHI RAS-3HVNCC1	1	1
LODEVE	BATIMENT USLD ESPACE TECHNIQUE	VRV HITACHI RAS-10FSXN1E - maintenance semestrielle	3	1
LODEVE	BATIMENT USLD SOUS SOL	SPLIT TGBT HITACHI RAC-18WEB	1	1
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	ARMOIRE ELECTRIQUE ALIMENTANT CHA SAREL	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	BALLON ECS CHAROT 2 000 L	1	1
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	CHAUDIERE GUILLOT LD GL5/1-D MIXTE FIOUL/GAZ NATUREL 581/630 KW	1	1
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	CHAUDIERE GUILLOT LD G 5/1-D GAZ NATUREL 581/630 KW	1	1
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COFFRET DE TELECOMMANDE	1	1
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COMPENSATEUR DE DILATATION DILATOFLEX DN 100	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COMPENSATEUR DE DILATATION DILATOFLEX DN 65	2	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COMPENSATEUR DE DILATATION DILATOFLEX DN 40	4	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COMPENSATEUR DE DILATATION DILATOFLEX DN 50	2	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COMPENSATEUR DE DILATATION DILATOFLEX DN 32	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	COMPTEUR EAU FROIDE DIAM 20/27	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	CONTROLEUR DE DEBIT JOHNSON CONTROL	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	DISCONNECTEUR SOCLA DIAM 20/27	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	ECHANGEUR A PLAQUES JCM Z23 370 KW	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	MITIGEUR THERMOSTATIQUE WATTS DN 50	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON JRC 410-14-11 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON JRC 410-14-11 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON DCX 65-90 400 V	2	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON DCX 40-40 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON CLX 2080T3 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON DCX 40-80 400 V	3	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE SALMSON DCX 32-50 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE GRUNDFOS UPS 32-100 N180 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE SIMPLE SALMSON NSB-40-25 400 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	PRESSOSTAT PENN	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	REGULATEUR LANDIS RVP 31-91	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	REGULATEUR SAUTER EQUITHERM 200 EQJW90	4	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	SERVOMOTEUR SAUTER AP 30W13 220 V	4	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	SERVOMOTEUR SQS 35-03 220 V	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	SOUPAPE DE DECHARGE INTERMES DN 26	4	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	SOUPAPE DE SECURITE 3 BARS	4	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE 3 VOIES SAUTER DN 32	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE 3 VOIES SAUTER DN 40	3	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE 3 VOIES A SOUPAPES LANDIS DN 40	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE DE REGLAGE MNG DN 40	5	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE DE REGLAGE MNG DN 32	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE DE REGLAGE MNG BYPASS DN 32	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VANNE DE REGLAGE MNG BYPASS DN 40	3	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VASE D EXPANSION ELBI 1,5 BAR ERE200 200 LITRES	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	VASE D INJECTION ERE200 200 LITRES	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE VAPEUR	ADOUCCISSEUR BABCOCK WANSON AC1250 113 LITRES	2	1
LODEVE	CHAUFFERIE VAPEUR	BRULEUR CHAUDIERE VAPEUR GUILLOT G5/1-D	1	2
LODEVE	CHAUFFERIE VAPEUR	CHAUDIERE VAPEUR BABCOCK WANSON NBT16 565 KW	1	2
LODEVE	LOCAL VDI	SPLIT SOUS SOL HITACHI RAS-2HVPN	1	1
LODEVE	PARC	GROUPE ELECTROGENE SDMO D440 TELY.2	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE REZ DE CHAUSSEE ADMINISTRATIF	CLIM MITSUBISHI PLA-RP-BA	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE REZ DE CHAUSSEE ADMINISTRATIF	ONDULEUR MGE EX7RT31 7KVA	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE REZ DE CHAUSSEE ADMINISTRATIF	ONDULEUR MGE EX7RT31 7KVA	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE REZ DE CHAUSSEE ADMINISTRATIF	ONDULEUR MGE EX7RT31 7KVA	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE CAPS IMAGERIE	ONDULEUR EATON EX2200RT	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE CAPS IMAGERIE	ONDULEUR EATON EX2200RT	1	1
LODEVE	LOCAL INFORMATIQUE CAPS IMAGERIE	ONDULEUR EATON 9SX5000	1	1
LODEVE	LOCAL TELEPHONE BATIMENT PRINCIPAL RDC	ONDULEUR EATON EX2200RT	1	1
LODEVE	CHAUFFERIE TERRASSE	POMPE JUMEELE DE BOUCLAGE ECS / Marque : GRUNDFOS UPS 32-100 N180 400 V	1	2
LODEVE	BAT EHPAD CHAUFFERIE	POMPE BOUCLAGE / Marque : SALMSON DSB 33/25 B	1	2
LODEVE	BAT USLD CHAUFFERIE	Disconnecteur appoint réseau chauffage / Marque : DN 20	1	2
LODEVE	SST ECS USLD	Disconnecteur	1	2
LODEVE	SST ECS EHPAD	Disconnecteur	1	2
LODEVE	BAT USLD CHAUFFERIE	Compteur appoint d'eau chauffage	1	2
LODEVE	BAT PASTEUR	Extracteur / Marque : CALADAIR MINIMAX 250 PHONIC	2	2
LODEVE	Cuisine	CTA Intérieure + son caisson d'insufflation d'air extérieur	1	2
LODEVE	Cuisine	Chambre froide	4	1
LODEVE	RADIOLOGIE	Climatiseur SPLIT Radiologie / Marque : TOSHIBA	1	1
LODEVE	EHPAD	Ventilo-convecteurs - maintenance semestrielle	12	1
LODEVE	LOCAL SERVEUR	Climatiseur SPLIT Local serveur (bi split) TOSHIBA RAS-B22N3KV2E1 Série 62500123	1	1
LODEVE	PHARMACIE	Climatiseur SPLIT pharmacie PANASONIC modèle S-71PVZE5B Série 4937001825	1	1
LODEVE	SOUS SOL	CTA double flux sous-sol / Marque : SP CAD XDC30	1	2
LODEVE	BATIMENT GENERAL	Ventilo-convecteur sur installation groupe froid (maintenance annuelle)	37	1
LODEVE	Parties communes	Cassettes VRV - maintenance semestrielle	9	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LODEVE	Parties communes	Unité extérieure VRV - maintenance semestrielle	1	1
LODEVE	Pharmacie	Split	1	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	ADOUCCISSEUR DUO BWT ALCYO 7000	2	1
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL CTA TERRASSE	ARMOIRE ELECTRIQUE	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	ARMOIRE ELECTRIQUE LOCAL CHAUFFERIE	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	ARMOIRE ELECTRIQUE LOCAL EF	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	BALLON ECS 1000 LITRES ACV	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	BALLON TAMPON 1000 LITRES	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CASSETTES CARRIER/WESPER/ CARRIER/WESPER/AERMEC - maintenance semestrielle	16	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	CENTRALE DE DETECTION GAZ OLDHAM 2 TETES MX 32	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	CHAUDIERE GUILLOT CONDENSAGAZ 407 KW	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	CHAUDIERE GUILLOT OPTIMAGAZ 400 KW	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR ATELIER DAIKIN 3,5KW - maintenance semestrielle	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR AUTOCOM TOSHIBA 5KW - maintenance semestrielle	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR LOCAL TGBT TOSHIBA 10KW - maintenance semestrielle	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR OFFICE R+1 FRIGA BOHN - maintenance semestrielle	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR STOCKAGE CUISINE TOSHIBA 5KW - maintenance 3 fois/an	2	1
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR TRI SPLIT LINGE SALLE ARCHIVE ET LOCAL DASRI DAIKIN 2,5KW *3 - maintenance semestrielle	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	CLIMATISEUR ZONE PREPARATION FROIDE R0 EVAPORATEUR FRIGO BOHN / UE UNITE HERMETIQUE REF 380184-C / MARS 2020 - maintenance 3 fois/an	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	COMPTEURS EAU FROIDE DN 25 A 100	5	1
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL CTA TERRASSE	CTA 8 SERVICE GENERAUX HYDRONIC AXM 125 ET AXM 85	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	POLE SANTE	CUVE FIOUL GROUPE ELECTROGENE	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	DETENDEUR EAU FROIDE DN 100	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	DISCONNECTEURS DN 25 A 100	5	1
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	ECHANGEUR EAU FROIDE VICARB 70 KW	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	ECHANGEUR ECS VICARB 100 KW	2	2
LUNEL (POLE SANTE)	POLE SANTE	EXTRACTEUR CHAUFFERIE	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL CTA TERRASSE	GROUPE EAU GLACE POUR CLIMATISATION CARRIER 30 GX 102 330 KW	2	1
LUNEL (POLE SANTE)	TERRASSE	GROUPE EAU GLACE POUR EF CARRIER 30 RA 070 60KW	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	EQUIPEMENTS ADDITIONNELS	GROUPE ELECTROGENE FG WILSON P700E1 630/700KVA	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	POLE SANTE	GTC (maintenance annuelle constructeur, hors mise à jour du logiciel et de la licence)	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	TERRASSE	MODULE HYDRAULIQUE CARRIER	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE BOUCLAGE ECS GRUNDFOSS UPSD 40/120	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	POMPE DE CHARGE EF GRUNDFOSS UPS 40/120F	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DE RECYCLAGE GRUNDFOSS UPS 50/120 Chaudière N°1	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DE RECYCLAGE WILO YONOS MAXO 50/0,5-12	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	POLE SANTE	POMPE DOUBLE BOUCLAGE ECS / Marque : GRUNDFOS UPSD 40/180 F	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE CHANGE OVER GRUNDFOSS UPSD 65/120	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	POMPE DOUBLE DE BOUCLE EF GRUNDFOSS UPSD 32/120F	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE DE CHARGE ECS GRUNDFOSS MAGNA 1D 40-60F	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL CTA TERRASSE	POMPE DOUBLE DE CHARGE EG GRUNDFOSS CALORIFUGE EXT DN 100	2	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL CTA TERRASSE	POMPE DOUBLE DEPART CHAUFFERIE GRUNDFOSS UPSD 80/120F	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL CTA TERRASSE	POMPE DOUBLE DEPART CTA GRUNDFOSS VARIATEUR 40 m3/h	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE DEPART CTA VARIATEUR GRUNDFOSS MG3 71 B2	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE DEPART RADIATEURS GRUNDFOSS UPSD 40/120	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE PLANCHER GRUNDFOSS UPSD 32/120F	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POMPE DOUBLE PRIMAIRE ECS GRUNDFOSS UPSD 40/60F	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	POSTE D'INJECTION BWT	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	EQUIPEMENTS ADDITIONNELS	POSTE HT CELLULE INTERRUPTEUR 20KVA	2	2
LUNEL (POLE SANTE)	EQUIPEMENTS ADDITIONNELS	POSTE HT DISJONCTEUR GENERAL DPX1600A	2	2
LUNEL (POLE SANTE)	EQUIPEMENTS ADDITIONNELS	POSTE HT INVERSEUR DE SOURCE	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	EQUIPEMENTS ADDITIONNELS	POSTE HT TRANSFORMATEUR 800KVA	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	POSTE TRAITEMENT D'EAU ORIZON	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	LOCAL EAU FROIDE	VANNE 3 VOIES PRIMAIRE EF SIEMENS DN 40	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	VANNES 2 VOIES CHANGE OVER SIEMENS DN 100	4	1
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	VANNES 3 VOIES ECS SIEMENS DN 40	2	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	VANNES 3 VOIES PLANCHER SIEMENS DN 50	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	VANNES 3 VOIES RADIATEURS SIEMENS DN 40	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	VANNES 3 VOIES RESEAU VC SIEMENS DN 100	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	CHAUFFERIE	VASE D'EXPANSION 150L	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	POLE SANTE	VASE EXPANSION GROUPE FROID	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	BATIMENT	VENTILO CONVECTEURS CARRIER/WESPER/ TOUTES TAILLES - maintenance semestrielle	78	2
LUNEL (POLE SANTE)	TERRASSE	VMC 4	1	2
LUNEL (POLE SANTE)	TERRASSE	VMC 6	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	TERRASSE	VMC 7	1	1
LUNEL (POLE SANTE)	VIDE SANITAIRE	VMC 8	1	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	POSTE CELLULE DISJONCTEUR POSTE HT	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	POSTE CELLULE INTERRUPTEUR POSTE HT	2	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	POSTE TRANSFORMATEUR POSTE HT 20kV 400kVA	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	ADOUCCISSEUR BWT 600/700	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	ADOUCCISSEUR TRAITEMENT ECS / MARQUE : TETE = FLECK BAC RESINE = PWG	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	ARMOIRE ELECTRIQUE	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	ARMOIRE ELECTRIQUE CHAUFFERIE	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	BALLON TAMPON RESEAU D'EAU GLACEE (CHAUFFERIE) NON VISITABLE	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	BRULEUR CHAUDIERE VAPEUR / MARQUE : WEISHAUP G3/1-E ANNEE 1992	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	BRULEUR WEISHAUP WG40	2	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	BRULEUR WEISHAUP WG40	2	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE R-1 DANFOSS OP-LSQM068NTW09E 5kg R452	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAMBRE FROIDE POSITIVE R-1 BOF	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAMBRE FROIDE POSITIVE R-1 PRODUITS LAITIERS 1,95 kg R410	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAMBRE FROIDE POSITIVE R-1 VIANDE	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAMBRE FROIDE POSITIVE RDC ALLOTISSEMENT	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAUDIERE SAPCABLOC 395KW	2	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CHAUDIERE TRANSTUB de 348kW de 1993	2	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CHAUDIERE VAPEUR VAPORAX C600 REF 48684	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CIRCULATEUR DE CHARGE / MARQUE : SALMSON SIRIUX 50 80	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CIRCULATEUR DE CHARGE CHAUDIERE SALMSON SIRIUX 50-80	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CIRCULATEUR DE CHARGE SALMSON	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CIRCULATEUR DEPART CHAUFFAGE GRUNDFOSS	2	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CIRCULATEUR GRUNDFOSS CIRCUIT CHANGE OVER	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR (TOITURE) / MARQUE : FUJITSU 7x(R410A 1,25kg)	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR AUTOCOM ATLANTIC AOY 09 LGC	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR BLANCHISSERIE BUREAU RESPONSABLE AERMEC SL250	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR BLANCHISSERIE ZONE PROPRE AERMEC SLG500	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR BLANCHISSERIE ZONE PROPRE PANASONIC U-60PEY2E5	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR BLANCHISSERIE ZONE SALE AERMEC LCG500	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR BLANCHISSERIE ZONE VESTIAIRE AERMEC SL350	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR BUREAU MAGASIN TOSHIBA RAS 107 SAV	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR PANASONIC R0 CU-FZ50WKE	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CLIMATISEUR OFFICE R+1 PANASONIC U-71PE1E8A	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	CLIMATISEUR OFFICE R+2 TOSHIBA RAS137	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR R+3 ATLANTIC AOY 18 UNL	6	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR R+3 ATLANTIC MONOSPLIT	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CLIMATISEUR SERVEUR TOSHIBA RAS 13 N3VA	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	COMPRESSEUR D'AIR BOTTARINI SILTEK 850 ANNEE 2008	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CTA MC QUAY LINGERIE	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	CUVE FIOUL GROUPE ELECTROGENE	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	DISCONNECTEUR	3	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	DISCONNECTEUR	3	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	ECHANGEUR PRECHAUFFAGE ECS VAPEUR / MARQUE : SPIRAX SARCO - VEP2SX0.6F ANNEE 2006	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	EXTRACTEUR CUISINE (TOITURE)	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	GROUPE ELECTROGENE AMAN MS 150S 150KVA	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	GROUPE ELECTROGENE AMAN MS200S 200 KVA	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	GROUPE FROID CARRIER 30RA 100 B0889 de 97 KW	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	INVERSEUR DE SOURCE TGBT	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	PAC CARRIER B 30 RBS 120 B 0093	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	PAC CIAT AQUACIAT LD150Z3400 CONNECT	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	POMPE DE BOUCLE / MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 1 2560N180	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	POMPE DE CHARGE PREPARATEUR ECS	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	POMPE DOUBLE CTA BLANCHISSERIE / MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 1D 40-120f 250	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	POMPE DOUBLE PAC CIAT / MARQUE : GRUNDFOS MAGNA 40-120f 250	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	POSTE INVERSEUR DE SOURCE POSTE HT	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	POSTE TRAITEMENT D'EAU VAPEUR REF 48685	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	PREPARATEUR ECS CIAT	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	PREPARATEUR ECS CIAT	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	REGULATION AVEC VANNE 3 VOIES	2	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	REGULATION DEPART AVEC VANNE 3 VOIES	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	SAS POSITIF ENTREE CHAMBRE FROIDE NEGATIVE R-1 EMBRACO UP-NEU726K 2kg R452	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	SECHEUR D'AIR BOTTARINI SILTEK 850 ANNEE 2008	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	STATION DE CHLORATION	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	STATION DE CHLORATION	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	SURPRESSEUR D'EAU GRUNDFOS	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	TGBT (COULOIR RO COTE BLANCHISSERIE)	1	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	TRAITEMENT ANTI TARTRE ELECTRONIQUE / MARQUE : LIMESTONE INDUSTRY	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	TRAITEMENT FILMOGENE ECS	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	TRAITEMENT FILMOGENE ECS	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	VASE EXPANSION	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VASE EXPANSION	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VASE EXPANSION / MARQUE : 150L ZEINMT	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS R+1 - maintenance semestrielle	15	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	VENTILO-CONVECTEURS R+1 - maintenance semestrielle	51	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS R+2 - maintenance semestrielle	15	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	VENTILO-CONVECTEURS R+2 - maintenance semestrielle	50	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS R+3 - maintenance semestrielle	15	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS RO - maintenance semestrielle	14	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS RO CUISINE - maintenance 3 fois/an	5	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS RO OFFICE - maintenance semestrielle	3	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VENTILO-CONVECTEURS R-1 - maintenance semestrielle	1	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	VENTILO-CONVECTEURS RDC - maintenance semestrielle	35	1
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	REPUBLIQUE	VMC	4	2
LUNEL BRUNEL REPUBLIQUE	BRUNEL	VMC	2	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Adoucisseur - CTA - DCL 1750-P Duplex 50/60Parallèle - 2 x 175L de Résine	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD SG 1.2	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD Accueil	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD Administration	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD Cuisine	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD EHPAD 1	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD EHPAD 2	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD EHPAD 3	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD EHPAD 4	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD GE	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD IRVE	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD Lingerie	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD Logistique	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD SG 0.1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD SG 1.1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD SG 2.1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD UP 1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD UP 2	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD USLD 1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD USLD 2	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Armoire électrique - SCHNEIDER - TD USLD 3	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Armoire électrique - SCHNEIDER - TGBT	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Armoire électrique - SCHNEIDER -TD SG 3.1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Ballon de tampon - VISSMANN - Vitocell 100-V CVA 750 I - Primaire ECS Cuisine 750L	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Ballon de tampon 1500L Primaire ECS 1500L - VISSMANN - Vitocell 100-E SVPB 1500 S1 - Primaire ECS bâtiment 1500L	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Ballon de tampon 3000L Primaire Solaire 3000L - VISSMANN - Vitocell 050-HC EC-PRO Typ SH3000SA - Primaire ECS bâtiment 3000L	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	CHAMBRE FROIDE POSITIVE	5	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC CUI	CHAMBRE FROIDE POSITIVE RDC ALLOTISSEMENT	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Chaudière GAZ Murale - VISSMANN - VITODENS 200-W B2HA 69kW - Réseau chauffage et ECS cuisine	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Chaudières GAZ Murales - VISSMANN - VITODENS 200-W B2HA 120kW - Réseau ECS bâtiment	2	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Climatisation Mono-split - DAIKIN - RXF35F/FTXF35F ET RXM50A8/FTXM50A - Centrale équipée d'une batterie C/0	3	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Climatisation Mono-split - DAIKIN - RXF35F/FTXF35F ET RXM50A8/FTXM50A - Centrale équipée d'une batterie C/0 - maintenance semestrielle	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Climatisation Mono-split - DAIKIN - RXF35F/FTXF35F ET RXM50A8/FTXM50A - maintenance semestrielle	7	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Compresseur Air comprimé - ATLAS COMPO - AC40 11 SIL BM D 400/3 - équipé du sécheur FX10 230/1	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Compteur d'eau - Woltmann/Sferaco - Réf 5605 et réf 1770	9	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Compteur d'énergie - MADALENA - Réf.1831CF / 1831C / 1842C	2	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Compteur d'énergie - MADALENA - Réf.1831CF / 1831C / 1842C	2	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	CTA 04 - LOGISTIQUE/BUANDERIE - AIRCALO - FIDJI 065 TOP - 6400m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	CTA01 - CHAMBRE NORD - AIRCALO - FIDJI100 - 7800m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	CTA02 - CHAMBRE SUD - AIRCALO - FIDJI065 - 5000m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	CTA03 - LOCAUX COMMUNS - AIRCALO - FIDJI100 - 7500m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	CTA06 - SALLE A MANGER - AIRCALO - FIDJI 045 - 4000m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	CTA07 - OFFICE - AIRCALO - FIDJI 045 - 4500m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	CTA08 - ADMINISTRATION - AIRCALO - FIDJI030 - 2115m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	CTA09 - LAVE BATTERIE - AIRCALO - FIDJI 030 - 1750m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	CTA10 - COMPENSATION CUISINE - VIM - KSDE 120ER - 11500m3/h - Centrale équipée d'une batterie C/0	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	CUVE FIOUL GROUPE ELECTROGENE	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Disconnecteur AEP	4	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau 1	Disconnecteur AEP	2	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau 2	Disconnecteur AEP	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Disconnecteur AEP	2	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Filtre à barreaux magnétique - AZWATT - Réf.394,00 - Dn32 - 3m3/h	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Filtre à barreaux magnétique - PWG - Réf.1632010908 - Dn80 - 16m3/h - avec pompes de bouclage	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	GROUPE ELECTROGENE	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	GTC - DISTECH CONTROLS - EC-Net Facilities Supervisor	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Module solaire - VIESSMANN - Réf.7549097, Ppe simple solaire / Ppe simple ballon - Régulation embarquée	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Panneaux solaires thermique - VIESSMANN - Vitosol 100-FM SV1F 2,3m² - Technologie ThermProtect	18	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Pompes à chaleur AIR/EAU - CARRIER - PAC Réversible 30RQP 370R -A - Kit Hydraulique - Froid : 329kW / Chauffage : 292kW	2	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Pompes Bouclage ECS Bâtiment - GRUNDFOS - MAGNA3 25-40 N 180 1x230V PN10 - Pompes doubles	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Pompes Bouclage ECS Cuisine - GRUNDFOS - MAGNA3 25-40 N 180 1x230V PN10 - 2 pompes simples	2	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Pompes N°réseau chauffage - GRUNDFOS - MAGNA3 D 32-120 F 220 1x230V PN6/10 - Pompes doubles	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Pompes réseau ECS Cuisine - GRUNDFOS - MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 - Pompes doubles	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	POSTE HT CELLULE INTERRUPTEUR	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	POSTE HT DISJONCTEUR GENERAL	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	POSTE HT INVERSEUR DE SOURCE	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	POSTE HT TRANSFORMATEUR	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Préparateur ECS côté chaudières - VIMATHERM - DUNE 8637CA - 415kW - Régulation embarquée V3V, Pompes	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	Préparateur ECS côté côté solaire - VIMATHERM - DUNE 8637CA - 415kW - Régulation embarquée V3V, Pompes	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Radiateurs à eau chaude - FINIMETAL - T6 3010 TERTIARE	31	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Régulation débit d'air C02 - VIM - Ensemble RMME/AIRSENS et RESS/SCO2G - Détection C02	6	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Régulation débit d'air C02 - VIM - Ensemble RMME/AIRSENS et RESS/SCO2G - Détection C02	4	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Régulation débit d'air C02 - VIM - Ensemble RMME/AIRSENS et RESS/SCO2G - Détection C02	7	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Rideau d'air chaud - France AIR - HARMONY S 2000 EC SUPER - Batterie EC - 2500m3/h	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Surpresseur AEP - GRUNDFOS - Hydro Multi-E 3 CME 15-1 U2 / 41,6m3/h - 3 pompes - 41,6m3/h_10,8mCe	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	TOURELLE EXTRACTION HOTTE CUISINE - VIM - TEDV F400_120 710ASR 12500m3/h - Régulation embarquée	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Ventilo-convecteurs Cassette - CIAT - Coadis Line Taille 612/ 622 / 632 - batterie C/0, Régulateur Schneider - maintenance semestrielle	77	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Ventilo-convecteurs Cassette - CIAT - Coadis Line Taille 612/ 622 / 632 - batterie C/0, Régulateur Schneider - maintenance semestrielle	32	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Ventilo-convecteurs Cassette - CIAT - Coadis Line Taille 612/ 622 / 632 - batterie C/0, Régulateur Schneider - maintenance semestrielle	33	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	Ventilo-convecteurs Gainable - CIAT - Confort Line T22J / 22M /32J / 32M/ 42J - batterie C/0, Régulateur Schneider - maintenance semestrielle	45	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+1	Ventilo-convecteurs Gainable - CIAT - Confort Line T22J / 22M /32J / 32M/ 42J - batterie C/0, Régulateur Schneider - maintenance semestrielle	75	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau R+2	Ventilo-convecteurs Gainable - CIAT - Confort Line T22J / 22M /32J / 32M/ 42J - batterie C/0, Régulateur Schneider - maintenance semestrielle	58	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QUANTITE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	VEX01 - EXTRACTEUR SANITAIRES - VIM - KMDT ECOWATT 14 IS 25 mm - 810m3/h - Régulation embarquée	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Toiture	VEX02 - EXTRACTEUR SANITAIRES - VIM - KMDT ECOWATT 14 IS 25 mm - 560m3/h - Régulation embarquée	1	1
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	VEX03 - EXTRACTEUR LT TRANSFORMATEUR - VIM - JBRB ECOWATT PR48 HL IS 5000m3/h - Régulation embarquée	1	2
LUNEL POLE GERONTOLOGIQUE	POLE GERONTOLOGIQUE - Niveau RDC	VEX04 - EXTRACTEUR LT AIR COMPRISE - VIM - KMDT ECOWATT 10 IS 500m3/h	1	2