

EM BASE A1	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	ACCÈS								
	ACCÈS AMBULANCE								
	Sas ambulance								

Description du local

Local	Type de local	Logistique / Hospitalier	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels / Patients et personnels		
Dimensions	Surface utile	150	Nombre local	1	HSFP mini	4 m	Surcharge exp.	1000
Accès	Accès	Extérieur + circulation du	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	CirculationType ouvert. Automatique à

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	1000 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Eclairage à déclenchement automatique			Divers	Eclairage indirect et étanche			Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	600 m3/h/véhicule	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O.	Faux plafond	S.O.	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable	Revet de sol	Béton	Type porte	Vitrée, verre trempé
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 robinet fileté		S.O.		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine emplacement lit			16A	4	Ond	4	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.		
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.		
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.						
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	Attentes plan NRBC
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

Le sas doit être ventilé, avec détection de CO et asservissement.

EM BA SE A2	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCÈS										
	ACCÈS AMBULANCE										
	Zone lavage des mains et nettoyage du matériel et brancards										

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	20	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Sas ambulance	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage indirect et étanche					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C			Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %			Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion +	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 évier 1 paillasse humide 1 douchette 1 vidoir 1 siphon au sol - Etagères murales / Rayonnages modulaires		S.O.		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 attente arrivée EF-EC pour le lave-bassins + 1 évacuation eaux vannes
	Vidoir	X	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BASE A3	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCÈS										
	ACCÈS AMBULANCE										
	Réserve brancards										

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels			
Dimensions	Surface utile	30	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350	
Accès	Accès	Sas ambulance	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert. Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Eclairage à déclenchement automatique		Divers	S.O.			Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	S.O.
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Béton et résine	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA 5 brancards 10 fauteuils pliables		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE B1	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	SAMU / SMUR							
	VÉHICULES DE SECOURS							
	Garage véhicule							

Description du local

Local	Type de local	Logistique / Hospitalier	Nb. d'occupants	1	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	30	Nombre local	1	HSFP mini	4 m	Surcharge exp.	250		
Accès	Accès	Extérieur + circulation du	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	Circulation	Type ouvert.	Porte sectionnelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	250 lux	Éclairage ponctuel					
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage indirect et étanche					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	S.O.	Air neuf col/h	600 m3/h/véhicule	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	S.O.	Faux plafond	S.O.	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable	Revet de sol	Industriel et dilués avec	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 douche • 1 siphon au sol		S.O.		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	2	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	Attentes plan NRBC
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

Le garage doit être ventilé, avec détection de CO et asservissement

EM BA SE B2	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	SAMU / SMUR								
	VÉHICULES DE SECOURS								
	Local stockage								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		• 1 distributeur SHA avec commande au coude à positionner à l'entrée		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE C1	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	ACCUEIL ET ORIENTATION							
	ACCUEIL ET ORIENTATION							
	Attente initiale							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	20	Nature d'occupants	Patients, accompagnants				
Dimensions	Surface utile	40	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.						Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C			Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %			Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège souhaité	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau - Chaises fixées au sol		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée 1 fontaine à eau 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales 1 poubelle		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	7	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	1	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.			Gare Ø160	S.O.		

Observations

--

EM BASE C2	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCUEIL ET ORIENTATION										
	Sanitaire public										

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire		Nb. d'occupants	S.O.		Nature d'occupants	Patients, accompagnants							
Dimensions	Surface utile	4		Nombre local	2		HSFP mini	2,5 m		Surcharge exp.	350				
Accès	Accès	Circulation du service		Contrôle accès	Non contrôlé		Sécurisation	Serrure interne+ext		Dim. accès	0,90 m		Type ouvert.	Manuelle	

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non		Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.		Volets	S.O.	
	Nature	LED		Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel					
	Contrôle	Détecteur de mouvement		Divers	S.O.					Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C		T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.		Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	6 vol/h		Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge		Faux plafond	Indémontables et hydrofuges		Faux plancher	Non	
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés		Revet de sol	Sol souple		Type porte	Pleine hydrofuge	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2		Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux				
	1 cuvette wc handicapé 1 cuvette wc enfant 1 lavabo sanitaire accessible PMR 1 table de change amovible		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		S.O.				

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique		16A	2		Ond	S.O.		Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.		Ond GM	S.O.		Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.		Ond bras	S.O.		Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.							
Courants faibles	Horloge	S.O.		Inter.	S.O.		PAB2 1PC+1RJ	S.O.		Centrale Surv.	S.O.	
	Sonorisation	S.O.		PAB1 4PC +2RJ	S.O.		Nb PCTV	S.O.		Appel malade	S.O.	
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45	S.O.		RJ45 GTL	S.O.				
				RJ45 bras	S.O.		Vidéo sur.	S.O.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.		Évier	S.O.		Lavabo / vasque	X		Paillasse humide	S.O.	
	Poste Lavage mains	S.O.		Auge chirurgical	S.O.		WC	X		Autres	S.O.	
	Vidoir	S.O.		Siphon de sol	S.O.		Robinet de puisage	S.O.		Siphon mural	S.O.	
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.		SEGA				S.O.	
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	S.O.		Air médical 8 bar (AM8)				S.O.	
	Vide Médical (VM)	S.O.		Vide de laboratoire	S.O.		Air comprimé industriel				S.O.	
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.					Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BASE C3	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCUEIL ET ORIENTATION										
	Accueil (administratif et soignant)										

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	10	Nombre local	3	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	25 m3/h/pers		Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège		Faux plafond	Oui		Faux plancher	Non	
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable		Revet de sol	Sol souple		Type porte	Plaine	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2		Protect. porte	Résistant au choc	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris			Équipements biomédicaux			
	- Banque d'accueil - Des rangements		1 distributeur SHA 1 postes de travail informatique 1 PC type Ergotron 1 imprimante pour les besoins du personnel soignant - Bornes d'inscriptions			S.O.			

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique		16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.		RJ45	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.	
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45 bras	S.O.	RJ45 GTL	S.O.	Vidéo sur.	S.O.	

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

Des bornes d'inscriptions seront implantées dans le hall à proximité de la banque d'accueil.

EM BASE C4	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCUEIL ET ORIENTATION										
	ACCUEIL ET ORIENTATION										
	Back-office										

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	3	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	20	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.	
	Nature	LED	Éclairément Général	301 lux	Éclairément ponctuel						
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.						Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.			
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.			

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	Des rangements		2 postes de travail informatique		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	2	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE C5	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	ACCUEIL ET ORIENTATION							
	URGENCE ADULTES							
	Attente Pré IOA Adulte							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	9	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	18	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège souhaité	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • chaises, brancards • 1 fontaine à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelle		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	3	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE C6	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	ACCUEIL ET ORIENTATION								
	URGENCE ADULTES								
	Box IOA								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	14	Nombre local	4	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés				Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 point d'eau à proximité de l'accès pour le lavage des mains		1 distributeur SHA - PC type Ergotron 1 chariot de soins 1 chariot à linge 1 brancard 1 fauteuil		1 Scope	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

Une gare pneumatique est à prévoir à proximité des boxes IOA

EM BA SE C7	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	ACCUEIL ET ORIENTATION							
	URGENCE PÉDIATRIQUE							
	Attente Pré IOA pédiatrie							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	10	Nature d'occupants	Patients, accompagnants				
Dimensions	Surface utile	20	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège souhaité	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau - Aménagement coin jeux		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée - chaises, brancards 1 fontaine à eau 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales 1 poubelle - Dans le coin jeux : petite table, 2 chaises enfant, jeux		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	3	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BASE C8	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	ACCUEIL ET ORIENTATION								
	URGENCE PÉDIATRIQUE								
	Box IOA et IPA								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	14	Nombre local	3	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés				Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 point d'eau à proximité de l'accès pour le lavage des mains		1 distributeur SHA - PC type Ergotron 1 chariot de soins 1 chariot à linge 1 brancard 1 fauteuil		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

Une gare pneumatique est à prévoir à proximité des boxes IOA

EM BA SE D1	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	ACCUEIL								
	Secrétariat								

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	2+2	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	15	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 banque d'accueil assis pour 1 poste de travail		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée du local • 2 fauteuils bureaux, soit 1/ poste • 1 bureau simple à l'arrière de la banque d'accueil • 2 chaises visiteurs face au plan d'accueil assis • 2 caissons mobile de bureau, soit 1/ poste • 1 armoire rangement rideaux • 1 imprimante • 2 patères à l'entrée • 2 corbeille à papiers, soit 1 / poste		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	2	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE D2	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	ACCUEIL								
	Bureau assistante sociale								

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 point d'eau - Cloison mobile		1 distributeur SHA 1 poste de travail informatique - Des armoires de rangement - Des chaises 1 table d'examen 1 chariot pour les produits médicaux		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE D3	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE							
	FILIÈRE ADULTES							
	Attente de proximité adulte							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	30+15	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	68	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège souhaité	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • chaises, brancards • 1 fontaine à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelle		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	12	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BA SE D4	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	FILIÈRE ADULTES								
	Sanitaire public								

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 cuvette wc handicapé 1 lavabo sanitaire accessible PMR		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE D5	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	FILIÈRE ADULTES								
	Salle d'examens								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	15	Nombre local	5	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux			
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés + Eclairage spécifique sur paillasse			Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier et un robinet à commande non manuelle - Des rangements de type casiers fermables		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table d'examen 1 brancard 1 PC type Ergothron		Équipements biomédicaux 1 scope 1 Otoscope mural - matériel d'aspiration 1 scyalitique sur roulettes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BA SE D6	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE							
	FILIÈRE PÉDIATRIE							
	Attente de proximité pédiatrie							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	25+12	Nature d'occupants	Patients, accompagnants				
Dimensions	Surface utile	75	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.				Éclairage Veille	50 lux	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège souhaité	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau - Aménagement coin jeux		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée - chaises, brancards 1 fontaine à eau 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales 1 poubelle - Dans le coin jeux : petite table, 2 chaises enfant, jeux		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	12	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		S.O.			

Observations

--

EM BASE D7	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION							
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE							
	FILIÈRE PÉDIATRIE							
	Sanitaire public							

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 cuvette wc handicapé 1 cuvette wc enfant 1 lavabo sanitaire accessible PMR 1 table de change amovible		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BA SE D8	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	FILIÈRE PÉDIATRIE								
	Salle d'examens								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	15	Nombre local	3	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux			
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés + Eclairage spécifique sur paillasse			Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier et un robinet à commande non manuelle - Des rangements de type casiers fermables		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table d'examen 1 brancard 1 PC type Ergothron		Équipements biomédicaux 1 scope 1 Otoscope mural - matériel d'aspiration 1 scyalitique sur roulettes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE D9	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION										
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE										
	IMAGERIE										
	Radio										

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels			
Dimensions	Surface utile	35	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500	
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert. Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.	Éclairage Veille				S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris	Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux		

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution		16A		Ond		Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM		Ond GM		Scr GM	S.O.
	NFC 15-211		16A bras		Ond bras		Scr bras	S.O.
	Tableau spé.		Alim. Divers.					
Courants faibles	Horloge	Inter.	PAB1 4PC +2RJ	PAB2 1PC+1RJ	Centrale Surv.			
	Sonorisation		RJ45	Nb PCTV	Appel malade			
	Signalisation occupation		RJ45 bras	RJ45 GTL				
				Vidéo sur.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

Les salles en périphérie de l'appareil bénéficieront d'une radioprotection, y compris sur les portes. La baie de surveillance doit être équipée d'une vitre plombée.

EM BASE D10	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	IMAGERIE								
	Déshabilloir								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.	
	Nature	LED	Éclairément Général	150 lux	Éclairément ponctuel					
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 patère 1 chaise 1 paravent		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE D11	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ACCÈS, ACCUEIL ET ORIENTATION								
	CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ ADULTE ET PÉDIATRIE								
	IMAGERIE								
	Sanitaire personnel								

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	3	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 cuvette wc 1 lavabo sanitaire		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E1	SERVICE DES URGENCES							Groupeement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	EXAMENS							
	Box d'examens et soins							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	14	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux			
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés + Eclairage spécifique sur paillasse			Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	4 box en dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier et un robinet à commande non manuelle - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table d'examen 1 brancard 1 PC type Ergothron		Équipements biomédicaux 1 scope 1 Otoscope mural - matériel d'aspiration 1 scyalitique sur roulettes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

Il convient de prévoir la possibilité de mettre 4 box en pression négative.

EM BA SE E2	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	EXAMENS							
	Attente							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	14+4	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	52	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	200 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • 14 chaises, 4 brancards • 1 fontaine à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelle		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	8	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	12	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	12
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	24		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	36	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	18	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E3	SERVICE DES URGENCES								Groupeement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	EXAMENS								
	Box Télémédecine								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier et un robinet à commande non manuelle - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table d'examen 1 brancard 1 PC type Ergothron		Équipements biomédicaux 1 scope 1 Otoscope mural - matériel d'aspiration 1 scyalitique sur roulettes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE E4	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	EXAMENS								
	Salle d'examen psy								

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+1	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.	
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux			Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local			Divers	Contrôlé (gradateur)					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air				S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.				S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre		Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non		
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable		Revet de sol	Sol souple	Type porte	Plaine		
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc		
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris			Équipements biomédicaux			
	1 point d'eau - Cloison mobile		1 distributeur SHA 1 poste de travail informatique 2 fauteuils - Des armoires de rangement - Des chaises 1 table d'examen 1 chariot pour les produits médicaux			S.O.			

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée		16A	1	Ond	1	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.		RJ45	2	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.	
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45 bras	S.O.	RJ45 GTL	2	Vidéo sur.	S.O.	

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		S.O.
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		S.O.
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		S.O.
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

Pour préserver l'intimité des patients, une bonne isolation acoustique ainsi que les dispositifs adaptés sur les parties vitrées seront prévus.

EM BASE E5	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	ZONE DE SORTIE							
	Attente							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	20+6	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	52	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	200 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris • Attentes arrivée EF pour fontaine à eau • Cloison mobile		Mobiliers et équipements non compris • 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • chaises, fauteils longs, brancards • paravents souples • 1 fontaines à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelles		Équipements biomédicaux • Scopes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	8	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	12	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	12
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	24		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	52	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	26	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE E6	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	ZONE DE SORTIE							
	Sanitaire public							

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 cuvette wc handicapé 1 lavabo sanitaire accessible PMR		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE E7	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	LOCAUX SUPPORT								
	Réserve centralisée								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	40	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	S.O.
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		• 1 distributeur SHA • brancards • fauteuils pliables • pieds à perfusion		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	4	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E8	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	LOCAUX SUPPORT							
	Vidoir							

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 poste de lavage des mains (à localiser à l'entrée du local) 1 point d'eau + 1 vidoir eaux vannes 1 attente arrivée EF-EC pour le lave-bassins + 1 évacuation eaux vannes 1 siphon de sol		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA (avec commande au coude)à positionner à l'entrée 1 porte-flacon savon non manuelle (au droit du lave-mains) avec commande au coude 1 distributeur essuie-mains 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 lave-bassins 1 rack mural pour bassins / urinaux 1 étagère murale pour bassins sales à positionner à l'entrée, (en hauteur)		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 attente arrivée EF-EC pour le lave-bassins + 1 évacuation eaux vannes
	Vidoir	X	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.			Gare Ø160	S.O.		

Observations

EM BA SE E9	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	LOCAUX SUPPORT								
	Lingerie								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage étanche				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	7 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		S.O.		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E10	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	LOCAUX SUPPORT								
	Local déchet centralisé								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	18	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage étanche				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Carrelage	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 robinet de puisage (à localiser à l'entrée du local) 1 siphon de sol		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA (avec commande au coude) à positionner à l'entrée 1 conteneurs DAQM 660 L 1 conteneurs DASRI 660 L 1 poste de désinfection (branchement sur robinet de puisage)		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	Attente EF-EC
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E11	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	LOCAUX SUPPORT								
	Bio-nettoyage								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.	Éclairage Veille				S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 vidoir ménager 1 lavabo timbre poste 1 étagère pour produits d'entretien		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur mural de savon liquide (au droit du lavabo) à commande au coude 1 distributeur mural essuie mains (au droit du lavabo) 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 chariot ménage bio-nettoyage		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	X	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		S.O.			

Observations

EM BASE E12	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Bureau cadre							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	3	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.						Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA commande au coude à localiser à l'entrée du local 1 bureau avec retour 1 poste informatique 1 fauteuil bureau 1 caisson mobile 3 tiroirs 2 chaises visiteurs 1 tableau blanc 1 armoire de rangement à rideaux 2 patères 1 corbeille papiers		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE E13	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES										
	CIRCUIT LONG ADULTES										
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS										
	Bureau infirmier / Medecin										

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	8	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	40	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Naturel	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.						Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 8 postes de travail informatique (dont bureau, fauteuil et rangements)		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	4	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	4	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E14	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Salle de pilotage /transmission							

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins	Nb. d'occupants	20	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	30	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul	Occultation	Oui si éclairage naturel	Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.	Éclairage Veille			S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA 1 table ovale 20 personnes - Chaises - Des rangements - Une cimaise permettant d'y accrocher le tableau de planification des soins		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	3	Ond	6	Scr	S.O.		
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM		Ond GM		Scr GM	S.O.		
	NFC 15-211		16A bras		Ond bras		Scr bras	S.O.		
	Tableau spé.		Alim. Divers.							
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			RJ45	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45 bras	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
							Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE E15	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS								
	Préparation des chariots médicaments et soins								

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul	Occultation	Oui si éclairage naturel	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de	Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.	Éclairage Veille			S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Fongistatique, bactériostatique et	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC		Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 point d'eau (lave mains) - Paillasse sèches et humides (avec un évier) - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		1 distributeur SHA 1 postes informatique équipé d'une douchette destinée à assurer un suivi centralisé des médicaments et des DMS. 1 chariot de soins		1 gare pneumatique	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	2	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		X			

Observations

--

EM BA SE E16	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS								
	Salle de décontamination								

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	10	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage spécifique sur paillasse					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 paillasse de décontamination lisse et sans joint 1 point d'eau équipé d'une douchette et d'un bac profond pour le nettoyage des matériels - Des étagères au-dessus et en dessous de la paillasse		1 distributeur SHA - Chariots logistiques		1 gare pneumatique	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	2	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	X				

Observations

EM BASE E17	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	CIRCUIT LONG ADULTES								
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS								
	Local chariots								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.			Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 8 chariot		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE E18	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Sanitaire personnel							

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	3	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 cuvette wc handicapé 1 lavabo sanitaire accessible PMR		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.			Gare Ø160	S.O.		

Observations

--

EM BASE E19	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	CIRCUIT LONG ADULTES							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Tisanerie							

Description du local

Local	Type de local	Locaux personnel	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	14	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Souhaité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Ambiance lumineuse reposante					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	3 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 évier au droit des attente arrivées EF-EC 1 meuble kitchenette avec plan de travail et rangements hauts et bas (1,00 ml) à positionner dans le prolongement de l'évier		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude à localiser à l'entrée du local 1 distributeur mural de savon liquide (au droit de l'évier) à commande au coude 1 distributeur mural essue mains (au droit de l'évier) 1 poubelle à bascule en plastique de 50 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 table rectangulaire 4 personnes 5 chaises salle à manger 1 réfrigérateur 1 micro-ondes 1 machine à café et bouilloire (sur meuble kitchenette) - Chaises		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	3	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui Inter. S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 attente arrivée EF pour fontaine à eau + attentes kitchenette
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE F1	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	SAUV ADULTES							
	ATTENTE ET ACCOMPAGNEMENT							
	Attente accompagnants							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	4	Nature d'occupants	Accompagnants				
Dimensions	Surface utile	6	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	200 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Attentes arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • 4 chaises • 1 fontaines à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelles		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE F2	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES										
	SAUV ADULTES										
	ATTENTE ET ACCOMPAGNEMENT										
	Bureau d'accueil des familles										

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Patients et personnels			
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350	
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert. Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 1 poste de travail informatique (bureau, fauteuil et rangements)		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	2	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.					Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
					RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE F3	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	SAUV ADULTES							
	ATTENTE ET ACCOMPAGNEMENT							
	Sanitaire public							

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Patients				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 cuvette wc handicapé 1 lavabo sanitaire accessible PMR		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE F4	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES							
	SAUV ADULTES							
	DÉCHOCAGE							
	Salle de déchocage							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+4	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	25	Nombre local	6	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,40 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Naturel	Souhaité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	S.O.	
	Revêtement mural	Fongistatique, bactériostatique et	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Vitrée côté personnel	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 lavabo lave main grand modèle avec commande au genou - Un des déchocage sera équipé d'un siphon au sol et d'une douchatte sur un point d'eau		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée 1 PC type Ergotron 1 meuble de rangement papier administratif sur roulette, 1 grand tableau blanc, 1 chariot de soins 1 meuble de rangement des caisses de soins comprenant au minimum 6 emplacements, 1 chariot d'urgences adulte, 1 chariot de rangement de petit matériel à oxygénothérapie, 1 chariot de rangement de linge propre, 2 range-linge sale à couvercle, 2 grandes poubelles à pédale, 1 horloge numérique avec chrono, 1 estrade 1 bras mobile		Équipements biomédicaux 1 Scope sur bras mobile orientable à 180° 1 respirateur 1 défibrilateur 6 pousses seringue sur bras mobile médicalisé 1 pompe à perfusion 1 optiflow 1 scialytique au plafond orientable 1 rac mobile pour 6 pousses seringue		

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	2	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	2	Ond bras	8	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux					
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.					Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	Oui			RJ45	4	RJ45 GTL	S.O.		
					RJ45 bras	6	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	6 : 3 prises de chaque côté du bras/colonne médicalisé		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.	
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	2 : 1 prise de chaque côté du bras/colonne médicalisé	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.	
	Vide Médical (VM)	4 : prises de chaque côté du bras/colonne médicalisé		Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.	
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		S.O.			

Observations

EM BASE F5	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES										
	SAUV ADULTES										
	DÉCHOCAGE										
	Poste de surveillance										

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels			
Dimensions	Surface utile	8	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500	
Accès	Accès	Circulation du service +	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert. Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 1 postes de travail informatique		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	1	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			RJ45	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45 bras	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
							Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110 S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE F6	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES								
	SAUV ADULTES								
	DÉCHOCAGE								
	Réserve de proximité								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	25	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service +	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairément Général	300 lux	Éclairément ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	S.O.
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		• 1 distributeur SHA avec commande au coude à positionner à l'entrée		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.			Gare Ø160	S.O.		

Observations

EM BA SE F7	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES ADULTES										
	SAUV ADULTES										
	LOCAUX SUPPORT										
	Sanitaire personnel										

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire		Nb. d'occupants	S.O.		Nature d'occupants	Personnels							
Dimensions	Surface utile	3		Nombre local	1		HSFP mini	2,5 m		Surcharge exp.	350				
Accès	Accès	Circulation du service		Contrôle accès	Non contrôlé		Sécurisation	Serrure interne+ext		Dim. accès	0,90 m		Type ouvert.	Manuelle	

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non		Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.		Volets	S.O.	
	Nature	LED		Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel					
	Contrôle	Détecteur de mouvement		Divers	S.O.					Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C		T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.		Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	6 vol/h		Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge		Faux plafond	Indémontables et hydrofuges		Faux plancher	Non	
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés		Revet de sol	Sol souple		Type porte	Pleine hydrofuge	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2		Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux				
	1 cuvette wc 1 lavabo sanitaire		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo		S.O.				

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique		16A	1		Ond	S.O.		Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.		Ond GM	S.O.		Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.		Ond bras	S.O.		Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.							
Courants faibles	Horloge	S.O.		Inter.	S.O.		PAB2 1PC+1RJ	S.O.		Centrale Surv.	S.O.	
	Sonorisation	S.O.		PAB1 4PC +2RJ	S.O.		Nb PCTV	S.O.		Appel malade	S.O.	
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45	S.O.		RJ45 GTL	S.O.				
				RJ45 bras	S.O.		Vidéo sur.	S.O.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.		Évier	S.O.		Lavabo / vasque	X		Paillasse humide	S.O.	
	Poste Lavage mains	S.O.		Auge chirurgical	S.O.		WC	X		Autres	S.O.	
	Vidoir	S.O.		Siphon de sol	S.O.		Robinet de puisage	S.O.		Siphon mural	S.O.	
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.		SEGA				S.O.	
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	S.O.		Air médical 8 bar (AM8)				S.O.	
	Vide Médical (VM)	S.O.		Vide de laboratoire	S.O.		Air comprimé industriel				S.O.	
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.					Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G1	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	ATTENTE							
	Sanitaire public							

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Patients, accompagnants				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 cuvette wc handicapé 1 cuvette wc enfant 1 lavabo sanitaire accessible PMR 1 table de change amovible		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BA SE G2	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	EXAMEN							
	Salle d'examens et soins							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Patients, accompagnants et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	8	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés + Eclairage spécifique sur paillasse				Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier et un robinet à commande non manuelle - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table d'examen 1 brancard 1 lit bébé 1 PC type Ergothron		Équipements biomédicaux 1 scope 1 Otoscope mural - matériel d'aspiration 1 scyalitique sur roulettes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE G3	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	EXAMEN							
	Salle de plâtre							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Patients, accompagnants et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage spécifique sur paillasse					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier double bac en inox, un robinet à commande non manuelle et un système intégré de récupération par filtre des éléments solides - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table à plâtre 1 brancard 1 chariot de soins		Équipements biomédicaux 1 scope 1 aspirateur 1 scie - Des pinces coupe bague - Une horloge murale	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	Oui	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE G4	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	EXAMEN							
	Salle de traumato-suture							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Patients, accompagnants et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande locale	Divers	Eclairage spécifique sur paillasse					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier double bac en inox, un robinet à commande non manuelle et un système intégré de récupération par filtre des éléments solides - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table à hauteur variable et mobile 1 brancard - Tabourets 1 poste de travail numérique		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	1	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	Oui	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	2	RJ45 GTL	2		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.			S.O.

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE G5	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Bureau cadre							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairément Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairément ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.						Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA commande au coude à localiser à l'entrée du local 1 bureau avec retour 1 poste informatique 1 fauteuil bureau 1 caisson mobile 3 tiroirs 2 chaises visiteurs 1 tableau blanc 1 armoire de rangement à rideaux 2 patères 1 corbeille papiers		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G6	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Bureau infirmier / Medecin							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	8	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	20	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul	Occultation	Oui si éclairage naturel	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairément Général	500 lux au niveau du plan de	Éclairément ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.	Éclairage Veille			S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 4 postes de travail informatique (dont bureau, fauteuil et rangements)		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	4	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	4	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G7	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES										
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE										
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS										
	Salle de pilotage /transmission										

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins	Nb. d'occupants	20	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	20	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA 1 table ovale - Chaises - Des rangements - Une cimaise permettant d'y accrocher le tableau de planification des soins		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	3	Ond	6	Scr	S.O.		
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM		Ond GM		Scr GM	S.O.		
	NFC 15-211		16A bras		Ond bras		Scr bras	S.O.		
	Tableau spé.		Alim. Divers.							
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			RJ45	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45 bras	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
							Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		S.O.
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		S.O.
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		S.O.
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G8	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES										
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE										
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS										
	Préparation des chariots médicaments et soins										

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins		Nb. d'occupants	S.O.		Nature d'occupants	Personnels					
Dimensions	Surface utile	8		Nombre local	1		HSFP mini	2,5 m		Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC		Contrôle accès	Par RFID ou autre		Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m		Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité		Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.	
	Nature			Éclairage			Éclairage ponctuel					
	Contrôle	LED		Général	S.O.					Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C		T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.		Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	1 vol/h		Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge		Faux plafond	Lavable et étanche		Faux plancher	Non	
	Revêtement mural	Fongistatique, bactériostatique et		Revet de sol	Sol souple		Type porte	Pleine	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2		Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris			Mobiliers et équipements non compris			Équipements biomédicaux		
	1 point d'eau (lave mains) - Paillasse sèches et humides (avec un évier) - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse			1 distributeur SHA 1 postes informatique équipé d'une douchette destinée à assurer un suivi centralisé des médicaments et des DMS. 1 chariot de soins			1 gare pneumatique		

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique		16A	1		Ond	2		Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.		Ond GM	S.O.		Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.		Ond bras	S.O.		Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.							
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.		
	Sonorisation	S.O.		RJ45	S.O.		Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.		
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45 bras	S.O.		RJ45 GTL	S.O.		S.O.		
							Vidéo sur.	S.O.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.		Évier	X		Lavabo / vasque	S.O.		Paillasse humide	X	
	Poste Lavage mains	X		Auge chirurgical	S.O.		WC	S.O.		Autres	S.O.	
	Vidoir	S.O.		Siphon de sol	S.O.		Robinet de puisage	S.O.		Siphon mural	S.O.	
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.		SEGA	S.O.				
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	S.O.		Air médical 8 bar (AM8)	S.O.				
	Vide Médical (VM)	S.O.		Vide de laboratoire	S.O.		Air comprimé industriel	S.O.				
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.		Gare Ø160	X							

Observations

--

EM BA SE G9	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES								
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE								
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS								
	Salle de décontamination								

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	8	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage spécifique sur paillasse					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 paillasse de décontamination lisse et sans joint 1 point d'eau équipé d'une douchette et d'un bac profond pour le nettoyage des matériels - Des étagères au-dessus et en dessous de la paillasse		1 distributeur SHA - Chariots logistiques		1 gare pneumatique	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	2	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	X				

Observations

--

EM BASE G10	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES								
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE								
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS								
	Local chariots								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	8	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service + PC	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Naturel	LED	Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA 8 chariot		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE G11	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Sanitaire personnel							

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	3	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 cuvette wc handicapé 1 lavabo sanitaire accessible PMR		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo accessible PMR 1 barre de relevage à côté de la cuvette WC handicapé		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE G12	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	PC MÉDICAL ET POSTE DE SOINS							
	Tisanerie							

Description du local

Local	Type de local	Locaux personnel	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	8	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Souhaité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Ambiance lumineuse reposante					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	3 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 évier au droit des attente arrivées EF-EC 1 meuble kitchenette avec plan de travail et rangements hauts et bas (1,00 ml) à positionner dans le prolongement de l'évier		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude à localiser à l'entrée du local 1 distributeur mural de savon liquide (au droit de l'évier) à commande au coude 1 distributeur mural essie mains (au droit de l'évier) 1 poubelle à bascule en plastique de 50 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 table rectangulaire 4 personnes 5 chaises salle à manger 1 réfrigérateur 1 micro-ondes 1 machine à café et bouilloire (sur meuble kitchenette) - Chaises		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	3	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui Inter. S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	1	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 attente arrivée EF pour fontaine à eau + attentes kitchenette
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE G13	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	ZONE DE SORTIE							
	Attente							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	12+2+14	Nature d'occupants	Patients, accompagnants				
Dimensions	Surface utile	32	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	200 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Attentes arrivée EF pour fontaine à eau • Cloison mobile		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • chaises, fauteils longs, brancards • paravents souples • 1 fontaines à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelles		• Scopes	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	6	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	12	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	12
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	24		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	Oui		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	28	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	14	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BA SE G14	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	UHCD							
	Attente accompagnants							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	4	Nature d'occupants	Accompagnants				
Dimensions	Surface utile	6	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	200 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Attentes arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • 4 chaises • 1 fontaines à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelles		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE G15	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES								
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE								
	UHCD								
	Entretiens parents								

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Accompagants et personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairément Général	500 lux		Éclairément ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 1 poste de travail informatique (bureau, fauteuil et rangements)		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	2	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.					Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
					RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G16	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	UHCD							
	Poste infirmier							

Description du local

Local	Type de local	Poste de soins	Nb. d'occupants	4	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul	Occultation	Oui si éclairage naturel	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.	Éclairage Veille			S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris - Une banque de surveillance - Paillasse humide (avec un évier) - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 4 postes de travail informatique (dont bureau, fauteuil et rangements)		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	3	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE G17	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	UHCD							
	Box avec lit accompagnant							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Patients, accompagnants et personnels				
Dimensions	Surface utile	16	Nombre local	6	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux	Éclairage ponctuel	1000 lux				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Vitrée si nécessaire + isophonique
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 paillasse (de préférence au fond du box) avec un évier et un robinet à commande non manuelle - Des rangements au-dessus et en dessous de la paillasse		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA 1 table d'examen 1 brancard 1 PC type Ergothron 1 fauteuil pouvant être mis en position allongée pour les accompagnants		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + gaine médicalisée		16A	1	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	1	Ond GM	2	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.					Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45	2	RJ45 GTL	2		
					RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	X
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	2	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	2	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G18	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES								
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE								
	LOCAUX SUPPORT								
	Réserve de proximité								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	30	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	S.O.
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		• 1 distributeur SHA avec commande au coude à positionner à l'entrée		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G19	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES								
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE								
	LOCAUX SUPPORT								
	Lingerie								

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage étanche				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		S.O.		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G20	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	LOCAUX SUPPORT							
	Local déchet							

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul			Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux			Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	Eclairage étanche					Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Carrelage	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 robinet de puisage (à localiser à l'entrée du local) 1 siphon de sol		1 distributeur SHA (avec commande au coude) à positionner à l'entrée 1 conteneurs DAQM 660 L 1 conteneurs DASRI 660 L 1 poste de désinfection (branchement sur robinet de puisage)		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	Attente EF-EC
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	X	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE G21	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	CIRCUIT LONG PÉDIATRIQUE							
	LOCAUX SUPPORT							
	Bio-nettoyage							

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	4	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.	Éclairage Veille				S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	En légère dépression	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 vidoir ménager 1 lavabo timbre poste 1 étagère pour produits d'entretien		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur mural de savon liquide (au droit du lavabo) à commande au coude 1 distributeur mural essuie mains (au droit du lavabo) 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 chariot ménage bio-nettoyage		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	X	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		S.O.			

Observations

--

EM BA SE H1	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	SAUV PÉDIATRIE							
	ATTENTE ET ACCOMPAGNEMENT							
	Attente accompagnants							

Description du local

Local	Type de local	Attente	Nb. d'occupants	4	Nature d'occupants	Accompagnants				
Dimensions	Surface utile	6	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Fortement souahité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature		Éclairage	LED	200 lux	Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Ouvert
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Attentes arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée • 4 chaises • 1 fontaines à eau • 1 vitrine d'affichage 18 - A4 horizontales • 1 poubelles		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

--

EM BASE H2	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	SAUV PÉDIATRIE							
	ATTENTE ET ACCOMPAGNEMENT							
	Bureau d'accueil des familles							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	1+2	Nature d'occupants	Accompagants et personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairément Général	500 lux		Éclairément ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.		Éclairage Veille				S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	25 m3/h/pers		Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• 1 attente arrivée EF pour fontaine à eau		• 1 distributeur SHA • 1 fontaine à eau • fauteuils, chaises		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	2	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.					
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.					Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
					RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 arrivée d'EF pour fontaine eau
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
	Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.			

Observations

EM BASE H3	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES							
	SAUV PÉDIATRIE							
	DÉCHOCAGE							
	Salle de déchocage							

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier	Nb. d'occupants	2+4	Nature d'occupants	Patients et personnels				
Dimensions	Surface utile	25	Nombre local	2	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	S.O.	Dim. accès	1,40 m	Type ouvert.	Automatique

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Naturel	Souhaité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect pour patients couchés					Éclairage Veille	50 lux
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	22 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	S.O.	
	Revêtement mural	Fongistatique, bactériostatique et	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Vitrée côté personnel	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 lavabo lave main grand modèle avec commande au genou - Un des déchocage sera équipé d'un siphon au sol et d'une douchatte sur un point d'eau		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude, à localiser à l'entrée 1 PC type Ergotron 1 meuble de rangement papier administratif sur roulette, 1 grand tableau blanc, 1 chariot de soins 1 meuble de rangement des caisses de soins comprenant au minimum 6 emplacements, 1 chariot d'urgences adulte, 1 chariot de rangement de petit matériel à oxygénothérapie, 1 chariot de rangement de linge propre, 2 range-linge sale à couvercle, 2 grandes poubelles à pédale, 1 horloge numérique avec chrono, 1 estrade 1 bras mobile		Équipements biomédicaux 1 Scope sur bras mobile orientable à 180° 1 respirateur 1 défibrilateur 6 pousSES seringue sur bras mobile médicalisé 1 pompe à perfusion 1 optiflow 1 scialytique au plafond orientable 1 rac mobile pour 6 pousSES seringue		

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	2	Ond	2	Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	2	Ond bras	8	Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	Alimentation équipements biomédicaux					
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB1 4PC +2RJ	1	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	1
	Sonorisation	S.O.					Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	Oui			RJ45	4	RJ45 GTL	S.O.		
					RJ45 bras	6	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	X	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	6 : 3 prises de chaque côté du bras/colonne médicalisé		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.	
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	2 : 1 prise de chaque côté du bras/colonne médicalisé	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.	
	Vide Médical (VM)	4 : prises de chaque côté du bras/colonne médicalisé		Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.	
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		S.O.			

Observations

EM BASE H4	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES										
	SAUV PÉDIATRIE										
	DÉCHOCAGE										
	Poste de surveillance										

Description du local

Local	Type de local	Hospitalier		Nb. d'occupants	S.O.		Nature d'occupants	Personnels						
Dimensions	Surface utile	8		Nombre local	1		HSFP mini	2,5 m		Surcharge exp.	500			
Accès	Accès	Circulation du service +		Contrôle accès	Par RFID ou autre		Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m		Type ouvert.	Manuelle	

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non		Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.		Volets	S.O.	
	Naturel	LED		Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel					
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.					Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C		T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.		Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	25 m3/h/pers		Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Vitrée sur allège		Faux plafond	Oui		Faux plancher	Non	
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable		Revet de sol	Sol souple		Type porte	Plaine	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2		Protect. porte	Résistant au choc	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux				
	S.O.		• 1 distributeur SHA • 1 postes de travail informatique		S.O.				

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique + bras / colonne médicalisée		16A	1		Ond	2		Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.		Ond GM	S.O.		Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.		Ond bras	S.O.		Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.							
Courants faibles	Horloge	S.O.		Inter.	S.O.		PAB2 1PC+1RJ	S.O.		Centrale Surv.	S.O.	
	Sonorisation	S.O.		PAB1 4PC +2RJ	1		Nb PCTV	S.O.		Appel malade	S.O.	
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45	S.O.		RJ45 GTL	S.O.				
				RJ45 bras	S.O.		Vidéo sur.	S.O.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.		Évier	S.O.		Lavabo / vasque	S.O.		Paillasse humide	S.O.	
	Poste Lavage mains	S.O.		Auge chirurgical	S.O.		WC	S.O.		Autres	S.O.	
	Vidoir	S.O.		Siphon de sol	S.O.		Robinet de puisage	S.O.		Siphon mural	S.O.	
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.		SEGA	S.O.				
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	S.O.		Air médical 8 bar (AM8)	S.O.				
	Vide Médical (VM)	S.O.		Vide de laboratoire	S.O.		Air comprimé industriel	S.O.				
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.		Gare Ø160	S.O.							

Observations

EM BASE H5	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES										
	SAUV PÉDIATRIE										
	DÉCHOCAGE										
	Réserve de proximité										

Description du local

Local	Type de local	Logistique	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels			
Dimensions	Surface utile	15	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350	
Accès	Accès	Circulation du service +	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	1,20 m	Type ouvert. Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	300 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	1 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	S.O.
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	FINITION B	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	• Etagères murales / Rayonnages modulaires		• 1 distributeur SHA avec commande au coude à positionner à l'entrée		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.			Gare Ø160	S.O.		

Observations

EM BA SE H6	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	URGENCES PÉDIATRIQUES								
	SAUV PÉDIATRIE								
	LOCAUX SUPPORT								
	Sanitaire personnel								

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	3	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Non contrôlé	Sécurisation	Serrure interne+ext	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Détecteur de mouvement	Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge	Faux plafond	Indémontables et hydrofuges	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 cuvette wc 1 lavabo sanitaire		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	X	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE I1	SERVICE DES URGENCES								Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL								
	ESPACES TERTIAIRES								
	CHEF DE SERVICE								
	Chef de service								

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	2	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	14	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	24 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA commande au coude à localiser à l'entrée du local 2 bureau avec retour 2 poste informatique 2 fauteuil bureau 2 caisson mobile 3 tiroirs 2 chaises visiteurs 1 tableau blanc 1 armoire de rangement à rideaux 2 patères 1 corbeille papiers		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	2	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE I2	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL										
	ESPACES TERTIAIRES										
	SECRÉTARIAT										
	Secrétariat										

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	3	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	21	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Naturel	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.						Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	25 m3/h/pers		Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA 1 poste de travail informatique (bureau, fauteuil et rangements) 1 armoire de rangement - Casiers mobiles et sécurisés		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	Oui	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	3	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE I3	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL							
	ESPACES TERTIAIRES							
	BUREAU MÉDECIN SAU ADULTE							
	Bureau médecin SAU Adulte							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	6	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	38	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA commande au coude à localiser à l'entrée du local 6 bureaux 6 postes informatique dont 2 isolables 1 tableau blanc 1 armoire de rangement à rideaux 3 patères - Casiers mobiles et sécurisés 1 corbeille papiers		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	6	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE I4	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL							
	ESPACES TERTIAIRES							
	BUREAU MÉDECIN SAU PÉDIATRIE							
	Bureau médecin SAU Pédiatrie							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	6	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	38	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA commande au coude à localiser à l'entrée du local 6 bureaux 6 postes informatique dont 2 isolables 1 tableau blanc 1 armoire de rangement à rideaux 3 patères - Casiers mobiles et sécurisés 1 corbeille papiers		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	6	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE I5	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL							
	ESPACES TERTIAIRES							
	BUREAU INTERNES							
	Bureau internes							

Description du local

Local	Type de local	Tertiaire	Nb. d'occupants	2	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	14	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairement naturel et artificiel	Nature	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Protection contre le		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux au niveau du plan de		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local		Divers	S.O.					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	25 m3/h/pers	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA commande au coude à localiser à l'entrée du local 2 bureaux 2 postes informatique dont 2 isolables 1 tableau blanc 1 armoire de rangement à rideaux 1 patères - Casiers mobiles et sécurisés 1 corbeille papiers		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	1	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	S.O.	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	3	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BA SE I6	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL							
	ESPACES TERTIAIRES							
	SALLE DE RÉUNION							
	Salle de réunion							

Description du local

Local	Type de local	Locaux personnel	Nb. d'occupants	35	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	30	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.			Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	4 vol/h	Extraction spé.	S.O.	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 distributeur SHA avec commande au coude 1 grande table rectangulaire ou ovale 20 chaises de réunion 1 vidéo-projecteur plafonnier 1 télévision visio / conférence 65 pouces sur pied 1 écran de projection blanc 3 chaises pliantes 1 paperboard 3 bibliothèque portes vitrées		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	5	Ond	S.O.	Scr	S.O.		
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.		
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.		
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.						
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	Oui	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	4	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			RJ45	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45 bras	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
							Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE 17	SERVICE DES URGENCES							Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL							
	ESPACES TERTIAIRES							
	CHAMBRE DE GARDE							
	Chambre de garde							

Description du local

Local	Type de local	Locaux personnel	Nb. d'occupants	1	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	12	Nombre local	8	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	350		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Souhaité	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui si éclairage naturel		Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	500 lux		Éclairage ponctuel				
	Contrôle	Commande local	Divers	S.O.				Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.		
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	2 vol/h	Extraction spé.	S.O.		

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Oui	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Peinture lisse et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	S.O.		1 SHA avec commande au coude à localiser à l'entrée 1 distributeur mural de savon liquide avec commande au coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essue-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essue-mains 1 distributeur de papier toilette (dans cabinet de toilette) 1 lit classique 1 table de chevet 1 plan de travail 1 chaise de chambre 1 poste informatique 1 télévision 1 armoire de rangement à porte 2 patères dans cabinet de toilette 1 porte-serviettes 1 tablette sous miroir 1 miroir au droit du lavabo 1 flexible douche à positionner au droit de l'attente arrivée EF_EC prévue pour la douche		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	2	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	1	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.	PAB1 4PC +2RJ	1	Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	S.O.	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	S.O.
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160	S.O.				

Observations

EM BASE J1	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL										
	ESPACES COMMUNS										
	DÉTENTE PERSONNEL										
	Détente personnel										

Description du local

Local	Type de local	Locaux personnel	Nb. d'occupants	S.O.	Nature d'occupants	Personnels			
Dimensions	Surface utile	40	Nombre local	1	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	500	
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert. Manuelle

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Oui	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	Oui	Volets	S.O.
	Nature	LED	Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	Ambiance lumineuse reposante					Éclairage Veille
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	3 vol/h	Extraction spé.	S.O.

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Lavable et étanche	Faux plancher	Non
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris 1 attente arrivée EF-EC pour 1 évier 1 meuble kitchenette avec plan de travail et rangements hauts et bas (1,50 ml) à positionner dans le prolongement de l'évier		Mobiliers et équipements non compris 1 distributeur SHA avec commande au coude à localiser à l'entrée du local 1 distributeur mural de savon liquide (au droit de l'évier) à commande au coude 1 distributeur mural essue mains (au droit de l'évier) 1 poubelle à bascule en plastique de 50 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 2 tables rectangulaires 6 personnes 12 chaises salle à manger 1 réfrigérateur 1 micro-ondes 1 machine à café (sur meuble kitchenette) 1 tableau blanc		Équipements biomédicaux	
					S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique	16A	6	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.	16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.	16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.	Alim. Divers.	S.O.				
Courants faibles	Horloge	Oui Inter. S.O.	PAB1 4PC +2RJ	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.	RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
			RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.	Évier	X	Lavabo / vasque	S.O.	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 attente arrivée EF pour fontaine à eau + attentes kitchenette
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.			Gare Ø160	S.O.		

Observations

--

EM BA SE J2	SERVICE DES URGENCES		Groupement Hospitalier de Territoire Saint-DenisGonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL		
	ESPACES COMMUNS		
	VESITIAIRES + DOUCHES		
	Vesitiaires + douches		

Description du local

Local	Type de local	Locaux personnel	Nb. d'occupants	63	Nature d'occupants	Personnels				
Dimensions	Surface utile	36	Nombre local	4	HSFP mini	2,5 m	Surcharge exp.	1000		
Accès	Accès	Circulation du service	Contrôle accès	Par RFID ou autre	Sécurisation	Serrure	Dim. accès	0,90 m	Type ouvert.	Manuelle

Performances

Éclairément naturel et artificiel	Naturel	Non	Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.	Volets	S.O.
	Nature Éclairage	LED	Éclairément Général	200 lux		Éclairément ponctuel			
	Contrôle	Commande local	Divers	Eclairage indirect + Eclairage étanche					Éclairage Veille

Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C	T° Été (°C)	28 °C	Écart T° ext. (°C)	S.O.	Niveau filtration air	S.O.
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.	Hygrométrie	70 %	Air neuf col/h	6 vol/h	Extraction spé.	12 m3/h/m2

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre	Faux plafond	Hydrofuge	Faux plancher	S.O.
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés	Revet de sol	Sol souple	Type porte	Pleine hydrofuge
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion	UPEC	U4P3E3C2	Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux	
	1 poste de lavage des mains à cellule infrarouge à positionner à la sortie du local 1 attente arrivée EF_EC pour douche sans receveur 1 lavabo sanitaire accessible PMR		1 SHA avec commande au coude à localiser à l'entrée 1 distributeur mural de savon liquide (au droit du lavabo) avec commande au coude 1 distributeur mural essuie-mains manuel (au droit du lavabo) 1 poubelle à bascule en plastique de 50 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains - Miroir - Casiers en L avec coiffe en pente (avec fermeture à code) - Bancs 1 distributeur de tenues propres 1 support sac linges sales avec fermeture clappy et commande à pédale 1 barre de maintien (à positionner dans cabine douche) 1 flexible douche à positionner au droit de l'attente arrivée EF_EC prévue pour la douche 2 patères sur la porte 1 tablette pour poser trousse de toilette 1 miroir au droit du lavabo accessible PMR		S.O.	

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique			16A	6	Ond	S.O.	Scr	S.O.
	Niv. Criticité	S.O.			16A GM	S.O.	Ond GM	S.O.	Scr GM	S.O.
	NFC 15-211	S.O.			16A bras	S.O.	Ond bras	S.O.	Scr bras	S.O.
	Tableau spé.	S.O.			Alim. Divers.	S.O.				

Courants faibles	Horloge	Oui	Inter.	S.O.	PAB1	S.O.	PAB2 1PC+1RJ	S.O.	Centrale Surv.	S.O.
	Sonorisation	S.O.			4PC +2RJ		Nb PCTV	S.O.	Appel malade	S.O.
	Signalisation occupation	S.O.			RJ45	S.O.	RJ45 GTL	S.O.		
					RJ45 bras	S.O.	Vidéo sur.	S.O.		

Fluides

Plomberie	Douche	X	Évier	S.O.	Lavabo / vasque	X	Paillasse humide	S.O.
	Poste Lavage mains	X	Auge chirurgical	S.O.	WC	S.O.	Autres	1 attente arrivée EF_EC
	Vidoir	S.O.	Siphon de sol	S.O.	Robinet de puisage	S.O.	Siphon mural	S.O.
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.	Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.	SEGA	S.O.		
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.	Air médical 4 bar (AM)	S.O.	Air médical 8 bar (AM8)	S.O.		
	Vide Médical (VM)	S.O.	Vide de laboratoire	S.O.	Air comprimé industriel	S.O.		
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.	Gare Ø160		S.O.			

Observations

--

EM BA SE J3	SERVICE DES URGENCES										Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France
	ESPACES DU PERSONNEL										
	ESPACES COMMUNS										
	SANITAIRES PERSONNEL										
	Sanitaire personnel										

Description du local

Local	Type de local	Sanitaire		Nb. d'occupants	S.O.		Nature d'occupants	Personnels							
Dimensions	Surface utile	3		Nombre local	4		HSFP mini	2,5 m		Surcharge exp.	350				
Accès	Accès	Circulation du service		Contrôle accès	Non contrôlé		Sécurisation	Serrure interne+ext		Dim. accès	0,90 m		Type ouvert.	Manuelle	

Performances

Éclairage naturel et artificiel	Naturel	Non		Type de vitre	A définir par le groupement selon calcul		Occultation	S.O.		Volets	S.O.	
	Nature	LED		Éclairage Général	200 lux		Éclairage ponctuel					
	Contrôle	Détecteur de mouvement		Divers	S.O.					Éclairage Veille	S.O.	
Contrôle de l'air	T° Hiver (°C)	20 °C		T° Été (°C)	28 °C		Écart T° ext. (°C)	S.O.		Niveau filtration air	S.O.	
	Niveau pression / extérieur (Pa)	S.O.		Hygrométrie	70 %		Air neuf col/h	6 vol/h		Extraction spé.	(30+15 N) m3/h	

Aménagement

Finitions	Cloison	Plaque de plâtre + hydrofuge		Faux plafond	Indémontables et hydrofuges		Faux plancher	Non	
	Revêtement mural	Hydrofuge et lessivable, carrelés		Revet de sol	Sol souple		Type porte	Pleine hydrofuge	
	Protection murale	Résistant au choc et à l'abrasion		UPEC	U4P3E3C2		Protect. porte	Résistant au choc + Hydrofuge	
Mobiliers	Mobiliers et équipements compris		Mobiliers et équipements non compris		Équipements biomédicaux				
	1 cuvette wc 1 lavabo sanitaire		1 distributeur mural de savon liquide à coude, au droit du lavabo 1 distributeur mural essuie-mains manuel au droit du lavabo 1 poubelle à bascule en plastique de 30 L, pour déchets, à positionner sous l'essuie-mains 1 distributeur de papier WC 1 réceptacle serviette hygiénique si sanitaire femmes ou mixte 1 patère sur la porte 1 miroir sanitaire au droit du lavabo		S.O.				

Répartition courants forts et faibles dans le local

Courants forts	Distribution	Périphérique		16A	1		Ond	S.O.		Scr	S.O.	
	Niv. Criticité	S.O.		16A GM	S.O.		Ond GM	S.O.		Scr GM	S.O.	
	NFC 15-211	S.O.		16A bras	S.O.		Ond bras	S.O.		Scr bras	S.O.	
	Tableau spé.	S.O.		Alim. Divers.	S.O.							
Courants faibles	Horloge	S.O.		Inter.	S.O.		PAB2 1PC+1RJ	S.O.		Centrale Surv.	S.O.	
	Sonorisation	S.O.		PAB1 4PC +2RJ	S.O.		Nb PCTV	S.O.		Appel malade	S.O.	
	Signalisation occupation	S.O.		RJ45	S.O.		RJ45 GTL	S.O.				
				RJ45 bras	S.O.		Vidéo sur.	S.O.				

Fluides

Plomberie	Douche	S.O.		Évier	S.O.		Lavabo / vasque	X		Paillasse humide	S.O.	
	Poste Lavage mains	S.O.		Auge chirurgical	S.O.		WC	X		Autres	S.O.	
	Vidoir	S.O.		Siphon de sol	S.O.		Robinet de puisage	S.O.		Siphon mural	S.O.	
Distribution des gaz	Oxygène (O2)	S.O.		Protoxyte d'azote (N2O)	S.O.		SEGA				S.O.	
	Dioxyde de Carbone (CO2)	S.O.		Air médical 4 bar (AM)	S.O.		Air médical 8 bar (AM8)				S.O.	
	Vide Médical (VM)	S.O.		Vide de laboratoire	S.O.		Air comprimé industriel				S.O.	
Pneumatique	Gare Ø110	S.O.					Gare Ø160	S.O.				

Observations

--