LEGENDE DES COULEURS DE BAGUES DES POINTS RJ45

Rouge	Hub apério, contrôle d'accès et visiophone
Jaune	Pointeuse, CTA
Vert	Ecran et TV
Noir	Appel malade (signal lumineux)
Bleu	caméra
Transparent	Téléphone
Turquoise	Donnée (prise informatique) et DECT
Repères RJ ONT	5 6 1 2 3 4

REPERE DE CABLAGE DES CIRCUITS

Des points de Retours Positions GTC - Sous-sol depuis TGBT

Circuit	Section	Localisation	Commentaire
RP.FM.Ext01	2p9/10e SYT à confirmer	Extérieur proche auvent	Défaut Débimètre oxigène fluide
RP.FM.SS01	2p9/10e SYT	Local vide S103	Défaut production de vide médical
RP.GE.Ext.01	2x(2x0,75) Liycy	Groupe électrogène	Défaut Groupe electrogène

LEGENDE

Symbole	Type	Désignation	Symbole	Désignation
1	1	Gaine tête de lit 3 allumages (Ambiance / Lecture / Veille)		Interrupteur simple allumage encastré
2	2	Spot encastré LED 6W		Interrupteur Va et Vient encastré
3	3	Réglette de salle de bain en applique LED 7W		Interrupteur simple allumage encastré à voyant
4 4G	4	Downlight encastré LED 16W (G = version gradable dali)		Bouton poussoir encastré
5	5	Hublot carré LED 18W		Bouton poussoir gradateur encastré
6 6G	6	Downligth encastré LED 9W (G = version gradable dali)		Interrupteur à clé encastré
62	6	Downligth encastré LED 16W		Interrupteur simple allumage encastré étanche
7	7	Suspension diamètre 50cm LED E27		Interrupteur Va et Vient encastré étanche
8	8	Borne d'éclairage extérieur LED 9.5W		Interrupteur simple allumage encastré étanche lumineux
9 9G	9	Encastré 600/600 2 tubes LED 15W (G = version gradable dali)		Bouton poussoir encastré étanche
				Interrupteur simple allumage saillie étanche à voyant
10	10	Suspension diamètre 40cm LED E27		Bouton poussoir saillie étanche
11	11	Réglette étanche LED 86W		Commande volet / store électrique encastré
12	12	Réglette étanche LED 35W		Détecteur type 1 : Mini détecteur encastré plafond 360°
13	13	Applique murale rectangulaire LED 23W		Détecteur type 2 : saillie 180°
14	14	Dalle encastré 600/600 LED 38W		Détecteur type 3 : encastré plafond 360°- Couloir
				Détecteur type 4 : encastré plafond 360° - Gestion d'éclairage
15	15	Suspension LED décorative		
16	16	Plafonnier saille LED 14W		Prise de courant 2P+T encastré
17	17	Réglette étanche tubulaire LED 63W		Prise de courant à hauteur d'axe 1m20 ou sous interrupteur
17.2	17.2	Réglette étanche tubulaire LED 23W		Prise de courant 2P+T encastré étanche
18	18	Plafonnier extérieur LED 6W		Prise de courant 2P+T saillie étanche
20	20	Mât d'éclairage extérieur LED 36W Hauteur 5,3m		Prise de courant 2P+T encastrée spécialisée
21	21	Mât d'éclairage extérieur LED 35W Hauteur 5m		Prise de courant 2P+T étanche spécialisée
				Prise de courant 3P+N+T étanche encastrée
23	23	Plafonnier saillie LED 25W Ø400		Sortie de câbles 32A
24	24	Applique murale rectangulaire LED 23W Eclairage direct et indirect		Prise RJ45 encastrée (fourreau Ø25)
				Prise RJ45 encastrée chambre(fourreauØ25)
26	26	Ruban LED 4.8W / m		RJ45 en attente dans boitier appel malade (fourreau Ø25)
27 27G	27	Downlight encastré LED 23W + vitre en verre dépoli (G = version gradable dali)		Prise RJ45 encastré étanche (fourreau Ø25)
		Module de contrôle sonorisation		Prise RJ45 saillie étanche (fourreau Ø25)
S		Splitter (répartiteur fibres optique) dans coffret Televes ref:233002		Prise HDMI encastrée (1 fourreau de Ø40 + câble entre HDMI)
		Commande réarmement DAS SSI (poussoir à clef - 16A)	PAINF1	Point accès type 1 composé de : - 5 PC réseau normal - 2 RJ45(1 téléph"A";1 info"B")(fourreau Ø25)
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité	PAINF2	Point accès type 2 composé de : - 0 PC réseau normal - 1 RJ45 info (POE) en attente dans F.P.
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité encastré en "drapeau"	PAINF3	Point accès type 3 composé de : - 2 PC réseau normal - 2 RJ45(1 téléph"A";1 info"B")(fourreau Ø25)
		Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche		Hauteur de l'appareillage :
		Bloc autonome portable d'intervention		Commandes : axe à 1m20 Prises de courant : axe à 0m30 Points d'accès : axe à 0m30
		Déclencheur manuel incendie étanche (2xICT.25)		Plinthe de distribution
		Déclencheur manuel incendie encastré (2xICT.25)		Alimentation électrique en attente
		Détecteur optique de fumée		Arrêt d'urgence
		Détecteur de chaleur		Carillon
		Indicateur d'action, hauteur: R+1 AS.2m35,boitier axe 2m30 (1xICT25) R+2 AS.2m25,boitier axe 2m20 (1xICT25)		Haut parleur sonorisation
		Diffuseur lumineux d'alarme incendie, hauteur sous faux plafond sauf contre-indication		Bouton poussoir ouverture porte
		Diffuseur sonore d'alarme sélective incendie, hauteur sous faux plafond sauf contre-indication	V100	Unité de Traitement Local (V100)
			HUB	Hub apério sous faux-plafond-(câblage POE)
		Tableau de report incendie (hauteur axe à 1m45) (2xICT.25)		Béquille lecteur de badge (sans cylindre pour les bureaux) et (pour les chambres, version cylindre exterieur et aveugle intérieur)
VB		Désenfumage Vent. Basse à réarmement motorisé (3xICT.25) (hauteur 0m85)		Lecteur de badge contrôle d'accès (axe à 1m20) (2xICT.25)
VH		Désenfumage Vent. Haute à réarmement motorisé (3xICT.25) (hauteur 2m30)		Platine de rue visiophone (haut à 1m30 du sol) (3xICT.25) (câblage POE)
FPD		Alimentation Ferme Porte Débrayable		Combiné visiophone (câblage POE)
MD4L		Boitier déporté incendie MD4L		Déclencheur manuel vert étanche déverrouillage porte
DEV.IS		Asservissement SSI déverrouillage issue de secours		Déclencheur manuel vert encastré déverrouillage porte
		Boîtier de report appel malade (hauteur à l'axe à 1m45) (2xICT25)		Commande anti-intrusion (écran tactile VGA) avec lecteur de badge
		BLoc porte appel malade avec unité phonie uniquement dans les chambres (hauteur-bas à 1m25) (2xICT25)		Contact de porte alarme intrusion
		Signal lumineux appel malade,hauteur: R+1 AS.2m50,boitier axe 2m45(HRC.3xICT25) R+2 AS 2m40,boitier axe 2m33(HRC.3xICT25)		Détecteur volumétrique alarme intrusion
		Poire d'appel malade avec commandes éclairage et volet roulant		Caméra fixée au plafond (enregistrement) (câblage POE)
		Tirette d'appel malade (hauteur à l'axe à 2m30)		Caméra fixée au plafond (non enregistrement) (câblage POE)
		Afficheur appel malade (hauteur-Axe à ?) (2xICT25) (câblage POE)		Ecran de visualisation vidéosurveillance dans IDE et de contrôle dans couloir R+1

- MAITRE D'OUVRAGE
  UGECAM Bretagne Pays de Loire
  2, Chemin du Breil BP 60075
  44814 SAINT HERBLAIN CEDEX
- BUREAU DE CONTROLE
  DEKRA
  ZI Rue de la Maison Neuve -CS
  70413-44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
- SPS
  ATAE
  152 Avenue Patton CS80111
  49001 Angers
- OPC
  GEDIFI
  8 Rue Belle Ile
  35760 SAINT GREGOIRE
- ARCHITECTES
  LAZO & MURE
  54, rue Louis Rolland
  92120 MONTROUGE
- BETOM TCE
  BETOM INGENIERIE
  3 rue de Bayard
  44100 NANTES
- BET ENVIRONNEMENT
  CAP-TERRE
  11, Allée du Bâtiment
  35000 RENNES
- PAYSAGISTE
  MACHA PAYSAGISTES
  20, rue Poliveau
  75005 PARIS

CENTRE DE READAPTATION LES EUMENIDES
45 Bld jean Sauvage - 49100 ANGERS

20/11/2019	LOT 16 / EIB ANGERS	Echelle : 1 : 50
Sous-sol COURANTS FAIBLES		CFA P101

Indice	Date	Modifications / Commentaires
0	16/07/20	1ère édition
A	19/01/21	Modifs suite visa L&M 16.07, CR bétom n°62 et décalage HUB
B	02/02/21	Modif décalage V100
C	14/04/21	Modif suite RDV UGECAM du 01.04.2021 +CR76 L&M
D	24/02/22	Récolement suite essais BC + BE

EIB Affaire n° E19-5797
Chargé d'affaires : ROUELLE Eric
Dessiné par : LEMARIE P.

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE BATIMENT
Climatisation - Chauffage - Ventilation - Plomberie
Electricité - Détection incendie
Câblage informatique - Contrôle d'accès ...
ZAC Beuzon - 49000 ÉCOUFLANT
02 41 27 27 67

EXE