Légende Appareillage

	Prise de courant 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T, 1 x 16/32A/type 2
	Prise étanche type de courant 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant 2P+T étanche 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise étanche type de courant 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise étanche type de courant 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise étanche type de courant 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant Machine 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise étanche type de courant étanche 2P+T 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant 2P+T Ultra 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant 2P + LPS / Cliché 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant 2 P + LPS / Cliché 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise de courant Ecran de visionnéuse + PC / Cliché 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Bulle Urgence 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Bus ext 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Bus Int 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Bus Int étanche 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T
	Prise 2 P+T/2P+T/2P+T/2P+T

Légende Commande ECL

	Détecteur mixte éclairage coupure alimentation
	Bouton Poussoir coupure
	Ventilateur 3x 3x3 temporisation
	Ventilateur Tertiaire coupure
	Bouton poussoir Marche arrêt coupure
	Détecteur mixte éclairage tertiaire arrêt/ou coupure
	Ventilateur 3x3 3x3 poubelle étanche à coupure
	Détecteur mixte éclairage ecoulet étanche à coupure
	Détecteur de mouvement 180°
	Détecteur de mouvement 360°
	Détecteur de mouvement circulaire / Batiks
	Détecteur de présence / crépusculaire / Batiks
	Détecteur de présence / crépuscule 12V
	Détecteur de mouvement Ecran / Cliché
	Détecteur de mouvement circulaire / Cliché

Légende Alimentations

	Source Batterie
	Alimentation Prise Informatique

Légende Equipements

	Tableau électrique
	Sport électrique
	Contrôle électrique

Légende C.A / Intrusion

	Détecteur d'intrusion volumétrique
	Contact de porte / intrusion
	Lecteur de badges
	Bris de glace / gel
	Sirène APRIRO
	Signalé
	Bouton Poussoir de porte
	Vidéosurveillance

Légende Sonorisation

	Haut Parleur Encastré
	Combinaison Locale Type Platine Téléphone

Légende Appel Malade

	Télécommande Appel Malade
	Tirette appel malade sanitaires
	Bouc Phone Appel Malade
	Tableau de report Appel Malade
	Tirette Appel Malade

Légende Eclairage

	Eclairage ext. Plafonnier IP44/IK08 PL 240 SOFTLEDS 2W / Rétro/ 3000 K / 60 K/ 80 Ra
	Eclairage ext. Applique IP44/IK08 APPLIQUE 2W / Rétro/ 3000 K / 60 K/ 80 Ra
	Eclairage ext. Hublot IP44/IK08 LED 15 W
	Eclairage ext. Hublot IP44/IK08 LED 15 W/4000 / Ext
	Eclairage ext. Mt Jet Sol LED IP44/IK08 MINI TERR SOFT 6 - 3W / Ext
	Eclairage ext. Encastré IP44/IK08 LED LINEAR 6
	Eclairage ext. Tétanique LED IP44/IK08 ARCHI 2 SOFT 240 / Rétro / Métallisé / 3000K/80Ra/ 60K/ 80Ra
	Eclairage ext. Balisage IP44/IK08 LED 1 W / Métallisé / 3000K/ 60K/ 80Ra
	Eclairage ext. Encastré sol IP44/IK08 MINI TERR SOFT 6 - 3W / Métallisé / 3000K/ 60K/80Ra
	Eclairage ext. Tétanique LED IP44/IK10 ALTA STRIKE 240 SOFT 240 / Rétro / Métallisé / 3000K/ 60K/ 80Ra
	Eclairage ext. Hublot LED IP44/IK08 LED 15 W/4000 / Ext
	Eclairage ext. Encastré mur LED IP44/IK08 MINI TERR SOFT 6 - 3W / Métallisé / 3000K/ 60K/80Ra
	Eclairage ext. Applique IP44/IK08 APPLIQUE 2W / Rétro/ 3000 K / 60 K/ 80 Ra
	Eclairage ext. Tétanique IP44/IK08 PL 240 SOFTLEDS 2W / Métallisé / 3000K/ 60K/ 80Ra
	Eclairage ext. Encastré IP44/IK08 MINI TERR SOFT 6 - 3W / Métallisé / 3000K/ 60K/80Ra
	Eclairage ext. Tétanique LED IP44/IK10 ALTA STRIKE 240 SOFT 240 / Rétro / Métallisé / 3000K/ 60K/ 80Ra
	Eclairage ext. Encastré mur LED IP44/IK08 MINI TERR SOFT 6 - 3W / Métallisé / 3000K/ 60K/80Ra

Légende Eclairage sécurité

	Eclairage de secours Encastrée / 3000 - 45lm
	Eclairage de secours Encastrée / 3000 - 45lm / Autonomie 1h
	Eclairage de secours Applique / 3000 - 45lm
	Eclairage de secours Encastrée Diamètre / 3000 - 45lm
	Eclairage de secours Blc Plexiglass
	Eclairage de secours Encastrée Carré / Autonomie 1h / 3000 - 45lm / Autonomie 1h / Métallisé
	Eclairage de secours Encastrée / 3000 / Autonomie - 45lm
	Eclairage de secours Applique / Autonomie - 45lm

Maître d'ouvrage	CREATION DU PÔLE DE READAPTATION DE CORNOUAILLE 29900 CONCARNEAU
CHBCAM CENTRE HOSPITALIER DE PORT-LA-LONDE 37 RUE DES ALLIES 83140 SIXFOURS-LES-PLAGES	

Maître d'œuvre	BET	Bureau de contrôle	Coordinateur OPC	Coordinateur SPS
ARS ARCHITECTES 2 RUE DE LA RUCHE 44300 NANTES	EGIS BÂTIMENT OUEST 3 Rue Louis Braille CS 76616 44346 BOUGUENAIS CEDEX 2	APAVE SUDEUROPE SAS 1 Rue Jean Moulin CS 70001 29556 QUIMPERLE CEDEX	SOFRESID INGENIERIE 5 Rue des Ingénieurs CS 70001 56315 LORIENT CEDEX	APAVE SUDEUROPE SAS 1 Rue Jean Moulin CS 70001 29556 QUIMPERLE CEDEX

Lojo et adresse de l'émetteur du dec :

LE BOHEC ELECTRICITE
2 Rue Jean Moulin
29400 LANDIVISIAU

La non réception d'observations écrites, au sujet des présents plans, sera considérée comme acceptation pleine et entière après un délai de 2 semaines

Localisation de la zone concernée, ou autres références entreprise:

Titre du document: Echelle: 1/50

PLAN D'IMPLANTATION
Prises de courant / VDI / Heure_ZB

Numéro du document

Emetteur	ID	N°Lot	Discipline	Code Bâ	Zone	Niveau	Phase	Type	Numéro	Indice
BOH	PRC	15	ELE	B3	ZB	N0	EXE	THB	848	E

Ind.	Etabli par:	Approuvé par:	Date:	Objet de la révision	Status
E	A.LEABEIA	E.PRIEUU	11/07/2022	Modifications	CTM
D	A.LEABEIA	J.PLAVA	16/11/2021	Modifications	CTM
C	A.LEABEIA	J.PLAVA	19/11/2021	Modifications	CTM
B	A.LEABEIA	J.PLAVA	18/08/2021	Modifications	CTM
A	A.LEABEIA	J.PLAVA	20/05/2021	Création du document	CTM