



AGENCE DE TOURS

Votre interlocuteur Apave : François RONCE

Email : francois.ronce@apave.com

Tél : 0617700559

CPAM 37

A l'attention de : Anthony CATTART

Email : anthony.cattaert@assurance-maladie.fr

Réaménagement des niveaux R+1 à R+3 des locaux de la CPAM site du Champs Girault 37 – TOURS

1. DONNEES ATTENDUES

Il appartient au Maître d'ouvrage, au Maître d'œuvre et aux entreprises, de nous communiquer les données nécessaires à l'exercice de notre mission de contrôle technique.

Ci joint la liste des documents qui seront à nous transmettre afin de mener à bien notre mission de Contrôle Technique.

> GÉNÉRALITÉS

- Copie de l'arrêté du permis de construire ou de l'autorisation de travaux avec avis de la commission de sécurité et d'accessibilité.
- Déclaration d'Ouverture de Chantier

> PLÂTRERIE - MENUISERIE

- Plans de repérage des cloisonnements et des menuiseries intérieures
- PV de résistance au feu des cloisons **avec localisation**
- PV de résistance au feu et DAS des blocs-portes **avec localisation**
- PV de résistance au feu des châssis **avec localisation**
- PV de résistance au feu des trappes de visites **avec localisation**
- Fiches techniques des cloisons modulaires
- Fiches techniques des barrières phoniques

> PLAFONDS

- Plans de repérage des plafonds
- Déclaration de performance des faux plafonds **avec localisation**

> REVÊTEMENTS DE SOLS

- Plans de repérage des revêtements de sols
- PV de réaction au feu des sols PVC **avec localisation**
- PV de réaction au feu des sols textiles **avec localisation**

> ÉLECTRICITÉ - ALARME

Pour les travaux d'électricité :

- Plans d'exécution
- Schémas d'armoires électriques avec note de calcul
- Dossier technique des matériels
- Certificat de conformité des câbles conducteurs au classement Cca-s2, d2, a2
- Certificat de conformité des appareils d'éclairage aux normes de la série NF EN 60598

Pour les travaux de SSI :

- Plans d'exécution

- PV de conformité des éventuels nouveaux matériels avec leur rapport d'associativité
- Certificat de conformité des câbles des lignes de commandes (Eca minimum)
- Certificat de conformité des câbles des lignes de contrôles (Dca-s2, d2, a2 minimum)
- Certificat de conformité des câbles CR1
- En fin de travaux, PV de remise en service des équipements déposés puis reposés
- En fin de chantier pour le SSI : PV de remise en service des équipements déposés puis reposés et procès verbal de réception par le coordinateur SSI.

OUVRAGES

EXPRIMES N'CHRONO

DONNEES MANQUANTES A CE STADE DE L'OPERATION

2. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

CPAM 37
Anthony CATTART
anthony.cattaert@assurance-maladie.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

CPAM 37
Olivier GAULT
olivier.gault@assurance-maladie.fr

CPAM 37
Lionel MARECHAL
lionel.marechal@assurance-maladie.fr

U.I.O.S.S.
Gwenhael JAN
gwenhael.jan@assurance-maladie.fr

CPAM 37
Aude LEMARIE
aude.lemarie@assurance-maladie.fr

CPAM 37
Florian SCHMITT
florian.schmitt@assurance-maladie.fr