



Life Ingénierie

Liste de points

UPEC - MOE CRITISC
P25-016-TB-DCE-CVC-001-A

REVISION DE DOCUMENT

Indice	Date	Page	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	07/05/2026	Toutes	1ère émission	YMI	NMR	PCN

UPEC - CRITISC		Automate						
Armoire CVC		TA	TS	TC	TH	TR	TCF	
Réseau	Description	ETOR	ETOR	STOR	ENA	SANA	ANA	
CTAN I	Signal registre motorisé AN						I	
CTAN I	Fin de course registre AN		2					
CTAN I	Encrassement de filtre AN G4+F5		2					
CTAN I	Thermostat anti-gel	I						
CTAN I	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ CTA		2					
CTAN I	Commande marche variateur CTA			2				
CTAN I	Retour de marche variateur CTA			2				
CTAN I	Défaut variateur CTA		2					
CTAN I	Défaut isotherme CTA (câblé sur variateur)		2					
CTAN I	Signal variateur CTA						2	
CTAN I	Pression ventilateur CTA				2			
CTAN I	Signal humidificateur						I	
CTAN I	Défaut humidificateur	I						
CTAN I	Encrassement de filtre charbon actif	2						
CTAN I	Encrassement de filtre AN E11	2						
CTAN I	Signal registre motorisé Soufflage						I	
CTAN I	Fin de course registre Soufflage		2					
Extracteur I	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ Extracteur		2					
Extracteur I	Commande marche variateur Extracteur			I				
Extracteur I	Retour de marche variateur Extracteur		I					
Extracteur I	Défaut variateur Extracteur	I						
Extracteur I	Défaut isotherme Extracteur (câblé sur variateur)	I						
Extracteur I	Signal variateur Extracteur						I	
Extracteur I	Pression ventilateur Extracteur	I						
Extracteur Spé I	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ Extracteur		2					
Extracteur Spé I	Commande marche variateur Extracteur			I				
Extracteur Spé I	Retour de marche variateur Extracteur		I					
Extracteur Spé I	Défaut variateur Extracteur	I						
Extracteur Spé I	Défaut isotherme Extracteur (câblé sur variateur)	I						
Extracteur Spé I	Signal variateur Extracteur						I	
Extracteur Spé I	Pression ventilateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 2	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ Extracteur		2					
Extracteur Spé 2	Commande marche variateur Extracteur			I				
Extracteur Spé 2	Retour de marche variateur Extracteur		I					
Extracteur Spé 2	Défaut variateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 2	Défaut isotherme Extracteur (câblé sur variateur)	I						
Extracteur Spé 2	Signal variateur Extracteur						I	
Extracteur Spé 2	Pression ventilateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 3	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ Extracteur		2					
Extracteur Spé 3	Commande marche variateur Extracteur			I				
Extracteur Spé 3	Retour de marche variateur Extracteur		I					
Extracteur Spé 3	Défaut variateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 3	Défaut isotherme Extracteur (câblé sur variateur)	I						
Extracteur Spé 3	Signal variateur Extracteur						I	
Extracteur Spé 3	Pression ventilateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 4	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ Extracteur		2					
Extracteur Spé 4	Commande marche variateur Extracteur			I				
Extracteur Spé 4	Retour de marche variateur Extracteur		I					
Extracteur Spé 4	Défaut variateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 4	Défaut isotherme Extracteur (câblé sur variateur)	I						
Extracteur Spé 4	Signal variateur Extracteur						I	
Extracteur Spé 4	Pression ventilateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 5	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ Extracteur		2					
Extracteur Spé 5	Commande marche variateur Extracteur			I				
Extracteur Spé 5	Retour de marche variateur Extracteur		I					
Extracteur Spé 5	Défaut variateur Extracteur	I						
Extracteur Spé 5	Défaut isotherme Extracteur (câblé sur variateur)	I						
Extracteur Spé 5	Signal variateur Extracteur						I	
Extracteur Spé 5	Pression ventilateur Extracteur	I						
Coffret humidif	Sonde de température coffret						I	
Coffret humidif	Convecteur électrique			I				
Air neuf	Sonde de température						I	
Soufflage	Régulation température soufflage						I	
Soufflage	Régulation hygrométrie soufflage						I	
Soufflage	Régulation pression soufflage						I	
Extraction	Régulation pression extracteur						5	
Extraction	Température extraction Intégration						I	
Extraction	Température extraction CSU						I	
Extraction	Température extraction Lavage						I	
Extraction	Registre motorisé sorbonne						2	
Extraction	Registre motorisé HFL						2	
Extraction	Registre motorisé extraction						2	
Ambiance	Sonde de température Intégration						I	
Ambiance	Sonde de pression Intégration						I	
Ambiance	Sonde d'hygrométrie Intégration						I	
Ambiance	Compteur particulaire Intégration						I	
Ambiance	Sonde de température CSU						I	
Ambiance	Sonde de pression CSU						I	
Ambiance	Sonde d'hygrométrie CSU						I	
Ambiance	Compteur particulaire CSU						I	
Ambiance	Sonde de température Lavage						I	
Ambiance	Sonde de pression Lavage						I	
Ambiance	Sonde d'hygrométrie Lavage						I	
Ambiance	Compteur particulaire Lavage						I	
Ambiance	Sonde de pression SAS ISO5a						I	
Ambiance	Sonde de pression SAS ISO5b						I	
Ambiance	Sonde de pression SAS ISO7						I	
Ambiance	Sonde de pression SAS ISO9						I	
Ambiance	Sonde de température salle d'observation						I	
EC	Signal servomoteur V3V réseaux terminaux							4
EC	Tracage électrique						I	
EC	Thermoplongeur ballon EC						I	
EC	Température aller réseaux terminaux							4
EC	Température retour réseaux terminaux							4
EC	Température aller PAC						I	
EC	Température retour PAC						I	
EC	Température aller aval ballon						I	
EC	Flow switch aller PAC	I						
EC	Pressostat seuil bas retour PAC	I						
EG	Signal servomoteur V3V réseaux terminaux							I
EG	Tracage électrique						I	
EG	Température aller réseaux terminaux						I	
EG	Température retour réseaux terminaux						I	
EG	Température aller GF						I	
EG	Température retour GF						I	
EG	Flow switch aller GF	I						
EG	Pressostat seuil bas retour GF	I						
EDV	Compteur de débit							I
EG	Tracage électrique						I	
PAC	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ		2					
PAC	Autorisation marche						I	
PAC	Retour de marche						I	
PAC	Défaut	I						
GF	Commutateur ARRET / AUTO / MARCHÉ PAC		2					
GF	Autorisation marche						I	
GF	Retour de marche						I	
GF	Défaut	I						
Commun	Présence tension Général normal						I	
Commun	BP réarmement						I	
Commun	Arrêt Urgence	I						
Commun	Voyant défaut général						I	
Points projet		37	34	16	53	16		I
Points en réserves 30%		12	11	5	16	5		I
TOTAL AUTOMATE		49	45	21	69	21		2