

CHAMBRES DE CULTURES - ESTIMATIONS BILAN DE PUISSANCE MO

CHAMBRES DE CULTURE	Nb	ELECTRICITE HORS GF		ELECTRICITE GF	
		Puis. Ref.	KW	Puis. Ref.	KW Fr
BATIMENT C	13	4	52	5	65
BATIMENT D	8	4	32	5	40
TOTAL			84		105
TGBT DE RACCORDEMENT		à définir par OTEIS		à définir par OTEIS	

par groupe x2 avec un fonctionnement 1 sur 2 par période (et non 50/50)
Puissance électrique /3 (COP de 3)

ENCEINTE	Nb	ELECTRICITE HORS GF		ELECTRICITE GF	
		Puis. Ref.	KW	Puis. Ref.	KW Fr
BATIMENT D (Enceinte climatiques)	16	3	48	3,5	56
TOTAL			48		56
TGBT DE RACCORDEMENT		à définir par OTEIS		à définir par OTEIS	

L3	Nb	ELECTRICITE HORS GF		ELECTRICITE GF	
		Puis. Ref.	KW	Puis. Ref.	KW Fr
BATIMENT C (L3)					
Chambre de culture	1	4	4	5	5
Labo L3	24	0,2	4,8	0,25	6
Autoclave L3	1		15		
TOTAL			23,8		11
TGBT DE RACCORDEMENT		à définir par OTEIS		à définir par OTEIS	

COMMUNS ET AUTRES LOCAUX		ELECTRICITE HORS GF		ELECTRICITE GF	
		Puis. Ref.	KW	Puis. Ref.	KW Fr
BATIMENT C	120	0,15	18	0,07	8,4
BATIMENT D	290	0,15	43,5	0,07	20,3
TOTAL			61,5		28,7
TGBT DE RACCORDEMENT		à définir par OTEIS		à définir par OTEIS	