Enedis DR Normandie

Agence Métrologie

ENEDIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

N° 054861

Compte rendu d'intervention

Date : 04/12/19	Heure : 19h00		
Raison sociale : HOPITAL COUTANCES		Référence : 02501353	
Tiers présent			

Prestations

Mise en service sur nouveau raccordement		Passage en télérelève	
Mise en service sur installation existante		Vérification des protections	
Modification de Puissance Souscrite		Vérification dispositif de comptage	
Modification de formule tarifaire		Dépannage télérelève	
Coupure		Analyse qualité de fourniture	
Résiliation		Autre	X
Relevé		Détail : Reglage SEPAM	
Remplacement TC			

Remplacement compteur OUI NON

N° de série du compteur — N° de série du nouveau compteur

ACTIF	P	HP / HPH	HC / HCH	HPE	HCE
Déposé / en place avant réglage					
Posé / après réglage					

DYSFONCTIONNEMENT CONSTATÉ *

Panne compteur		Coefficient de lecture	
Panne relais ou répartiteur		Fraude	
Transformateur de tension en défaut	Nbre :	Autre	
Transformateur de courant en défaut	Nbre :	Sans contrat **	

* Le client reconnaît avoir été informé de ce dysfonctionnement susceptible d'entraîner une rectification de la facture d'électricité.
** Vous disposez d'un délai de 5 jours pour vous mettre en conformité avec la réglementation en signant un contrat de fourniture avec un fournisseur de votre choix.
Passé ce délai nous procéderons sans aucun autre préavis à la coupure de l'alimentation du site que vous occupez.

Observations :

- Intervention suite déclenchement I homopolaire
- Le disjoncteur a tenue au 3ème enclenchement.
- Ancien STATIMAX réglé à 9A !
- Reglage du SEPAM à 12A → essais en reel OK ⚠ Faire une demande de dérogation.

Technicien Enedis 07 61 87 98 08 ***Nom :*** MASURIER ***SIGNATURE :*** Masurier	***Client*** CH Coutances ***Nom :*** VERNIER Eric 06 66 36 92 1 ***SIGNATURE :***