LOCAL TECHNIQUE N°4

CENTRE DE CALCUL

Armoires individuelles Centre de calcul

Centrale air ext. Centre de calcul 5000 m³/h

Ballon 1500 l

Echangeur ECS. Piscine Vestiaires Espace rencontre Bureaux : 75 Kw

Echangeur Récupérateur Piscine 77 Kw

Circuit radiateurs vestiaires piscine

LOCAL TECHNIQUE N°2

Centrale Salle de conférence

6000 m³/h

Centrale Salles de cours, Vestiaires Administration, Espace rencontre

35000 m³/h

Boîtes de détente

Circuit ventilo convecteurs bureaux Espace rencontre

Circuit radiateurs Espace rencontre

LOCAL PRODUCTION DE FROID

Circuit radiateurs Cube Accueil

Circuit ventilo convecteurs Cube Accueil

LOCAL TECHNIQUE N°5

AEROREFRIGERANTS

CHAUFFERIE

Ballon 1500 l

Echangeur ECS. Cube accueil + Plateforme : 25 Kw

Echangeur d'appoint (com. pris alternatif) 250 Kw

Chaudière A 350 Kw

Chaudière B 350 Kw

Extension

Centrale Cube accueil

Zone ombre NE N.O

Zone ombre Sud Est, côté talus et mur extérieur

Circuit boîtes de détente plateforme

Centrale Plateforme

INTERTECHNIQUE

Concepteur et be exécution

OET
49, Rue Marc Viéville
95540 Villemomble
Tél : (1) 48.54.45.65

28

Installateur

DANTO ROGEAT
Entreprise
26 rue Victor Lagrange
69007 LYON
Tél : 78.69.81.03 04-72-72-23-00

ETAT EXISTANT