

N° LOT	LOT	ENTREPRISE	DOCUMENTS, DATE DE RECEPTION, ETC...)
02	--	--	Mail du -- FAX --

Béton • C25/30 - f_{yk} = 25MPa (sauf mention contraire sur plan)	Sismicité • zone de sismicité : 3 (aléa modéré)
Acier • repère TS : acier à haute adhérence F=500 MPa • repère HA : acier à haute adhérence F=500MPa • repère eFe24 : acier doux lisse normalisé F=235MPa Citrage des aciers HA suivant norme en vigueur	Géotechnique • Taux de travail du sol σ : 3.00 bars référence étude GEOTEC - N°203/02627/MARSE Charges permanentes et exploitation • se reporter aux plans
Neige • Zone : A2 • Altitude : 25.00 NGF • $S_k = 0.45$ kN/m²	Stabilité au feu • Locaux à risque particulier (LRP) : SF 2h • Locaux à risque moyen (LRM) : SF 1h • Locaux courant : SF 12h
Vent • Zone : 3 • V_{d0} = 26 m/s	

LEGENDE :

	MUR BÉTON ARMÉ OU BÉTON		AGGLOS OU AGGLOS PLEINS (si plan précision sur plan)		GROS BÉTON BÉTON DE PROPRIÉTÉ
	POTEAU BÉTON ARMÉ OU BÉTON		Existant		Bardage non porteur hors étude structure
	IMPACT MUR BÉTON SUP & ALLÈGE BÉTON SUP		Démolition		
	ACROTERE OU RELEVÉ SUP.		BRICKES		

* ? = COTE NON COMMUNIQUÉE

 PIERRES

Ce document est la propriété de BETOM ingénierie, en aucun cas, il ne pourra être transmis ou reproduit sans notre autorisation.

[illegible]

DCE	Préau HM6 : Coffrage Fondations	1/100	009
------------	---------------------------------	-------	------------