

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants -
Norme NF X46-035 Juin 2021



Numéro de rapport	161733 ESID-8301375300 0061 - OS 465 BDC 360 P
Propriétaire	ESID
Donneur d'ordre	ESID
Adresse de l'immeuble	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
Bâtiment ou installation	Bâtiment Est le Provence 8301375300 0061
Date de la commande	04/12/2024
La ou le(s) date(s) de la visite	18/12/2024
Date d'édition du rapport de repérage	20/12/2024
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	90
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise	Opérateur de repérage :
 Wegroup Siège social 30 avenue du château de Jouques Les espaces de la sainte Baume Bt A8 13420 Gémenos	MONLEAU Julien Wegroup - Agence Six Fours Les Plages Le 20/12/2024

Observations

Des valeurs supérieures à zéro ont été relevées, toutes les mesures sont à prendre en compte lors de la réalisation de travaux, le donneur d'ordre reste décisionnaire des mesures de protection à mettre en place. Présence de revêtement contenant du Plomb.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
OBSERVATIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	8
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	8
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	8
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	9
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	79
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	86

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **161733 ESID-8301375300 0061 - OS 465 BDC 360**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	ESID
Demeurant :	USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9
Représenté par :	Madame KHEMIRI Nibrasse
Donneur d'ordre du repérage :	ESID
Coordonnées du donneur d'ordre :	USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur MONLEAU Julien
Nom et adresse de l'entreprise :	Wegroup - Agence Six Fours Les Plages Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bât. A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
N° de Siret :	44363867100067
RCP-compagnie-n° de police :	AXA FRANCE IARD - 7518072604

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Centre Malbousquet
Adresse complète :	Arsenal Ouest 83800 TOULON
Référence Cadastre :	Non communiqué

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment Est le Provence 8301375300 0061	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux

Statut : remis

Titre
Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

--

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
Façades	RDC au 4ème	OUI	
Hall d'entrée Ouest	RDC	OUI	
004	RDC	OUI	
Gaines technique n°1	RDC	OUI	
Local technique n°1	RDC	OUI	
002	RDC	OUI	
001	RDC	OUI	
Gaines technique n°2	RDC	OUI	
Local technique n°2	RDC	OUI	
003	RDC	OUI	
Sanitaires n°1	RDC	OUI	
011	RDC	OUI	
Gaines technique n°3	RDC	OUI	
Local technique n°3	RDC	OUI	
013	RDC	OUI	
Gaines technique n°4	RDC	OUI	
015	RDC	OUI	
voilerie	RDC	OUI	
Réserve	RDC	OUI	
008	RDC	OUI	
Gaines technique n°5	RDC	OUI	
Local technique n°4	RDC	OUI	
006	RDC	OUI	
Hall d'entrée Est	RDC	OUI	
Sanitaires n°2	RDC	OUI	
Bureau n°1	RDC	OUI	
Local technique n°5	RDC	OUI	
Bureau n°2	RDC	OUI	
Bureau n°3	RDC	OUI	
Accueil	RDC	OUI	
Escalier Ouest n°1	RDC au 1er	OUI	
Escalier Est	RDC au 1er	OUI	
104	1er	OUI	
Gaines technique n°6	1er	OUI	
Local technique n°6	1er	OUI	
102	1er	OUI	
101	1er	OUI	
Gaines technique n°7	1er	OUI	
Gaines technique n°8	1er	OUI	
103	1er	OUI	
Sanitaires n°3	1er	OUI	
109	1er	OUI	
Gaines technique n°9	1er	OUI	
Gaines technique n°10	1er	OUI	
111	1er	OUI	
Gaines technique n°11	1er	OUI	
113	1er	OUI	
112	1er	OUI	
Gaines technique n°12	1er	OUI	

110	1er	OUI	
Gaines technique n°13	1er	OUI	
Gaines technique n°14	1er	OUI	
108	1er	OUI	
114	RDC au 1er	OUI	
Gaines technique n°15	RDC au 1er	OUI	
Sanitaires n°4	1er	OUI	
119	1er	OUI	
Gaines technique n°16	1er	OUI	
Gaines technique n°17	1er	OUI	
121	1er	OUI	
118	1er	OUI	
Gaines technique n°18	1er	OUI	
Gaines technique n°19	1er	OUI	
116	1er	OUI	
Escalier Est	+1 au +2	OUI	
214	+1 au +2	OUI	
Gaines technique n°20	+1 au +2	OUI	
Sanitaires n°5	2ème	OUI	
219	2ème	OUI	
Gaines technique n°21	2ème	OUI	
Gaines technique n°22	2ème	OUI	
221	2ème	OUI	
218	2ème	OUI	
Gaines technique n°23	2ème	OUI	
Gaines technique n°24	2ème	OUI	
216	2ème	OUI	
212	2ème	OUI	
Gaines technique n°25	2ème	OUI	
210	2ème	OUI	
Gaines technique n°26	2ème	OUI	
Gaines technique n°27	2ème	OUI	
208	2ème	OUI	
209	2ème	OUI	
Gaines technique n°28	2ème	OUI	
Gaines technique n°29	2ème	OUI	
211	2ème	OUI	
Gaines technique n°30	2ème	OUI	
213	2ème	OUI	
Escalier Ouest n°2	+1 au +2	OUI	
Gaines technique n°31	+1 au +2	OUI	
206	+1 au +2	OUI	
204	2ème	OUI	
Gaines technique n°32	2ème	OUI	
Gaines technique n°33	2ème	OUI	
202	2ème	OUI	
201	2ème	OUI	
Gaines technique n°34	2ème	OUI	
Gaines technique n°35	2ème	OUI	
Sanitaires n°6	2ème	OUI	

Escalier Ouest n°3	+2 au +3	OUI	
314	+2 au +3	OUI	
Gaines technique n°36	+2 au +3	OUI	
Sanitaires n°7	3ème	OUI	
319	3ème	OUI	
Gaines technique n°37	3ème	OUI	
Gaines technique n°38	3ème	OUI	
321	3ème	OUI	
318	3ème	OUI	
Gaines technique n°39	3ème	OUI	
Gaines technique n°40	3ème	OUI	
316	3ème	OUI	
312	3ème	OUI	
Gaines technique n°41	3ème	OUI	
310	3ème	OUI	
Gaines technique n°42	3ème	OUI	
Gaines technique n°43	3ème	OUI	
308	3ème	OUI	
309	3ème	OUI	
Gaines technique n°44	3ème	OUI	
Gaines technique n°45	3ème	OUI	
311	3ème	OUI	
Gaines technique n°46	3ème	OUI	
313	3ème	OUI	
Escalier Est n°3	+2 au +3	OUI	
Gaines technique n°47	+2 au +3	OUI	
306	+2 au +3	OUI	
304	3ème	OUI	
Gaines technique n°48	3ème	OUI	
Gaines technique n°49	3ème	OUI	
302	3ème	OUI	
301	3ème	OUI	
Gaines technique n°50	3ème	OUI	
Gaines technique n°51	3ème	OUI	
Sanitaires n°8	3ème	OUI	
Escalier Ouest n°4	+3 au +4	OUI	
Gaines technique n°52	+3 au +4	OUI	
414	+3 au +4	OUI	
Sanitaires n°9	4ème	OUI	
419	4ème	OUI	
Gaines technique n°53	4ème	OUI	
Gaines technique n°54	4ème	OUI	
421	4ème	OUI	
418	4ème	OUI	
Gaines technique n°55	4ème	OUI	
Gaines technique n°56	4ème	OUI	
416	4ème	OUI	
412	4ème	OUI	
Gaines technique n°57	4ème	OUI	
410	4ème	OUI	

Gaines technique n°58	4ème	OUI	
Gaines technique n°59	4ème	OUI	
408	4ème	OUI	
409	4ème	OUI	
Gaines technique n°60	4ème	OUI	
Gaines technique n°61	4ème	OUI	
411	4ème	OUI	
Gaines technique n°62	4ème	OUI	
413	4ème	OUI	
Escalier Est n°4	+3 au +4	OUI	
Gaines technique n°63	+3 au +4	OUI	
406	+3 au +4	OUI	
404	4ème	OUI	
Gaines technique n°64	4ème	OUI	
Gaines technique n°65	4ème	OUI	
402	4ème	OUI	
401	4ème	OUI	
Gaines technique n°66	4ème	OUI	
Gaines technique n°67	4ème	OUI	
403	4ème	OUI	
Sanitaires n°10	4ème	OUI	
Combles	Combles	OUI	
Local ménage	RDC	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Niton
Modèle :	NITON XLp300
Numéro de série :	18399
Date de changement de source :	20/10/2020
Nature du radionucléide :	Cd-109
Activité de la source :	903 Mbq
Fabricant de l'étalon :	IPL
Concentration de l'étalon :	1,04
Incertitude de l'étalon :	0,06
N° NIST de l'étalon :	2573

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,02	18/12/2024	Etalonnage de Début
77	1,02	0,02	18/12/2024	Etalonnage de Fin

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	Agence ITGA Rennes Bât K
Adresse :	Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Numéro d'accréditation :	1-5970

4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Façades (RDC au 4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	A,C	Fenêtre Allège de Fenêtre	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Barreaudage	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	A,C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage			13				
Commentaire sur le local			Néant				

Combles (Combles)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Sol	Escalier Ensemble des balustres	Bois				
	Sol	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois				
	Sol	Escalier Ensemble des marches	Bois				
	Sol	Escalier Limon	Bois				
	Sol	Escalier Main-courante	Bois				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Sol	Escalier Nez de marche	Bois				
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		8					
Commentaire sur le local		Néant					

Hall d'entrée Ouest (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture			
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
2	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	C	7,5	
3					MD	5,8	
4					MG	7,1	
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

004 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°1 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Local technique n°1 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

002 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

001 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°2 (RDC)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Local technique n°2 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

003 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Sanitaires n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
61	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
62					MD	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

011 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Local technique n°3 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

013 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Gaines technique n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

015 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

voilerie (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Réserve (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

008 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°5 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Local technique n°4 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

006 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
32	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
33	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0,01	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Hall d'entrée Est (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
5	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	6,5	
6					MD	5,7	
7					MG	5,2	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°2 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
63	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Bureau n°1 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Local technique n°5 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Bureau n°2 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
34	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
35					MD	0,04	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
36	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,02	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Bureau n°3 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Accueil (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
26	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
27					MD	0,02	
28	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
29	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
30					MD	0,01	
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal				
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
31	C	Fenêtre Volets	Bois		C	0,02	
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
24	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
25					MD	0,02	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Local ménage (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				

Nombre total d'unités de repérage	1
Commentaire sur le local	Néant

Escalier Ouest n°1 (RDC au 1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
8	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	6,2	
9					MD	5,9	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

Escalier Est (RDC au 1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
10	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	7,2	
11					MD	7,5	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

114 (RDC au 1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°15 (RDC au 1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

104 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°6 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Local technique n°6 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

102 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

101 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°7 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gainex technique n°8 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

103 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°3 (1er)							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
64	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,02	
65					MD	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

109 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	13
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°9 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°10 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

111 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
37	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
38					MD	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
40	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
39	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°11 (1er)							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

113 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

112 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°12 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

110 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°13 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°14 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

108 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Sanitaires n°4 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

119 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
41	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
42					MD	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
43	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
44	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	13
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°16 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°17 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

121 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

118 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°18 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°19 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

116 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	13
-----------------------------------	----

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Escalier Est (+1 au +2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
12	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	6,1	
13					MD	7,2	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
-----------------------------------	---

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

214 (+1 au +2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°20 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Ouest n°2 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
14	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	7,3	
15					MD	5,8	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°31 (+1 au +2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

206 (+1 au +2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°5 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
68	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
69					MD	0,01	
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
66	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
67					MD	0,04	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

219 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	13
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°21 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°22 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

221 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

218 (2ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°23 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°24 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

216 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

212 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
45	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
46					MD	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
47	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
48	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°25 (2ème)							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

210 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°26 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°27 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

208 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

209 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°28 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°29 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

211 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°30 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

213 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

204 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°32 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°33 (2ème)							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

202 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

201 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
49	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
50	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
51	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°34 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°35 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°6 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Ouest n°3 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
16	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	6,1	
17					MD	7,6	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

314 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°36 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Est n°3 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
18	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	5,2	
19					MD	6,8	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°47 (+2 au +3)							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

306 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°7 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

319 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°37 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°38 (3ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

321 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

318 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
52	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
53					MD	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°39 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°40 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

316 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

312 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°41 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

310 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°42 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°43 (3ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

308 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

309 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°44 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°45 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

311 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°46 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

313 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

304 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°48 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°49 (3ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

302 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

301 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
54	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
55	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°50 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°51 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°8 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
72	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0,02	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
70	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,02	
71					MD	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Ouest n°4 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
20	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	6,1	
21					MD	7,3	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°52 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

414 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Est n°4 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
22	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	5,6	
23					MD	6,3	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°63 (+3 au +4)							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

406 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°9 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
76	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
75	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
73	Toutes	murs	Enduit	Peinture	C	0,02	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
74	zones				MD	0,05	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

419 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°53 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°54 (4ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

421 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

418 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°55 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°56 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

416 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

412 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°57 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

410 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°58 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°59 (4ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

408 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

409 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°60 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°61 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

411 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°62 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

413 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
56	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
57					MD	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
58	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

404 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°64 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°65 (4ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

402 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
59	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture	C	0,03	
60					MD	0,04	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

401 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°66 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°67 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Béton				
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

403 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois				
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires n°10 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes ouvrant intérieur/extérieur	Bois	Peinture			
	B	6 Portes Ouvrant intérieur/extérieur	Métal	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		9					
Commentaire sur le local		Néant					

LEGENDE

Localisation de la mesure	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
---------------------------	---	---	---

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
N° dossier :	161733 ESID-8301375300 0061 - OS 465 BDC 360			
N° planche :	1/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Provence RDC




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON		
N° dossier :	161733 ESID-830137530O 0061 - OS 465 BDC 360						
N° planche :	2/5	Version :	0			Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau :	Provence 1er

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON		
N° dossier :	161733 ESID-8301375300 0061 - OS 465 BDC 360						
N° planche :	3/5	Version :	0			Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau :	Provence 2ème




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
N° dossier :	161733 ESID-8301375300 0061 - OS 465 BDC 360				
N° planche :	4/5	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Provence 3ème




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON		
N° dossier :	161733 ESID-830137530O 0061 - OS 465 BDC 360						
N° planche :	5/5	Version :	0			Type :	Croquis
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau :	Provence 4ème

ANNEXE : ATTESTATION DU FABRICANT DE L'APPAREIL



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBq cette valeur limite est atteinte après 64 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible - 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : ARI WEGROUP (13)

Modèle de l'analyseur : XLP
Numéro de série analyseur : 18399
Numéro de série de la source : RTV-0908-23
Activité de la source (Mbq) : 903
Date d'origine de la source : 20/10/2020
Date de fin de validité de la source : 09/05/2025



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



Thermo Fisher
SCIENTIFIC

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

The world leader
in serving science

Niton Europe GmbH - Joseph-Dollinger-Bogen 9 - 80807 München - Germany

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **370 MBq** this limit is reached after **36 months**.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **1480 MBq** this limit is reached after **64 months**.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely

Dr. Björn Klau
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 - D-80807 München
Tel. +49-89-36 81 38 0 - Fax +49-89-36 81 38 30
E-mail: europe@niton.com

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany
Tel. +49-(0)89-36 81 38-0
Fax +49-(0)89-36 81 38-30
Email: niton.eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8218000
BLZ 763 400 61
IBAN DE 58 7634 0061 0821 8000 00
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klau,
James R.E. Coley, Piet van der Zande
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

www.thermofisher.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 01

Décerné à : **MONLEAU Julien**

Sous le numéro : **C2024-SE04-050**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 25/06/2024 Au 24/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 25/06/2024

Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

NOUS CONTACTER

Votre conseiller
VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT

☎ 05 56 30 95 75
N° ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
www.orias.fr/



Assurance et Banque

SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
0606417920

Votre contrat
0000007518072604

Date d'effet
28/06/2022

IMPORTANT

Document à conserver
Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre atteste que :
SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007518072604** ayant pris effet le **28/06/2022**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

Sont couvertes les activités listées aux conditions particulières, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés ou sous-traitants aient été certifiées, ou qu'ils aient été formés par un organisme accrédité lorsque la réglementation l'exige. Il est rappelé à l'assuré que l'existence de ses certifications est une condition substantielle à l'application des garanties.

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE et hap SUR SURFACES BITUMÉES ET ENROBÉES

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances.



1 / 4

- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION, et dans le cadre du Décret 2017-899 du 9/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS
- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP - ex ENRNMT, ESRIS)
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISCINES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS, SANS PRECONISATION ET SUIVI

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE.

- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES, SANS PRECONISATION SUIVIE D'ETUDES TECHNIQUES

A L'EXCLUSION DE TOUTES MISSIONS DE BET THERMIQUE / GENIE CLIMATIQUE, AVEC NOTAMMENT ETUDE, CHOIX, ET DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU D'ISOLATION THERMIQUE.

- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUE ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- RECHERCHE DE METAUX LOURDS

Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes selon :

- Code du Travail (articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6)
- Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
- NF X46-101 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie
- Inspections relatives à la prévention des risques liés à l'amiante
- Repérage et évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires selon :
- Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

- Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
- Méthode(s) d'inspection interne(s) développée(s) par l'organisme d'inspection

- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES
- INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES DANS LES NAVIRES

Sous réserve d'accréditation validée par la COFRAC

Ces activités peuvent être exercées sur tout type de biens.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2024** au **01/01/2025** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 11/12/2023
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	5 000 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	5 000 000 € par année d'assurance dont 5 000 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat