

**AFFAIRE 26A0124 - MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS
PARTIES DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON »
(GHT EHSA) SITUES DANS L'AVEYRON**

LOT 1 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE GENIE THERMIQUE, CLIMATIQUE ET SANITAIRE

**ANNEXE 3 AU CCTP - HISTORIQUE DES INTERVENTIONS (HORS MAINTENANCE PREVENTIVE
SYSTEMATIQUE) POUR LA PERIODE 01/05/2023 - 31/12/2023**

Chantier - Partenaire - Nom du destinataire	Offre - Le chantier - Nom du chantier	Offre - Généralités - Libellé des travaux
CENTRE HOSPITALIER MILLAU		
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation réparation batterie CTA GENICO
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J01 - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Mise en stock sondes gf Lennox
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Fourniture Thermomètres chaufferie
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	SITE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Réparation fuite sur groupe froid Lenox
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement piston de saumurage
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J01 - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fournitures de filtres adoucisseurs et consommables électriques
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	SITE (12) - GHT - CSM	Remplacer des joints chaudière CSM
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Remplacer soupape ballon ECS cuisine
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J02 (12) - GHT - CUISINES	Remplacement robinet chaufferie cuisine
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	SITE (12) - GHT - CUISINES	Remplacement contacteur groupe froid
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J02 (12) - GHT - CUISINES	Remplacement de deux moteurs ventilateur
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Remplacement des robinets chaufferie cuisine
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Fourniture Thermomètres
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Remplacement contrôleur débit sur chaudière 1
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J02 (12) - GHT - CUISINES	Remplacer carte électronique adoucisseur
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J02 (12) - GHT - CUISINES	Ventilateur cellule refroidissement 1
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J02 (12) - GHT - CUISINES	Ensemble cartes électroniques cellule refroidissement 1
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Fourniture de glycol réseaux GF Trane IRM et Lennox CHIR AMBU
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement plaques échangeur ECS
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J01 - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Pièces détachées pour centrale de dioxyde de chlore
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J01 - EHSA CENTRE HOSPITALIER GHT - CSM	Recharge fréon vrv Hitachi avec recherche fuite
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J01 - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Montage équipement froid local déchets
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	J01 - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement des joints compresseurs sur les deux circuits
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE		
CENTRE HOSPITALIER EMILE BOREL	SITE ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALI	Suppression de deux manchons de dilatation .
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	SITE ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Mise en place vannes d'équilibrage sur les réseaux spécifiés par le client sur plan
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	SITE ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALI	Remplacement adoucisseur Bâtiment B
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	J01 ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIE	Réparation tuyauterie enterrés ehpad sorque
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	SITE ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALI	Remplacement pompe de chauffage 1er tranche
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE		
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	EHSA CENTRE HOSPITALIER FENAILLE	Réparation fuite adoucisseur
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Régularisation - Remplacement de 2 roulements sur ventilateur PAC
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SITE SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITAL	Régularisation des dépannages de Mai à Août 2023
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement moteur thermique
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement servomoteur V3V radiateur
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacer servomoteur V3V chauffage villa nord
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SITE SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITAL	Remplacement circulateur circuit ventilo-convecteur
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SITE SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITAL	Remplacement caisson VMC bâtiment B toit terrasse

AFFAIRE 26A0124 - MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS PARTIES DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA) SITUES DANS L'AVEYRON

LOT 1 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE GENIE THERMIQUE, CLIMATIQUE ET SANITAIRE

ANNEXE 3 AU CCTP - HISTORIQUE DES INTERVENTIONS (HORS MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE) POUR LA PERIODE 01/01/2024 - 31/12/2024

Chantier - Partenaire - Nom du destinataire	Offre - Le chantier - Nom du chantier	Offre - Généralités - Libellé des travaux
CENTRE HOSPITALIER MILLAU		
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement filtres sur le réseaux EG de IRM (régularisation)
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement isolation porte chaudière chaudière HJ FOURNOL St Afrique
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement moteur V3V Eau glacé sur CTA mater 2
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation, réparation fuite unité intérieure, recharge R410 climatisation salle d'attente
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement pompe de charge chaudière
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Remplacement régulateur chambre froide négative
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement des 2 pressostats hp GF Lennox Urgence IRM
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Pièces détachées pour centrale de dioxyde de chlore (st Anne et Puits de cales)
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Réfection pangloie remplissage local Groupe Froid
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement ventilateur extracteur CTA administration
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement sonde à huile compresseur circuit B GF Blocs
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement humidificateur CTA salle IRM
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement électrode allumage ch n°2 CSM
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement carte de commande LMU64 chaudière n°1
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement de l'UI cuisine pédagogique
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Ventilateur cellule de refroidissement
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Régularisation Dépannage du 22/08/24 centrale froide cuisine Millau
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Régularisation dépannage du 23/08/2024 centrale froide cuisine en complément du devis N°XXXX
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Remplacement de 2 évaporateurs sur chambre froide " produits finis" et "BOF"
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Remplacement de 4 V3V sur CTA
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - ST COME	Fourniture filtres pour CTA du 3ème étage
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE		
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Dépannage chambre négatif
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement résistance d'évaporateur chambre froide négative
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement d'un ventilateur condenseur C.F. laboratoire + mise en stock de 2 ventilateurs
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fourniture filtres de recharge CTA
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement groupe et évaporateur armoire zannusi cuisine
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement pompe administration
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement complet d'un adoucisseur MDR Sorgues
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement complet du condenseur circuit n°2 GF Bloc
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement V3V avec moteur sur circuits chauffages (continuité travaux GTC)
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement pompe de chauffage 2ème tranche (continuité travaux GTC)
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE		
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement pressostat hp circuit 1
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fourniture courroie vmc ancien bâtiment plus aile
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fuites sur centrale chloration
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement servomoteur circuit général
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement kit pompe
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement sonde HP circuit n°1
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement servomoteur ventilo convecteur salle kiné
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement de l'écran local de l'armoire électrique sst UHR suite aux orages
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Mise en place d'un traitement d'eau ECS en SST UHR et local SST

AFFAIRE 26A0124 - MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS PARTIES DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA) SITUES DANS L'AVEYRON

LOT 1 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE GENIE THERMIQUE, CLIMATIQUE ET SANITAIRE

ANNEXE 3 AU CCTP - HISTORIQUE DES INTERVENTIONS (HORS MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE) POUR LA PERIODE 01/01/2025 - 31/12/2025

Chantier - Partenaire - Nom du destinataire	Offre - Le chantier - Nom du chantier	Offre - Généralités - Libellé des travaux
CENTRE HOSPITALIER MILLAU		
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation dépannage suppression bloc 2 et 3 (accompagnement service technique)
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation dépannage du 24/04/2025 (pièce en stock)
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Fourniture d'une télécommande climatisation local dasri
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement des roulements sur les moteurs CTA stérilisation et salle de réveil
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation dépannage du 18/09/25 remplacement du relais R18 sur la cta pharmacie R+4
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation dépannage clim 1 serveur remise en service plus identification des disjoncteurs
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation du nettoyage complet de la CTA réanimation batterie plus caisson
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement de la résistance carter groupe froid bloc 1
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Fourniture du capot de la clim bloc 1 groupe CIAT
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement corp V3V CTA bloc 2 Maternité
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement du relais R21 sur la cta pharmacie R+4
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement vanne gaz 2" cuisine
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement du bac d'écoulement complet climatisation serveur
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement du moteur de volet d air extraction IRM
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement disjoncteur CTA toit terrasse
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CATTP	Remplacement des deux vases d'expansion chaufferie
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CRECHE	Mise en stock d électrodes pour le brûleur de la crèche
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Travaux ballon ECS et fuite BCL
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement du moteur de v3v échangeur ecs et du thermostat sécurité départ ecs
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Fourniture joint de ballon ECS
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Remplacement du contacteur de porte de la chambre froide négative cuisine centrale
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Mise en stock d'un cordon chauffant pour la chambre froide négative de la cuisine
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Changement vanne gaz cuisines
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CUISINES	Ventilateur évaporateur universel
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Remplacement contacteur KA1cascade ch1/ch2 suite à une problématique de sur tension électrique
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Régularisation dépannage du 20/11/24 St Anne
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Régularisation dépannage 04/092025 clim n°1remplacement ventilateur condenseur
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement ventilateur condenseur groupe froid bloc1 suite au dépannage du 15/01
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement moteur de vannes SIEMENS échangeur ECS n°2 (chaufferie)
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Réparation des deux climis radio suite à la tempête de fin novembre
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement de la pompe transfert fioul
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement volet d'air neuf CTA administration
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Fourniture de 5 pompes de relevage mini orange
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement plateau gmv complet ventilo convecteur droite de la porte principal
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement climatisation ECHOGRAPHIE 2
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Suite à l'entretien traitement d'eau des 3 sites, remplacement de 3 kits pompes filmogène
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement V3V de 10 ventilo-convecteurs
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement disjoncteur Eau Froide Générale
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - PUIITS DE CALES	Remplacement des moteurs volets d'air sur CTA (bloc n°2 et 3, annexe bloc et pharmacie)
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CRECHE	Remplacement contrôleur manque d'eau
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CRECHE	Remplacement sonde de départ chauffage et remplacement des deux soupapes de sécurité
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement de 4 clapets EA
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement pièce chaudières
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - CSM	Remplacement unité intérieur salle de détente
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Régularisation dépannage St Anne du 10/01/2025 + mise en stock circulateur
CENTRE HOSPITALIER MILLAU	MILLAU (12) - GHT - SAINTE ANNE	Remplacement ventilateur extracteur cta 1 étage SMR
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE		
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	suite à la visite d'entretien cta bloc devis pour la mise en stock et le remplacement de courroie
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Suite combustion 4ème trimestre problème de sonde de ionisation brûleur n°1
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Régularisation dépannage du 06/05/25 suite au problème électrique EDF
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Régularisation dépannages astreinte MDR Sorgue sur eau froide générale
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fourniture de filtres
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Réparation de la gaine de la compensation cuisine
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement du ventilateur défectueux évaporateur chambre froide négative
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fourniture d'un chauffe-eau électrique 300 litres
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement de la sonde à piqué de la cellule de refroidissement cuisine
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement pompe de charge secondaire ecs sous station Médecine
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Réparation de l'adoucisseur du remplissage de la bache chaufferie principale
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement de la V4V+moteur Viessmann chaufferie Villa
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Régularisation dépannage du 02/09/2025 ch froid négative
CENTRE HOSPITALIER ST AFFRIQUE	ST AFFRIQUE - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement clim local serveur
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE		
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Déplacement climatisation local kiné côté gauche
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement des deux résistances carte compresseur URGENT
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement corps de la vanne mitigeur.
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement du disjoncteur ballon ECS
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement pompe bouclage sous station principale + remplacement disjoncteur pompe
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement résistance électrique n°1 ballon UHR
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Réparation brûleur villa nord suite orage
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Fourniture de joints ballon ECS
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Régularisation dépannage du 4/12/25 pour le remplacement du ventilateur 1 circuit 2
CENTRE HOSPITALIER MAURICE FENAILLE	SEVERAC (12) - EHSA CENTRE HOSPITALIER	Remplacement évaporateur CF stockage cuisine
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES		
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	MILLAU - EHSA EHPAD	Mise en conformité disjoncteur chauffage
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	MILLAU - EHSA EHPAD	Remplacement et mise en conformité disjoncteur Eau Glacée
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	MILLAU - EHSA EHPAD	Clapets 2" échangeur en chaufferie
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	MILLAU - EHSA EHPAD	Fourniture de filtres CTA et ventilo convecteur