

Affaire 26A0124 - Maintenance multi-technique des équipements des Etablissements Parties du Groupement Hospitalier de Territoire "Est-Hérault et Sud-Aveyron" (GHT EHSA) situés dans l'Aveyron

LOT 2 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE GENIE ELECTRIQUE

Annexe 2 CCTP - Liste des équipements des Etablissements

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) <u>Catégorie 1 :</u> . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures <u>Catégorie 2 :</u> . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Groupe électrogène MTU SDMO 1100 KVA	1	1
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Groupe électrogène SDMO 200 KVA	1	1
CH MILLAU	CSM	Groupe électrogène SDMO JOHN DEERE 110 KVA	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Transformateur + cellule SCHNEIDER SM6 24 Modulaire 800 KVA	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Transformateur + cellule SCHNEIDER SM6 24 Modulaire 800 KVA	1	1
CH MILLAU	ST COME	Transformateur + cellule SCHNEIDER SM6 24 Modulaire 500 KVA	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Onduleur LEGRAND KHT D60 60 KVA	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Onduleur LEGRAND KHT D30 30 KVA	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Onduleur LEGRAND KHT D30 30 KVA	1	1
EHPAD MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Transformateur + cellule	1	1
EHPAD MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Groupe électrogène SDMO	1	1
EHPAD MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Onduleur	1	1
EHPAD MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Armoire électrique "Chaufferie"	1	1
EHPAD MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Armoire électrique "sous-station EG »	1	1
SAINT AFFRIQUE	BAT PRINCIPAL GROUPE ÉLEC	Groupe électrogène et réseaux HT SDMO GS400K	1	1
SAINT AFFRIQUE	BATIMENT PRINCIPAL-RADIO	Onduleur LEGRAND KEOR-T 3/3 40KVA	1	1
SAINT AFFRIQUE	BAT -B CAYLUS ASCENSEUR	Onduleur LEGRAND KEOR-T 3/3 40KVA	1	1
SAINT AFFRIQUE	BATIMENT PRINCIPAL TGBT	Transformateur HT 400KVA	1	1
SAINT AFFRIQUE	BATIMENT PRINCIPAL TGBT	Cellules HT Schneider	1	1
SAINT AFFRIQUE		Armoires électriques / Thermographie	58	2
SEVERAC D'AVEYRON	Local groupe électrogène / Poste de transformation	Groupe électrogène type INMESOL, moteur VOLVO type TAD 941 GE 380 KVA	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	Local groupe électrogène / Poste de transformation	Alternateur MECCALTE puissance 300/330 KVA	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	Local groupe électrogène / Poste de transformation	Cellule haute tension arrivée IM - SCHNEIDER SM6	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	Local groupe électrogène / Poste de transformation	Cellule de protection transformateur QM - SCHNEIDER SM6	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	Local groupe électrogène / Poste de transformation	Transformateur SCHNEIDER 400 KVA n°1430819 - année 2016	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	Poste de transformation	Armoire électrique y compris normal secours	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	Bâtiment A	TGBT sous-sol	1	1