

[illegible]

COLLECTEURS RET-ART-EV-Foal
STYRENDH EP : 30cm jusqu'à IN 50 .
STYRENDH EP : 40cm jusqu'à IN 150 .
CROULET LAINE DE VERRE EP : 30cm jusqu'à IN 300 - Réseaux TDR 1 / 2
STYRENDH EP : 50cm jusqu'à IN 300 - Réseaux TDR 3 .
IMBACS ELECTRIQUE DES TROUVERIES A L'INTERIEUR DU LOCAL TDR5 .

- RET : RETOUR EAU TOUR , 37°C .
- AET : ALLER EAU TOUR , 30°C .
- EY : EAU DE VILLE .
- EauL : TUBE DÉGASISATION .
- TP : TRAP PLEIN .
- V : VIDANGE .

[illegible]

DATE	REVISION / MODIFICATION	BY	CHK
10/01/97	REVISION DES CHARGES ELECTRIQUES (voir CDD SEITE)	CL	CL
10/01/97	MOD. NON QUALITE ET 2 AUT. TROUS 1 ET 2	CL	CL
10/01/97	ETATS SPECIFIC	CL	CL
10/01/97	IND	CL	CL

CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE

AIX EN PROVENCE

MAITRE D'OUVRAGE DIRECTION DE LA NAVIGATION AERIENNE

CLIMATISATION - CHAUFFAGE
VENTILATION - DESENFUMAGE
LOT N° 18
LOCAL TECHNIQUE TOURS
Zone C. Niv. 263,35 NGF
IMPLANTATION DU MATERIEL

Erreiner	Url n°	n° des	Ind	Localisation	Spe des	Statut	à payer	Échec n°	Date val.
PM	18	104	1	3-C	PLA	PM	*	14/07/87	04.03.88
Échec : 1/20									
Échec par : CL									
Ventes par : AP									
Attribu N°									