

Configuration des alarmes

Projet

CRNA

Projet DESIGO PXC CRNA SUD-EST

Building Automation

N° projet

Nom UTL	AS02	PXC LT PROD.Cell3 - GTC5
Nom installation	B'C'CTwr	CRNA-SE_Froid_Tour de refroidissement

Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
6.2	B'C'CTwr'Fan3'Cmd	Aérotherme 3_Commande	Etendue	Alarme à haute priorité			
2.3	B'C'CTwr'Flt01	Défaut aérotherme 1	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
4.1	B'C'CTwr'Flt02	Défaut aérotherme 2	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
4.2	B'C'CTwr'Flt03	Défaut aérotherme 3	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
7.2	B'C'CTwr'Flt1	Défaut traitement d'eau	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
2.1	B'C'CTwr'PMinMon01	Pressostat manque d'eau tours	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
4.6	B'C'CTwr'PMinMon03	Pressostat manque eau tours 1-2	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
7.1	B'C'CTwr'PMinMon04	Pressostat manque eau tour 3	Etendue	Alarme urgente	Défaut		
	B'C'CTwr'PMinMon34	Pressostat manque eau CDS GF3-4	Etendue	Alarme normale	Défaut		
6.6	B'C'CTwr'Pu01'Pu1'Cmd	Pompes tours 1-2_Pompe 1_Commande	Etendue	Alarme à haute priorité			
4.3	B'C'CTwr'Pu01'Pu1'ThOvrl	Pompes tours 1-2_Pompe 1_Thermique	Standard	Alarme urgente	Alarme		
6.5	B'C'CTwr'Pu01'Pu2'Cmd	Pompes tours 1-2_Pompe 2_Commande	Etendue	Alarme à haute priorité			
4.4	B'C'CTwr'Pu01'Pu2'ThOvrl	Pompes tours 1-2_Pompe 2_Thermique	Standard	Alarme urgente	Alarme		
5.1	B'C'CTwr'Pu01'Pu3'Cmd	Pompes tours 1-2_Pompe 3_Commande	Etendue	Alarme à haute priorité			
4.5	B'C'CTwr'Pu01'Pu3'ThOvrl	Pompes tours 1-2_Pompe 3_Thermique	Standard	Alarme urgente	Alarme		
	B'C'CTwr'Pu01'PuGrpEr	Pompes tours 1-2_Erreur groupe de pompes	Standard	Alarme urgente	Alarme		

Projet	CRNA	Configuration des alarmes				
	B'C'CTwr'Pu01'ReqDvn	Pompes tours 1-2_Déviati demande	Standard	Alarme normale	Alarme	
6.1	B'C'CTwr'Pu03'Cmd1	Pompes tour 3_Commande 1	Etendue	Alarme normale		
6.4	B'C'CTwr'Pu03'Cmd2	Pompes tour 3_Commande 2	Etendue	Alarme normale		
	B'C'CTwr'Pu03'ErPuTwin	Pompes tour 3_Erreur pompe jumelée	Etendue	Alarme urgente	Alarme	
4.7	B'C'CTwr'Pu03'ThOvrd1	Pompes tour 3_Thermique 1	Standard	Alarme urgente	Alarme	
4.8	B'C'CTwr'Pu03'ThOvrd2	Pompes tour 3_Thermique 2	Standard	Alarme urgente	Alarme	
Nom installation B'C'E04 CRNA-SE_Froid_Informations diverses						
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de réfren	Limite basse Limite haute
8.1	B'C'E04'PnITC12S1'EmgShd	Armoire TC12-S1_Arrêt urgence	Standard	Alarme urgente	Alarme	
9.3	B'C'E04'PnITC13S1'EmgShd	Armoire TC13-S1_Arrêt urgence	Standard	Alarme urgente	Alarme	
Nom installation B'C'FreeCMod CRNA-SE_Froid_Free-cooling						
Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de réfren	Limite basse Limite haute
3.1	B'C'FreeCMod'Pu'Cmd1	Pompe_Commande 1	Etendue	Alarme normale		
3.6	B'C'FreeCMod'Pu'Cmd2	Pompe_Commande 2	Etendue	Alarme normale		
	B'C'FreeCMod'Pu'ErPuTwin	Pompe_Erreur pompe jumelée	Etendue	Alarme urgente	Alarme	
7.7	B'C'FreeCMod'Pu'ThOvrd1	Pompe_Thermique 1	Standard	Alarme urgente	Alarme	
7.8	B'C'FreeCMod'Pu'ThOvrd2	Pompe_Thermique 2	Standard	Alarme urgente	Alarme	