

Configuration des alarmes

Projet

CRNA

Projet DESIGO PXC CRNA SUD-EST

Building Automation

N° projet

Nom UTL	AS04	PXC LT Tours refroidissement - TR3
Nom installation	B'C'E02	CRNA-SE_Froid_ Informations diverses

Adresse	Désignation technique	Description complète	Fonction d'alarme	Classe d'alarme	Valeur de référence	Limite basse	Limite haute
1.1	B'C'E02'BI01	Arrêt d'urgence tour refroid.1	Etendue	Alarme urgente	Oui		
1.5	B'C'E02'BI02	Arrêt d'urgence tour refroid.2	Etendue	Alarme urgente	Oui		
1.9	B'C'E02'BI03	Arrêt d'urgence tour refroid.3	Etendue	Alarme urgente	Oui		
1.14	B'C'E02'BI04	Arrêt d'urgence soufflage sud	Etendue	Alarme urgente	Oui		